

【搬入量】

単位:(t)

ばいじん(固化灰)	不燃物	合計
100.71	8.16	108.87

【点検】

項目	点検日	結果
擁壁等の点検	1月16日	異常なし
遮水工の点検	1月10日	異常なし
	1月16日	異常なし
	1月23日	異常なし
	1月30日	異常なし

【地下水検査】

	試料採取日		結果の得られた日	
	1月29日	1月29日	2月16日	2月16日
採取場所	No.1	No.2	No.3	No.4
電気伝導率(mS/m)	17.3	12.3	15.3	16.5
塩化物イオン(mg/L)	3	3	4	4