

特定施設設置者によるダイオキシン類自主測定結果(令和4年度)

事業場名	事業場所在地	特定施設				排出ガス				ばいじん 処理基準:3 ng-TEQ/g			燃え殻 処理基準:3 ng-TEQ/g			備考		
		種類	廃棄物焼却炉の場合		設置年月	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	基準値 (ng-TEQ/m ³ N)	適合 状況	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	適合 状況	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)		適合 状況	
			焼却能力 (Kg/h)	火床面積 (m ²)														
株式会社 サカイ 久留米工場	城島町上青木360-1	廃棄物焼却炉	170	2.0	H14.11	新設	R4.5.20	0.25	5	適合	R4.5.21	0.004	適合	R4.5.21	0.0013	適合	R5.3.28施設廃止	
株式会社 ユーカス	城島町城島517-1	廃棄物焼却炉	160	3.0	H6.4	既設			10								未報告	
久留米市 上津クリーンセンター	上津町2199-35	廃棄物焼却炉1	4.167	25.57	H5.2	既設	R4.7.14	0.0065	1	適合	R4.7.14 R4.7.15	0.0066	適合	R4.7.14 R4.7.15	0.61	適合	ばいじん・燃え殻 1・2炉混合	
							R4.11.25	0.0014	1	適合	-	-	-	-	-	-	-	-
		廃棄物焼却炉2	4.167	25.57	H5.2	既設	R4.6.10	0.0065	1	適合	R4.6.9 R4.6.10	0.8	適合	R4.6.9 R4.6.10	0.006	適合	ばいじん・燃え殻 2・3炉混合	
							R4.7.14	0.0041	1	適合	R4.7.14 R4.7.15	0.0066	適合	R4.7.14 R4.7.15	0.61	適合	ばいじん・燃え殻 1・2炉混合	
		廃棄物焼却炉3	4.167	25.57	H5.2	既設	R4.6.9	0.0035	1	適合	R4.6.9 R4.6.10	0.8	適合	R4.6.9 R4.6.10	0.006	適合	ばいじん・燃え殻 2・3炉混合	
R5.3.28	0.0034						1	適合	-	-	-	-	-	-	-	-		
株式会社 フチガミ	梅満町1645-10	廃棄物焼却炉	537.1	13.2	H26.4	新設	R4.11.30	0.026	5	適合	R4.11.30	0.32	適合	R4.11.30	0.17	適合		
学校法人 久留米大学	東柳原町777-4	廃棄物焼却炉1	67	15	H7.3	既設	R4.8.30	0.07	10	適合	R4.9.1	0.065	適合	R4.8.31	0.45	適合		
		廃棄物焼却炉2	67	15	H7.3	既設	R4.8.31	0.049	10	適合	R4.9.1	0.051	適合	R4.8.31	0.029	適合		
福岡県両筑家畜保健衛生所	合川町1642-1	廃棄物焼却炉	150	1.8	H9.5	既設	R4.9.22	0.000084	10	適合	-	-	-	R4.9.22	0.00000075	適合		
両筑衛生施設組合	北野町今山2399	廃棄物焼却炉	1,740	20	H4.10	既設	R4.11.22	0.16	10	適合	R4.11.22	0.0037	適合	R4.11.22	0.000000018	適合		
東洋フミテック株式会社	山本町耳納236-1	廃棄物焼却炉	134	1.39	H17.4	新設	R5.3.15	0.89	5	適合	R5.3.15	0.12	適合	R5.3.15	0.016	適合		
耳納衛生センター	田主丸町鷹取891-1	廃棄物焼却炉	456	5.0	H6.4	既設	R4.12.1	0.032	10	適合	R4.12.1	0	適合	R4.12.1	0	適合		
豊通スメルティングテクノロジー 株式会社 久留米工場	田主丸町吉本1	アルミニウム合 金製造溶解炉1	/	/	H27.1	新設	R4.9.30	0.063	1	適合	-	-	-	-	-	-		
							R4.9.28	0.13	1	適合	-	-	-	-	-	-	-	1・5集塵機
		アルミニウム合 金製造溶解炉2	/	/	H20.2	新設	R4.9.21	0.13	1	適合	-	-	-	-	-	-	-	
							R4.9.20	0.091	1	適合	-	-	-	-	-	-	-	2~4集塵機
		アルミニウム合 金製造溶解炉3	/	/	H20.2	新設	R4.9.22	0.016	1	適合	-	-	-	-	-	-	-	
							R4.9.20	0.091	1	適合	-	-	-	-	-	-	-	2~4集塵機
アルミニウム合 金製造溶解炉4	/	/	H20.2	新設	R4.9.29	0.21	1	適合	-	-	-	-	-	-	-			
					R4.9.20	0.091	1	適合	-	-	-	-	-	-	-	2~4集塵機		
アルミニウム合 金製造溶解炉5	/	/	H26.12	新設	R4.9.28	0.13	1	適合	-	-	-	-	-	-	-	1・5集塵機		
久留米市 宮ノ陣クリーンセンター	宮ノ陣町八丁島2225	廃棄物焼却炉1	3.400	18.82	H26.1	新設	R4.8.22	0.00068	1	適合	R4.8.19	0.38	適合	-	-	-	ばいじんのみのみ 1・2炉混合	
							R4.12.13	0.0063	1	適合	R4.12.12	0.47	適合	R4.12.12	0.00056	適合		
		廃棄物焼却炉2	3.400	18.82	H26.1	新設	R4.8.23	0.0032	1	適合	R4.8.19	0.38	適合	R4.8.19	0.0052	適合		
							R4.12.14	0.0077	1	適合	R4.12.12	0.47	適合	-	-	-		

※ 表中測定結果の「-」は測定不要のもの