

令和4年度 久留米市給水栓水質検査結果

水質基準項目

	検査項目名	単位	水質基準値	市内の年間平均値
	水温	℃	-	19.9
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4
1	一般細菌	個/mL	100以下	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.6
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.07
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.002
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.002
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.09
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.015
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.002
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.004
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.027
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.008
30	ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.001
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	46
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	121
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02
42	ジオキソシン	mg/L	0.00001以下	<0.000001
43	2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005
46	有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.6
47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5
48	味	-	異常でないこと	異常なし
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし
50	色度	度	5以下	<0.5
51	濁度	度	2以下	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和4年度 各地点の年間平均値

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点						
				草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	上津
	水温	℃	-	19.5	19.8	21.1	19.2	19.4	18.8	19.0
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001	0.001	0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.6				0.6	0.6	0.6
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10				0.11	0.11	0.11
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.07				0.08	0.07	0.07
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.12	0.11
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
	23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.015				0.011	0.018	0.016
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004				<0.002	<0.002	0.002
	25 ジブromokロメタン	mg/L	0.1以下	0.003				0.003	0.004	0.004
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.026				0.021	0.031	0.029
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.009				0.006	0.007	0.007
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.008				0.007	0.010	0.009
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03				0.03	0.03	0.03
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13				14	13	12
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	13	13	13	13	13	12	12
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	42				47	49	44
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下	118				125	123	114
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001				0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和4年度 各地点の年間平均値

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
				大善寺	安武	三瀧玉満	城島下田	田主丸竹野	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
	水温	℃	-	20.0	20.4	19.3	20.7	20.9	20.2	20.5	19.7
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003			<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005			<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001			<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001			<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				0.001			<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002			<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004			<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				<0.001			<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.6			0.6	0.7
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.11			0.11	0.10
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				0.08			0.07	0.08
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002			<0.0002	<0.0002
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.002			<0.002	<0.002
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.002			<0.002	<0.002
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.001			<0.001	<0.001
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001			<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001			<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001			<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下				<0.002			<0.002	<0.002
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下				0.014			0.015	0.016
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				<0.002			<0.002	<0.002
	25 ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1以下				0.004			0.003	0.004
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下				<0.001			<0.001	<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				0.026			0.026	0.028
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				0.006			0.007	0.008
	29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				0.009			0.008	0.008
	30 プロモホルム	mg/L	0.09以下				<0.001			<0.001	<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				<0.001			<0.001	<0.001
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005			<0.005	0.012
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				0.03			0.03	0.03
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.01			<0.01	<0.01
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005			<0.005	<0.005
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				13			14	14
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.001			<0.001	<0.001
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	13	13	12	12	13	13	13	13
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				49			46	46
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下				125			118	123
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02			<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001			<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001			0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005			<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005			<0.0005	<0.0005
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和4年4月

				給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
検査項目名		単位	水質基準値	草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	上津	
	採水日		-	4月11日	4月5日	4月5日	4月5日	4月5日	4月5日	4月11日	
	水温	℃	-	16.2	15.7	16.8	11.0	15.9	12.4	16.8	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003						<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005						<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001	
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001						0.002	
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002						<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004						<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.2						0.2	
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12						0.13	
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.10						0.10	
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002						<0.0002	
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.002						<0.002	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.002						<0.002	
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001						<0.001	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001	
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001	
	20 ヘンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001	
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	0.11	0.06	0.09	0.10	0.11	0.11	
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002						<0.002	
	23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.015						0.011	
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004						0.003	
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003						0.004	
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001	
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.027						0.023	
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.011						0.008	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.009						0.008	
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001						<0.001	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.002						0.001	
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005						<0.005	
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03						0.03	
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01						<0.01	
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005						<0.005	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14						13	
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001						<0.001	
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	15	14	15	14	15	13	15	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	42						42	
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下	130						130	
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02						<0.02	
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001					<0.000001	0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005						<0.005	
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005						<0.0005	
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.9	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	

久留米市給水栓水質検査結果

令和4年4月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
				大善寺	安武	三瀧玉満	城島下田	田主丸竹野	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
	採水日		-	4月5日	4月5日	4月5日	4月5日	4月5日	4月5日	4月5日	4月5日
	水温	°C	-	15.8	16.0	14.7	15.7	16.9	15.9	16.2	15.4
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下								
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下								
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下								
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下								
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下								
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下								
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下								
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下								
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下								
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下								
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下								
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下								
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下								
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下								
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下								
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下								
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下								
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下								
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下								
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								
	25 ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1以下								
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下								
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下								
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								
	29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下								
	30 プロモホルム	mg/L	0.09以下								
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下								
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下								
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下								
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下								
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下								
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下								
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下								
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	16	16	15	14	16	16	16	16
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下								
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下								
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下								
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下								
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下								
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和4年5月

				給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
検査項目名		単位	水質基準値	草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	上津	
	採水日		-	5月10日	5月10日	5月10日	5月10日	5月10日	5月16日	5月10日	
	水温	℃	-	19.6	20.2	22.0	22.1	20.9	19.0	19.9	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.3	0.5	
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						<0.0003		
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						<0.00005		
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001		
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001		
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001		
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下						<0.002		
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						<0.004		
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下						<0.001		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下						0.5		
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下						0.12		
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.06		
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下						<0.0002		
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						<0.002		
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						<0.002		
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						<0.001		
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001		
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001		
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下						<0.001		
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.10	
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下						<0.002		
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下	0.013				0.010	0.015	0.013	
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						0.002		
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003				0.002	0.004	0.003	
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下						<0.001		
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.023				0.018	0.028	0.025	
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						0.008		
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007				0.006	0.009	0.009	
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下						<0.001		
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.005		
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						0.03		
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						<0.01		
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.005		
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						11		
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						<0.001		
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	12	12	12	11	11	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下						41		
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下						100		
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						<0.02		
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001					<0.000001	<0.000001	0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						<0.005		
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下						<0.0005		
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和4年5月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
				大善寺	安武	三瀬玉満	城島下田	田主丸竹野	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
	採水日		-	5月10日	5月10日	5月10日	5月10日	5月10日	5月10日	5月16日	5月10日
	水温	°C	-	20.5	21.0	21.2	22.0	22.8	21.8	21.0	20.5
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下							<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下							<0.001	
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下							<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下							<0.001	
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下							<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下							<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下							0.5	
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下							0.12	
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下							0.06	
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下							<0.0002	
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下							<0.002	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下							<0.002	
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下							<0.001	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	0.12	0.10
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下							<0.002	
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下				0.012			0.015	0.012
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							0.002	
	25 ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1以下				0.003			0.003	0.003
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下							<0.001	
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				0.023			0.026	0.022
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							0.010	
	29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				0.008			0.008	0.007
	30 プロモホルム	mg/L	0.09以下				<0.001			<0.001	<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							<0.001	
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下							0.006	
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下							0.03	
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下							<0.01	
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下							<0.005	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下							12	
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下							<0.001	
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	12	12	13	12	12	12
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下							39	
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下							100	
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							<0.02	
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001			<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001			0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							<0.005	
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下							<0.0005	
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果
令和4年6月

				給水栓水の検査地点						
検査項目名		単位	水質基準値	草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	上津
	採水日		-	6月7日	6月7日	6月7日	6月7日	6月14日	6月7日	6月7日
	水温	℃	-	22.8	23.0	24.5	23.3	23.2	23.1	23.7
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.2	0.4
水質基準項目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					<0.0003		
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005		
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001		
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.002		
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001		
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					<0.002		
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					<0.004		
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					0.5		
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.11		
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.06		
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下					<0.0002		
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					<0.002		
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					<0.002		
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					<0.001		
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.17	0.18
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下					<0.002		
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下	0.016				0.014	0.022	0.021
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					0.003		
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003				0.002	0.004	0.004
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下					<0.001		
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.027				0.023	0.037	0.035
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					0.009		
	29 ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.008				0.007	0.011	0.010
	30 ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					<0.001		
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.005		
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					0.04		
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					<0.01		
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.005		
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					12		
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					<0.001		
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	13	12	12	12	12	12	12
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					41		
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下					110		
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02		
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	0.000001	0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000003				0.000003	0.000002	0.000002
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.005		
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005		
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	7.5
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和4年6月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
				大善寺	安武	三瀨玉満	城島下田	田主丸竹野	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
	採水日		-	6月7日	6月7日	6月7日	6月14日	6月7日	6月7日	6月7日	6月13日
	水温	°C	-	23.1	24.5	23.2	24.2	25.0	24.2	24.0	23.7
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003				<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005				<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				0.001				0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002				<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004				<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.5				0.5
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.11				0.10
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				0.06				0.06
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002				<0.0002
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.002				<0.002
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.002				<0.002
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.001				<0.001
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.12	0.12	0.13	0.15	0.14	0.13	0.14	0.15
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下				<0.002				<0.002
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下				0.018			0.016	0.020
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				0.003				0.003
	25 ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1以下				0.003			0.003	0.003
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				0.030			0.027	0.032
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				0.009				0.012
	29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				0.009			0.008	0.009
	30 プロモホルム	mg/L	0.09以下				<0.001			<0.001	<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				<0.001				<0.001
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005				0.009
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				0.04				0.04
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.01				<0.01
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005				<0.005
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				12				13
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.001				<0.001
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	12	11	13	13	13	12
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				42				42
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下				100				100
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02				<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001			<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下				0.000003			0.000003	0.000003
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005				<0.005
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005				<0.0005
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.3
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果
令和4年7月

				給水栓水の検査地点							
検査項目名		単位	水質基準値	草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	上津	
	採水日		-	7月11日	7月5日	7月5日	7月5日	7月5日	7月5日	7月11日	
	水温	℃	-	26.6	26.9	28.8	30.0	28.0	27.0	27.0	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	
水質基準項目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003						<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005						<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001	
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001	
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002						<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004						<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.7						0.7	
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10						0.11	
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.03						0.04	
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002						<0.0002	
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.002						<0.002	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.002						<0.002	
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001						<0.001	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001	
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001	
	20 ヘンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001	
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.16	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002						<0.002	
	23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.024						0.022	
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003						0.003	
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002						0.004	
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001						<0.001	
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.033						0.036	
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.012						0.008	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007						0.010	
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001						<0.001	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.002						0.001	
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005						<0.005	
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.05						0.05	
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01						<0.01	
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005						<0.005	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11						10	
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001						<0.001	
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	11	13	13	13	13	13	11	10
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	35							40
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下	110							97
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02							<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005							<0.005
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005							<0.0005
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和4年7月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
				大善寺	安武	三瀬玉満	城島下田	田主丸竹野	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
	採水日		-	7月5日	7月5日	7月5日	7月5日	7月5日	7月5日	7月5日	7月5日
	水温	°C	-	27.1	28.0	28.0	29.8	31.0	28.0	27.7	27.4
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下								
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下								
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下								
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下								
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下								
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下								
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下								
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下								
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下								
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下								
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下								
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下								
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下								
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下								
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下								
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下								
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下								
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.13	0.12	0.14	0.13	0.14	0.14	0.11	0.14
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下								
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下								
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								
	25 ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1以下								
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下								
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下								
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								
	29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下								
	30 プロモホルム	mg/L	0.09以下								
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下								
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下								
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下								
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下								
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下								
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下								
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下								
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	13	13	12	12	13	12	13	12
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下								
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下								
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下								
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001			<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001			<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下								
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下								
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和4年8月

				給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
検査項目名		単位	水質基準値	草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	上津	
	採水日		-	8月2日	8月2日	8月2日	8月2日	8月2日	8月8日	8月2日	
	水温	℃	-	27.6	28.0	30.0	29.5	29.0	29.0	28.8	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						<0.0003		
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						<0.00005		
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001		
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001		
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001		
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下						<0.002		
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						<0.004		
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下						<0.001		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下						0.5		
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下						0.12		
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.05		
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下						<0.0002		
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						<0.002		
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						<0.002		
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						<0.001		
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001		
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001		
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下						<0.001		
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	0.17	0.13	
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下						<0.002		
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下	0.018				0.014	0.025	0.022	
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						<0.002		
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.004				0.003	0.005	0.004	
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下						<0.001		
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.031				0.024	0.042	0.037	
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						0.010		
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.009				0.007	0.012	0.011	
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下						0.003		
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.005		
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						0.04		
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						<0.01		
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.005		
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						13		
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						<0.001		
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	12	13	13	13	13	13	11	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下						56		
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下						130		
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						<0.02		
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001					<0.000001	0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000002					0.000002	0.000003	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						<0.005		
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下						<0.0005		
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和4年8月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
				大善寺	安武	三瀬玉満	城島下田	田主丸竹野	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
	採水日		-	8月2日	8月2日	8月2日	8月2日	8月2日	8月2日	8月8日	8月2日
	水温	°C	-	28.9	29.7	29.9	31.4	30.8	30.0	30.1	29.0
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.1	0.4
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下								<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下								<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下								<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下								<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下								<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下								0.7
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下								0.11
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下								0.05
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下								<0.0002
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下								<0.002
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下								<0.002
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下								<0.001
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下								<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下								<0.001
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下								<0.001
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.09	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.14	0.11
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下								<0.002
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下				0.019				0.023 0.023
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								<0.002
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下				0.004				0.004 0.004
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下								<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				0.033				0.038 0.037
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								0.009
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				0.010				0.011 0.010
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下				<0.001				<0.001 <0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下								0.003
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下								0.007
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下								0.05
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下								<0.01
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下								<0.005
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下								15
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下								<0.001
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	12	13	12	11	12	12	14	12
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下								51
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下								120
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下								<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001			0.000001 <0.000001
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下					0.000002			0.000003 0.000002
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下								<0.005
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下								<0.0005
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.4	7.5
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和4年9月

				給水栓水の検査地点						
検査項目名		単位	水質基準値	草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	上津
	採水日		-	9月5日	9月5日	9月5日	9月5日	9月13日	9月5日	9月5日
	水温	℃	-	27.5	27.5	28.3	27.1	27.9	27.0	27.0
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.3	0.4
水質基準項目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					<0.0003		
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005		
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001		
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.003		
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001		
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					<0.002		
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					<0.004		
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					0.9		
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.11		
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.05		
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下					<0.0002		
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					<0.002		
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					<0.002		
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					<0.001		
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	20 ヘンゼン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.12	0.12	0.11	0.11	0.13	0.20	0.22
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下					0.002		
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下	0.015				0.015	0.021	0.020
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					0.004		
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.004				0.004	0.005	0.005
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下					<0.001		
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.028				0.028	0.037	0.036
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					0.008		
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.009				0.009	0.012	0.011
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					0.001		
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.005		
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					0.04		
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					<0.01		
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.005		
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					13		
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					<0.001		
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	12	11	11	11	12	11	11
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					55		
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下					120		
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02		
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000002				0.000003	0.000001	0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.005		
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005		
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和4年9月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
				大善寺	安武	三瀧玉満	城島下田	田主丸竹野	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
	採水日		-	9月5日	9月5日	9月5日	9月13日	9月5日	9月5日	9月5日	9月12日
	水温	°C	-	28.0	28.8	27.5	29.9	30.1	29.0	28.8	28.2
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003				<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005				<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				0.001				<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002				<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004				<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.9				1.0
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.12				0.10
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				0.05				0.05
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002				<0.0002
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.002				<0.002
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.002				<0.002
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.001				<0.001
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.11	0.11	0.16	0.12	0.12	0.11	0.10	0.12
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下				<0.002				<0.002
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下				0.019			0.015	0.020
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				0.002				<0.002
	25 ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1以下				0.005			0.004	0.005
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				0.035			0.028	0.036
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				0.009				0.009
	29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				0.011			0.009	0.011
	30 プロモホルム	mg/L	0.09以下				<0.001			<0.001	<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				0.001				0.001
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005				0.020
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				0.04				0.03
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.01				<0.01
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005				<0.005
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				12				13
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.001				<0.001
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	11	11	11	12	12	12	12	12
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				56				52
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下				130				120
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02				<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				0.000001			<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下				0.000002			0.000002	0.000002
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005				<0.005
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005				<0.0005
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和4年10月

				給 水 栓 水 の 検 査 地 点						
検査項目名		単位	水質基準値	草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	上津
	採水日		-	10月11日	10月4日	10月4日	10月4日	10月4日	10月4日	10月11日
	水温	℃	-	23.8	25.6	26.9	25.5	25.0	24.1	22.8
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4
水 質 基 準 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003						<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005						<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001						0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002						<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004						<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.8						0.8
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09						0.09
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.05						0.04
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002						<0.0002
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.002						<0.002
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.002						<0.002
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001						<0.001
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.15	0.14
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002						<0.002
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下	0.011				0.010	0.019	0.014
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003						<0.002
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003				0.003	0.003	0.004
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.021				0.019	0.031	0.027
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008						0.007
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007				0.006	0.009	0.009
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.001						<0.001
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.007						<0.005
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03						0.03
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01						<0.01
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005						<0.005
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13						11
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001						<0.001
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	11	10	10	10	10	8	10
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	48						48
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下	110						110
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02						<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001					<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000002					0.000002	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005						<0.005
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005						<0.0005
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和4年10月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
				大善寺	安武	三瀨玉満	城島下田	田主丸竹野	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
	採水日		-	10月4日	10月4日	10月4日	10月4日	10月4日	10月4日	10月4日	10月4日
	水温	°C	-	25.6	26.4	24.1	27.6	27.2	26.7	26.5	26.0
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下								
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下								
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下								
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下								
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下								
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下								
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下								
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下								
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下								
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下								
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下								
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下								
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下								
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下								
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下								
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下								
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下								
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下								
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下				0.015			0.013	0.015
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								
	25 ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1以下				0.003			0.003	0.003
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下								
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				0.026			0.024	0.026
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								
	29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				0.008			0.008	0.008
	30 プロモホルム	mg/L	0.09以下				<0.001			<0.001	<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下								
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下								
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下								
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下								
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下								
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下								
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下								
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	10	10	9	9	10	10	10	10
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下								
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下								
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下								
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001			<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下				0.000001			0.000002	0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下								
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下								
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.5	7.5	7.6
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和4年11月

				給水栓水の検査地点							
検査項目名		単位	水質基準値	草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	上津	
	採水日		-	11月8日	11月8日	11月8日	11月8日	11月8日	11月14日	11月8日	
	水温	℃	-	19.6	20.0	21.0	18.0	18.4	18.0	18.1	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						<0.0003		
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						<0.00005		
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001		
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001		
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.002		
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下						<0.002		
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						<0.004		
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下						<0.001		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下						0.7		
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下						0.11		
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.07		
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下						<0.0002		
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						<0.002		
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						<0.002		
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						<0.001		
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001		
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001		
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下						<0.001		
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下						<0.002		
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下						0.009		
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						<0.002		
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下						0.005		
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下						<0.001		
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下						0.023		
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						0.007		
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下						0.009		
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下						<0.001		
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下						<0.001		
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.005		
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						0.03		
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						<0.01		
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.005		
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						14		
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						<0.001		
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	13	12	13	12	12	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下						52		
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下						140		
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						<0.02		
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001					<0.000001	0.000001	0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000002					0.000002	0.000001	0.000002
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						<0.005		
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下						<0.0005		
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	

久留米市給水栓水質検査結果

令和4年11月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
				大善寺	安武	三瀧玉満	城島下田	田主丸竹野	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
	採水日		-	11月8日	11月8日	11月8日	11月8日	11月8日	11月8日	11月14日	11月8日
	水温	°C	-	20.0	20.5	18.2	20.5	20.0	19.8	20.2	19.7
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下							<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下							<0.001	
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下							<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下							0.001	
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下							<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下							<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下							0.6	
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下							0.10	
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下							0.08	
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下							<0.0002	
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下							<0.002	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下							<0.002	
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下							<0.001	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下							<0.002	
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下							0.007	
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							<0.002	
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下							0.004	
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下							<0.001	
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							0.018	
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							0.005	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							0.007	
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下							<0.001	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							<0.001	
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下							0.005	
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下							0.03	
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下							<0.01	
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下							<0.005	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下							14	
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下							<0.001	
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	13	12	12	12	13	13	12	13
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下							48	
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下							130	
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							<0.02	
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				0.000001			<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下				0.000002			0.000001	0.000002
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							<0.005	
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下							<0.0005	
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和4年12月

				給水栓水の検査地点						
検査項目名		単位	水質基準値	草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	上津
	採水日		-	12月6日	12月6日	12月6日	12月6日	12月20日	12月6日	12月6日
	水温	℃	-	16.5	16.3	17.4	14.0	11.2	15.0	14.6
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4
水質基準項目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					<0.0003		
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005		
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001		
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001		
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.002		
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					<0.002		
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					<0.004		
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					0.7		
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.11		
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.10		
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下					<0.0002		
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					<0.002		
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					<0.002		
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					<0.001		
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	20 ヘンゼン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.07	0.06	0.07	0.05	0.08	0.07
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下					<0.002		
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下					0.003		
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					<0.002		
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下					0.003		
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下					<0.001		
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					0.010		
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					0.002		
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					0.004		
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下					<0.001		
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					0.001		
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.008		
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					0.02		
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					<0.01		
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.005		
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					15		
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					<0.001		
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	13	14	14	14	15	13	13
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					46		
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下					140		
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02		
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	0.000001	0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.005		
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005		
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和4年12月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
				大善寺	安武	三瀬玉満	城島下田	田主丸竹野	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
	採水日		-	12月6日	12月6日	12月6日	12月20日	12月6日	12月6日	12月6日	12月19日
	水温	°C	-	16.7	16.8	14.0	12.7	15.2	15.9	16.8	13.0
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003				<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005				<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				0.002				0.002
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002				<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004				<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.7				0.7
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.11				0.10
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				0.11				0.11
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002				<0.0002
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.002				<0.002
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.002				<0.002
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.001				<0.001
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.07	0.07	0.05	0.08	0.08	0.07	0.06
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下				<0.002				<0.002
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下				0.004				0.005
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				<0.002				<0.002
	25 ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1以下				0.004				0.004
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				0.014				0.015
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				<0.002				0.004
	29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				0.006				0.006
	30 プロモホルム	mg/L	0.09以下				<0.001				<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				0.001				0.002
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005				0.006
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				0.02				0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.01				<0.01
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005				<0.005
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				15				15
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.001				<0.001
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	14	13	13	14	13	13	13	16
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				50				46
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下				140				140
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02				<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				0.000001			<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001			<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005				<0.005
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005				<0.0005
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和5年1月

				給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
検査項目名		単位	水質基準値	草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	上津	
	採水日		-	1月16日	1月5日	1月5日	1月5日	1月5日	1月5日	1月16日	
	水温	℃	-	11.8	11.6	13.0	9.5	10.0	9.9	10.8	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003						<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005						<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001	
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001						0.001	
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002						<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004						<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.6						0.6	
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10						0.11	
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.08						0.09	
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002						<0.0002	
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.002						<0.002	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.002						<0.002	
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001						<0.001	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001	
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001	
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001	
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.07
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002							<0.002
	23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.007							0.005
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004							0.002
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003							0.004
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001							<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.016							0.015
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.006							0.004
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.006							0.006
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001							<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.001							<0.001
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.006							<0.005
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02							0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01							<0.01
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005							<0.005
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14							14
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001							<0.001
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	12	13	13	13	13	13	14	13
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	44							46
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下	120							120
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02							<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001					<0.000001	0.000001	0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005							<0.005
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005							<0.0005
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和5年1月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
				大善寺	安武	三瀨玉満	城島下田	田主丸竹野	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
	採水日		-	1月5日	1月5日	1月16日	1月5日	1月5日	1月5日	1月5日	1月5日
	水温	°C	-	11.5	10.5	11.6	10.7	10.1	10.3	11.6	10.5
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下								
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下								
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下								
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下								
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下								
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下								
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下								
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下								
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下								
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下								
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下								
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下								
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下								
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下								
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下								
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下								
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下								
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下								
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下								
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								
	25 ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1以下								
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下								
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下								
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								
	29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下								
	30 プロモホルム	mg/L	0.09以下								
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下								
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下								
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下								
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下								
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下								
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下								
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下								
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	13	13	13	13	14	14	13	14
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下								
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下								
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下								
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下								
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下								
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和5年2月

				給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
検査項目名		単位	水質基準値	草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	上津	
	採水日		-	2月1日	2月1日	2月1日	2月1日	2月1日	2月13日	2月1日	
	水温	℃	-	9.8	10.0	10.6	8.0	8.6	10.1	7.6	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						<0.0003		
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						<0.00005		
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001		
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001		
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.002		
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下						<0.002		
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						<0.004		
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下						<0.001		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下						0.6		
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下						0.10		
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.09		
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下						<0.0002		
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						<0.002		
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						<0.002		
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						<0.001		
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001		
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001		
	20 ヘンゼン	mg/L	0.01以下						<0.001		
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	0.07	0.07	
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下						<0.002		
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下						0.005		
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						0.003		
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下						0.004		
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下						<0.001		
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下						0.015		
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						0.004		
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下						0.006		
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下						<0.001		
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下						<0.001		
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.005		
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						0.02		
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						<0.01		
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.005		
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						14		
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						<0.001		
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	15	15	15	15	15	13	15	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下						47		
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下						120		
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						<0.02		
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001					<0.000001	0.000001	0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						<0.005		
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下						<0.0005		
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和5年2月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
				大善寺	安武	三瀧玉満	城島下田	田主丸竹野	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
	採水日		-	2月1日	2月1日	2月1日	2月1日	2月1日	2月1日	2月13日	2月1日
	水温	°C	-	10.0	10.0	8.0	9.2	8.9	9.0	10.9	9.5
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下								<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下								<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下								0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下								<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下								<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下								<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下								0.6
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下								0.10
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下								0.08
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下								<0.0002
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下								<0.002
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下								<0.002
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下								<0.001
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下								<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下								<0.001
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下								<0.001
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.04	<0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	<0.04	0.05
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下								<0.002
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下								0.005
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								<0.002
	25 ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1以下								0.003
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下								<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下								0.013
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								0.005
	29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下								0.005
	30 プロモホルム	mg/L	0.09以下								<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下								<0.001
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下								<0.005
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下								0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下								<0.01
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下								<0.005
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下								14
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下								<0.001
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	15	14	15	14	16	16	15	16
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下								44
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下								120
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下								<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001			<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001			<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下								<0.005
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下								<0.0005
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和5年3月

				給 水 栓 水 の 検 査 地 点						
検査項目名		単位	水質基準値	草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	上津
	採水日		-	3月2日	3月2日	3月2日	3月2日	3月13日	3月2日	3月2日
	水温	℃	-	11.8	12.5	13.9	12.1	15.0	11.1	11.2
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					<0.0003		
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005		
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001		
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001		
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001		
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					<0.002		
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					<0.004		
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					0.4		
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.10		
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.09		
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下					<0.0002		
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					<0.002		
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					<0.002		
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					<0.001		
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	20 ヘンゼン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.04	0.04	0.04	<0.04	0.06	0.07	0.07
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下					<0.002		
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下					0.005		
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					<0.002		
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下					0.003		
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下					<0.001		
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					0.013		
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					0.004		
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					0.005		
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下					<0.001		
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					<0.001		
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.006		
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					0.03		
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					<0.01		
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.005		
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					16		
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					<0.001		
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	14	13	13	12	14	12	13
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					45		
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下					130		
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02		
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001				<0.000001	0.000001	0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.005		
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005		
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和5年3月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
				大善寺	安武	三瀧玉満	城島下田	田主丸竹野	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
	採水日		-	3月2日	3月2日	3月2日	3月13日	3月2日	3月2日	3月2日	3月13日
	水温	°C	-	12.2	12.5	10.7	14.9	12.6	12.0	12.5	14.0
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003				<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005				<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				0.001				<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002				<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004				<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.3				0.4
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.10				0.11
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				0.09				0.09
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002				<0.0002
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.002				<0.002
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.002				<0.002
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.001				<0.001
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.04	0.04	0.04	0.06	0.05	0.04	0.04	0.06
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下				<0.002				<0.002
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下				0.006				0.006
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				<0.002				<0.002
	25 ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1以下				0.003				0.003
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				0.015				0.015
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				0.005				0.005
	29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				0.006				0.006
	30 プロモホルム	mg/L	0.09以下				<0.001				<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				<0.001				<0.001
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005				0.011
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				0.03				0.03
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.01				<0.01
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005				<0.005
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				14				14
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.001				<0.001
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	13	14	13	13	13	13	13	14
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				46				44
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下				130				130
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02				<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001			<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001			<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005				<0.005
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005				<0.0005
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6	0.7	0.7
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1