

久留米市給水栓水質検査結果

令和6年11月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点						
				草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	上津
	採水日		-	11月18日	11月18日	11月18日	11月18日	11月18日	11月11日	11月18日
	水温	℃	-	20.5	20.4	21.0	19.4	19.5	19.6	19.1
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 ガドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001	
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001	
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下						<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下						<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下						0.9	
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下						0.08	
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.04	
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下						<0.0002	
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						<0.002	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						<0.002	
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						<0.001	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001	
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001	
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下						<0.001	
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.15	0.10
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下						<0.002	
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下						0.012	
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						<0.002	
	25 ジブクロロメタン	mg/L	0.1以下						0.004	
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下						<0.001	
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下						0.024	
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						0.009	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下						0.008	
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下						<0.001	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下						<0.001	
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.005	
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						0.03	
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						<0.01	
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.005	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						10	
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						<0.001	
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	11	11	11	11	11	9	10
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下						42	
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下						100	
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						<0.02	
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001					<0.000001	0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001					<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						<0.005	
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下						<0.0005	
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和6年11月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
				大善寺	安武	三浦玉満	城島下田	田主丸三明寺	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
	採水日		-	11月18日	11月18日	11月18日	11月18日	11月18日	11月18日	11月18日	11月18日
	水温	°C	-	20.8	21.1	20.0	21.2	20.7	20.3	21.9	20.6
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下								<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下								<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下								0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下								<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下								<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下								<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下								0.8
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下								0.09
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下								0.05
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下								<0.0002
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下								<0.002
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下								<0.002
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下								<0.001
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下								<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下								<0.001
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下								<0.001
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.05	0.05	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下								<0.002
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下								0.007
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								<0.002
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下								0.003
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下								<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下								0.016
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								0.005
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下								0.006
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下								<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下								<0.001
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下								0.005
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下								0.03
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下								<0.01
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下								<0.005
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下								11
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下								<0.001
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	11	11	10	10	11	11	10	11
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下								43
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下								120
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下								<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001			<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001			<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下								<0.005
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下								<0.0005
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1