

久留米市給水栓水質検査結果
令和6年6月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
				草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	上津	
	採水日		-	6月4日	6月4日	6月4日	6月4日	6月10日	6月4日	6月4日	
	水温	°C	-	21.7	21.4	23.0	23.5	22.6	21.3	21.0	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					<0.0003			
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005			
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001			
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001			
	7 砒素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001			
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					<0.002			
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					<0.004			
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下					<0.001			
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					0.5			
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.10			
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.05			
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下					<0.0002			
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					<0.002			
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					<0.002			
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					<0.001			
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001			
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001			
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下					<0.001			
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.13	0.12	
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					<0.002			
	23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.015				0.010	0.015	0.013	
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					0.003			
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002				0.002	0.003	0.002	
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下					<0.001			
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.023				0.018	0.025	0.022	
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					0.007			
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.006				0.006	0.007	0.007	
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					<0.001			
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.005				
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					0.04				
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					<0.01				
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.005				
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					12				
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					<0.001				
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	9	9	9	9	10	9	8		
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					39				
40 蒸発残留物	mg/L	500以下					110				
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02				
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001		
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000002				0.000002	0.000001	<0.000001		
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.005				
45 フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005				
46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5		
47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6		
48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		

久留米市給水栓水質検査結果
令和6年6月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
				大善寺	安武	三浦玉満	城島下田	田主丸三明寺	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
	採水日			6月4日	6月4日	6月4日	6月10日	6月4日	6月4日	6月4日	6月10日
	水温	℃	-	21.4	22.2	21.3	24.6	24.0	23.2	23.0	23.0
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003				<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005				<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				0.001				<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002				<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004				<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.6				0.6
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.10				0.09
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				0.05				0.04
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002				<0.0002
	15 1,4-ジオキサソ	mg/L	0.05以下				<0.002				<0.002
	16 シス-1,2-シクロロエチレン及びトランス-1,2-シクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.002				<0.002
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.001				<0.001
	18 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.12	0.12	0.11	0.10	0.13	0.13	0.12	0.12
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下				<0.002				<0.002
	23 クロロホルム	mg/L	0.06以下				0.015			0.016	0.017
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				0.002				0.002
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下				0.003			0.002	0.003
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				0.026			0.025	0.028
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				0.009				0.010
	29 ブロモシクロメタン	mg/L	0.03以下				0.008			0.007	0.008
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下				<0.001			<0.001	<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				<0.001				<0.001
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005				0.007	
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				0.04				0.04	
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.01				<0.01	
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005				<0.005	
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				11				11	
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.001				<0.001	
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	9	9	9	10	9	9	9	10	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				41				38	
40 蒸発残留物	mg/L	500以下				110				110	
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02				<0.02	
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001			<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				0.000001			0.000002	0.000001	
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005				<0.005	
45 フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005				<0.0005	
46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	
47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	
48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	