

久留米市給水栓水質検査結果
令和6年8月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点						
				草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	上津
	採水日		-	8月6日	8月6日	8月6日	8月6日	8月6日	8月19日	8月6日
	水温	°C	-	29.5	29.7	31.6	31.5	30.8	30.2	30.0
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.2	0.5	0.4	0.6	0.6	0.2	0.4
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 ガドリウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001	
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001	
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下						<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下						<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下						0.8	
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下						0.11	
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.06	
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下						<0.0002	
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						<0.002	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						<0.002	
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						<0.001	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001	
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001	
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下						<0.001	
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.22	0.23	0.22	0.23	0.23	0.22	0.24
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下						<0.002	
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下	0.019				0.014	0.021	0.024
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						<0.002	
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.004				0.004	0.006	0.005
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下						<0.001	
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.032				0.026	0.039	0.040
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						0.008	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.009				0.008	0.012	0.011
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下						0.002	
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.005	
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						0.05	
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						<0.01	
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.005	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						12	
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						<0.001	
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	13	13	14	14	14	12	12
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下						53	
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下						140	
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						<0.02	
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	<0.000001	0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001				0.000002	0.000003	0.000005
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						<0.005	
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下						<0.0005	
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和6年8月

検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点								
			大善寺	安武	三浦玉満	城島下田	田主丸三明寺	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣	
採水日		-	8月6日	8月6日	8月6日	8月6日	8月6日	8月6日	8月6日	8月19日	8月6日
水温	°C	-	30.6	31.2	32.0	33.5	33.0	32.9	31.0	30.5	
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	
1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下								<0.0003	
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下								<0.00005	
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001	
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001	
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下								<0.002	
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下								<0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下								<0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下								0.9	
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下								0.11	
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下								0.05	
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下								<0.0002	
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下								<0.002	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下								<0.002	
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下								<0.001	
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下								<0.001	
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下								<0.001	
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下								<0.001	
21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.23	0.22	0.19	0.18	0.22	0.22	0.15	0.22	
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下								<0.002	
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下				0.022			0.017	0.021	
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							0.007		
25 ジブロモクロメタン	mg/L	0.1以下				0.005			0.004	0.004	
26 臭素酸	mg/L	0.01以下							<0.001		
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				0.037			0.030	0.035	
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							0.009		
29 ブロモジクロメタン	mg/L	0.03以下				0.010			0.009	0.010	
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下				<0.001			<0.001	<0.001	
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							0.001		
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下							<0.005		
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下							0.05		
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下							<0.01		
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下							<0.005		
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下							15		
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下							<0.001		
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	14	13	13	13	13	13	13	13	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下							53		
40 蒸発残留物	mg/L	500以下							150		
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							<0.02		
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001			<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下				0.000002			0.000001	0.000002	
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							<0.005		
45 フェノール類	mg/L	0.005以下							<0.0005		
46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	
47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.6	7.7	7.5	7.5	7.4	7.6	
48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	