

久留米市給水栓水質検査結果
令和7年3月

		検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
					草野	普導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	上津	
		採水日		－	3月4日	3月4日	3月4日	3月4日	3月10日	3月4日	3月4日	
		水温	℃	－	11.6	12.3	12.8	12.3	11.5	11.0	12.8	
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	
	2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					<0.0003			
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005			
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001			
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001			
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001			
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					<0.002			
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					<0.004			
	10	シアニドイオン及び塩化シアニ	mg/L	0.01以下					<0.001			
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					0.9			
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.09			
	13	ホル素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.06			
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下					<0.0002			
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					<0.002			
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					<0.002			
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					<0.001			
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001			
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001			
	20	ベンゼン	mg/L	0.01以下					<0.001			
	21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					<0.002			
	23	クロロホルム	mg/L	0.06以下					0.004			
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					0.004			
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下					0.002			
	26	臭素酸	mg/L	0.01以下					<0.001			
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					0.009			
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					0.005			
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下					0.003			
	30	ブromホルム	mg/L	0.09以下					<0.001			
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					<0.001			
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.005			
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					0.03			
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					<0.01			
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.005			
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13	14	14	14	12			
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					<0.001			
	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	14	14	14	13	15	15	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					42			
	40	蒸発残留物	mg/L	500以下					120			
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02			
	42	ジエオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002				<0.000001	0.000003	0.000003	
	43	2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.005			
	45	フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005			
	46	有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	
	47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
	51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	

久留米市給水栓水質検査結果
令和7年3月

		検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
					大善寺	安武	三瀬玉満	城島下田	田主丸三明寺	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
		採水日		－	3月4日	3月4日	3月4日	3月10日	3月4日	3月4日	3月4日	3月10日
		水温	℃	－	12.4	12.4	12.2	11.8	12.0	12.3	12.1	12.0
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003				<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005				<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002				<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004				<0.004
	10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				1.1				1.0
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.08				0.08
	13	砒素及びその化合物	mg/L	1.0以下				0.05				0.05
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002				<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.002				<0.002
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.002				<0.002
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.001				<0.001
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	20	ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.07
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下				<0.002				<0.002
	23	クロホルム	mg/L	0.06以下				0.008				0.009
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				0.002				0.003
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下				0.002				0.001
	26	臭素酸	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				0.014				0.014
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				0.008				0.009
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下				0.004				0.004
	30	ブromホルム	mg/L	0.09以下				<0.001				<0.001
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				<0.001				<0.001
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005				0.006
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				0.02				0.03
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.01				<0.01
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005				<0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				11				12
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.001				<0.001
	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	14	14	14	13	15	15	14	14
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				42				39
	40	蒸発残留物	mg/L	500以下				110				120
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02				<0.02
	42	ジエオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001			0.000002	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001			<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005				<0.005
	45	フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005				<0.0005
	46	有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
	47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1