

# 質問回答書

(令和4年6月6日回答)

工事名	京町・鳥飼校区京町雨水幹線管渠布設工事
工事場所	久留米市 大石町・白山町 外
公告日	令和4年5月23日
入札締切日	令和4年6月20日

## 【入札に関する質問】

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	設計書	金抜き設計書P16、『目視調査工』について、具体的にどのような調査を想定されているか、ご教示ください。	管路施設の布設状況、管の破損、継手部の不良、管壁のクラック、管のたるみ・蛇行、侵入水等について確認し、写真撮影を行うものとします。