

質問回答書

(令和5年5月18日回答)

工事名	御幣島公園雨水貯留施設機械設備工事
工事場所	久留米市 東合川五丁目
公告日	令和5年5月15日
入札締切日	令和5年5月24日

【入札に関する質問】

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	仕様書	特記仕様書の 第2章 ポンプ設備 第1節 2.仕様 (2)口径 150mm 備考「通過径70%以上」について、第1 章 総則 第1節 第1条 1 (3)機械設備標準仕 様書(最新年度版)にあります口径150mmのポン プ仕様と異なりますが、どちらで考えればよいで しょうか？	第2章 ポンプ設備 第1節 2.仕様 (2)口径150mm 備考「通過径70%以上」は誤りです。 ポンプ設備の仕様について 第1章 総則 第1節 第1条 1 (3)機械設備標準 仕様書(最新年度版)にあります口径150mmのポン プ仕様を準拠してください。 第2章 ポンプ設備 第1節 2.仕様 (2)口径150mm の部分を修正した特記仕様書を差し替えておりま す。