

# 質問回答書

(令和5年6月6日回答)

工事名	船越校区下水道管渠布設(船越小学校南)34工区工事
工事場所	久留米市 田主丸町秋成
公告日	令和5年6月5日
入札締切日	令和5年7月3日

## 【入札に関する質問】

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	内訳書	<p>本工事内訳書において、鋼管推進工(1005-1-2路線)の(一重ケーシング方式)がSPφ200-VUφ100で記載されていますが、下段の鋼管径φ300および硬質塩化ビニル管径φ150とサイズが異なります。</p> <p>設計の概要と図面においても該当箇所は鋼管径φ300、硬質塩化ビニル管径φ150と記載されており相違があります。</p>	<p>本工事内訳書において記載の誤りがございました。SPφ200-VUφ100ではなく正しくはSPφ300-VUφ150になります。</p> <p>なお、設計の概要と図面については誤りはありません。</p> <p>本工事内訳書内の鋼管径および硬質塩化ビニル管径の部分を修正し、差し替えております。</p>