

# 質問回答書

(令和6年7月12日回答)

業務名	善導寺地区浸水対策実施設計（大谷川外）業務委託
業務場所	善導寺町木塚外
公告日	7月8日
入札締切日	7月17日

## 【入札に関する質問】

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	仕様書	本設計は内水対策検討業務の結果を踏まえて実施するものではなく、既に実施が決定しているものという認識でよろしいでしょうか？	仕様書に記載した排水路整備は実施が決定しているものではなく、内水対策案の一つとして考えているものです。 本業務で実施する内水対策検討の結果を踏まえ、整備を行う施設を選定し、実施設計を行うこととなります。
2	仕様書	その認識の場合、検討対象区間、設計流量等の基本条件はご提示頂けるという認識でよろしいでしょうか。	本業務で検討を行うものです。
3	仕様書	内水対策検討業務にあたっては、本設計業務を対策の一つと考えたうえで、対策案の検討を行うという認識でよろしいでしょうか。	内水対策案の一つとして検討をお願いします。
4	仕様書	特記仕様書にある内水モデルとは池モデルと考えればよろしいでしょうか。それとも平面二次元解析を行うモデルでしょうか。 また、過年度に検討されたモデルがあり、それらを参考とする必要はあるのでしょうか？	池モデルを想定しております。 また、過年度に検討したモデルはございません。