

質問回答書

(令和7年2月21日回答)

工事名	諏訪中学校管理・教室棟改築外電気設備工事
工事場所	久留米市 東町
公 告 日	令和7年2月10日
入札締切日	令和7年3月3日

【入札に関する質問】

番号	質 問 箇 所	質 問 事 項	回 答
1	図面番号 E-04	姿図・注記等図面内には記載ないように思われますが、参考数量にはメンテナンス歩廊記載があります。昇降用ステップ程度と考えて宜しいでしょうか。	キュービクルの点検を容易にするための溶融亜鉛メッキ仕上げ鋼材製の歩廊架台となります。
2	図面番号 E-30	普通教室3-2 照明器具記号:LSS9-4-65-LN記載ありますが、他教室はLSS9-4-65-LXです。後者LXを正と考えて宜しいでしょうか。	御見込みのとおりです。 E-30平面図を修正します。 入札情報公開システムで、修正後の図面に差替えていますので、ご確認ください。
3	図面番号 E-31	PH階階段室(西) 照明器具記号:LSS9-4-30LN記載ありますが、他階段はすべてLDS2-SK1-FBF11です。前者LSS9～を正と考えて宜しいでしょうか。	階段室(西)の器具は図面のとおりPH階はLSS9-4-30LN、他階段はすべてLDS2-SK1-FBF11です。
4	図面番号 E-52	3.機器の主な仕様において、一般電話機:67台記載ありますが、系統図・平面図記載台数と相違あるように思われます。(多機能電話機は合致) 67台正とし、不足分は改築棟含み、配管配線は図面通りと考えて宜しいでしょうか。	E-52特記仕様書を修正します。 E-53系統図、E-56～E-59平面図の数量を正とします。 一般電話機53台 多機能電話機(標準型)8台(予備2台含む) 多機能電話機(停電対応)3台(予備1台含む) 入札情報公開システムで、修正後の図面に差替えていますので、ご確認ください。
5	図面番号 E-53・57	理科室-2において、系統図:×2、平面図:×1と相違あるように思われます。 平面図正と考えて宜しいでしょうか。	御見込みのとおりです。 E-53系統図を修正します。 入札情報公開システムで、修正後の図面に差替えていますので、ご確認ください。
6	図面番号 E-60・64	ソフトホーン型スピーカーにおいて、凡例:20W、姿図:6W・15Wのみ記載あります。 20W正と考えて宜しいでしょうか。	御見込みのとおりです。 E-64機器参考姿図を修正します。 入札情報公開システムで、修正後の図面に差替えていますので、ご確認ください。
7	図面番号 E-61・113	武道場1階 体育倉庫において、系統図:ATT付×2、平面図:ATT無×1、ATT付×1台と相違あるように思われます。系統図正と考えて宜しいでしょうか。	E-61系統図、E-113平面図を修正します。 ATT無×2とします。 入札情報公開システムで、修正後の図面に差替えていますので、ご確認ください。
8	図面番号 E-108	既設端子盤記号横にパルス発信機(ボックス共)記載ありますが、電気時計用と考え、屋外子時計部記載のパルス発信機は間違いと考えて宜しいでしょうか。	御見込みのとおりです。 E-108平面図を修正します。 入札情報公開システムで、修正後の図面に差替えていますので、ご確認ください。
9	図面番号 KK-16 E-100～102	注記内3.アクセスポイント計5台は北棟へ移設記載ありますが、北棟には移設4台のみ記載と思われます。4台正と考えて宜しいでしょうか。	御見込みのとおりです。 KK-16平面図を修正します。 入札情報公開システムで、修正後の図面に差替えていますので、ご確認ください。
10	図面番号 KK-19	理科準備室下建物外に情報用アウトレット記号ありますが、間違いで、ないものと考えて宜しいでしょうか。	御見込みのとおりです。 KK-19平面図を修正します。 入札情報公開システムで、修正後の図面に差替えていますので、ご確認ください。

11	図面番号 TK-01	KX5-KX6間機器収容箱部に消火栓押釦記号が2台記載あるように思われます。1台の間違いと考えて宜しいでしょうか。もし他記号であれば仕様等ご指示ください。	御見込みのとおりです。 TK-01平面図を修正します。 入札情報公開システムで、修正後の図面に差替えていますので、ご確認ください。
----	---------------	---	---