

## 令和7年太郎原取水場外3施設電力供給

### よくある質問

Q1. 現在の供給者を教えてください。

A1. 回答別紙1を参照

Q2. 現在の契約者と契約時の料金メニューを教えてください。

A2. 回答別紙1を参照

Q3. 請求書はWEBからのダウンロードにてご対応いただけますか。

A3. 対応可能です。

Q4. 自動検針装置はございますか。

A4. 全ての施設で設置済みです。

Q5. 規則第7条による入札保証金減免を希望する場合に必要な提出書類を教えてください。

A5. 以下のア、イ又はウとなります。

ア 入札に参加しようとする者が、入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に本市を被保険者として締結した入札保証保険契約の保険証券

イ 入札に参加しようとする者が、国（公団等を含む。）及び地方公共団体と過去2年間に履行（下請は含まない）した契約の契約書（業種・金額は問わない）

ウ 久留米市競争入札参加有資格者名簿（久留米市契約事務規則（昭和50年4月1日久留米市規則第9号）第16条第3項に規定する久留米市の競争入札参加有資格者名簿）に登載されていることが分かる資料

No.	施設名称	供給区分	契約メニュー	現供給者
1	太郎原取水場	負荷追従	産業用季時別電力A	株式会社グローバルエンジニアリング
		ベース	産業用季時別電力A	九州電力株式会社
2	放光寺浄水場	負荷追従	産業用季時別電力A	株式会社グローバルエンジニアリング
		ベース	産業用季時別電力A	九州電力株式会社
3	西部配水場	負荷追従	産業用季時別電力A	株式会社グローバルエンジニアリング
		ベース	産業用季時別電力A	九州電力株式会社
4	南部浄化センター	負荷追従	産業用季時別電力A	株式会社グローバルエンジニアリング
		ベース	産業用季時別電力A	九州電力株式会社