

令和7年度久留米市庁舎外37施設電力供給

別添資料

施設別概要書

No.	需要場所		電力供給条件				予定契約電力及び予定使用電力等		
	施設名		供給方式	標準電圧 (V)	計量電圧 (V)	標準周波数 (Hz)	予定契約電力 (Kw)※1	予定使用量 (KWh)※2	力率 (%)
1	久留米市庁舎	福岡県久留米市城南町15-3	交流3相3線式	20,000	6,000	60	1,200	2,332,631	100
2	埋蔵文化財センター	福岡県久留米市諏訪野町1830-6	交流3相3線式	6,000	6,000	60	20	25,057	100
3	筑邦市民センター	福岡県久留米市大善寺町宮本165-6	交流3相3線式	6,000	6,000	60	57	108,804	100
4	耳納市民センター	福岡県久留米市善導寺町飯田202-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	118	139,571	100
5	中央図書館	福岡県久留米市野中町970番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	75	125,206	100
6	生涯学習センター	福岡県久留米市諏訪野町1830-6	交流3相3線式	6,000	6,000	60	254	671,351	100
7	石橋文化センター	福岡県久留米市野中町1015番地	交流3相3線式	6,000	6,000	60	629	1,529,812	100
8	田主丸保育所	福岡県久留米市田主丸町常盤1221-2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	83	76,988	100
9	総合幼児センター	福岡県久留米市荘島町11-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	51	73,350	100
10	松柏園	福岡県久留米市国分町403-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	20	39,595	100
11	中央卸売市場	福岡県久留米市諏訪野町2623-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	635	2,497,752	100
12	中央卸売市場(新物流センター)	福岡県久留米市野中町1045-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	63	181,053	100
13	久留米地域職業訓練センター	福岡県久留米市東合川5丁目9-10	交流3相3線式	6,000	6,000	60	116	121,925	100
14	久留米競輪場(地域サイクルコミュニティ)	福岡県久留米市野中町2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	55	80,368	100
15	久留米競輪場	福岡県久留米市野中町2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	890	1,325,474	100
16	久留米市民流水プール	福岡県久留米市東櫛原町1730	交流3相3線式	6,000	6,000	60	150	64,436	100
17	リバーサイドパーク 新宝満川地区左岸	福岡県久留米市高野2丁目15番	交流3相3線式	6,000	6,000	60	90	88,581	100
18	合川北排水機場	福岡県久留米市東合川町 855-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	137	13,840	100
19	東町地下自転車駐車場	福岡県久留米市東町72番地	交流3相3線式	6,000	6,000	60	16	56,697	100
20	東町公園駐車場	福岡県久留米市東町26番地	交流3相3線式	6,000	6,000	60	17	56,309	100
21	小頭町公園駐車場	福岡県久留米市小頭町7番地	交流3相3線式	6,000	6,000	60	17	35,577	100
22	中央公園噴水	福岡県久留米市東櫛原町 1752-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	29	35,063	100
23	池町川浄化揚水機場	福岡県久留米市東櫛原町 2552-18	交流3相3線式	6,000	6,000	60	92	508,979	100
24	田主丸総合支所等(複合施設)	福岡県久留米市田主丸町田主丸459番地11	交流3相3線式	6,000	6,000	60	128	221,283	100
25	田主丸アリーナ	福岡県久留米市田主丸町常盤1111-1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	50	81,878	100
26	北野生涯学習センター本館	福岡県久留米市北野町中273番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	168	97,289	100
27	北野生涯学習センター別館	福岡県久留米市北野町中3298番地2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	47	36,128	100
28	金島ふれあい交流センター	福岡県久留米市北野町八重亀139番地	交流3相3線式	6,000	6,000	60	37	28,608	100
29	大城ますかけセンター	福岡県久留米市北野町大城83番地	交流3相3線式	6,000	6,000	60	74	31,447	100
30	弓削コスモス館	福岡県久留米市北野町高良1706番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	41	24,649	100
31	北野総合支所(本館)	福岡県久留米市北野町中3245番地3	交流3相3線式	6,000	6,000	60	53	77,761	100
32	北野総合支所(西別館)	福岡県久留米市北野町今山564番地2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	14	19,873	100
33	三潁総合支所	福岡県久留米市三潁町玉満2779番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	121	176,594	100
34	城島ふれあいセンター	福岡県久留米市城島町浜293番地	交流3相3線式	6,000	6,000	60	46	45,118	100
35	城島総合文化センター	福岡県久留米市城島町檜津1番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	510	455,849	100
36	城島総合支所庁舎他分	福岡県久留米市城島町檜津743番地2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	89	164,179	100
37	久留米シティプラザ	福岡県久留米市六ツ門町8番地1	交流3相3線式	6,000	6,000	60	1,133	2,490,721	100
38	野中生涯学習センター	福岡県久留米市野中町1075番地2	交流3相3線式	6,000	6,000	60	83	116,984	100
総計			-	-	-	-	7,408	14,256,780	-

※1 契約上利用できる電気の最大電力をいい、30分最大需要電力計により計測された需用電力が原則として、これを超えないものとする。

※2 月別の予定使用量は別紙1とする。

※3 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、九州地区の旧一般電気事業者の定める特定規模標準供給条件並びに特定規模需要選択供給条件による。

※ No.6 生涯学習センターはR6~7年度にZEB化工事を実施中です。よって、本資料の数値は参考値としてください。

※ No.9 総合幼児センターはR6年度にZEB化工事が完了しています。よって、本資料の数値は参考値としてください。

※ No.7, 24, 31, 38の施設において、今後太陽光発電設備の設置が計画されています。よって、本資料の数値は参考値としてください。