

別表 3

自家用電気工作物の月次保守業務

対象設備	点検保安業務内容
引込線 構内電線路	区分開閉器点検
	支持物、碍子類点検
	電線、ケーブル点検
受配電設備	受配電盤、保護柵類点検
	変圧器、コンデンサ点検
	保護装置点検
	開閉器類点検
	計器類点検
	盤内の触手点検及び過熱等の確認
	各 MCCB 温度計測による過熱等の確認
	各電圧、電流、電力、力率測定
	変圧器二次側の接地線による漏電測定
負荷設備	分電盤点検
	開閉器類点検
	配線、接地線点検
	配線器具、照明器具点検
	電動機点検
非常用予備発電設備	発電室、周囲点検
	発電機、内燃機関点検
	制御装置点検
	排気装置点検
	蓄電池系統点検
	手動運転での起動・停止試験
その他	高圧機器目視点検
	外観目視点検
	異音・異臭等の確認