

中水槽定期点検清掃業務仕様書

1回/年

点 検 整 備 仕 様	別 途 項 目
1. 水槽内部の水の排出 2. 水槽壁面・底部の点検、清掃 3. フート弁・ボールタップ・水位検出器等の汚れ、 付着物除去 4. 清掃後の汚泥を排出容器または排水枡へ集積 5. 水槽構造体の外観点検、汚水等の漏入防止確認 6. 給排水装置・各配管の外観並びに動作機能点検 7. 防虫網の外観点検 8. 水位検出器の外観並びに動作機能点検 9. 清掃後、塩素消毒水洗い 10. 水槽への水張り 11. 清掃作業終了後、水質の簡易検査 (遊離残留塩素濃度、臭気、外観、pH) ※ 外観：目視による色、濁り、泡立ち等 12. マンホール(上蓋)・シールドパッキンの損傷、 取付密閉状態の点検 13. 産業廃棄物(汚泥)に係る収集運搬及び処分	1. 水槽内機器 (フートバルブ・水位検出器 ・給排水装置等) の分解整備、交換 2. 槽内の漏洩防止塗装、水槽の修理 3. 各配管等の修理、塗装 4. 給水ポンプ・塩素滅菌器の点検整備、及び 左記標準仕様以外の水質検査

※点検整備の結果、別途項目として示す修繕、整備を要する状態を認めた場合は、協議の上、対処する。