



1階 平面図 1/100

機器表

記号	名称	仕様	数量	電源		消費電力 (KW)		設置場所	備考
				相	電圧	冷房	暖房		
GHP 1	ガスヒートポンプエアコン (室外機)	定格冷房能力 56.0kW 定格暖房能力 63.0kW	2	3	200	0.998	0.602	屋上	既設H鋼ベース再使用
		使用ガス: LPG 防振架台、その他付属品共 室外機貼付用アクリル樹脂銘板 (彫込文字入)							
GHP 1-1	ガスヒートポンプエアコン (室内機)	天井ビルトイン形	8	1	200	0.216	0.211	待合ロビー	
		定格冷房能力 14.0kW 定格暖房能力 16.0kW ワイヤードリモコンスイッチ、化粧パネル共							
GHP 2	ガスヒートポンプエアコン (室外機)	定格冷房能力 35.5kW 定格暖房能力 40.0kW	1	3	200	0.702	0.527	屋上	既設H鋼ベース再使用
		使用ガス: LPG 防振架台、その他付属品共 室外機貼付用アクリル樹脂銘板 (彫込文字入)							
GHP 2-1	ガスヒートポンプエアコン (室内機)	天井埋込カセット4方向吹出し形	4	1	200	0.128	0.110	待合室	
		定格冷房能力 9.0kW 定格暖房能力 10.0kW ワイヤードリモコンスイッチ、化粧パネル共							



