

# 屋外広告物安全点検結果報告書

〇年 〇月 〇日

久留米市長 宛て

広告物等の種類が複数ある場合は、1枚にまとめて記載

報告者 郵便番号 ( 〇〇〇〇-〇〇〇〇 )  
(所有者又は 住所 〇〇市〇〇町〇〇  
占有者) 氏名 久留米 太郎 **押印不要**  
(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)  
電話番号 ( 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇 )

広告物の点検結果を次とおり報告します。

広告物等の種類	<input checked="" type="checkbox"/> 独立広告 <input checked="" type="checkbox"/> 屋上広告 <input checked="" type="checkbox"/> 壁面広告 <input type="checkbox"/> 突出広告 <input type="checkbox"/> その他 ( )		
表示 (設置) 場所	久留米市〇〇町〇丁目〇番〇号		
表示 (設置) 年月日	〇年 〇月 〇日	点検年月日	令和〇年 〇月 〇日
点検者	氏名	久留米 次郎	
	住所	〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号	
	電話番号	〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇	
	資格名称	<input type="checkbox"/> 1級建築士 <input type="checkbox"/> 2級建築士 <input type="checkbox"/> 屋外広告士 <input checked="" type="checkbox"/> 屋外広告物点検技能講習会修了者	

点検年月日は、前回許可満了日の前3ヶ月以内の日付を記載

資格証の写し等を添付

点検箇所	該当箇所	点検項目	異常の有無	改善の概要
上部構造・基礎部	<input checked="" type="checkbox"/>	1 上部構造全体の傾斜、ぐらつき	有 <input checked="" type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき	有 <input checked="" type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	3 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化	有 <input checked="" type="checkbox"/>	若干のさび、塗装の剥離があるが、安全上問題なし (経過観察) (※1)
支持部	<input checked="" type="checkbox"/>	1 鉄骨接合部 (溶接部・プレート) の腐食、変形、隙間	有 <input checked="" type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 鉄骨接合部 (ボルト、ナット、ビス) の緩み、欠落	有 <input checked="" type="checkbox"/>	
取付部	<input checked="" type="checkbox"/>	1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形	有 <input checked="" type="checkbox"/>	ボルト腐食有 (〇月〇日補修済み) (※2)
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 溶接部の劣化、コーキングの劣化等	有 <input checked="" type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	3 取付対象部 (柱・壁・スラブ) ・取付部周辺の異常	有 <input checked="" type="checkbox"/>	
広告板	<input checked="" type="checkbox"/>	1 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落	有 <input checked="" type="checkbox"/>	ビス欠落有 (〇月〇日補修予定) (※3)
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損	有 <input checked="" type="checkbox"/>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	3 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり	有 <input checked="" type="checkbox"/>	
照明装置	<input type="checkbox"/>	1 照明装置の不点灯、不発光	有 <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	2 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水	有 <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	3 周辺機器の劣化、破損	有 <input type="checkbox"/>	
その他	<input type="checkbox"/>	1 付属部材 (装飾、振止棒、鳥よけその他付属品) の腐食、破損	有 <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	2 避雷針の腐食、損傷	有 <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	3 その他点検した事項 ( )	有 <input type="checkbox"/>	

### 【点検結果記載のポイント】

・安全上支障のない程度で、経過観察とする場合は「無」に〇を付け、右欄にその旨記載してください。(※1)

・点検により発見した異常に対し、補修等の措置を講じなければ、更新許可はできません。補修を実施した上での申請 (※2) とするか、少なくとも補修計画を明確にした上で申請 (※3) してください。

(注) この報告書には、次に掲げる書類を添付すること。  
 (1) 点検者が屋外広告物法第10条第2項第3号イの登録試験機関が、必要な知識について行う試験に合格した者又は久留米市屋外広告物点検士として登録された者であることを証する書面の写し  
 (2) 点検後の広告物等の全景及び点検項目ごとの広告物等の状態を撮影した写真  
 (3) 点検の結果異常があった場合は、当該異常のあった箇所の補修前及び