

## 久留米市庁舎設備リスト

No	設備区分	機器種別	機器記号	系統名称	型式	設置場所	メーカー	仕様1	仕様2	仕様3
1	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-01	空気調和機(北B1階事務室)	FY-25UCH	B2階機械室	松下電工(株)	へア駆ucp309;反駆ucp208	フィルター 592*592:3 592*288:3	加湿22kg/H <sup>2</sup> ヘルト B-80*3
2	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-02	空気調和機(B1階事務室)	FY-30UCH	B2階機械室	松下電工(株)	へア駆ucp310;反駆ucp209	フィルター 592*592:6	加湿24kg/H <sup>2</sup> ヘルト B-82*3
3	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-03	空気調和機(南B1階事務室)	FY-30UCV	南B1階機械室	松下電工(株)	冷:86800;暖:77200kcal/H	フィルター 592*592:6	加湿19kg/H <sup>2</sup> ヘルト B-101*3
4	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-04	空気調和機(B1階金融機関)	FY-10UTX-B	北B1階機械室	松下電工(株)	冷:36780;暖:36780kcal/H	フィルター 420*420:3 420*210:2	加湿加湿:12kg/H <sup>2</sup> ヘルト無し
5	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-05	空気調和機(北B1F後方諸室)	FY-10UTX-U	北B1階機械室	松下電工(株)	冷:43300;暖:44900kcal/H	フィルター 420*420:3 420*210:2	加湿加湿:8kg/H <sup>2</sup> ヘルト無し
6	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-06	空気調和機(1階事務室)	AHU-275VMK	北3階西機械室	東京電機工業(株)	冷:119000;暖:76700kcal/H	フィルター 610*610:4 610*304:2	加湿36kg/H <sup>2</sup> ヘルト B-95*4
7	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-07	空気調和機(1階更衣・休憩室)	FY-08UTX-U	北1階機械室	松下電工(株)	冷:27400;暖:30000kcal/H	フィルター 419*419:3 419*209:1	加湿11kg/H <sup>2</sup> ヘルト無し
8	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-08	空気調和機(2F市民ロビー)	AHU-715VM	北2階機械室	東京電機工業(株)	冷:127700;暖:94600kcal/H	フィルター 610*610:2 610*304:2	加湿52kg/H <sup>2</sup> ヘルト A-52*3
9	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-09	空気調和機(1.2Fエントランス W系)	FY-30UCV	2階西機械室	松下電工(株)	冷:54300;暖:26400kcal/H	フィルター 592*592:6	定格容量3 <sup>2</sup> ヘルト B-98*3
10	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-10	空気調和機(1.2Fエントランス E系)	FY-25UCV	2階東機械室	松下電工(株)	冷:48000;暖:21600kcal/H	フィルター 592*592:3 592*288:3	定格容量3 <sup>2</sup> ヘルト B-96*2
11	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-11	空気調和機(2F市民ホール)	AHU-325VMK	北3階西機械室	東京電機工業(株)	冷:155500;暖:128800kcal/H	フィルター 610*610:4	加湿49kg/H <sup>2</sup> ヘルト B-106*4
12	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-12	空気調和機(3F西側)	FY-15UTX-R	3階西機械室	松下電工(株)	冷:91880;暖:70800kcal/H	フィルター 419*419:6	加湿加湿:37kg/H <sup>2</sup> ヘルト
13	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-13	空気調和機(3F東側)	FY-15UTX-R	3階東機械室	松下電工(株)	冷:75800;暖:57300kcal/H	フィルター 419*419:6	加湿31kg/H <sup>2</sup> ヘルト無し
14	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-14	空気調和機(4F電気室)	FY-40UTX	4階西機械室	松下電工(株)	冷:91000kcal/H	フィルター 500*500:9 500*250:6	定格容量3 <sup>2</sup> ヘルト B-88
15	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-15	空気調和機(4F大会議室)	FY-15UTX-B	4階東機械室	松下電工(株)	冷:39300;暖:32600kcal/H	フィルター 420*420:6	加湿12kg/H <sup>2</sup> ヘルト無し
16	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-16	空気調和機(5Fコンピュータ室)	FY-08UTX-R	5階コンピュータ室	松下電工(株)	冷:66900;暖:15480kcal/H	フィルター 419*419:3 419*209:1	加湿加湿:3kg/H <sup>2</sup> ヘルト無し
17	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-17	空気調和機(5F入出力室)	FY-25UCD	5階出入力室	松下電工(株)	冷:65400;暖:10320kcal/H	フィルター 610*610:3 610*304:3	加湿3kg/H <sup>2</sup> ヘルト B-63*2
18	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-18	空気調和機(5F TSS室)	FY-10UCD	5階TSS室	松下電工(株)	冷:22200;暖:7740 kcal/H	フィルター 610*610:2	加湿2kg/H <sup>2</sup> ヘルト A-39*2
19	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-20	空気調和機(5F西側)	FY-15UTX-R	5階西機械室	松下電工(株)	冷:43500;暖:19700kcal/H	フィルター 419*419:6	加湿10kg/H <sup>2</sup> ヘルト無し
20	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-21	空気調和機(5F東側)	FY-08UTX-R	5階東機械室	松下電工(株)	冷:28000;暖:15300kcal/H	フィルター 419*419:3 419*209:1	加湿加湿:9kg/H <sup>2</sup> ヘルト無し
21	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-22	空気調和機(6F西側)	FY-15UTX-R	6階西機械室	松下電工(株)	冷:49700;暖:33400kcal/H	フィルター 419*419:6	加湿17kg/H <sup>2</sup> ヘルト無し
22	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-23	空気調和機(6F東側)	FY-15UTX-R	6階東機械室	松下電工(株)	冷:46500;暖:26000kcal/H	フィルター 419*419:6	加湿14kg/H <sup>2</sup> ヘルト無し
23	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-24	空気調和機(7F西側)	FY-15UTX-R	7階西機械室	松下電工(株)	冷:40700;暖:23900kcal/H	フィルター 419*419:6	加湿13kg/H <sup>2</sup> ヘルト無し
24	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-25	空気調和機(7F東側)	FY-20UTX-R	7階東機械室	松下電工(株)	冷:58900;暖:33800kcal/H	フィルター 419*419:6 419*209:2	加湿19kg/H <sup>2</sup> ヘルト無し
25	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-26	空気調和機(8F西側)	FY-15UTX-R	8階西機械室	松下電工(株)	冷:65500;暖:50000kcal/H	フィルター 419*419:6	加湿27kg/H <sup>2</sup> ヘルト無し
26	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-27	空気調和機(8F東側)	FY-15UTX-R	8階東機械室	松下電工(株)	冷:53100;暖:41400kcal/H	フィルター 419*419:6	加湿21kg/H <sup>2</sup> ヘルト無し
27	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-28	空気調和機(9,10F西側)	FY-30UTX-P:FY18FHM	9階西機械室	松下電工(株)	冷:101900;暖:65300kcal/H	フィルター 592*592:6	加湿35kg/H <sup>2</sup> ヘルト B-93*3 B
28	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-29	空気調和機(9,10F東側)	FY-30UCR-P:FY18FHM	9階東機械室	松下電工(株)	冷:103600;暖:60500kcal/H	フィルター 592*592:6	加湿33kg/H <sup>2</sup> ヘルト B-85*2 B
29	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-30	空気調和機(11F西側)	FY-15UTX-R	11階西機械室	松下電工(株)	冷:40700;暖:23900kcal/H	フィルター 419*419:6	加湿13kg/H <sup>2</sup> ヘルト無し
30	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-31	空気調和機(11F東側)	FY-20UTX-R	11階東機械室	松下電工(株)	冷:58900;暖:33800kcal/H	フィルター 419*419:6 419*209:4	加湿19kg/H <sup>2</sup> ヘルト無し
31	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-32	空気調和機(12F西側)	FY-15UTX-R	12階西機械室	松下電工(株)	冷:40700;暖:23900kcal/H	フィルター 419*419:6	加湿13kg/H <sup>2</sup> ヘルト無し
32	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-33	空気調和機(12F東側)	FY-20UTX-R	12階東機械室	松下電工(株)	冷:58900;暖:33500kcal/H	フィルター 419*419:6 419*209:4	加湿19kg/H <sup>2</sup> ヘルト無し
33	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-34	空気調和機(13F西側)	FY-15UTX-R	13階西機械室	松下電工(株)	冷:40700;暖:23900kcal/H	フィルター 419*419:6	加湿加湿:13kg/H <sup>2</sup> ヘルト無し
34	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-35	空気調和機(13F東側)	FY-20UTX-R	13階東機械室	松下電工(株)	冷:58900;暖:33800kcal/H	フィルター 419*419:6 419*209:4	加湿19kg/H <sup>2</sup> ヘルト無し
35	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-36	空気調和機(14F西側)	FY-15UTX-R	14階西機械室	松下電工(株)	冷:40700;暖:23900kcal/H	フィルター 419*419:6	加湿13kg/H <sup>2</sup> ヘルト無し
36	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-37	空気調和機(14F東側)	FY-20UTX-R	14階東機械室	松下電工(株)	冷:58900;暖:33800kcal/H	フィルター 419*419:6 419*209:4	加湿19kg/H <sup>2</sup> ヘルト無し
37	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-38	空気調和機(15F西側)	FY-15UTX-R	15階西機械室	松下電工(株)	冷:40700;暖:23900kcal/H	フィルター 419*419:6	加湿13kg/H <sup>2</sup> ヘルト無し
38	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-39	空気調和機(15F東側)	FY-20UTX-R	15階東機械室	松下電工(株)	冷:58900;暖:33800kcal/H	フィルター 419*419:6 419*209:4	加湿19kg/H <sup>2</sup> ヘルト無し
39	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-40	空気調和機(16F西側)	FY-15UTX-R	16階西機械室	松下電工(株)	冷:44000;暖:27600kcal/H	フィルター 419*419:6	加湿15kg/H <sup>2</sup> ヘルト無し
40	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-41	空気調和機(16F東側)	FY-20UTX-R	16階東機械室	松下電工(株)	冷:59100;暖:34400kcal/H	フィルター 419*419:6 419*209:4	加湿19kg/H <sup>2</sup> ヘルト無し
41	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-42	空気調和機(17F西側)	FY-15UTX-R	17階西機械室	松下電工(株)	冷:40700;暖:23900kcal/H	フィルター 419*419:6	加湿13kg/H <sup>2</sup> ヘルト無し
42	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-43	空気調和機(17F東側)	FY-20UTX-R	17階東機械室	松下電工(株)	冷:58900;暖:33800kcal/H	フィルター 419*419:6 419*209:4	加湿19kg/H <sup>2</sup> ヘルト無し
43	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-44	空気調和機(18F西側)	FY-15UTX-R	18階西機械室	松下電工(株)	冷:66000;暖:47400kcal/H	フィルター 419*419:6	加湿26kg/H <sup>2</sup> ヘルト無し
44	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-45	空気調和機(18F東側)	FY-15UTX-R	18階東機械室	松下電工(株)	冷:64900;暖:47200kcal/H	フィルター 419*419:6	加湿25kg/H <sup>2</sup> ヘルト無し
45	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-46	空気調和機(19,20F西側)	AJ 200-EV	19階西機械室	新晃工業(株)	冷:91100;暖:72600kcal/H	フィルター フィルター	加湿34kg/H <sup>2</sup> ヘルト無し
46	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-47	空気調和機(19,20F東側)	AJ 200-EV	19階東機械室	新晃工業(株)	冷:88200;暖:66200kcal/H	フィルター フィルター	加湿30kg/H <sup>2</sup> ヘルト無し
47	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-48-1	空気調和機(19,20F議場西)	AJS200-EV	20階西機械室	新晃工業(株)	冷:58600;暖:44000kcal/H	フィルター フィルター	加湿加湿:8kg/H <sup>2</sup> ヘルト無し
48	空調換気設備	エアーハンドリングユニット	ACU-48-2	空気調和機(19,20F議場東)	AJS200-EV	20階東機械室	新晃工業(株)	冷:58600;暖:44000kcal/H	フィルター フィルター	加湿加湿:8kg/H <sup>2</sup> ヘルト無し

久留米市庁舎設備リスト

No	設備区分	機器種別	機器記号	系統名称	型式	設置場所	メーカー	仕様1	仕様2	仕様3
49	空調換気設備	エアハンドリングユニット	ACU-49	空調調和機(B2F書庫)	FY-10UCH	B2階空調機械室	松下電工(株)	冷:32200,暖:22600kcal/H	フィルター 592*592.1 592*288.1	定格容量3ヘルト A-63* 2
50	空調換気設備	エアハンドリングユニット	ACU-50	空調調和機(2.3Fカフェテリア)	AHU125VM	北3階東機械室	東京電機工業(株)	冷:82600,暖:66100kcal/H	フィルター 610*610:1 610*304:1	加湿36kg/H ヘルト A-39*2
51	空調換気設備	パッケージエアコン(空冷式)	ACP-1-1-1	パッケージエアコン(1F 中央監視1)	PEHY-80K-A1	防災センター	三菱電機(株)	冷:8000,暖:9000kcal/H	電動機0.15kw	
52	空調換気設備	パッケージエアコン(空冷式)	ACP-1-1-2	パッケージエアコン(1F 中央監視2)	PEHY-80K-A1	防災センター	三菱電機(株)	冷:8000,暖:9000kcal/H	電動機0.15kw	
53	空調換気設備	パッケージエアコン(空冷式)	ACP-1-1-3	パッケージ室外機(4FACP-1-1用)	PUHY-200K-C	北屋上	三菱電機(株)	圧縮機 200V/5.5kw		
54	空調換気設備	パッケージエアコン(空冷式)	ACP-1-2-1	パッケージエアコン(B1F文書集配室)	PLHY-5LKD-A	文書集配室	三菱電機(株)	冷:5000,暖:5600kcal/H	電動機0.085kw	
55	空調換気設備	パッケージエアコン(空冷式)	ACP-1-2-2	パッケージエアコン(1F 宿当直室)	PLHY-25LKD-A	宿直室	三菱電機(株)	冷:2500,暖:2800kcal/H	電動機0.035kw	
56	空調換気設備	パッケージエアコン(空冷式)	ACP-1-2-3	パッケージエアコン(B1F 清掃控室)	PLHY-25LKD-A	清掃員控室	三菱電機(株)	冷:2500,暖:2800kcal/H	電動機0.035kw	
57	空調換気設備	パッケージエアコン(空冷式)	ACP-1-2-4	パッケージ室外機(4FACP-1-2)	PUHY-140K-C	北屋上	三菱電機(株)	圧縮機 200V/4.1kw		
58	空調換気設備	パッケージエアコン(空冷式)	ACP-1-2-5	パッケージエアコン(1F 風除室)	PLHY-25LKD-A	風除室4	三菱電機(株)	冷:2500,暖:2800kcal/H	電動機0.035kw	
59	空調換気設備	パッケージエアコン(空冷式)	ACP-2-1-1	パッケージエアコン(4F 大気観測室)	PLH-35GKV	4階大気観測室	三菱電機(株)	冷:3550,暖:4250kcal/H	電動機0.03kw	
60	空調換気設備	パッケージエアコン(空冷式)	ACP-2-1-2	パッケージ室外機(4FACP-2-1用)	PUH-35FK	4階倉庫上部ガラリ内	三菱電機(株)			
61	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0301	ファンコイルユニット(3階南 01)	LV-200FR-C-K(床置)	3階305会議室	三菱電機(株)			
62	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0302	ファンコイルユニット(3階南 02)	LV-200FR-C-K(床置)	3階305会議室	三菱電機(株)			
63	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0303	ファンコイルユニット(3階南 03)	LV-200FR-C-K(床置)	3階305会議室	三菱電機(株)			
64	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0304	ファンコイルユニット(3階南 04)	LV-200FR-C-K(床置)	3階305会議室	三菱電機(株)			
65	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0305	ファンコイルユニット(3階南 05)	LV-200FR-C-K(床置)	3階306会議室	三菱電機(株)			
66	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0306	ファンコイルユニット(3階南 06)	LV-200FR-C-K(床置)	3階306会議室	三菱電機(株)			
67	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0307	ファンコイルユニット(3階南 07)	LV-200FR-C-K(床置)	3階307会議室	三菱電機(株)			
68	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0308	ファンコイルユニット(3階南 08)	LV-200FR-C-K(床置)	3階307会議室	三菱電機(株)			
69	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0309	ファンコイルユニット(3階南 09)	LV-200FR-C-K(床置)	3階308会議室	三菱電機(株)			
70	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0310	ファンコイルユニット(3階南 10)	LV-200FR-C-K(床置)	3階308会議室	三菱電機(株)			
71	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0311	ファンコイルユニット(3階南 11)	LV-200FR-C-K(床置)	3階308会議室	三菱電機(株)			
72	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0312	ファンコイルユニット(3階南 12)	LV-200FR-C-K(床置)	3階309会議室	三菱電機(株)			
73	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0313	ファンコイルユニット(3階南 13)	LV-200FR-C-K(床置)	3階309会議室	三菱電機(株)			
74	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0501	ファンコイルユニット(5階南 01)	LV-200FR-C-K(床置)	5階事務室	三菱電機(株)			
75	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0502	ファンコイルユニット(5階南 02)	LV-200FR-C-K(床置)	5階事務室	三菱電機(株)			
76	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0503	ファンコイルユニット(5階南 03)	LV-200FR-C-K(床置)	5階事務室	三菱電機(株)			
77	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0504	ファンコイルユニット(5階南 04)	LV-200FR-C-K(床置)	5階事務室	三菱電機(株)			
78	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0505	ファンコイルユニット(5階南 05)	LV-200FR-C-K(床置)	5階ホラータ室	三菱電機(株)			
79	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0506	ファンコイルユニット(5階南 06)	LV-200FR-C-K(床置)	5階ホラータ室	三菱電機(株)			
80	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0507	ファンコイルユニット(5階南 07)	LV-200FR-C-K(床置)	5階書庫	三菱電機(株)			
81	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0508	ファンコイルユニット(5階北 08)	LV-300FR-C-K(床置)	5階会議室	三菱電機(株)			
82	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0509	ファンコイルユニット(5階北 09)	LV-300FR-C-K(床置)	5階システム設計室	三菱電機(株)			
83	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0510	ファンコイルユニット(5階北 10)	LV-300FR-C-K(床置)	5階帳票倉庫	三菱電機(株)			
84	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0511	ファンコイルユニット(5階北 11)	LV-300FR-C-K(床置)	5階帳票倉庫	三菱電機(株)			
85	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0512	ファンコイルユニット(5階北 12)	LV-300FR-C-K(床置)	5階帳票倉庫	三菱電機(株)			
86	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0513	ファンコイルユニット(5階北 13)	LV-300FR-C-K(床置)	5階更衣室1	三菱電機(株)			
87	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0514	ファンコイルユニット(5階北 14)	LV-300FR-C-K(床置)	5階更衣室1	三菱電機(株)			
88	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0515	ファンコイルユニット(5階北 15)	LV-300FR-C-K(床置)	5階休憩室	三菱電機(株)			
89	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0516	ファンコイルユニット(5階北 16)	LV-300FR-C-K(床置)	5階ハンチ室	三菱電機(株)			
90	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0517	ファンコイルユニット(5階北 17)	LV-300FR-C-K(床置)	5階ハンチ室	三菱電機(株)			
91	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0601	ファンコイルユニット(6階南 01)	LV-200FR-C-K(床置)	6階事務室南	三菱電機(株)			
92	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0602	ファンコイルユニット(6階南 02)	LV-200FR-C-K(床置)	6階事務室南	三菱電機(株)			
93	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0603	ファンコイルユニット(6階南 03)	LV-200FR-C-K(床置)	6階事務室南	三菱電機(株)			
94	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0604	ファンコイルユニット(6階南 04)	LV-200FR-C-K(床置)	6階事務室南	三菱電機(株)			
95	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0605	ファンコイルユニット(6階南 05)	LV-200FR-C-K(床置)	6階事務室南	三菱電機(株)			
96	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0606	ファンコイルユニット(6階南 06)	LV-200FR-C-K(床置)	6階事務室南	三菱電機(株)			
97	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0607	ファンコイルユニット(6階南 07)	LV-200FR-C-K(床置)	6階OALーム	三菱電機(株)			
98	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0608	ファンコイルユニット(6階南 08)	LV-200FR-C-K(床置)	6階OALーム	三菱電機(株)			
99	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-0609	ファンコイルユニット(6階南 09)	LV-200FR-C-K(床置)	6階OALーム	三菱電機(株)			



















久留米市庁舎設備リスト

No	設備区分	機器種別	機器記号	系統名称	型式	設置場所	メーカー	仕様1	仕様2	仕様3
508	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N222	ファンコイルユニット(北2階食堂 22)	LH-1200CR-C-K(天吊)	北2階カフェテリア客席中央	三菱電機(株)			
509	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N223	ファンコイルユニット(北2階食堂 23)	LH-800FR-C-K(天吊)	北2階カフェテリア主厨房	三菱電機(株)			
510	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N224	ファンコイルユニット(北2階食堂 24)	LH-800FR-C-K(天吊)	北2階カフェテリア客席南側	三菱電機(株)			
511	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N225	ファンコイルユニット(北2階食堂 25)	LH-800FR-C-K(天吊)	北2階カフェテリア客席南側	三菱電機(株)			
512	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N226	ファンコイルユニット(2階ホワイエ 26)	LH-1200CR-C-K(天吊)	北2階ホワイエ	三菱電機(株)			
513	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N227	ファンコイルユニット(2階ホワイエ 27)	LH-1200CR-C-K(天吊)	北2階ホワイエ	三菱電機(株)			
514	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N228	ファンコイルユニット(2階ホワイエ 28)	LH-1200CR-C-K(天吊)	北2階ホワイエ	三菱電機(株)			
515	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N229	ファンコイルユニット(2階ホワイエ 29)	LH-1200CR-C-K(天吊)	北2階ホワイエ	三菱電機(株)			
516	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N230	ファンコイルユニット(2階ホワイエ 30)	LH-1200CR-C-K(天吊)	北2階ホワイエ	三菱電機(株)			
517	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N231	ファンコイルユニット(2階ホワイエ 31)	LH-1200CR-C-K(天吊)	北2階ホワイエ	三菱電機(株)			
518	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N232	ファンコイルユニット(2階ホワイエ 32)	LH-1200CR-C-K(天吊)	北2階ホワイエ	三菱電機(株)			
519	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N233	ファンコイルユニット(2階ホワイエ 33)	LH-1200CR-C-K(天吊)	北2階ホワイエ	三菱電機(株)			
520	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N234	ファンコイルユニット(2階ホワイエ 34)	LH-1200CR-C-K(天吊)	北2階ホワイエ	三菱電機(株)			
521	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N301	ファンコイルユニット(北3階北食堂01)	LH-600FR-C-K	北3階厨房2	三菱電機(株)			
522	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N302	ファンコイルユニット(北3階北食堂02)	LH-600FR-C-K	北3階和風レストラン	三菱電機(株)			
523	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N303	ファンコイルユニット(北3階北食堂03)	LH-600FR-C-K	北3階和風レストラン	三菱電機(株)			
524	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N304	ファンコイルユニット(北3階北食堂04)	LH-600FR-C-K	北3階和風レストラン	三菱電機(株)			
525	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N305	ファンコイルユニット(北3階南食堂05)	LH-600FR-C-K	北3階和風レストラン	三菱電機(株)			
526	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N306	ファンコイルユニット(北3階南食堂06)	LH-600FR-C-K	北3階和風レストラン	三菱電機(株)			
527	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-N307	ファンコイルユニット(北3階南食堂07)	LH-600FR-C-K	北3階和風レストラン	三菱電機(株)			
528	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-NB11	ファンコイルユニット(北1階北 01)	LV-200FR-C-K	北1階事務室	三菱電機(株)			
529	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-NB12	ファンコイルユニット(北1階北 02)	LV-200FR-C-K	北1階事務室	三菱電機(株)			
530	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-NB13	ファンコイルユニット(北1階北 03)	LV-200FR-C-K	北1階事務室	三菱電機(株)			
531	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-NB14	ファンコイルユニット(北1階北 04)	LV-200FR-C-K	北1階事務室	三菱電機(株)			
532	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-NB15	ファンコイルユニット(北1階北 05)	LV-200FR-C-K	北1階事務室	三菱電機(株)			
533	空調換気設備	ファンコイルユニット	FCU-NB16	ファンコイルユニット(北1階北 06)	LV-200FR-C-K	北1階事務室	三菱電機(株)			
534	空調換気設備	エアフィルターユニット	FU-1	フィルターユニット(2,3F厨房レストラン)	FU-550T	北3階機械室(ACR4)	東洋鉄工(株)	フィレドン	500×500×20×5枚3組	
535	空調換気設備	エアフィルターユニット	FU-2-1	フィルターユニット(4F電気室1)	FU-50T	4階電気室	東洋鉄工(株)	フィレドン	500×500×20×3枚	
536	空調換気設備	エアフィルターユニット	FU-2-2	フィルターユニット(4F電気室2)	FU-50T	4階電気室	東洋鉄工(株)	フィレドン	500×500×20×3枚	
537	空調換気設備	エアフィルターユニット	FU-2-3	フィルターユニット(4F電気室3)	FU-50T	4階電気室	東洋鉄工(株)	フィレドン	500×500×20×3枚	
538	空調換気設備	エアフィルターユニット	FU-2-4	フィルターユニット(4F電気室4)	FU-50T	4階電気室	東洋鉄工(株)	フィレドン	500×500×20×3枚	
539	空調換気設備	エアフィルターユニット	FU-3-1	フィルターユニット(4F発電機室1)	FU-300T	4階発電機室	東洋鉄工(株)	フィレドン	500×500×20×8枚	
540	空調換気設備	エアフィルターユニット	FU-3-2	フィルターユニット(4F発電機室2)	FU-300T	4階発電機室	東洋鉄工(株)	フィレドン	500×500×20×8枚	
541	空調換気設備	エアフィルターユニット	FU-3-3	フィルターユニット(4F発電機室3)	FU-300T	4階発電機室	東洋鉄工(株)	フィレドン	500×500×20×8枚	
542	空調換気設備	ファン	EF-01	排気ファン(B1F ACR室)	CLFⅢ-NO.2-RS		(株)テラルキョクトウ			
543	空調換気設備	ファン	EF-02	排気ファン(北B1F窓口部門1)	CLFⅢ-NO.2 1/2-RS		(株)テラルキョクトウ			
544	空調換気設備	ファン	EF-03	排気ファン(北B1F窓口部門3)	CLFⅢ-NO.1 1/4-RS		(株)テラルキョクトウ			
545	空調換気設備	ファン	EF-04	排気ファン(北B1F金融関係)	CLFⅢ-NO.1-RS	北B1階休憩室	(株)テラルキョクトウ			
546	空調換気設備	ファン	EF-05	排気ファン(北B1Fシャワー室)	CLFⅢ-NO.1 1/4-RS	北B1階足洗い場	(株)テラルキョクトウ			
547	空調換気設備	ファン	EF-06	排気ファン(北B1F職員便所男女)	CLFⅢ-NO.2-RS	北B1階足洗い場	(株)テラルキョクトウ			
548	空調換気設備	ファン	EF-07	排気ファン(北B1F EV機械室)	CLFⅢ-U-NO.1 1/2-RS	北B1階ELV機械室	(株)テラルキョクトウ			
549	空調換気設備	ファン	EF-08	排気ファン(北1F職員便所男女)	CLFⅢ-U-NO.1 1/4-RS	北1階女子便所	(株)テラルキョクトウ			
550	空調換気設備	ファン	EF-10	排気ファン(1,2Fエントランスロビー-東)	CLFⅢ-NO.2 1/2-RS	2階東機械室	(株)テラルキョクトウ			
551	空調換気設備	ファン	EF-11	排気ファン(北2Fくるみホール便所)	CLFⅢ-NO.1 1/2-RS	北3階西機械室	(株)テラルキョクトウ			
552	空調換気設備	ファン	EF-13	排気ファン(北2F厨房)	CLFⅢ-NO.4 1/2-RS	北3階東機械室	(株)テラルキョクトウ			
553	空調換気設備	ファン	EF-14	排気ファン(4F発電機 非常時)	AES-F(R)-90	4階発電機室	(株)テラルキョクトウ			
554	空調換気設備	ファン	EF-15	排気ファン(4F発電機 常時)	CLFⅢ-NO.2 1/2-RS	4階発電機室	(株)テラルキョクトウ			
555	空調換気設備	ファン	EF-16	排気ファン(4F電気室(CO2))	CLFⅢ-NO.2-RS		(株)テラルキョクトウ			
556	空調換気設備	ファン	EF-17	排気ファン(4F電気室(外冷用))	CLFⅢ-NO.3 1/2-RS	4階電気室	(株)テラルキョクトウ			
557	空調換気設備	ファン	EF-18	排気ファン(B1F身障者便所)	20LCF-10S		(株)テラルキョクトウ			
558	空調換気設備	ファン	EF-19	排気ファン(1,2F Aコア便所)	CLFⅢ-U-NO.1 1/4-RS	2階西機械室	(株)テラルキョクトウ			

久留米市庁舎設備リスト

No	設備区分	機器種別	機器記号	系統名称	型式	設置場所	メーカー	仕様1	仕様2	仕様3
559	空調換気設備	ファン	EF-20-01	排気ファン(3F Aコア便所)	20LCF-10S	3階西機械室	(株)テラルキョクトウ			
560	空調換気設備	ファン	EF-20-02	排気ファン(5F Aコア便所)	20LCF-10S	5階西機械室	(株)テラルキョクトウ			
561	空調換気設備	ファン	EF-20-03	排気ファン(6F Aコア便所)	20LCF-10S	6階西機械室	(株)テラルキョクトウ			
562	空調換気設備	ファン	EF-20-04	排気ファン(7F Aコア便所)	20LCF-10S	7階西機械室	(株)テラルキョクトウ			
563	空調換気設備	ファン	EF-20-05	排気ファン(8F Aコア便所)	20LCF-10S	8階西機械室	(株)テラルキョクトウ			
564	空調換気設備	ファン	EF-20-06	排気ファン(9F Aコア便所)	20LCF-10S	9階西機械室	(株)テラルキョクトウ			
565	空調換気設備	ファン	EF-20-07	排気ファン(10F Aコア便所)	20LCF-10S	10階西水槽室	(株)テラルキョクトウ			
566	空調換気設備	ファン	EF-20-08	排気ファン(11F Aコア便所)	20LCF-10S	11階西機械室	(株)テラルキョクトウ			
567	空調換気設備	ファン	EF-20-09	排気ファン(12F Aコア便所)	20LCF-10S	12階西機械室	(株)テラルキョクトウ			
568	空調換気設備	ファン	EF-20-10	排気ファン(13F Aコア便所)	20LCF-10S	13階西機械室	(株)テラルキョクトウ			
569	空調換気設備	ファン	EF-20-11	排気ファン(14F Aコア便所)	20LCF-10S	14階西機械室	(株)テラルキョクトウ			
570	空調換気設備	ファン	EF-20-12	排気ファン(15F Aコア便所)	20LCF-10S	15階西機械室	(株)テラルキョクトウ			
571	空調換気設備	ファン	EF-20-13	排気ファン(16F Aコア便所)	20LCF-10S	16階西機械室	(株)テラルキョクトウ			
572	空調換気設備	ファン	EF-20-14	排気ファン(17F Aコア便所)	20LCF-10S	17階西機械室	(株)テラルキョクトウ			
573	空調換気設備	ファン	EF-20-15	排気ファン(18F Aコア便所)	20LCF-10S	18階西機械室	(株)テラルキョクトウ			
574	空調換気設備	ファン	EF-20-16	排気ファン(19F Aコア便所)	20LCF-10S	19階西機械室	(株)テラルキョクトウ			
575	空調換気設備	ファン	EF-20-17	排気ファン(20F Aコア便所)	20LCF-10S	20階西機械室	(株)テラルキョクトウ			
576	空調換気設備	ファン	EF-21	排気ファン(B2~20F Bコア便所)	CLF II-NO.4 1/2-RS	屋上(東)	(株)テラルキョクトウ			
577	空調換気設備	ファン	EF-22	排気ファン(20F喫茶カウンター)	CLF III-NO.1 1/4	20階西東機械室	(株)テラルキョクトウ			
578	空調換気設備	ファン	EF-23-1	排気ファン(行政ELV機械室1-1)	EF-50FTB40A	行政用ELV機械室	三菱電機(株)			
579	空調換気設備	ファン	EF-23-2	排気ファン(行政ELV機械室1-2)	EF-50FTB40A	行政用ELV機械室	三菱電機(株)			
580	空調換気設備	ファン	EF-23-3	排気ファン(行政ELV機械室1-3)	EF-50FTB40A	行政用ELV機械室	三菱電機(株)			
581	空調換気設備	ファン	EF-24	排気ファン(議会用ELV機械室)	EG-60FTB40A	議会用ELV機械室	三菱電機(株)			
582	空調換気設備	ファン	EF-25	排気ファン(非常用ELV機械室)	EF-40FTB40A	議会用ELV機械室	三菱電機(株)			
583	空調換気設備	ファン	EF-26	排気ファン(PHF高架水槽室)	20LCF-05S	PH階高架水槽室	(株)テラルキョクトウ			
584	空調換気設備	ファン	EF-27	排気ファン(B2F 書庫(CO2))	ALF-NO.3-645	B2階消火ポンプ室	(株)テラルキョクトウ			
585	空調換気設備	ファン	EF-28-1	排気ファン(B1F 議会ELV前ロビー)	20LCF-10S	B1階東ロビー	(株)テラルキョクトウ			
586	空調換気設備	ファン	EF-28-2	排気ファン(北1F 東受付ロビー)	20LCF-10S	北B1階事務室	(株)テラルキョクトウ			
587	空調換気設備	ファン	EF-28-3	排気ファン(3F 会議室ロビー)	25LCF-10S	3階東機械室	(株)テラルキョクトウ			
588	空調換気設備	ファン	EF-30	排気ファン(5F コンピュータ室)	CLF III-NO.1 1/4-RS		(株)テラルキョクトウ			
589	空調換気設備	ファン	EF-32-1	排気ファン(10F 西水槽室)	CLF II-NO.1-R-HOH	10階水槽室1	(株)テラルキョクトウ			
590	空調換気設備	ファン	EF-32-2	排気ファン(10F 東水槽室)	CLF II-NO.1-R-HOH	10階水槽室2	(株)テラルキョクトウ			
591	空調換気設備	ファン	EF-33	排気ファン(5F ハンチ室)	20LCF-10S	5階ハンチ室	(株)テラルキョクトウ			
592	空調換気設備	ファン	EF-34	排気ファン(3F 厨房)	CLF III-NO.2 1/2-RS	北低屋上	(株)テラルキョクトウ			
593	空調換気設備	ファン	EF-36	排気ファン(B2F オイルタンク室)	LCF III-NO.1 1/2-RS		(株)テラルキョクトウ			
594	空調換気設備	ファン	EF-37	排気ファン(中央監視室 CO2用)	ALF-NO.2-604S	中央監視室	(株)テラルキョクトウ			
595	空調換気設備	ファン	EF-38	排気ファン(11F 青焼き用)	CLP-NO.1-OB	PH階高架水槽室	(株)テラルキョクトウ			
596	空調換気設備	ファン	OF-01	給気ファン(B1F ACR室)	CLF III-NO.2-RS	B2階消火ポンプ室	(株)テラルキョクトウ	片吸込シロッコファン(天吊)	#2 *3460m3/H*30mmAQ	
597	空調換気設備	ファン	OF-02	給気ファン(B1F ELV室)	CLF III-U-NO.1 1/2-RS	北B1階ELV機械室	(株)テラルキョクトウ	片吸込シロッコファン(天吊)	#1 1/2 *300m3/H*10mmAQ	
598	空調換気設備	ファン	OF-03	給気ファン(2F 厨房)	CLF III-NO.4-RS	北3階東機械室	(株)テラルキョクトウ	片吸込シロッコファン(床置)	#4 17600m3/H*20mmAQ	
599	空調換気設備	ファン	OF-04	給気ファン(3F 厨房)	CLF III-NO.2 1/2-RS	北3階東機械室	(株)テラルキョクトウ	片吸込シロッコファン(床置)	#2 4490m3/H*20mmAQ	
600	空調換気設備	ファン	OF-07	給気ファン(RH1F行政EV機械室)	CLF II-NO.4 1/2 RS-D	PH階行政用ELV機械室	(株)テラルキョクトウ	片吸込シロッコファン(床置)	#4 1/2* 1935m3/H*15mmAQ	
601	空調換気設備	ファン	OF-08	給気ファン(RH1F会議EV機械室)	EG-60FTB40A	PH階議会用ELV機械室	(株)テラルキョクトウ	有圧扇	600φ*7200m3/H*10mmAQ	
602	空調換気設備	ファン	OF-09	給気ファン(RH1F非常EV機械室)	CLF II-1 3/4 HOH-I	PH非常用ELV機械室	(株)テラルキョクトウ	片吸込シロッコファン(天置)	#1 3/4* 2700m3/H*15mmAQ	
603	空調換気設備	ファン	OF-10	給気ファン(RH1F高架水槽室)	20LCF-05S	PH階高架水槽室	(株)テラルキョクトウ	ストレートシロッコファン	200φ*410m3/H*10mmAQ	
604	空調換気設備	ファン	OF-11	給気ファン(5Fコンピュータ室)	CLF III-NO.1 1/4-RS	4階西機械室	(株)テラルキョクトウ	片吸込シロッコファン(天置)	#1 1/4*960m3/H*25mmAQ	
605	空調換気設備	ファン	OF-12-1	給気ファン(10F高架水槽室A)	CLF II-NO.1-L-HOH	10階西水槽室1	(株)テラルキョクトウ	片吸込シロッコファン(天吊)	#1*400m3/H*10mmAQ	
606	空調換気設備	ファン	OF-12-2	給気ファン(10F高架水槽室B)	CLF II-NO.1-L-HOH	10階東水槽室2	(株)テラルキョクトウ	片吸込シロッコファン(天吊)	#1*400m3/H*10mmAQ	
607	空調換気設備	ファン	OF-13	給気ファン(B2Fオイルタンク)	CLF III-NO.1 1/2-RS		(株)テラルキョクトウ	片吸込シロッコファン(床置)	#2 1/2*1300m3/H*25mmAQ	
608	空調換気設備	ファン	OF-14	給気ファン(2F市民ロビー-3)	CLF III-NO.1 1/4-RS	2階東機械室	(株)テラルキョクトウ	片吸込シロッコファン(床置)	#1 1/4*1340m3/H*20mmAQ	
609	空調換気設備	換気扇	AEX-1	空調換気扇(1F 宿直室)	LGH-15CST	北1階宿直室	三菱電機(株)	天井埋込型	エンタルピー:-72%	換気量:120m3/H

久留米市庁舎設備リスト

No	設備区分	機器種別	機器記号	系統名称	型式	設置場所	メーカー	仕様1	仕様2	仕様3
610	空調換気設備	換気扇	AEX-2-1	空調換気扇(1F 中央監視1)	LGH-25RMP・25RS	中央監視室	三菱電機(株)	天井セット型	エンタルピー:-73%	換気量:210m3/H
611	空調換気設備	換気扇	AEX-2-2	空調換気扇(1F 中央監視2)	LGH-25RMP・25RS	中央監視室	三菱電機(株)	天井セット型	エンタルピー:-73%	換気量:210m3/H
612	空調換気設備	換気扇	KF-1-01	天井扇(北B1階 休憩室)	VD-20ZP2	北B1階休憩室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
613	空調換気設備	換気扇	KF-1-02	天井扇(北B1階 金融休憩室)	VD-20ZP2	北B1階金融休憩室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
614	空調換気設備	換気扇	KF-1-03	天井扇(北B1階 給湯室)	VD-20ZP2	北B1階給湯室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
615	空調換気設備	換気扇	KF-1-04	天井扇(北B1室 貯湯槽室)	VD-20ZP2	北B1階貯湯槽室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
616	空調換気設備	換気扇	KF-1-05	天井扇(北B1階 休憩室)	VD-20ZP2	北低層棟B1階休憩室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
617	空調換気設備	換気扇	KF-1-06	天井扇(南B1階 職員便所男)	VD-20ZP2	南B1階職員便所男	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
618	空調換気設備	換気扇	KF-1-07	天井扇(南B2階 職員便所女)	VD-20ZP2	南B1階職員便所女	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
619	空調換気設備	換気扇	KF-1-08	天井扇(北1階 休憩室)	VD-20ZP2	北1階休憩室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
620	空調換気設備	換気扇	KF-1-09	天井扇(5階 休憩室)	VD-20ZP2	5階休憩室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
621	空調換気設備	換気扇	KF-1-10	天井扇(6階 休憩室)	VD-20ZP2	6階休憩室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
622	空調換気設備	換気扇	KF-1-11	天井扇(7階 休憩室)	VD-20ZP2	7階休憩室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
623	空調換気設備	換気扇	KF-1-12	天井扇(8階 休憩室)	VD-20ZP2	8階休憩室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
624	空調換気設備	換気扇	KF-1-13	天井扇(9階 休憩室)	VD-20ZP2	9階休憩室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
625	空調換気設備	換気扇	KF-1-14	天井扇(10階 休憩室)	VD-20ZP2	10階休憩室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
626	空調換気設備	換気扇	KF-1-15	天井扇(11階 休憩室)	VD-20ZP2	11階休憩室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
627	空調換気設備	換気扇	KF-1-16	天井扇(12階 休憩室)	VD-20ZP2	12階休憩室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
628	空調換気設備	換気扇	KF-1-17	天井扇(13階 休憩室)	VD-20ZP2	13階休憩室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
629	空調換気設備	換気扇	KF-1-18	天井扇(14階 休憩室)	VD-20ZP2	14階休憩室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
630	空調換気設備	換気扇	KF-1-19	天井扇(15階 休憩室)	VD-20ZP2	15階休憩室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
631	空調換気設備	換気扇	KF-1-20	天井扇(16階 休憩室)	VD-20ZP2	16階休憩室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
632	空調換気設備	換気扇	KF-1-21	天井扇(17階 休憩室)	VD-20ZP2	17階休憩室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
633	空調換気設備	換気扇	KF-1-22	天井扇(19階 議員ロビー)	VD-20ZP2	19階議員ロビー-流し	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
634	空調換気設備	換気扇	KF-1-23	天井扇(20階 喫茶控室)	VD-20ZP2	20階喫茶控室	三菱電機(株)	モータ 100V/70.5W	150φ*430m3/H*6mmAQ	
635	空調換気設備	換気扇	KF-1-24	天井扇(PH階 防災無線機械室)	VD-20ZP2	PH階防災無線機械室	三菱電機(株)			
636	空調換気設備	換気扇	KF-2	天井扇(1F 宿直浴室)	VD-20ZSB2	北1階宿直浴室	三菱電機(株)			
637	空調換気設備	換気扇	KF-3-01	天井扇(北2階 食堂倉庫)	VD-20ZP2	北2階食堂倉庫	三菱電機(株)			
638	空調換気設備	換気扇	KF-3-02	天井扇(北2階 食堂便所)	VD-20ZP2	北2階食堂便所	三菱電機(株)			
639	空調換気設備	換気扇	KF-3-03	天井扇(北3階 食堂便所)	VD-20ZP2	北3階食堂便所	三菱電機(株)			
640	空調換気設備	換気扇	KF-3-04	天井扇(4階 大気観測室)	VD-20ZP2	4階大気観測室	三菱電機(株)			
641	空調換気設備	換気扇	KF-4-01	天井扇(20階 ロビー)	V-150C	20階ロビー	三菱電機(株)			
642	空調換気設備	換気扇	KF-5-01	天井扇(18階 更衣室)	V-200C	18階更衣室	三菱電機(株)			
643	空調換気設備	除湿機	V-1-1	除湿機(B2F 書庫1)	KFH-2C1	B2階 書庫1	三菱電機(株)	床置露出型	除湿能力5.5l/H	圧縮機 200V/1.5kw
644	空調換気設備	除湿機	V-1-2	除湿機(B2F 書庫1)	KFH-2C1	B2階 書庫1	三菱電機(株)	床置露出型	除湿能力5.6l/H	圧縮機 200V/1.5kw
645	空調換気設備	除湿機	V-1-3	除湿機(B2F 書庫1)	KFH-2C1	B2階 書庫1	三菱電機(株)	床置露出型	除湿能力5.7l/H	圧縮機 200V/1.5kw
646	空調換気設備	除湿機	V-1-4	除湿機(B2F 書庫1)	KFH-2C1	B2階 書庫1	三菱電機(株)	床置露出型	除湿能力5.8l/H	圧縮機 200V/1.5kw
647	空調換気設備	除湿機	V-1-5	除湿機(B2F 書庫2)	KFH-2C1	B2階 書庫2	三菱電機(株)	床置露出型	除湿能力5.9l/H	圧縮機 200V/1.5kw
648	給排水衛生設備	上水高架水槽	WT-01	上水用受水槽(高・低層棟用)	SET-7	B2階受水槽室	(株)ブリジストン	FRP製複合板型2槽式	4.5m×6.5m×H1.5m	44(有効35)m3
649	給排水衛生設備	上水高架水槽	WT-02	上水用高架槽(低層棟用)	SET-10	10階東高架水槽室	(株)ブリジストン	FRP製複合板型3槽式	1.5m×2.0m×H2.0m	6(有効一)m3
650	給排水衛生設備	上水高架水槽	WT-04	上水用高架槽(高層棟用)	SET-10	PH階高架水槽室	(株)ブリジストン	FRP製複合板型4槽式	1.5m×2.0m×H2.2m	18(有効一)m3
651	給排水衛生設備	加圧給水ポンプユニット	WP-05	中水加圧給水ユニット	AV-65PCL403-62.2W	屋上機械置場西	(株)テラルキョクトウ	形式AV型立型多段ポンプ	モータ定格モータ3φ400V/2.2kW×2	65mm:0.19m3/min
652	給排水衛生設備	加圧給水ポンプユニット	WP-06	上水加圧給水ユニット	AV-65PCL503-63.7W	PH階高架水槽室	(株)テラルキョクトウ	形式AV型立型多段ポンプ	モータ定格モータ3φ400V/3.7kW×2	65mm:0.39m3/min
653	給排水衛生設備	中水槽	WT-06	中水槽1	コンクリート	B2階ピット		70.01トン		
654	給排水衛生設備	中水槽	WT-07	中水槽2	コンクリート	B2階ピット		151.08トン		
655	給排水衛生設備	中水高架水槽	WT-03	中水用高架槽(低層棟用)	SET-10	10階西高架水槽室	(株)ブリジストン	FRP製複合板型2槽式	2.0m×2.5m×H2.0m	10(有効一)m3
656	給排水衛生設備	中水高架水槽	WT-05	中水用高架槽(高層棟用)	SET-10	屋上機械置場西	(株)ブリジストン	FRP製複合板型2槽式	1.5m×2.0m×H2.3m	10(有効6.5)m3
657	給排水衛生設備	雨水槽	DP-1	雨水排水槽No.1		B1Fライトコート		水槽(有効容積合計)m3	水槽(仕切り数)区画	
658	給排水衛生設備	雨水槽	DP-10	雨水排水槽No.10		B1Fライトコート		水槽(有効容積合計)m3	水槽(仕切り数)区画	
659	給排水衛生設備	雨水槽	DP-2	雨水排水槽No.2		B1Fライトコート		水槽(有効容積合計)m3	水槽(仕切り数)区画	
660	給排水衛生設備	雨水槽	DP-4	雨水排水槽No.4		B1Fライトコート		水槽(有効容積合計)m3	水槽(仕切り数)区画	

久留米市庁舎設備リスト

No	設備区分	機器種別	機器記号	系統名称	型式	設置場所	メーカー	仕様1	仕様2	仕様3
661	給排水衛生設備	雨水槽	DP-6	雨水排水槽No.6		B1Fライコート		水槽(有効容積合計)m3	水槽(仕切り数)区画	
662	給排水衛生設備	雨水槽	DP-8	雨水排水槽No.8		B1Fライコート		水槽(有効容積合計)m3	水槽(仕切り数)区画	
663	給排水衛生設備	雨水槽	DP-9	雨水排水槽No.9		B1Fライコート		水槽(有効容積合計)m3	水槽(仕切り数)区画	
664	給排水衛生設備	汚水槽	WT-7	Aコア		B2F附室		水槽(有効容積合計)3.6m3	水槽(仕切り数)区画	
665	給排水衛生設備	汚水槽	WT-8	Bコア		B2F附室		水槽(有効容積合計)14.7m3	水槽(仕切り数)区画	
666	給排水衛生設備	排水ポンプ	DP-01-1	雨水排水水中ポンプ1-1	50SVC-6.4	雨水排水槽1	(株)テラルキョクトウ	フロートスイッチ付	50φ*100l/min*8m	
667	給排水衛生設備	排水ポンプ	DP-01-2	雨水排水水中ポンプ1-2	50SVC-6.4	雨水排水槽1	(株)テラルキョクトウ	フロートスイッチ付	50φ*100l/min*8m	
668	給排水衛生設備	排水ポンプ	DP-02-1	雨水排水水中ポンプ2-1	50SVC-6.4	雨水排水槽2	(株)テラルキョクトウ	フロートスイッチ付	50φ*140l/min*8m	
669	給排水衛生設備	排水ポンプ	DP-02-2	雨水排水水中ポンプ2-2	50SVC-6.4	雨水排水槽2	(株)テラルキョクトウ	フロートスイッチ付	50φ*140l/min*8m	
670	給排水衛生設備	排水ポンプ	DP-04-1	雨水排水水中ポンプ4-1	50SVC-6.4	雨水排水槽4	(株)テラルキョクトウ	フロートスイッチ付	50φ*100l/min*8m	
671	給排水衛生設備	排水ポンプ	DP-04-2	雨水排水水中ポンプ4-2	50SVC-6.4	雨水排水槽4	(株)テラルキョクトウ	フロートスイッチ付	50φ*100l/min*8m	
672	給排水衛生設備	排水ポンプ	DP-06-1	雨水排水水中ポンプ6-1	ZU3-506-0.4T4	雨水排水槽6	榊川本製作所	フロートスイッチ付	50φ*0.09m3/min*8m	
673	給排水衛生設備	排水ポンプ	DP-06-2	雨水排水水中ポンプ6-2	ZU3-506-0.4T4	雨水排水槽6	榊川本製作所	フロートスイッチ付	50φ*0.09m3/min*8m	
674	給排水衛生設備	排水ポンプ	DP-08-1	雨水排水水中ポンプ8-1	65SVC-63.4	雨水排水槽8	(株)テラルキョクトウ	フロートスイッチ付	50φ*320l/min*12m	
675	給排水衛生設備	排水ポンプ	DP-08-2	雨水排水水中ポンプ8-2	65SVC-63.4	雨水排水槽8	(株)テラルキョクトウ	フロートスイッチ付	50φ*320l/min*12m	
676	給排水衛生設備	排水ポンプ	DP-09-1	雨水排水水中ポンプ9-1	65SVC-63.7	雨水排水槽9	(株)テラルキョクトウ	フロートスイッチ付	50φ*175l/min*8m	
677	給排水衛生設備	排水ポンプ	DP-09-2	雨水排水水中ポンプ9-2	65SVC-63.7	雨水排水槽9	(株)テラルキョクトウ	フロートスイッチ付	50φ*175l/min*8m	
678	給排水衛生設備	排水ポンプ	DP-10-1	雨水排水水中ポンプ10-1	65SVC-63.7	雨水排水槽10	(株)テラルキョクトウ	フロートスイッチ付	40φ*50l/min*5m	
679	給排水衛生設備	排水ポンプ	DP-10-2	雨水排水水中ポンプ10-2	65SVC-63.7	雨水排水槽10	(株)テラルキョクトウ	フロートスイッチ付	40φ*50l/min*5m	
680	給排水衛生設備	排水ポンプ	RP-01	中水プラント 揚砂P	65BO-61.5	沈殿槽	(株)テラルキョクトウ	65φ*0.5m3/min*7m		
681	給排水衛生設備	排水ポンプ	RP-02	中水プラント 揚砂P(屋根用)	50BO-6.75	沈殿槽(屋根用)	(株)テラルキョクトウ	50φ*0.2m3/min*5m		
682	給排水衛生設備	排水ポンプ	RP-03	中水プラント 中水移送P	50BO-6.75-C	中水槽2	(株)テラルキョクトウ	50φ*0.26m3/min*5m		
683	給排水衛生設備	排水ポンプ	RP-04	中水プラント 移送P(屋根用)	50BO-6.75-C	沈殿槽(屋根用)	(株)テラルキョクトウ	65φ*0.26m3/min*5m		
684	給排水衛生設備	排水ポンプ	RP-05	中水プラント 移送P(RC用)	50BO-6.75-C	沈殿槽(RC)	(株)テラルキョクトウ	50φ*0.2m3/min*6m		
685	給排水衛生設備	排水ポンプ	RP-06-1	中水プラント 濾過P1	50SSU-61.5-C	雨水貯留槽	(株)テラルキョクトウ	50φ*0.16m3/min*18m		
686	給排水衛生設備	排水ポンプ	RP-06-2	中水プラント 濾過P2	50SSU-61.5-C	雨水貯留槽	(株)テラルキョクトウ	50φ*0.16m3/min*18m		
687	給排水衛生設備	排水ポンプ	RP-07	中水プラント 逆洗P	150BO-67.5	中水槽2	(株)テラルキョクトウ	150φ*1.6m3/min*14m		
688	給排水衛生設備	排水ポンプ	RP-09	中水プラント 汚泥圧送P	65BO-63.7-C	汚泥濃縮槽	(株)テラルキョクトウ	65φ*0.3m3/min*15m		
689	給排水衛生設備	排水ポンプ	RP-10-1	中水プラント 雨水排水P1	100BO-65.5-C	雨水排水槽	(株)テラルキョクトウ	100φ*0.83m3/min*14m		
690	給排水衛生設備	排水ポンプ	RP-10-2	中水プラント 雨水排水P2	100BO-65.5-C	雨水排水槽	(株)テラルキョクトウ	100φ*0.83m3/min*14m		
691	給排水衛生設備	排水ポンプ	RP-11	中水プラント 清掃用水中P	40SVC-6.25	B2階機械室	(株)テラルキョクトウ	40φ*0.05m3/min*5m		
692	給排水衛生設備	排水ポンプ	RPC-1-1	中水プラント 次亜注入P1	CM-2X	雨水調整室	(株)トーケミ	ダイヤワム式定量ポンプ	5~20cc/min、400V/0.2kw	
693	給排水衛生設備	排水ポンプ	RPC-1-2	中水プラント 次亜注入P2	CM-2X	雨水調整室	(株)トーケミ	ダイヤワム式定量ポンプ	5~20cc/min、400V/0.2kw	
694	給排水衛生設備	排水ポンプ	RS-1	中水プラント 微細目SC(屋根)	BC-2100	雨水調整室	コニユーターサービス(株)	目開キ 2mm×255m3/h		
695	給排水衛生設備	排水ポンプ	RSF-1	中水プラント 急速濾過器		雨水調整室	(株)トーケミ	圧力式下降流型	1800φ*SL1500mm*9.5m3/H	
696	給排水衛生設備	排水ポンプ	RT-1	中水プラント 次亜貯留槽	PVC-200	雨水調整室	(株)トーケミ	200L	容量200L	
697	給排水衛生設備	排水ポンプ	WP-07-1	汚物排水水中ポンプ1(A)	50BOT-61.5-C	B2階A階段室	(株)テラルキョクトウ	形式BOA(T)-C型	モータ定格モータ3φ400V/1.5kW	50φ100l/min×16M着脱装置付き
698	給排水衛生設備	排水ポンプ	WP-07-2	汚物排水水中ポンプ2(A)	50BOT-61.5-C	B2階A階段室	(株)テラルキョクトウ	形式BOA(T)-C型	モータ定格モータ3φ400V/1.5kW	50φ100l/min×16M着脱装置付き
699	給排水衛生設備	排水ポンプ	WP-08-1	汚物排水水中ポンプ1(B)	65BOT-63.7-C	B2階B便所前通路	(株)テラルキョクトウ	形式BOA(T)-C型	モータ定格モータ3φ400V/3.7kW	65φ520l/min×16M着脱装置付き
700	給排水衛生設備	排水ポンプ	WP-08-2	汚物排水水中ポンプ2(B)	65BOT-63.7-C	B2階B便所前通路	(株)テラルキョクトウ	形式BOA(T)-C型	モータ定格モータ3φ400V/3.7kW	65φ520l/min×16M着脱装置付き
701	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-1	電気温水器(北B1・1階)	EBM-20-450	北低層棟貯湯槽室	東京電機工業(株)	25φ*20l/min*10M		
702	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-2-10	電気湯沸器(10階休憩室)	EMS-30	10階休憩室	東京電機工業(株)			
703	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-2-11	電気湯沸器(11階休憩室)	EMS-30	11階休憩室	東京電機工業(株)			
704	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-2-12	電気湯沸器(12階休憩室)	EMS-30	12階休憩室	東京電機工業(株)			
705	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-2-13	電気湯沸器(13階休憩室)	EMS-30	13階休憩室	東京電機工業(株)			
706	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-2-14	電気湯沸器(14階休憩室)	EMS-30	14階休憩室	東京電機工業(株)			
707	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-2-15	電気湯沸器(15階休憩室)	EMS-30	15階休憩室	東京電機工業(株)			
708	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-2-16	電気湯沸器(16階休憩室)	EMS-30	16階休憩室	東京電機工業(株)			
709	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-2-17	電気湯沸器(17階休憩室)	EMS-30	17階休憩室	東京電機工業(株)			
710	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-2-5	電気湯沸器(5階休憩室)	EMS-30	5階休憩室	東京電機工業(株)			
711	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-2-6	電気湯沸器(6階休憩室)	EMS-30	6階休憩室	東京電機工業(株)			

久留米市庁舎設備リスト

No	設備区分	機器種別	機器記号	系統名称	型式	設置場所	メーカー	仕様1	仕様2	仕様3
712	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-2-7	電気湯沸器(7階休憩室)	EMS-30	7階休憩室	東京電機工業(株)			
713	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-2-8-1	電気湯沸器(8階配膳室)	EMS-30	給湯室	東京電機工業(株)			
714	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-2-8-2	電気湯沸器(8階休憩室)	EMS-40	8階休憩室	東京電機工業(株)			
715	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-2-9	電気湯沸器(9階休憩室)	EMS-30	9階休憩室	東京電機工業(株)			
716	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-2-B1	電気湯沸器(南B1階休憩室)	EMS-30	南B1階機械室	東京電機工業(株)			
717	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-3	電気湯沸器(18階休憩室)	EMS-40	18階配膳室	東京電機工業(株)			
718	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-4-18-1	電気温水器(18階議長)	RES-12C	18階議長室	東京電機工業(株)	水圧 0.5~7.5kg/cm3		
719	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-4-18-2	電気温水器(18階副議長)	RES-12C	18階副議長室	東京電機工業(株)	水圧 0.5~7.5kg/cm3		
720	給排水衛生設備	電気給湯器(湯沸し器)	ES-4-8	電気温水器(8階市長洗面)	RES-12C	8階市長洗面	東京電機工業(株)	水圧 0.5~7.5kg/cm3		
721	給排水衛生設備	厨房設備・器具	1M-110K(3F)	3Fアイスメーカー		3階レストラン図面25				
722	給排水衛生設備	厨房設備・器具	265F1C-1(3F)	3F冷凍冷蔵庫		3階レストラン図面6				
723	給排水衛生設備	厨房設備・器具	457RT-1(20F)	20Fコールドテーブル		20階喫茶図面7				
724	給排水衛生設備	厨房設備・器具	467FCT-1(2F-K)	2FKコールドテーブル		2階喫茶図面1				
725	給排水衛生設備	厨房設備・器具	467M4-1(3F)	3Fボルト冷蔵庫		3階レストラン図面24				
726	給排水衛生設備	厨房設備・器具	485-F2R-3(3F)	3F冷凍冷蔵庫		3階レストラン図面1				
727	給排水衛生設備	厨房設備・器具	567RT-1(3F)	3Fコールドテーブル		3階レストラン図面27				
728	給排水衛生設備	厨房設備・器具	577RT-1(2F)	2Fコールドテーブル		2階カフェテリア図面25				
729	給排水衛生設備	厨房設備・器具	BPR-096(2F)	2Fパンラック		2階カフェテリア図面11				
730	給排水衛生設備	厨房設備・器具	CSP-100(2F)	2Fガスティルティングパン		2階カフェテリア図面				
731	給排水衛生設備	厨房設備・器具	DHA-12(20F)	20F小型電気温水器		20階喫茶図面1				
732	給排水衛生設備	厨房設備・器具	DHA-12(2F-K)	2FK小型電気温水器		2階喫茶図面6				
733	給排水衛生設備	厨房設備・器具	DHA-12(3F)	3F小型電気温水器		3階レストラン図面31				
734	給排水衛生設備	厨房設備・器具	ED2-3S(2F)	2F食器洗浄機		2階カフェテリア図面62				
735	給排水衛生設備	厨房設備・器具	HGR-127(3F)	3Fガスレンジ		3階レストラン図面7				
736	給排水衛生設備	厨房設備・器具	HS-1200LB(2F)	2F温蔵庫		2階カフェテリア図面38				
737	給排水衛生設備	厨房設備・器具	IM-30TI(20F)	20Fアイスメーカー		20階喫茶図面2				
738	給排水衛生設備	厨房設備・器具	IM-30TL(2F-K)	2FKアイスメーカー		2階喫茶図面7				
739	給排水衛生設備	厨房設備・器具	JHC-900A(3F)	3Fライスジャー		3Fレストラン図面15				
740	給排水衛生設備	厨房設備・器具	KGS-30(2F)	2Fガス回転釜		2階カフェテリア図面				
741	給排水衛生設備	厨房設備・器具	M-201C(2F)	2Fーロコンロ		2階カフェテリア図面36				
742	給排水衛生設備	厨房設備・器具	M-603B(2F)	2F丼コンロ		2階カフェテリア図面35				
743	給排水衛生設備	厨房設備・器具	M-8220C(3F)	3Fテーブルコンロ		3階レストラン図面9				
744	給排水衛生設備	厨房設備・器具	MGF-23G(2F)	2Fー槽フライヤー		2階カフェテリア図面				
745	給排水衛生設備	厨房設備・器具	MGRX-157B(2F)	2Fガスレンジ		2階カフェテリア図面				
746	給排水衛生設備	厨房設備・器具	MGTX-097(2F)	2Fガステーブル		2階カフェテリア図面				
747	給排水衛生設備	厨房設備・器具	MR-102(20F)	20Fホットプレート		20階喫茶図面4				
748	給排水衛生設備	厨房設備・器具	MR-102(2F-K)	2FKホットプレート		2階喫茶図面4				
749	給排水衛生設備	厨房設備・器具	MRC-150RL(2F)	2Fガス立体自動炊飯器		2階カフェテリア図面				
750	給排水衛生設備	厨房設備・器具	MRK-066B(2F)	2Fガス茹で麵機		2階カフェテリア図面53				
751	給排水衛生設備	厨房設備・器具	MSH10-21S(3F)	3F食器消毒保管庫		3階レストラン図面31				
752	給排水衛生設備	厨房設備・器具	MSH15-31S(2F)	2F食器消毒保管庫		2階カフェテリア図面56				
753	給排水衛生設備	厨房設備・器具	P-46(2F)	2Fビーター		2階カフェテリア図面				
754	給排水衛生設備	厨房設備・器具	PH-161M(2F)	2Fガス瞬間湯沸器		2階カフェテリア図面32				
755	給排水衛生設備	厨房設備・器具	PH-161M(3F)	3Fガス瞬間湯沸器		3階レストラン図面23				
756	給排水衛生設備	厨房設備・器具	PH-24号A(2F脚)	2Fガス瞬間湯沸器		2階カフェテリア図面				
757	給排水衛生設備	厨房設備・器具	PH-24号A(2F洗西)	2Fガス瞬間湯沸器		2階カフェテリア図面58				
758	給排水衛生設備	厨房設備・器具	PH-24号A(2F洗東)	2Fガス瞬間湯沸器		2階カフェテリア図面58				
759	給排水衛生設備	厨房設備・器具	RR-50(3F)	3F炊飯器		3階レストラン図面10				
760	給排水衛生設備	厨房設備・器具	RWO-48A(2F)	2Fドラフト洗米機		2階カフェテリア図面				
761	給排水衛生設備	厨房設備・器具	SD-130(20F)	20F冷凍庫		20階喫茶図面3				
762	給排水衛生設備	厨房設備・器具	SDC-10A(3F)	3Fコーヒーマーカー		3階レストラン図面29				

久留米市庁舎設備リスト

No	設備区分	機器種別	機器記号	系統名称	型式	設置場所	メーカー	仕様1	仕様2	仕様3
763	給排水衛生設備	厨房設備・器具	T9-50(20F)	20Fドラムトラップ		20F喫茶図面9				
764	給排水衛生設備	厨房設備・器具	THP-1(3F)	3Fホットプレート		3階レストラン図面27				
765	給排水衛生設備	厨房設備・器具	VC-4(2F)	2F野菜調理機		2階カフェテリア図面				
766	給排水衛生設備	厨房設備・器具	ウオーマーユニット(2F)	2Fウオーマーユニット		2階カフェテリア図面43				
767	給排水衛生設備	厨房設備・器具	おにぎりケース(2F)	2Fおにぎりケース		2階カフェテリア図面51				
768	給排水衛生設備	厨房設備・器具	ガスコンロ台(2F)	2Fガスコンロ台		2階カフェテリア図面				
769	給排水衛生設備	厨房設備・器具	ガスコンロ台	ガスコンロ台		図面34				
770	給排水衛生設備	厨房設備・器具	ガステーブル	ガステーブル		図面55				
771	給排水衛生設備	厨房設備・器具	カレーユニット(2F)	2Fカレーユニット		2階カフェテリア図面48				
772	給排水衛生設備	厨房設備・器具	コールドユニット(2F)	2Fコールドユニット		2階カフェテリア図面41				
773	給排水衛生設備	厨房設備・器具	コンロ台	コンロ台		3F図面8				
774	給排水衛生設備	厨房設備・器具	シンク	シンク		図面52				
775	給排水衛生設備	厨房設備・器具	スニーズガード	スニーズガード		図面44				
776	給排水衛生設備	厨房設備・器具	トレーディスペンサー	トレーディスペンサー		図面59				
777	給排水衛生設備	厨房設備・器具	ヌードルテーブル	ヌードルテーブル		図面50				
778	給排水衛生設備	厨房設備・器具	ノーマルユニット(2F)	2Fノーマルユニット		2階カフェテリア図面42				
779	給排水衛生設備	厨房設備・器具	プレハブ冷蔵庫(2F)	2Fプレハブ冷蔵庫		2階カフェテリア図面				
780	給排水衛生設備	厨房設備・器具	モービルシンク(2F)	2Fモービルシンク		2階カフェテリア図面61				
781	給排水衛生設備	厨房設備・器具	ライススーブユニット(2F)	2Fライススーブユニット		2階カフェテリア図面46				
782	給排水衛生設備	厨房設備・器具	ラック	ラック		3F図面2				
783	給排水衛生設備	厨房設備・器具	移動台	移動台		図面63				
784	給排水衛生設備	厨房設備・器具	移動台(3F)	移動台		3F図面5				
785	給排水衛生設備	厨房設備・器具	移動台(引戸付)	移動台		3F図面11				
786	給排水衛生設備	厨房設備・器具	移動台(下ス/コR00×900)	移動台		3F図面12				
787	給排水衛生設備	厨房設備・器具	一槽シンク	一槽シンク						
788	給排水衛生設備	厨房設備・器具	一槽水切付シンク	一槽水切付シンク		図面57				
789	給排水衛生設備	厨房設備・器具	三槽シンク	三槽シンク		3F図面4				
790	給排水衛生設備	厨房設備・器具	受槽	受槽						
791	給排水衛生設備	厨房設備・器具	食器ディスベンサーカート	食器ディスベンサーカート		図面47				
792	給排水衛生設備	厨房設備・器具	水切移動台	水切移動台		図面65				
793	給排水衛生設備	厨房設備・器具	水切台	水切台		3F図面3				
794	給排水衛生設備	厨房設備・器具	船型シンク(2F)	2F船型シンク		2階カフェテリア図面				
795	給排水衛生設備	厨房設備・器具	台付シンク	台付シンク		図面33				
796	給排水衛生設備	厨房設備・器具	卓上ウオーマー(3F)	3F卓上ウオーマー		3階レストラン図面16				
797	給排水衛生設備	厨房設備・器具	吊戸棚	吊戸棚		3F図面17				
798	給排水衛生設備	厨房設備・器具	二槽シンク(20F)	20F二槽シンク		20階喫茶図面6				
799	給排水衛生設備	厨房設備・器具	二槽シンク(2F)	2F二槽シンク		2階カフェテリア図面				
800	給排水衛生設備	厨房設備・器具	返却コンペアー(2F)	2F返却コンペアー		2階カフェテリア図面60				
801	給排水衛生設備	厨房設備・器具	包丁組殺菌庫(2F)	2F包丁組殺菌庫		2階カフェテリア図面				
802	給排水衛生設備	厨房設備・器具	冷蔵庫(2F)	2F冷蔵庫		2階カフェテリア図面				
803	給排水衛生設備	給排水衛生ポンプ	WP-01-1	上水揚水ポンプ1(高層階用)	M80-V-2	B2階受水槽室	(株)テラルキョクトウ	形式片吸込多段渦巻型	モータ定格モータ3φ400V/18.5kW	80mm:0.43m3/min
804	給排水衛生設備	給排水衛生ポンプ	WP-01-2	上水揚水ポンプ2(高層階用)	M80-V-2	B2階受水槽室	(株)テラルキョクトウ	形式片吸込多段渦巻型	モータ定格モータ3φ400V/18.5kW	80mm:0.43m3/min
805	給排水衛生設備	給排水衛生ポンプ	WP-02-1	上水揚水ポンプ1(低層階用)	M40-V-1	B2階受水槽室	(株)テラルキョクトウ	形式片吸込多段渦巻型	モータ定格モータ3φ400V/3.7kW	40mm:0.14m3/min
806	給排水衛生設備	給排水衛生ポンプ	WP-02-2	上水揚水ポンプ2(低層階用)	M40-V-1	B2階受水槽室	(株)テラルキョクトウ	形式片吸込多段渦巻型	モータ定格モータ3φ400V/3.7kW	40mm:0.14m3/min
807	給排水衛生設備	給排水衛生ポンプ	WP-03-1	中水揚水ポンプ1(高層階用)	M50-VIII-2	B2階受水槽室	(株)テラルキョクトウ	形式片吸込多段渦巻型	モータ定格モータ3φ400V/11kW	50mm:0.21m3/min
808	給排水衛生設備	給排水衛生ポンプ	WP-03-2	中水揚水ポンプ2(高層階用)	M50-VIII-2	B2階受水槽室	(株)テラルキョクトウ	形式片吸込多段渦巻型	モータ定格モータ3φ400V/11kW	50mm:0.21m3/min
809	給排水衛生設備	給排水衛生ポンプ	WP-04-1	中水揚水ポンプ1(低層階用)	M50-V-1	B2階受水槽室	(株)テラルキョクトウ	形式片吸込多段渦巻型	モータ定格モータ3φ400V/5.5kW	50mm:0.21m3/min
810	給排水衛生設備	給排水衛生ポンプ	WP-04-2	中水揚水ポンプ2(低層階用)	M50-V-1	B2階受水槽室	(株)テラルキョクトウ	形式片吸込多段渦巻型	モータ定格モータ3φ400V/5.5kW	50mm:0.21m3/min
811	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	HP-1	給湯ポンプ	SLP-25-6.25	北B1階貯湯槽室	(株)テラルキョクトウ		400V/0.25kw	25φ*20l/min*10M
812	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-01	給茶機 北低層棟1F	PTE-i00H3WA1-BK	北1階休憩室	ホシザキ北九(株)			
813	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-02-1	給茶機 北低層棟2F西	AT-24H2D	2階カフェテリア	ホシザキ北九(株)			



久留米市庁舎設備リスト

No	設備区分	機器種別	機器記号	系統名称	型式	設置場所	メーカー	仕様1	仕様2	仕様3
814	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-02-2	給茶機 北低層棟2F中	AT-24H2D	2階カフェテリア	ホシザキ北九(株)			
815	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-02-3	給茶機 北低層棟2F東	AT-24H2D	2階カフェテリア	ホシザキ北九(株)			
816	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-03-1	給茶機 北低層棟3F東		2階カフェテリア	ホシザキ北九(株)			
817	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-05	給茶機 高層棟5F	PT-12HWD	5階休憩室	ホシザキ北九(株)			
818	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-06	給茶機 高層棟6F	PTE-100H3WA-BK-TH	6階休憩室	ホシザキ北九(株)			
819	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-07	給茶機 高層棟7F	PT-12HWD	7階休憩室	ホシザキ北九(株)			
820	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-08	給茶機 高層棟8F	PT-12HWD	8階休憩室	ホシザキ北九(株)			
821	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-09-1	給茶機 高層棟9F休	PT-12HWD	9階休憩室	ホシザキ北九(株)			
822	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-09-2	給茶機 高層棟9F市政	ATE-100HWA-TH	9階市政記者休憩室	ホシザキ北九(株)			
823	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-10	給茶機 高層棟10F	PTE-100H3WA-BK-TH	10階休憩室	ホシザキ北九(株)			
824	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-11	給茶機 高層棟11F	PTE-100H3WA1-BK	11階休憩室	ホシザキ北九(株)			
825	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-12	給茶機 高層棟12F	PTE-100H3WA1-BK	12階休憩室	ホシザキ北九(株)			
826	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-13	給茶機 高層棟13F	PTE-100H3WA-BK-TH	13階休憩室	ホシザキ北九(株)			
827	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-14	給茶機 高層棟14F	PT-12H2D	14階休憩室	ホシザキ北九(株)			
828	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-15	給茶機 高層棟15F	PTE-100H3WA-BK-TH	15階休憩室	ホシザキ北九(株)			
829	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-16	給茶機 高層棟16F	PTE-100H3WA1-BK	16階休憩室	ホシザキ北九(株)			
830	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-17	給茶機 高層棟17F	PTE-100H3WA-BK-TH	17階休憩室	ホシザキ北九(株)			
831	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-18	給茶機 高層棟18F	PT-12HWD	18階配膳室	ホシザキ北九(株)			
832	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-19	給茶機 高層棟19F	PT-12HWD	19階議員ロビー	ホシザキ北九(株)			
833	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-B1-2	給茶機 南低層棟B1F	PTE-100H3WA-BK	南B1階休憩室	ホシザキ北九(株)			
834	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	TS-B1-3	給茶機 北低層B1給湯室	PT-12HWD	北B1階給湯室	ホシザキ北九(株)			
835	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	WT-08	雨水貯留槽	コンクリート	B2階ピット		113.56ト		
836	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	WT-09	屋根用沈澱槽	コンクリート	B2階ピット		148.61ト		
837	給排水衛生設備	その他給排水・衛生設備	WT-10	RC用沈澱槽	コンクリート	B2階ピット		107.28ト		
838	電気設備	受変電設備	ACB-1-1	気中遮断器(707クタ-1)	DA303XH-MF	電気室	富士電機			
839	電気設備	受変電設備	ACB-1-2	気中遮断器(707クタ-2)	DA303XH-MF	電気室	富士電機			
840	電気設備	受変電設備	ACB-1-3	気中遮断器(707クタ-3)	DA303XH-MF	電気室	富士電機			
841	電気設備	受変電設備	ACB-2	気中遮断器(52C)	DA103XPMSAZNF	電気室	富士電機			
842	電気設備	受変電設備	ACB-3-01	気中遮断器(52F1)	DA163XPMSAZNF	電気室	富士電機			
843	電気設備	受変電設備	ACB-3-02	気中遮断器(52F2)	DA163XPMSAZNF	電気室	富士電機			
844	電気設備	受変電設備	ACB-3-03	気中遮断器(52F3)	DA163XPMSAZNF	電気室	富士電機			
845	電気設備	受変電設備	ACB-3-04	気中遮断器(52F4)	DA163XPMSAZNF	電気室	富士電機			
846	電気設備	受変電設備	ACB-3-05	気中遮断器(52F5)	DA203XPMSAZNF	電気室	富士電機			
847	電気設備	受変電設備	ACB-3-06	気中遮断器(52F6)	DA203XPMSAZNF	電気室	富士電機			
848	電気設備	受変電設備	ACB-3-07	気中遮断器(52F7)	DA203XPMSAZNF	電気室	富士電機			
849	電気設備	受変電設備	ACB-3-08	気中遮断器(52F8)	DA163XPMSAZNF	電気室	富士電機			
850	電気設備	受変電設備	ACB-3-09	気中遮断器(52F9)	DA203XPMSAZNF	電気室	富士電機			
851	電気設備	受変電設備	ACB-3-10	気中遮断器(52F10)	DA163XPMSAZNF	電気室	富士電機			
852	電気設備	受変電設備	ACB-4-1	気中遮断器(52G)	AT20	発電電気室	テラサキ			
853	電気設備	受変電設備	ACB-4-2	気中遮断器(52GB)	DA203XPMF	電気室	富士電機			
854	電気設備	受変電設備	ACB-4-3	気中遮断器(52FG7)	DA203XPMSAZNF	電気室	富士電機			
855	電気設備	受変電設備	ACB-4-4	気中遮断器(52FG8)	DA203XPMSAZNF	電気室	富士電機			
856	電気設備	受変電設備	ACB-4-5	気中遮断器(52FG10)	DA163XPMSAZNF	電気室	富士電機			
857	電気設備	受変電設備	MC-1-1	電磁接触器(コンデンサー 1)	SC-11N	電気室	富士電機			
858	電気設備	受変電設備	MC-1-2	電磁接触器(コンデンサー 2)	SC-11N	電気室	富士電機			
859	電気設備	受変電設備	MC-1-3	電磁接触器(コンデンサー 3)	SC-11N	電気室	富士電機			
860	電気設備	受変電設備	MC-1-4	電磁接触器(コンデンサー 4)	SC-11N	電気室	富士電機			
861	電気設備	受変電設備	MC-1-5	電磁接触器(コンデンサー 5)	SC-11N	電気室	富士電機			
862	電気設備	受変電設備	MC-1-6	電磁接触器(コンデンサー 6)	SC-11N	電気室	富士電機			
863	電気設備	受変電設備	MCCB-1-1	配線用遮断器(42C1)	H403R	電気室	富士電機			
864	電気設備	受変電設備	MCCB-1-2	配線用遮断器(42C2)	H403R	電気室	富士電機			

## 久留米市庁舎設備リスト

No	設備区分	機器種別	機器記号	系統名称	型式	設置場所	メーカー	仕様1	仕様2	仕様3
865	電気設備	受変電設備	MCCB-1-3	配線用遮断器(42C3)	H403R	電気室	富士電機			
866	電気設備	受変電設備	MCCB-1-4	配線用遮断器(42C4)	H403R	電気室	富士電機			
867	電気設備	受変電設備	MCCB-1-5	配線用遮断器(42C5)	H403R	電気室	富士電機			
868	電気設備	受変電設備	MCCB-1-6	配線用遮断器(42C6)	H403R	電気室	富士電機			
869	電気設備	受変電設備	MCCB-2-1	配線用遮断器(A系統1)		電気室	富士電機			
870	電気設備	受変電設備	MCCB-2-2	配線用遮断器(A系統2)		電気室	富士電機			
871	電気設備	受変電設備	MCCB-3-1	配線用遮断器(B系統1)		電気室	富士電機			
872	電気設備	受変電設備	MCCB-3-2	配線用遮断器(B系統2)		電気室	富士電機			
873	電気設備	受変電設備	MCCB-4-1	配線用遮断器(OA系統1)		電気室	富士電機			
874	電気設備	受変電設備	MCCB-4-2	配線用遮断器(OA系統2)		電気室	富士電機			
875	電気設備	受変電設備	MCCB-5-1	配線用遮断器(保安系統1)		電気室	富士電機			
876	電気設備	受変電設備	MCCB-5-2	配線用遮断器(保安系統2)		電気室	富士電機			
877	電気設備	受変電設備	MCCB-5-3	配線用遮断器(保安系統3)		電気室	富士電機			
878	電気設備	受変電設備	MCCB-6-1	配線用遮断器(非常用1)		電気室	富士電機			
879	電気設備	受変電設備	MCCB-6-2	配線用遮断器(非常用2)		電気室	富士電機			
880	電気設備	受変電設備	SC-1-1	進相用コンデンサ(1)	BF481860KXQ2429	電気室	ニコン			
881	電気設備	受変電設備	SC-1-2	進相用コンデンサ(2)	BF481860KXQ2429	電気室	ニコン			
882	電気設備	受変電設備	SC-1-3	進相用コンデンサ(3)	BF481860KXQ2429	電気室	ニコン			
883	電気設備	受変電設備	SC-1-4	進相用コンデンサ(4)	BF481860KXQ2429	電気室	ニコン			
884	電気設備	受変電設備	SC-1-5	進相用コンデンサ(5)	BF481860KXQ2429	電気室	ニコン			
885	電気設備	受変電設備	SC-1-6	進相用コンデンサ(6)	BF481860KXQ2429	電気室	ニコン			
886	電気設備	受変電設備	T-1-1	変圧器(ネットワーク1)		電気室	富士電機			
887	電気設備	受変電設備	T-1-2	変圧器(ネットワーク2)		電気室	富士電機			
888	電気設備	受変電設備	T-1-3	変圧器(ネットワーク3)		電気室	富士電機			
889	電気設備	受変電設備	T-2-1	変圧器(一般電灯No.1)	CV-FP 単相モールド	電気室	三菱電機(株)			
890	電気設備	受変電設備	T-2-2	変圧器(一般電灯No.2)	CV-FP 単相モールド	電気室	三菱電機(株)			
891	電気設備	受変電設備	T-2-3	変圧器(調光電灯)	CV-FP 単相モールド	電気室	三菱電機(株)			
892	電気設備	受変電設備	T-3-1	変圧器(一般電灯No.3)	CV-FP 単相モールド	電気室	三菱電機(株)			
893	電気設備	受変電設備	T-3-2	変圧器(一般電灯No.4)	CV-FP 単相モールド	電気室	三菱電機(株)			
894	電気設備	受変電設備	T-4-1	変圧器(OA電源No.1)	CV-FP 単相モールド	電気室	三菱電機(株)			
895	電気設備	受変電設備	T-4-2	変圧器(OA電源No.2)	CV-FP 単相モールド	電気室	三菱電機(株)			
896	電気設備	受変電設備	T-5	変圧器(一般動力 210V)	CV-FP 三相モールド	電気室	三菱電機(株)			
897	電気設備	受変電設備	T-6-1	変圧器(保安動力 210V)	CV-FP 三相モールド	電気室	三菱電機(株)			
898	電気設備	受変電設備	T-6-2	変圧器(保安電灯)	CV-FP 三ノ二相モールド	電気室	三菱電機(株)			
899	電気設備	受変電設備	T-7	変圧器(非常電灯)	CV-FP 三相ノ二相モールド	電気室	三菱電機(株)			
900	電気設備	自家発電設備(非常用発電機)	G-1-1	発電機(発電機)	EA-F	発電気室	(株)明電舎			
901	電気設備	自家発電設備(非常用発電機)	G-1-2	発電機(機関)	AT1800	発電気室	ヤンマーディーゼル(株)			
902	電気設備	直流電源設備	CVCF-1-2	直流電源装置 4Fﾊﾞｲﾊﾟｽ切替キ	HIVERTER-U200	電気室	日立製作所			
903	電気設備	直流電源設備	CVCF-1-3	直流電源装置 4F 保守ﾊﾞｲﾊﾟｽ	HIVERTER-U200	電気室	日立製作所			
904	電気設備	直流電源設備	CVCF-1-4	直流電源装置 4F 入力分岐盤	HIVERTER-U200	電気室	日立製作所			
905	電気設備	直流電源設備	CVCF-1-5	直流電源装置 4F 出力分岐盤	HIVERTER-U200	電気室	日立製作所			
906	電気設備	直流電源設備	CVCF-1-6	直流電源装置 4F 蓄電池盤	MSE-300	電気室	日立製作所			
907	電気設備	蓄電池	CV-1	蓄電池装置(非常照明用)		電気室				
908	電気設備	蓄電池	CV-2-1	蓄電池装置(発電機用1)		発電機室				
909	電気設備	蓄電池	CV-2-2	蓄電池装置(発電機用2)		発電機室				
910	電気設備	蓄電池	CV-3	蓄電池装置(操作用)		電気室				
911	電気設備	CVCF	CVCF-1-1	CVCF(UPS装置)	HIVERTER-U200	電気室	日立製作所			
912	電気設備	照明器具・装置	L-10	照明(RF航空障害灯10)	OM-6型	屋上西	小糸工業(株)			
913	電気設備	照明器具・装置	L-11	照明(16F航空障害灯01)	OM-3B型	16階北側窓	小糸工業(株)			
914	電気設備	照明器具・装置	L-12	照明(16F航空障害灯02)	OM-3B型	16階北側窓	小糸工業(株)			
915	電気設備	照明器具・装置	L-13	照明(16F航空障害灯03)	OM-3B型	16階北側窓	小糸工業(株)			

久留米市庁舎設備リスト

No	設備区分	機器種別	機器記号	系統名称	型式	設置場所	メーカー	仕様1	仕様2	仕様3
916	電気設備	照明器具・装置	L-14	照明(16F航空障害灯04)	OM-3B型	16階バルコニー	小糸工業(株)			
917	電気設備	照明器具・装置	L-15	照明(16F航空障害灯05)	OM-3B型	16階バルコニー	小糸工業(株)			
918	電気設備	照明器具・装置	L-16	照明(16F航空障害灯06)	OM-3B型	16階バルコニー	小糸工業(株)			
919	電気設備	照明器具・装置	L-17	照明(9F航空障害01)	OM-3B型	9階北側窓	小糸工業(株)			
920	電気設備	照明器具・装置	L-18	照明(9F航空障害02)	OM-3B型	9階北側窓	小糸工業(株)			
921	電気設備	照明器具・装置	L-19	照明(9F航空障害03)	OM-3B型	9階北側窓	小糸工業(株)			
922	電気設備	照明器具・装置	L-1-E	照明(RF航空障害灯01東)	OM-7型	ヘリポート	小糸工業(株)			
923	電気設備	照明器具・装置	L-1-W	照明(RF航空障害灯01西)	OM-7型	ヘリポート	小糸工業(株)			
924	電気設備	照明器具・装置	L-20	照明(9F航空障害04)	OM-3B型	9階バルコニー	小糸工業(株)			
925	電気設備	照明器具・装置	L-21	照明(9F航空障害05)	OM-3B型	9階バルコニー	小糸工業(株)			
926	電気設備	照明器具・装置	L-22	照明(9F航空障害06)	OM-3B型	9階バルコニー	小糸工業(株)			
927	電気設備	照明器具・装置	L-2-E	照明(RF航空障害灯02東)	OM-7型	ヘリポート	小糸工業(株)			
928	電気設備	照明器具・装置	L-2-W	照明(RF航空障害灯02西)	OM-7型	ヘリポート	小糸工業(株)			
929	電気設備	照明器具・装置	L-3	照明(RF航空障害灯03)	OM-6型	屋上東	小糸工業(株)			
930	電気設備	照明器具・装置	L-4	照明(RF航空障害灯04)	OM-6型	屋上東	小糸工業(株)			
931	電気設備	照明器具・装置	L-5	照明(RF航空障害灯05)	OM-6型	屋上東	小糸工業(株)			
932	電気設備	照明器具・装置	L-6	照明(RF航空障害灯06)	OM-6型	屋上東	小糸工業(株)			
933	電気設備	照明器具・装置	L-7	照明(RF航空障害灯07)	OM-6型	屋上西	小糸工業(株)			
934	電気設備	照明器具・装置	L-8	照明(RF航空障害灯08)	OM-6型	屋上西	小糸工業(株)			
935	電気設備	照明器具・装置	L-9	照明(RF航空障害灯09)	OM-6型	屋上西	小糸工業(株)			
936	防災設備	消火ポンプ	FP-1	消火ポンプ(低層階SP用)	MF150-Ⅲ-3-6	B2階消火ポンプ室	(株)テラルキョクトウ			
937	防災設備	消火ポンプ	FP-2	消火ポンプ(高層階SP用)	MF150-Ⅲ-3-6	B2階消火ポンプ室	(株)テラルキョクトウ			
938	防災設備	消火ポンプ	FP-3	消防用水ポンプ	MF150-Ⅱ-2-6	B2階消火ポンプ室	(株)テラルキョクトウ			
939	防災設備	消火ポンプ	FP-4	連結送水管プースタホンプ	NKP-MF150-Ⅲ-3	10階東高架水槽室	(株)テラルキョクトウ			
940	防災設備	消火ポンプ	JU-1	ジョッキポンプ(低層用)	25KWD37Z	B2階消火ポンプ室	ニクニ			
941	防災設備	消火ポンプ	JU-2	ジョッキポンプ(高層用)	25KWD37Z	B2階消火ポンプ室	ニクニ			
942	防災設備	消防用水(消火水槽)	FT-1	消防用水槽(高架水槽)	SET-10	PH階高架水槽室	(株)ブリジストン			
943	防災設備	消防用水(消火水槽)	FT-2	消防用水槽(中間水槽)	SET-7	10階東高架水槽室	(株)ブリジストン			
944	防災設備	消防用水(消火水槽)	FT-3	消防用水槽(消火水槽)		B2階ピット				
945	防災設備	消防用水(消火水槽)	FT-4	消防用水槽(防火水槽)		B2階ピット				
946	建物付帯設備	自動扉	D-1-1	1F-E		東玄関				
947	建物付帯設備	自動扉	D-2-1	1F-S		正面玄関(外東)				
948	建物付帯設備	自動扉	D-2-2	1F-S		正面玄関(外西)				
949	建物付帯設備	自動扉	D-2-3	1F-S		正面玄関(内)				
950	建物付帯設備	自動扉	D-3-1	B1F-W		B1F身障者トイレ				
951	建物付帯設備	自動扉	D-3-2	1F-W		1F多目的トイレ				
952	建物付帯設備	自動扉	D-3-3	2F-W		2F多目的トイレ				
953	建物付帯設備	自動扉	D-3-4	14F-W		14F多目的トイレ				
954	建物付帯設備	自動扉	D-3-5	19F-W		19F身障者トイレ				
955	建物付帯設備	自動扉	D-3-6	20F-W		20F多目的トイレ				
956	昇降設備	エレベーター(一般公衆用)	ELV-01	エレベーター(行政用NO.1)		行政用EV機械室	三菱電機(株)			
957	昇降設備	エレベーター(一般公衆用)	ELV-02	エレベーター(行政用NO.2)		行政用EV機械室	三菱電機(株)			
958	昇降設備	エレベーター(一般公衆用)	ELV-03	エレベーター(行政用NO.3)		行政用EV機械室	三菱電機(株)			
959	昇降設備	エレベーター(一般公衆用)	ELV-04	エレベーター(行政用NO.4)		行政用EV機械室	三菱電機(株)			
960	昇降設備	エレベーター(一般公衆用)	ELV-05	エレベーター(行政用NO.5)		行政用EV機械室	三菱電機(株)			
961	昇降設備	エレベーター(一般公衆用)	ELV-06	エレベーター(行政用NO.6)		行政用EV機械室	三菱電機(株)			
962	昇降設備	エレベーター(一般公衆用)	ELV-07	エレベーター(議会用NO.7)		議会用EV機械室	日本オーチスエレベーター(株)			
963	昇降設備	エレベーター(一般公衆用)	ELV-08	エレベーター(議会用NO.8)		議会用EV機械室	日本オーチスエレベーター(株)			
964	昇降設備	エレベーター(一般公衆用)	ELV-09	エレベーター(非常用NO.9)		非常用EV機械室	日本オーチスエレベーター(株)			
965	昇降設備	エレベーター(一般公衆用)	ELV-10	エレベーター(NO.10)		EV機械室	日本オーチスエレベーター(株)			
966	熱源設備	冷/温水ポンプ	GHP-01	冷温水ポンプ(一次ポンプ1)	HOV 200×200C-622	屋外機械置場東	日立製作所			

久留米市庁舎設備リスト

No	設備区分	機器種別	機器記号	系統名称	型式	設置場所	メーカー	仕様1	仕様2	仕様3
967	熱源設備	冷/温水ポンプ	CHP-02	冷温水ポンプ(一次ポンプ2)	HOV 200×200C-622	屋外機械置場東	日立製作所			
968	熱源設備	冷/温水ポンプ	CHP-03-1	冷温水ポンプ(二次ポンプ3-1)	JOV 100×80Y4-618.5	屋外機械置場東	日立製作所			
969	熱源設備	冷/温水ポンプ	CHP-03-2	冷温水ポンプ(二次ポンプ3-2)	JOV 100×80Y4-618.5	屋外機械置場東	日立製作所			
970	熱源設備	冷/温水ポンプ	CHP-03-3	冷温水ポンプ(二次ポンプ3-3)	JOV 100×80Y4-618.5	屋外機械置場東	日立製作所			
971	熱源設備	冷/温水ポンプ	CHP-03-4	冷温水ポンプ(二次ポンプ3-4)	JOV 100×80Y4-618.5	屋外機械置場東	日立製作所			
972	熱源設備	冷/温水ポンプ	CHP-03-5	冷温水ポンプ(二次ポンプ3-5)	JOV 100×80Y4-618.5	屋外機械置場東	日立製作所			
973	熱源設備	冷/温水ポンプ	CP-1-1	冷水ポンプ(R-1用)1-1	JOV 50×40X4-63.7	屋外機械置場東	日立製作所			
974	熱源設備	冷/温水ポンプ	CP-1-2	冷水ポンプ(R-1用)1-2	JOV 50×40X4-63.7	屋外機械置場東	日立製作所			
975	熱源設備	冷却水ポンプ	CDP-1-1	冷却水ポンプ(RB-1用)	HOV 200×150R4-655	屋外機械置場西	日立製作所			
976	熱源設備	冷却水ポンプ	CDP-1-2	冷却水ポンプ(RB-2用)	HOV 200×150R4-655	屋外機械置場西	日立製作所			
977	熱源設備	冷却水ポンプ	CDP-1-3	冷却水ポンプ(予備用)	HOV 200×150R4-655	屋外機械置場西	日立製作所			
978	熱源設備	冷却塔(開放型)	CT-1	冷却塔(RB-1用)	SKB-560PGR	屋外機械置場西	空研工業(株)			
979	熱源設備	冷却塔(開放型)	CT-2	冷却塔(RB-2用)	SKB-560PGR	屋外機械置場西	空研工業(株)			
980	熱源設備	直焚式吸収冷温水発生機	RB-1	冷温水発生器1	HAU-G600S	屋外機械置場東	日立製作所			
981	熱源設備	直焚式吸収冷温水発生機	RB-2	冷温水発生器2	HAU-G600S	屋外機械置場東	日立製作所			

※上記966～981の熱源設備については、R2年度空調改修工事により以下に変更予定

No	設備区分	機器種別	機器記号	系統名称	型式	設置場所	メーカー	仕様1	仕様2	仕様3
1	熱源設備	冷/温水ポンプ		冷温水ポンプ(一次ポンプ1)		屋外機械置場	EBARA	100×80FS4H67.5E		
2	熱源設備	冷/温水ポンプ		冷温水ポンプ(一次ポンプ2)		屋外機械置場	EBARA	100×80FS4H67.5E		
3	熱源設備	冷/温水ポンプ		冷温水ポンプ(二次ポンプ1)		屋外機械置場	EBARA	100×80FS4J615E		
4	熱源設備	冷/温水ポンプ		冷温水ポンプ(二次ポンプ2)		屋外機械置場	EBARA	100×80FS4J615E		
5	熱源設備	冷/温水ポンプ		冷温水ポンプ(二次ポンプ3)		屋外機械置場	EBARA	100×80FS4J615E		
6	熱源設備	冷/温水ポンプ		冷温水ポンプ(二次ポンプ4)		屋外機械置場	EBARA	100×80FS4J615E		
7	熱源設備	冷却水ポンプ		冷却水ポンプ(RB-1用)		屋外機械置場	EBARA	150×125FS4J630E		
8	熱源設備	冷却水ポンプ		冷却水ポンプ(RB-2用)		屋外機械置場	EBARA	150×125FS4J630E		
9	熱源設備	排熱温水ポンプ		コージェネレーション用		屋外機械置場	EBARA	65×50FS4J65.5E		
10	熱源設備	排熱温水ポンプ		コージェネレーション用		屋外機械置場	EBARA	65×50FS4J65.5E		
11	熱源設備	温水ポンプ		コージェネレーション用		屋外機械置場	EBARA	50×40FS4H61.5E		
12	熱源設備	冷却塔(開放型)	CT-1	冷却塔(RB-1用)		屋外機械置場西		冷:1954kw	7.5kw	
13	熱源設備	冷却塔(開放型)	CT-2	冷却塔(RB-2用)		屋外機械置場西		冷:1954kw	7.5kw	
14	熱源設備	排熱投入型吸収式冷温水機	RB-1			屋外機械置場東		冷:1055kw 暖:703kw		
15	熱源設備	排熱投入型吸収式冷温水機	RB-2			屋外機械置場東		冷:1055kw 暖:703kw		
16	熱源設備	空冷ヒートポンプチラー				屋外機械置場東		冷:720kw 暖:432kw		
17	熱源設備	空冷ヒートポンプチラー				屋外機械置場東		冷:720kw 暖:432kw		
18	熱源設備	空冷ヒートポンプチラー				屋外機械置場東		冷:720kw 暖:432kw		
19	熱源設備	空冷ヒートポンプチラー				屋外機械置場東		冷:720kw 暖:432kw		
20	熱源設備	コージェネレーションシステム				屋外機械置場東		発電35kw	マイクロコージェネ	
21	熱源設備	コージェネレーションシステム				屋外機械置場東		発電35kw	マイクロコージェネ	
22	熱源設備	コージェネレーションシステム				屋外機械置場東		発電35kw	マイクロコージェネ	
23	熱源設備	コージェネレーションシステム				屋外機械置場東		発電35kw	マイクロコージェネ	
24	熱源設備	コージェネレーションシステム				屋外機械置場東		発電35kw	マイクロコージェネ	
25	熱源設備	コージェネレーションシステム				屋外機械置場東		発電35kw	マイクロコージェネ	