


エネルギー消費性能計算プログラム（非住宅版） 算定結果

1. 計算条件

計算実施日時	2020年3月10日 20時13分	
入力責任者	森 後藤	
プログラムのバージョン	Ver.2.8.6 (2019.10)	
XML ID	7f22a952-ce02-4748	
再出力コード	XM*L-VFII-BMKP-OQOI	

2. 建物の概要

建物名称	えーるピア久留米
建物所在地	福岡県久留米市諏訪野町1830番地6
地域区分	6 地域
日射地域区分	年間の日射量が多い地域
「他人から供給された熱」の一次エネルギー換算値	指定しない（冷熱） 指定しない（温熱）
構造	RC
階数	地上 4
敷地面積	24343 m ²
建築面積	4765.68 m ²
延べ面積	10196.71 m ²

3. PAL*・一次エネルギー消費量計算結果

		設計値	基準値
PAL*		400	606
		設計一次エネルギー消費量	基準一次エネルギー消費量
内訳	空調設備	5,126.24 GJ/年 (502.73 MJ/延床m ² 年)	9,380.70 GJ/年 (919.97 MJ/延床m ² 年)
	換気設備	306.24 GJ/年 (30.03 MJ/延床m ² 年)	530.51 GJ/年 (52.03 MJ/延床m ² 年)
	照明設備	568.65 GJ/年 (55.77 MJ/延床m ² 年)	2,720.12 GJ/年 (266.76 MJ/延床m ² 年)
	給湯設備	265.78 GJ/年 (26.07 MJ/延床m ² 年)	278.65 GJ/年 (27.33 MJ/延床m ² 年)
	昇降機	212.00 GJ/年 (20.79 MJ/延床m ² 年)	124.00 GJ/年 (12.16 MJ/延床m ² 年)
	効率化設備	-196.17 GJ/年 (-19.24 MJ/延床m ² 年)	
	その他	944.67 GJ/年 (92.64 MJ/延床m ² 年)	944.67 GJ/年 (92.64 MJ/延床m ² 年)
合計		7,227.5 GJ/年 (708.81 MJ/延床m ² 年)	13,978.7 GJ/年 (1,370.90 MJ/延床m ² 年)
合計（その他抜き）		6,282.8 GJ/年 (616.16 MJ/延床m ² 年)	13,034.0 GJ/年 (1,278.26 MJ/延床m ² 年)

本計算結果は、当該建築物が建設される地域区分及び設計内容に、一定の運用スケジュールに基づく設備機器の運転条件等を想定し計算されたもので、実際の運用に伴うエネルギー消費量とは異なります。

4. 判定結果

BPI (PAL*設計値/PAL*基準値)	0.67
BEI (「その他」を除く一次エネ設計値/「その他」を除く一次エネ基準値)	0.49

建築物省エネ法	エネルギー消費性能基準	新築建築物	適否	基準一次エネルギー消費量	
			既存建築物※	適合	
誘導基準	新築建築物	適合	15,282.1 GJ/年 (1,498.73 MJ/延床m ² 年)		
	既存建築物※	適合	11,371.9 GJ/年 (1,115.25 MJ/延床m ² 年)		
低炭素建築物 新築等計画認定制度			適合	13,978.7 GJ/年 (1,370.90 MJ/延床m ² 年)	
低炭素建築物 新築等計画認定制度			適合	12,675.3 GJ/年 (1,243.08 MJ/延床m ² 年)	

※ 既存建築物とは、建築物省エネ法施行時点で現存する建築物のことをいう。

エネルギー消費性能計算プログラム（非住宅版） 算定結果

1. 一次エネルギー消費量計算結果（非主要室とした室のエネルギー消費量は含まれていません）

		電力	都市ガス	重油	灯油	LPG	他人から供給された熱			合計
							蒸気	温水	冷水	
		[GJ]	[GJ]	[GJ]	[GJ]	[GJ]	[GJ]	[GJ]	[GJ]	[GJ]
空調設備	全体	5,126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,126.24
内訳	全熱交換器	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	空調ファン	1,361.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.80
	二次ポンプ	147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.45
	熱源主機	2,968.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.97
	熱源補機	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一次ポンプ	648.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.02
	冷却塔ファン	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	冷却塔ポンプ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
換気設備		306.24								306.24
照明設備		568.65								568.65
給湯設備		106.25	159.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.78
昇降機		212.00								212.00
効率化設備	太陽光発電	-196.17								-196.17
	CGS	0.00								0.00
その他		944.67								944.67
建物全体		7,067.88	159.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,227.4
建物全体（延床面積あたり）		0.69	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71

2. 二次エネルギー消費量計算結果（非主要室とした室のエネルギー消費量は含まれていません）

		電力	都市ガス	重油	灯油	LPG	他人から供給された熱		
							蒸気	温水	冷水
		[MWh]	[m ³]	[L]	[L]	[L]	[GJ]	[GJ]	[GJ]
空調設備	全体	525.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
内訳	全熱交換器	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	空調ファン	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	二次ポンプ	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	熱源主機	304.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	熱源補機	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一次ポンプ	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	冷却塔ファン	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	冷却塔ポンプ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
換気設備		31.38							
照明設備		58.26							
給湯設備		10.89	3,545.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
昇降機		21.72							
効率化設備	太陽光発電	-20.10							
	CGS	0.00							
その他		96.79							
建物全体		724.17	3,545.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建物全体（延床面積あたり）		0.07	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本情報の通知

対象	通知メッセージ	行
----	---------	---

空調の通知

対象	通知メッセージ	行
----	---------	---

換気の通知

対象	通知メッセージ	行
----	---------	---

照明の通知

対象	通知メッセージ	行
----	---------	---

給湯の通知

対象	通知メッセージ	行
----	---------	---

昇降機の通知

対象	通知メッセージ	行
----	---------	---

効率化設備の通知

対象	通知メッセージ	行
----	---------	---

PAL * 計算結果

1. 計算結果

	設計値[MJ/m ² 年]	基準値(①)[MJ/m ² 年]	BPI
PAL *	400	606	0.67

2. 当該建物に適用される基準値の計算

①当該建物に適用されるPAL*の基準値1)	606 MJ/m ² 年
-----------------------	-------------------------

1)当該建物のPAL*計算時に参照した建物用途ごとの基準値をそれぞれのペリメータ面積によって按分したものを。

(内訳)

建物用途	基準値[MJ/m ² 年]	ペリメータ面積[m ²]
集会所等 体育館等	910	3332.5
事務所等	470	6450
集会所等 図書館等	580	1511
学校等	470	693

(内訳)

ゾーン	空調負荷Q [MJ/年]	ペリメータ面積A [m ²]	Q÷A [MJ/m ² 年]
1F ラウンジA	11,953	42.8	279.5
1F ラウンジB	25,598	36.9	693.6
1F 女子更衣シャワー			
1F 男子更衣シャワー			
1F 売店コーナー			
1F 売店控室	6,221	12.5	499.6
1F 喫茶コーナー	46,803	113.7	411.5
1F 出待ち	16,785	49.0	342.8
1F 上手舞台	9,449	24.3	388.7
1F ピアノ庫	11,898	37.8	315.0
1F 舞台	100,569	87.6	1,148.2
1F 視聴覚室A	220,372	193.9	1,136.6
1F 視聴覚室B	30,847	27.1	1,136.6
1F 子ども鑑賞室			
1F 資料収蔵庫A			
1F 資料収蔵庫B	20,913	59.0	354.6
1F ロッカー室(東)	6,653	18.1	367.2
1F コンピュータ室	10,056	17.8	566.5
1F 学習・情報コーナー			
1F 事務室(生)A	19,614	36.0	544.8
1F 事務室(生)B			
1F 事務(人)A	30,643	73.1	418.9
1F 事務(人)B			
1F 事務(人)C			
1F 研修室			
1F 人権展示室A			
1F 人権展示室B	41,753	136.1	306.8
1F 映像コーナー			
1F 警備室	8,122	14.7	551.5
1F 保健室	5,638	10.3	550.1
1F 清掃控室			
1F 控室	17,241	39.6	434.9
1F 荷解室B			
1F 荷解室C			
1F 下手舞台			
1F TELコーナー(北)			
1F ロッカー室(西)			
1F グループ相談室	13,809	19.1	721.8

ゾーン	空調負荷Q [MJ/年]	ペリメータ面積A [m ²]	Q÷A [MJ/m ² 年]
1F 調査研究室			
1F 待合室A			
1F 待合室B			
1F 待合室C			
1F 相談室(1)	23,353	32.4	719.9
1F 相談室(2)	11,419	15.9	719.6
1F 電話相談室	14,340	20.1	712.3
1F 事務室(女)A	20,821	37.8	550.9
1F 事務室(女)B			
1F 閉架書庫兼作業室	17,688	36.0	491.3
1F 図書情報ステーション	67,214	102.9	653.2
1F ラウンジ(1)A			
1F ラウンジ(1)B	9,277	20.8	447.1
1F エントランスホールA	323,566	458.8	705.3
1F 階段(7)	21,016	24.0	876.8
1F 階段(8)	21,016	24.0	876.8
1F エントランスホールB	50,893	66.6	764.7
1F エントランスホールC	91,663	123.8	740.7
1F エントランスホールD			
1F TELコーナー(南)			
1F 廊下(1)A	33,838	104.0	325.5
1F 廊下(1)B			
1F 廊下(1)C			
1F ホワイエ	39,448	115.0	342.9
1F 廊下(2)A	37,361	113.0	330.5
1F 廊下(2)B			
1F スロープ			
1F 廊下(4)A	37,230	86.9	428.3
1F 廊下(4)B	4,057	11.2	362.5
2F センターサポート室	13,047	18.8	693.2
2F 会議室 団体活動コーナー	24,940	36.0	692.8
2F 作業室			
2F 団体活動コーナー	19,407	54.0	359.4
2F 研修室(中)	24,940	36.0	692.8
2F 研修室(大)A	24,940	36.0	692.8
2F 研修室(大)B	26,363	38.0	693.5
2F 能力開発室	17,186	30.4	565.6
2F 研修室(小)	12,932	18.7	693.3
2F 調整室			
2F スタジオ	22,027	101.2	217.6
2F 操作室	7,494	31.1	241.3
2F 廊下(6)A			
2F 廊下(6)B	18,910	47.4	398.6
2F 廊下(6)C			
2F 廊下(6)D			
2F 廊下(6)E	8,588	35.3	243.1
2F ラウンジ(4)	16,587	55.3	300.0
2F 廊下(7)	9,063	28.1	322.3
2F ラウンジ(2)	76,558	98.1	780.5
2F 市民ギャラリー	10,296	26.9	382.4
2F EV前室 ELV3			
2F 展示コーナー	5,378	20.6	261.1
2F 廊下(5)A	773	2.0	386.5
2F 廊下(5)B			
2F 廊下(5)C	14,404	35.4	406.3
2F 廊下(5)D	7,984	31.2	255.6
2F 廊下(5)E			
2F ラウンジ(3)	8,170	25.7	318.0

ゾーン	空調負荷Q [MJ/年]	ペリメータ面積A [m ²]	Q÷A [MJ/m ² 年]
2F 授乳スペース			
2F 201学習室	13,092	19.0	689.0
2F 202学習室	12,387	18.0	688.2
2F 203学習室	12,387	18.0	688.2
2F 204学習室	12,387	18.0	688.2
2F 205学習室	24,775	36.0	688.2
2F 206学習室	24,775	36.0	688.2
2F 207学習室	24,775	36.0	688.2
2F 和室兼楽屋	15,298	36.0	424.9
2F 消費生活センターロビー	7,049	27.0	261.1
2F 相談室(1)	13,134	25.2	521.2
2F 相談室(2)	11,221	21.6	519.1
2F 消費生活センター事務室(1)	14,348	33.5	428.6
2F 消費生活センター事務室(2)	12,969	31.8	408.3
2F 会議室	13,832	30.6	452.7
2F 商品テスト室	6,330	18.3	345.3
2F 環境測定室	31,364	62.8	499.6
2F ギャラリーA	18,686	54.6	342.0
2F ギャラリーB	13,934	55.8	249.8
2F ギャラリーC	133	0.5	249.6
1F 階段(5)	4,659	19.6	237.7
3F 301学習室	39,787	91.1	436.9
3F 302学習室	24,777	36.0	688.3
3F 貸ロッカーコーナー	8,265	18.0	459.2
3F 更衣コーナー	6,222	13.6	456.6
3F 会食スペース	28,178	64.0	440.0
3F EV前室 ELV3			
3F 廊下(10)	28,884	88.6	326.2
3F 託児室	38,128	74.8	509.6
3F 睡眠コーナー	8,344	28.7	290.3
3F 職員休憩室	38,644	76.9	502.2
3F 廊下(8)A	773	2.0	386.5
3F 廊下(8)B			
3F 廊下(8)C	13,964	35.9	389.4
3F 廊下(8)D	7,352	27.0	271.8
3F 廊下(8)E	5,869	7.5	780.5
3F ラウンジ(5)A	110,433	174.0	634.6
3F ラウンジ(5)B	20,737	39.8	520.5
2F 階段(7)	22,227	22.8	975.3
2F 階段(8)	22,227	22.8	975.3
3F 廊下(9)A			
3F 廊下(9)B	27,585	71.5	385.8
3F 廊下(9)C	17,654	61.0	289.4
3F 廊下(9)D	7,341	16.7	440.4
3F 廊下(9)E	153	0.6	255.6
3F ダンス更衣室(女子)	9,168	19.8	464.1
3F ダンス更衣室(男子)	7,510	16.3	462.0
3F ダンススタジオA	53,778	123.8	434.4
3F ダンススタジオB			
3F 生涯学習推進課	9,247	18.0	513.7
3F 団体活動室(1)	18,793	36.0	522.0
3F 久留米少年サポートセンター	17,425	33.4	521.1
3F 会議室	12,462	18.0	692.3
3F 地域活動指導員室	9,690	18.6	522.4
3F 団体活動室(2)	16,399	31.5	520.4
4F 美術工芸室(中)	67,542	156.3	432.0
4F 美術工芸室(大)	89,296	202.2	441.7
4F 廊下(11)A	49,870	207.6	240.2

ゾーン	空調負荷Q [MJ/年]	ペリメータ面積A [m ²]	Q÷A [MJ/m ² 年]
4F 廊下(11)B	15,160	50.4	300.7
4F 廊下(11)C	11,546	41.6	277.4
4F 廊下(13)A	24,259	61.0	397.8
4F 廊下(13)B	7,200	31.9	225.9
4F 廊下(13)C	91,061	124.4	731.9
4F 廊下(13)D	9,160	29.2	314.1
4F 廊下(12)A	54,078	232.4	232.7
4F 廊下(12)B	4,124	19.6	210.4
4F 廊下(12)C	10,166	28.8	353.0
4F 廊下(14)	69,132	188.3	367.1
4F 共用会議室	50,867	114.5	444.4
4F 音楽室(大)	66,993	141.4	473.7
4F ミキシングルーム	13,382	32.4	413.4
4F 音楽室(小)	42,878	90.5	473.6
4F 和室出入口	3,035	5.2	584.7
4F 和室	30,610	76.5	400.1
4F 茶室	14,850	37.1	399.9
4F ラウンジ(6)	12,117	54.9	220.6
4F 美術工芸準備室	29,492	61.6	478.5
1F 非空調_体育館	211,398	1,171.8	180.4
1F 非空調_体育館倉庫(1)	38,727	107.4	360.5
1F 非空調_体育館倉庫(2)	40,359	112.0	360.4
1F 非空調_機械室1-1	48,594	280.9	173.0
1F 非空調_売店倉庫	7,844	21.0	373.5
1F 非空調_EV機械室(1)A	2,207	11.5	191.9
1F 非空調_EV機械室(1)B	3,469	17.7	195.9
1F 非空調_EV機械室(1)C	588	3.0	195.9
1F 非空調_機械室(3)A	2,708	11.5	235.5
1F 非空調_機械室(3)B	3,458	17.7	195.4
1F 非空調_機械室(3)C	586	3.0	195.4
1F 非空調_倉庫	7,437	28.1	264.4
1F 非空調_中水濾過ポンプ消火ポンプ室	8,537	50.3	169.6
1F 非空調_廊下(3)A			
1F 非空調_廊下(3)B	5,008	20.4	245.3
1F 非空調_倉庫1-1	3,119	7.9	394.5
1F 非空調_搬入口	15,164	41.6	364.8
1F 非空調_荷解室A	6,224	22.0	283.3
1F 非空調_荷解室B	1,487	8.3	179.2
1F 非空調_荷解室C	3,012	16.8	179.2
1F 非空調_ゴミ置場	22,651	63.2	358.6
1F 非空調_機械室1-2	12,770	73.6	173.4
1F 非空調_舞台倉庫	12,394	40.9	303.0
1F 非空調_PS 図書情報ステーション	2,026	5.1	397.7
1F 非空調_ELV1	30,946	48.8	634.5
1F 非空調_ELV2	9,203	26.6	346.3
1F 非空調_風除室(2)	4,041	7.7	527.1
1F 非空調_風除室	36,012	77.3	465.6
1F 非空調_機械置場(西)			
1F 非空調_機械置場(東)			
1F 非空調_階段(1)	12,598	39.3	320.2
1F 非空調_階段(2)	12,659	39.3	321.7
1F 非空調_階段(4)	7,328	20.0	366.4
2F 非空調_機械室2-2	3,259	17.4	187.1
2F 非空調_視聴覚サービス	1,279	7.0	181.6
2F 非空調_サウンドロック	1,330	7.3	182.7
2F 非空調_ELV2	10,965	27.7	395.2
2F 非空調_倉庫2-2	3,062	14.3	214.9

ゾーン	空調負荷Q [MJ/年]	ペリメータ面積A [m ²]	Q÷A [MJ/m ² 年]
2F 非空調_ELV1	28,790	48.6	591.9
2F 非空調_倉庫2-1	3,489	15.1	231.8
2F 非空調_機械室2-1	3,694	18.9	194.9
2F 非空調_書庫	9,945	40.5	245.7
2F 非空調_EPS 書庫	874	4.8	180.5
2F 非空調_階段(1)	12,375	40.6	305.2
2F 非空調_階段(2)	12,436	40.6	306.7
2F 非空調_階段(3)	5,953	20.0	297.6
2F 非空調_階段(4)	6,086	20.0	304.3
2F 非空調_階段(6)A	4,783	15.8	303.5
2F 非空調_階段(6)B	1,615	4.9	332.3
3F 非空調_調理室兼食堂	13,973	61.0	229.0
3F 非空調_倉庫 調理室兼食堂	2,883	12.9	224.0
3F 非空調_倉庫3-1	4,110	18.0	228.4
3F 非空調_機械室3-1	15,109	89.7	168.5
3F 非空調_PSアラーム	9,640	27.3	353.2
3F 非空調_倉庫 託児室	6,697	27.3	245.3
3F 非空調_湯沸室 託児室	1,191	6.5	184.6
3F 非空調_WC 託児室	2,381	12.9	184.6
3F 非空調_RD	10,256	32.4	316.4
3F 非空調_ELV1	28,790	48.6	591.9
3F 非空調_倉庫3-3	28,556	78.0	366.0
3F 非空調_ELV2	10,935	27.1	403.1
3F 非空調_PS 団体活動室(2)	1,560	4.5	346.6
3F 非空調_倉庫3-2	8,347	37.8	221.1
3F 非空調_機械室3-2	12,611	75.7	166.6
3F 非空調_階段(1)	12,375	40.6	305.2
3F 非空調_階段(2)	12,436	40.6	306.7
3F 非空調_階段(3)	5,746	19.4	296.6
3F 非空調_階段(4)	7,436	24.0	309.7
3F 非空調_階段(9)	32,604	107.9	302.2
3F 非空調_便所(7)(男)	325	1.8	182.7
3F 非空調_便所(7)(女)	7,117	43.2	164.6
4F 非空調_PS 便所(8)(女)	213	1.1	187.1
4F 非空調_多目的便所	1,027	5.3	194.2
4F 非空調_機械室4-1	14,340	83.2	172.3
4F 非空調_倉庫4-1	7,135	37.9	188.3
4F 非空調_ELV1	32,044	57.7	555.4
4F 非空調_PSアラーム	16,360	49.1	333.4
4F 非空調_ELV3	11,092	34.9	318.2
4F 非空調_EPS 廊下(11)	7,032	23.0	305.2
4F 非空調_EPS 廊下(12)	25,891	77.7	333.2
4F 非空調_ELV2	16,337	38.6	422.9
4F 非空調_小部屋 共用会議室	2,111	6.7	317.4
4F 非空調_機械室4-2	14,860	86.4	172.0
4F 非空調_サウンドロック	1,662	8.6	194.2
4F 非空調_倉庫4-2	7,240	39.0	185.4
4F 非空調_押入 和室出入口	683	3.7	187.1
4F 非空調_押入 流し有	657	3.5	187.1
4F 非空調_水屋	559	2.9	191.3
4F 非空調_盤室	25,697	77.7	330.6
4F 非空調_階段(1)	30,094	116.4	258.6
4F 非空調_階段(2)	29,457	114.5	257.2
4F 非空調_階段(3)	28,063	98.4	285.1
4F 非空調_階段(4)	19,184	71.6	268.0
2F 非空調_水屋 展示コーナー	1,044	5.8	181.6
2F 非空調_湯沸コーナー	3,524	15.4	228.7

ゾーン	空調負荷Q [MJ/年]	ペリメータ面積A [m ²]	Q÷A [MJ/m ² 年]
3F 非空調_湯沸室	1,368	7.5	183.7
4F 非空調_茶室機小部屋	1,069	5.6	191.3
1F 非空調_便所(1)(男)A	3,135	16.5	189.7
1F 非空調_便所(1)(男)B			
1F 非空調_便所(1)(女)A	3,620	19.3	187.6
1F 非空調_便所(1)(女)B			
2F 非空調_便所(1)(男)B	3,158	16.5	191.1
2F 非空調_便所(1)(女)B	3,654	19.3	189.4
3F 非空調_便所(6)(男)A	3,034	16.5	183.6
3F 非空調_便所(6)(女)A	3,529	19.3	182.9
4F 非空調_便所(8)(男)A	4,921	30.9	159.3
4F 非空調_便所(8)(男)B	1,095	5.6	194.2
4F 非空調_便所(8)(女)A	8,400	53.8	156.1
4F 非空調_便所(8)(女)B	2,741	17.7	155.2
合計	4,789,090	11,986.6	

空調計算結果

基準一次エネルギー消費量	設計一次エネルギー消費量	BEI/AC
9,380.70 GJ/年 (919.97 MJ/延床m ² 年)	5,126.24 GJ/年 (502.73 MJ/延床m ² 年)	0.55

空調エネルギー計算結果 (一次エネルギー)

		電力 [GJ]	都市ガス [GJ]	重油 [GJ]	灯油 [GJ]	LPG [GJ]	他人から供給された熱 [GJ]			計 [GJ]
							蒸気	温水	冷水	
空調機	全熱交換器	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	空調ファン	1,361.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.80
二次ポンプ		147.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.45
熱源	熱源主機	2,968.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.97
	熱源補機	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一次ポンプ	648.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.02
	冷却塔ファン	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	冷却水ポンプ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計 [GJ]		5,126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,126.24
計 [MJ/m ²]		740.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.13

空調エネルギー計算結果 (二次エネルギー)

		電力 [MWh]	都市ガス [m ³]	重油 [L]	灯油 [L]	LPG [L]	他人から供給された熱 [GJ]		
							蒸気	温水	冷水
空調機	全熱交換器	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	空調ファン	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二次ポンプ		15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
熱源	熱源主機	304.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	熱源補機	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一次ポンプ	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	冷却塔ファン	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	冷却水ポンプ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計		525.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

負荷

	冷房	暖房
年間空調負荷 [MJ/m ² 年]	339.96	168.94
未処理負荷 [MJ/m ² 年]	16.44	101.70
熱源過負荷 [MJ/m ² 年]	0.00	0.01
ピーク負荷 [W/m ²]	81.24	58.34
全負荷相当運転時間 [時間]	536.34	256.98

通知

対象	通知メッセージ	行
----	---------	---

換気計算結果

基準一次エネルギー消費量			設計一次エネルギー消費量			BEI/V	
530.51 GJ/年 (52.03 MJ/延床m ² 年)			306.24 GJ/年 (30.03 MJ/延床m ² 年)			0.58	
階	室名	建物用途	室用途	室面積	設計値 [MJ/年]	基準値 [MJ/年]	BEI/V
1F	体育館倉庫(1)	事務所等	更衣室又は倉庫	29.73	1,834.68	4,102.74	0.45
1F	体育館倉庫(2)	事務所等	更衣室又は倉庫	29.73	1,834.68	4,102.74	0.45
1F	機械室1-1	集会所等	機械室	199.48	68,227.08	153,400.12	0.44
1F	便所(2)(女)	集会所等	アスレチック場の便所	40.67	3,739.41	21,392.42	0.17
1F	便所(2)(男)	集会所等	アスレチック場の便所	17.34	2,804.56	9,120.84	0.31
1F	多目的便所(2)(男)	集会所等	アスレチック場の便所	6.72	934.85	3,534.72	0.26
1F	多目的便所(2)(女)	集会所等	アスレチック場の便所	8.29	934.85	4,360.54	0.21
1F	便所(1)(男)A	集会所等	図書館の便所	13.83	1,292.95	5,601.15	0.23
1F	便所(1)(男)B	集会所等	図書館の便所	5.4	504.84	2,187.00	0.23
1F	便所(1)(女)A	集会所等	図書館の便所	15	1,305.27	6,075.00	0.21
1F	便所(1)(女)B	集会所等	図書館の便所	5.66	492.52	2,292.30	0.21
1F	多目的便所	集会所等	図書館の便所	5.06	159.80	2,049.30	0.08
1F	倉庫	事務所等	更衣室又は倉庫	11.6	163.08	1,600.80	0.10
1F	ゴミ集積庫	集会所等	廃棄物保管場所等	10.51	4,008.11	11,077.54	0.36
1F	EV機械室(2)	集会所等	機械室	8.19	68,227.08	6,298.11	10.83
1F	喫茶控室	事務所等	更衣室又は倉庫	6.8	163.08	938.40	0.17
1F	中水濾過ポンプ消火ポンプ室	集会所等	機械室	57.1	29,046.38	43,909.90	0.66
1F	倉庫1-1	事務所等	更衣室又は倉庫	8.96	163.08	1,236.48	0.13
1F	便所(3)(女)	集会所等	劇場の便所	6.79	235.18	2,023.42	0.12
1F	便所(3)(男)	集会所等	劇場の便所	4.72	235.18	1,406.56	0.17
1F	ゴミ置場	集会所等	廃棄物保管場所等	12.61	10,410.67	13,290.94	0.78
1F	機械室1-2	集会所等	機械室	36.03	9,575.73	27,707.07	0.35
2F	便所(5)(女)	事務所等	便所	25.35	2,201.62	10,469.55	0.21
2F	便所(5)(男)	事務所等	便所	18.85	1,467.75	7,785.05	0.19
2F	便所(5)(多目的)	事務所等	便所	5.35	733.87	2,209.55	0.33
2F	機械室2-2	集会所等	機械室	29.56	2,393.93	22,731.64	0.11
2F	視聴覚サービス	事務所等	更衣室又は倉庫	7.04	163.08	971.52	0.17
2F	湯沸室	事務所等	湯沸室等	5.95	104.11	523.60	0.20
2F	ユニットトラック室	集会所等	機械室	6.45	7,979.78	4,960.05	1.61
2F	倉庫2-2	事務所等	更衣室又は倉庫	27.5	1,182.35	3,795.00	0.31
2F	水屋 展示コーナー	事務所等	湯沸室等	5.75	52.05	506.00	0.10
2F	便所(1)(男)A	事務所等	便所	5.64	540.63	2,329.32	0.23
2F	便所(1)(男)B	事務所等	便所	13.5	1,294.06	5,575.50	0.23
2F	便所(1)(女)A	事務所等	便所	5.91	527.90	2,440.83	0.22
2F	便所(1)(女)B	事務所等	便所	14.63	1,306.79	6,042.19	0.22
2F	多目的便所	事務所等	便所	5.29	163.08	2,184.77	0.07
2F	水屋・更衣室	事務所等	更衣室又は倉庫	4.94	81.54	681.72	0.12
2F	倉庫2-1	事務所等	更衣室又は倉庫	22.83	203.85	3,150.54	0.06
2F	書庫	事務所等	更衣室又は倉庫	22.47	203.85	3,100.86	0.07
2F	湯沸コーナー	集会所等	湯沸室等	6.41	208.21	1,128.16	0.18
3F	便所(6)(男)A	事務所等	便所	13.5	1,294.06	5,575.50	0.23
3F	便所(6)(男)B	事務所等	便所	5.64	540.63	2,329.32	0.23
3F	便所(6)(女)A	事務所等	便所	14.61	1,306.27	6,033.93	0.22
3F	便所(6)(女)B	事務所等	便所	5.91	528.41	2,440.83	0.22
3F	便所(6)(多目的)	事務所等	便所	5.29	163.08	2,184.77	0.07
3F	貸ロッカーコーナー	事務所等	更衣室又は倉庫	27.31	203.85	3,768.78	0.05
3F	調理室兼食堂	事務所等	湯沸室等	91.02	45,481.60	8,009.76	5.68
3F	倉庫 調理室兼食堂	事務所等	食品庫等	19.53	130.13	3,437.28	0.04
3F	倉庫3-1	事務所等	更衣室又は倉庫	27.31	203.85	3,768.78	0.05
3F	倉庫3-4	事務所等	更衣室又は倉庫	10.62	163.08	1,465.56	0.11
3F	倉庫 託児室	事務所等	更衣室又は倉庫	9.8	163.08	1,352.40	0.12
3F	湯沸室 託児室	事務所等	湯沸室等	6.45	104.11	567.60	0.18
3F	WC 託児室	事務所等	便所	12.9	1,182.35	5,327.70	0.22

階	室名	建物用途	室用途	室面積	設計値 [MJ/年]	基準値 [MJ/年]	BEI/V
3F	湯沸室	集会所等	湯沸室等	7.45	260.27	1,311.20	0.20
3F	倉庫3-3	事務所等	更衣室又は倉庫	33.87	203.85	4,674.06	0.04
3F	倉庫	事務所等	更衣室又は倉庫	4.37	81.54	603.06	0.14
3F	便所(7)(男)	事務所等	便所	12.46	1,467.75	5,145.98	0.29
3F	便所(7)(女)	事務所等	便所	19.44	2,201.62	8,028.72	0.27
3F	倉庫3-2	事務所等	更衣室又は倉庫	22.76	203.85	3,140.88	0.06
4F	便所(8)(男)A	事務所等	便所	13.89	1,304.85	5,736.57	0.23
4F	便所(8)(男)B	事務所等	便所	5.64	529.83	2,329.32	0.23
4F	便所(8)(女)A	事務所等	便所	14.38	1,300.28	5,938.94	0.22
4F	便所(8)(女)B	事務所等	便所	5.91	534.40	2,440.83	0.22
4F	多目的便所	事務所等	便所	5.29	163.08	2,184.77	0.07
4F	倉庫4-1	事務所等	更衣室又は倉庫	22.83	693.10	3,150.54	0.22
4F	倉庫4-2	事務所等	更衣室又は倉庫	23.52	693.10	3,245.76	0.21
4F	盤室	集会所等	機械室	14.48	8,458.56	11,135.12	0.76
1F	EV機械室(1)A	集会所等	機械室	0.64	269.67	492.16	0.55
1F	EV機械室(1)B	集会所等	機械室	13.98	5,890.61	10,750.62	0.55
1F	EV機械室(1)C	集会所等	機械室	3.75	1,580.10	2,883.75	0.55
1F	舞台倉庫	事務所等	更衣室又は倉庫	20	1,834.68	2,760.00	0.66

通知

対象	通知メッセージ	行
----	---------	---

照明計算結果

基準一次エネルギー消費量				設計一次エネルギー消費量			BEI/L
2,720.12 GJ/年 (266.76 MJ/延床m ² 年)				568.65 GJ/年 (55.77 MJ/延床m ² 年)			0.21
階	室名	建物用途	室用途	室面積	設計値 [MJ/年]	基準値 [MJ/年]	BEI/L
1F	体育館	集会所等	レクリエーション用体育館	816	71,146.01	192,576.00	0.37
1F	体育館倉庫(1)	事務所等	更衣室又は倉庫	29.73	1,481.51	6,005.46	0.25
1F	体育館倉庫(2)	事務所等	更衣室又は倉庫	29.73	1,481.51	6,005.46	0.25
1F	ラウンジA	集会所等	アスレチック場のロビー	27.74	695.53	11,789.50	0.06
1F	ラウンジB	集会所等	アスレチック場のロビー	72.04	2,344.83	30,617.00	0.08
1F	機械室1-1	集会所等	機械室	199.48	2,017.59	3,790.12	0.53
1F	女子更衣シャワー	集会所等	アスレチック場の運動室	25.01	1,384.05	15,881.35	0.09
1F	男子更衣シャワー	集会所等	アスレチック場の運動室	22.99	957.05	14,598.65	0.07
1F	便所(2)(女)	集会所等	アスレチック場の便所	40.67	5,496.93	18,992.89	0.29
1F	便所(2)(男)	集会所等	アスレチック場の便所	17.34	2,061.35	8,097.78	0.25
1F	多目的便所(2)(男)	集会所等	アスレチック場の便所	6.72	319.02	3,138.24	0.10
1F	多目的便所(2)(女)	集会所等	アスレチック場の便所	8.29	319.02	3,871.43	0.08
1F	売店コーナー	事務所等	ロビー	12.08	1,137.50	6,607.76	0.17
1F	売店控室	事務所等	更衣室又は倉庫	12.54	1,196.32	2,533.08	0.47
1F	売店倉庫	事務所等	更衣室又は倉庫	18.3	321.07	3,696.60	0.09
1F	喫茶コーナー	事務所等	喫茶室	32.87	863.71	8,348.98	0.10
1F	EV機械室(1)B	集会所等	機械室	13.98	153.90	265.62	0.58
1F	機械室(3)B	集会所等	機械室	13.07	176.54	248.33	0.71
1F	出待ち	集会所等	劇場の楽屋	20.04	1,898.56	5,991.96	0.32
1F	上手舞台	集会所等	劇場の楽屋	24.32	409.11	7,271.68	0.06
1F	ピアノ庫	事務所等	更衣室又は倉庫	8.85	255.33	1,787.70	0.14
1F	舞台	集会所等	劇場の舞台	87.59	4,804.22	38,627.19	0.12
1F	視聴覚室A	集会所等	劇場の客席	193.89	2,623.69	51,380.85	0.05
1F	視聴覚室B	集会所等	劇場の客席	27.14	19,798.96	7,192.10	2.75
1F	EPS 視聴覚室	集会所等	機械室	9.26	32.60	175.94	0.19
1F	便所(1)(男)A	集会所等	図書館の便所	13.83	1,264.75	4,978.80	0.25
1F	便所(1)(男)B	集会所等	図書館の便所	5.4	122.70	1,944.00	0.06
1F	便所(1)(女)A	集会所等	図書館の便所	15	924.96	5,400.00	0.17
1F	便所(1)(女)B	集会所等	図書館の便所	5.66	462.48	2,037.60	0.23
1F	多目的便所	集会所等	図書館の便所	5.06	57.57	1,821.60	0.03
1F	ロッカー室(東)	集会所等	劇場のロビー	15.16	594.64	4,017.40	0.15
1F	コンピュータ室	事務所等	電子計算機器事務室	14.86	1,407.43	7,400.28	0.19
1F	ミニキッチン	集会所等	湯沸室等	16.14	584.14	2,082.06	0.28
1F	学習・情報コーナー	事務所等	事務室	24.75	4,491.31	12,325.50	0.36
1F	事務室(生)A	事務所等	事務室	75.47	9,120.16	37,584.06	0.24
1F	事務室(生)B	事務所等	事務室	36.25	3,315.94	18,052.50	0.18
1F	事務(人)A	事務所等	事務室	24.36	1,621.36	12,131.28	0.13
1F	事務(人)B	事務所等	事務室	34.12	1,824.03	16,991.76	0.11
1F	事務(人)C	事務所等	事務室	11.66	1,140.02	5,806.68	0.20
1F	人権展示室A	集会所等	博物館の展示室	21.6	1,254.28	5,637.60	0.22
1F	人権展示室B	集会所等	博物館の展示室	221.17	6,208.70	57,725.37	0.11
1F	倉庫	事務所等	更衣室又は倉庫	11.6	493.84	2,343.20	0.21
1F	研修室	事務所等	会議室	21.48	2,461.58	4,961.88	0.50
1F	映像コーナー	集会所等	博物館の展示室	13.5	445.85	3,523.50	0.13
1F	資料収蔵庫A	事務所等	更衣室又は倉庫	10.49	255.33	2,118.98	0.12
1F	資料収蔵庫B	事務所等	更衣室又は倉庫	47.65	1,838.35	9,625.30	0.19
1F	前室	事務所等	更衣室又は倉庫	12.35	510.65	2,494.70	0.20
1F	ゴミ集積庫	集会所等	廃棄物保管場所等	10.51	325.98	735.70	0.44
1F	EV機械室(2)	集会所等	機械室	8.19	33.57	155.61	0.22
1F	警備室	事務所等	事務室	10.11	703.72	5,034.78	0.14
1F	保健室	事務所等	事務室	16.22	996.85	8,077.56	0.12
1F	喫茶控室	事務所等	更衣室又は倉庫	6.8	510.65	1,373.60	0.37
1F	EPS	集会所等	機械室	6.14	32.60	116.66	0.28

階	室名	建物用途	室用途	室面積	設計値 [MJ/年]	基準値 [MJ/年]	BEI/L
1F	中水濾過ポンプ消火ポンプ室	集会所等	機械室	57.1	293.97	1,084.90	0.27
1F	清掃控室	事務所等	更衣室又は倉庫	22.66	2,816.24	4,577.32	0.62
1F	倉庫1-1	事務所等	更衣室又は倉庫	8.96	642.14	1,809.92	0.35
1F	便所(3)(女)	集会所等	劇場の便所	6.79	187.52	1,799.35	0.10
1F	便所(3)(男)	集会所等	劇場の便所	4.72	187.52	1,250.80	0.15
1F	控室	集会所等	劇場の楽屋	20.19	2,534.03	6,036.81	0.42
1F	搬入口	集会所等	劇場の楽屋	10.49	796.17	3,136.51	0.25
1F	荷解室A	集会所等	劇場の楽屋	14	796.17	4,186.00	0.19
1F	荷解室B	集会所等	劇場の楽屋	8.3	791.27	2,481.70	0.32
1F	荷解室C	集会所等	劇場の楽屋	16.81	1,186.91	5,026.19	0.24
1F	下手舞台	集会所等	劇場の舞台	24.32	265.46	10,725.12	0.02
1F	ゴミ置場	集会所等	廃棄物保管場所等	12.61	409.92	882.70	0.46
1F	機械室1-2	集会所等	機械室	36.03	195.59	684.57	0.29
1F	舞台倉庫	事務所等	更衣室又は倉庫	20	1,021.31	4,040.00	0.25
1F	TELコーナー(北)	集会所等	劇場のロビー	6.23	48.42	1,650.95	0.03
1F	ロッカー室(西)	集会所等	劇場のロビー	14.53	290.50	3,850.45	0.08
1F	グループ相談室	事務所等	会議室	21.94	1,358.39	5,068.14	0.27
1F	調査研究室	事務所等	会議室	36.11	3,282.11	8,341.41	0.39
1F	待合室A	事務所等	ロビー	15.24	1,039.65	8,336.28	0.12
1F	待合室B	事務所等	ロビー	2.99	519.83	1,635.53	0.32
1F	待合室C	事務所等	ロビー	8.25	519.83	4,512.75	0.12
1F	相談室(1)	事務所等	会議室	11.21	453.40	2,589.51	0.18
1F	相談室(2)	事務所等	会議室	10.74	453.40	2,480.94	0.18
1F	電話相談室	事務所等	会議室	14.84	453.40	3,428.04	0.13
1F	事務室(女)A	事務所等	事務室	111.7	10,578.23	55,626.60	0.19
1F	事務室(女)B	事務所等	事務室	36.25	2,368.53	18,052.50	0.13
1F	閉架書庫兼作業室	事務所等	更衣室又は倉庫	34.2	2,660.05	6,908.40	0.39
1F	図書情報ステーション	集会所等	図書館の図書室	211.99	26,810.31	103,451.12	0.26
1F	機械置場(西)	集会所等	機械室	20.38	40.99	387.22	0.11
1F	機械置場(東)	集会所等	機械室	20.38	40.99	387.22	0.11
1F	ラウンジ(1)A	集会所等	劇場のロビー	65.25	1,417.27	17,291.25	0.08
1F	ラウンジ(1)B	集会所等	劇場のロビー	105.43	3,371.73	27,938.95	0.12
1F	エントランスホールA	集会所等	劇場のロビー	383.78	14,429.87	101,701.70	0.14
1F	エントランスホールB	集会所等	劇場のロビー	8.47	738.16	2,244.55	0.33
1F	エントランスホールC	集会所等	劇場のロビー	24.71	738.16	6,548.15	0.11
1F	エントランスホールD	集会所等	劇場のロビー	4.53	96.83	1,200.45	0.08
1F	子ども鑑賞室	集会所等	劇場の客席	8.1	292.13	2,146.50	0.14
1F	TELコーナー(南)	集会所等	劇場のロビー	5.07	140.49	1,343.55	0.10
1F	サウンドロック(1)	集会所等	劇場のロビー	5.43	99.22	1,438.95	0.07
1F	サウンドロック(2)	集会所等	劇場のロビー	3.64	99.22	964.60	0.10
1F	サウンドロック(3)	集会所等	劇場のロビー	3.64	99.22	964.60	0.10
1F	サウンドロック(4)	集会所等	劇場のロビー	5.43	99.22	1,438.95	0.07
1F	ELV1	事務所等	ロビー	9.09	152.89	4,972.23	0.03
1F	廊下(1)A	集会所等	劇場のロビー	117.88	2,493.56	31,238.20	0.08
1F	廊下(1)B	集会所等	劇場のロビー	14.66	369.08	3,884.90	0.10
1F	風除室(2)	集会所等	劇場のロビー	4.71	60.52	1,248.15	0.05
1F	廊下(1)C	集会所等	劇場のロビー	39.6	590.53	10,494.00	0.06
1F	ホワイエ	集会所等	劇場のロビー	81.58	5,933.22	21,618.70	0.27
1F	廊下(2)A	集会所等	劇場のロビー	117.88	2,141.30	31,238.20	0.07
1F	廊下(2)B	集会所等	劇場のロビー	31	656.14	8,215.00	0.08
1F	スロープ	集会所等	劇場のロビー	40.33	656.14	10,687.45	0.06
1F	廊下(3)A	集会所等	劇場の楽屋	26.03	1,100.92	7,782.97	0.14
1F	廊下(3)B	集会所等	劇場の楽屋	8.26	303.77	2,469.74	0.12
1F	風除室	集会所等	劇場のロビー	26.6	403.85	7,049.00	0.06
1F	廊下(4)A	集会所等	劇場の楽屋	33.18	4,540.63	9,920.82	0.46
1F	廊下(4)B	集会所等	劇場の楽屋	11.19	409.11	3,345.81	0.12
2F	センターサポート室	事務所等	会議室	24.23	1,987.73	5,597.13	0.36

階	室名	建物用途	室用途	室面積	設計値 [MJ/年]	基準値 [MJ/年]	BEI/L
2F	会議室 団体活動コーナー	事務所等	会議室	28.51	2,046.19	6,585.81	0.31
2F	作業室	事務所等	事務室	26.1	3,546.73	12,997.80	0.27
2F	団体活動コーナー	事務所等	ロビー	81.92	14,358.10	44,810.24	0.32
2F	研修室(中)	事務所等	会議室	54.61	3,831.78	12,614.91	0.30
2F	研修室(大)A	事務所等	会議室	54.61	5,852.71	12,614.91	0.46
2F	研修室(大)B	事務所等	会議室	57.66	5,300.61	13,319.46	0.40
2F	能力開発室	事務所等	電子計算機器事務室	46.09	5,404.54	22,952.82	0.24
2F	研修室(小)	事務所等	会議室	28.3	1,709.36	6,537.30	0.26
2F	便所(5)(女)	事務所等	便所	25.35	2,400.32	9,303.45	0.26
2F	便所(5)(男)	事務所等	便所	18.85	1,739.56	6,917.95	0.25
2F	便所(5)(多目的)	事務所等	便所	5.35	125.22	1,963.45	0.06
2F	機械室2-2	集会所等	機械室	29.56	226.98	561.64	0.40
2F	視聴覚サービス	事務所等	更衣室又は倉庫	7.04	765.98	1,422.08	0.54
2F	スタジオ	集会所等	劇場の楽屋	40.35	2,215.56	12,064.65	0.18
2F	サウンドロック	集会所等	劇場のロビー	7.28	58.43	1,929.20	0.03
2F	操作室	集会所等	劇場の楽屋	12.56	1,011.75	3,755.44	0.27
2F	廊下(6)A	事務所等	廊下	11.56	273.00	2,832.20	0.10
2F	廊下(6)B	事務所等	廊下	143.24	3,439.81	35,093.80	0.10
2F	廊下(6)C	事務所等	廊下	19.98	552.83	4,895.10	0.11
2F	廊下(6)E	事務所等	廊下	41.84	1,023.75	10,250.80	0.10
2F	倉庫2-4	事務所等	更衣室又は倉庫	30.63	897.47	6,187.26	0.15
2F	ラウンジ(4)	事務所等	ロビー	29.23	819.00	15,988.81	0.05
2F	湯沸室	事務所等	湯沸室等	5.95	108.34	380.80	0.28
2F	ユニットトラック室	集会所等	機械室	6.45	32.60	122.55	0.27
2F	倉庫2-2	事務所等	更衣室又は倉庫	27.5	1,276.63	5,555.00	0.23
2F	市民ギャラリー	事務所等	ロビー	104.1	4,606.89	56,942.70	0.08
2F	ラウンジ(2)	事務所等	ロビー	103.31	337.12	56,510.57	0.01
2F	廊下(7)	事務所等	廊下	74.8	9,609.64	18,326.00	0.52
2F	授乳スペース	事務所等	会議室	6.48	129.13	1,496.88	0.09
2F	EPS 授乳スペース横	集会所等	機械室	9.1	32.60	172.90	0.19
2F	調整室	集会所等	劇場の楽屋	19.44	1,487.00	5,812.56	0.26
2F	EV前室 ELV3	事務所等	ロビー	6.34	170.63	3,467.98	0.05
2F	PSアラーム	集会所等	機械室	6.38	32.60	121.22	0.27
2F	水屋 展示コーナー	事務所等	湯沸室等	5.75	108.34	368.00	0.29
2F	展示コーナー	事務所等	ロビー	20.6	1,378.77	11,268.20	0.12
2F	廊下(5)A	事務所等	廊下	17.28	327.60	4,233.60	0.08
2F	廊下(5)B	事務所等	廊下	52.72	2,293.21	12,916.40	0.18
2F	廊下(5)C	事務所等	廊下	95.91	1,801.81	23,497.95	0.08
2F	廊下(5)D	事務所等	廊下	36.1	682.50	8,844.50	0.08
2F	ラウンジ(3)	事務所等	ロビー	38.58	819.00	21,103.26	0.04
2F	倉庫2-3	事務所等	更衣室又は倉庫	20.58	897.47	4,157.16	0.22
2F	ELV1	事務所等	ロビー	9.05	1,651.22	4,950.35	0.33
2F	便所(1)(男)A	事務所等	便所	5.64	125.22	2,069.88	0.06
2F	便所(1)(男)B	事務所等	便所	13.5	1,290.70	4,954.50	0.26
2F	便所(1)(女)A	事務所等	便所	5.91	471.97	2,168.97	0.22
2F	便所(1)(女)B	事務所等	便所	14.63	1,132.73	5,369.21	0.21
2F	多目的便所	事務所等	便所	5.29	125.22	1,941.43	0.06
2F	201学習室	事務所等	会議室	24.45	1,310.71	5,647.95	0.23
2F	202学習室	事務所等	会議室	23.17	755.67	5,352.27	0.14
2F	203学習室	事務所等	会議室	23.17	755.67	5,352.27	0.14
2F	204学習室	事務所等	会議室	23.17	755.67	5,352.27	0.14
2F	205学習室	事務所等	会議室	54.61	4,211.80	12,614.91	0.33
2F	206学習室	事務所等	会議室	54.61	5,540.91	12,614.91	0.44
2F	207学習室	事務所等	会議室	54.61	5,540.91	12,614.91	0.44
2F	和室兼楽屋	集会所等	劇場の楽屋	32.19	2,230.80	9,624.81	0.23
2F	物入	事務所等	更衣室又は倉庫	3.8	93.26	767.60	0.12
2F	水屋・更衣室	事務所等	更衣室又は倉庫	4.94	400.57	997.88	0.40

階	室名	建物用途	室用途	室面積	設計値 [MJ/年]	基準値 [MJ/年]	BEI/L
2F	倉庫2-1	事務所等	更衣室又は倉庫	22.83	1,777.81	4,611.66	0.39
2F	機械室2-1	集会所等	機械室	28.75	232.13	546.25	0.42
2F	書庫	事務所等	更衣室又は倉庫	22.47	1,276.63	4,538.94	0.28
2F	EPS 書庫	集会所等	機械室	4.84	32.60	91.96	0.35
2F	消費生活センターロビー	事務所等	ロビー	27	5,320.10	14,769.00	0.36
2F	相談室(1)	事務所等	会議室	7.87	487.19	1,817.97	0.27
2F	相談室(2)	事務所等	会議室	6.75	487.19	1,559.25	0.31
2F	消費生活センター事務室(1)	事務所等	事務室	33.48	5,320.10	16,673.04	0.32
2F	消費生活センター事務室(2)	事務所等	事務室	9.2	703.72	4,581.60	0.15
2F	会議室	事務所等	会議室	12.76	974.38	2,947.56	0.33
2F	商品テスト室	事務所等	更衣室又は倉庫	7.83	678.83	1,581.66	0.43
2F	湯沸コーナー	集会所等	湯沸室等	6.41	433.34	826.89	0.52
2F	環境測定室	事務所等	更衣室又は倉庫	11.94	765.98	2,411.88	0.32
2F	ギャラリーA	事務所等	ロビー	18.4	273.00	10,064.80	0.03
2F	ギャラリーB	事務所等	ロビー	39.29	2,277.36	21,491.63	0.11
3F	便所(6)(男)A	事務所等	便所	13.5	1,548.84	4,954.50	0.31
3F	便所(6)(男)B	事務所等	便所	5.64	125.22	2,069.88	0.06
3F	便所(6)(女)A	事務所等	便所	14.61	1,321.52	5,361.87	0.25
3F	便所(6)(女)B	事務所等	便所	5.91	471.97	2,168.97	0.22
3F	便所(6)(多目的)	事務所等	便所	5.29	125.22	1,941.43	0.06
3F	301学習室	事務所等	会議室	54.88	5,300.61	12,677.28	0.42
3F	302学習室	事務所等	会議室	54.61	5,852.71	12,614.91	0.46
3F	貸ロッカーコーナー	事務所等	更衣室又は倉庫	27.31	1,225.57	5,516.62	0.22
3F	更衣コーナー	事務所等	更衣室又は倉庫	20.67	1,481.51	4,175.34	0.35
3F	会食スペース	事務所等	喫茶室	53.76	6,604.87	13,655.04	0.48
3F	調理室兼食堂	事務所等	湯沸室等	91.02	3,580.75	5,825.28	0.61
3F	倉庫 調理室兼食堂	事務所等	食品庫等	19.53	430.90	1,367.10	0.32
3F	倉庫3-1	事務所等	更衣室又は倉庫	27.31	765.98	5,516.62	0.14
3F	機械室3-1	集会所等	機械室	31.19	234.71	592.61	0.40
3F	倉庫3-4	事務所等	更衣室又は倉庫	10.62	255.33	2,145.24	0.12
3F	EV前室 ELV3	事務所等	ロビー	6.12	136.50	3,347.64	0.04
3F	廊下(10)	事務所等	廊下	39.47	955.50	9,670.15	0.10
3F	EPS 廊下(10)	集会所等	機械室	8.85	32.60	168.15	0.19
3F	PSアラーム	集会所等	機械室	7.45	32.60	141.55	0.23
3F	倉庫 託児室	事務所等	更衣室又は倉庫	9.8	255.33	1,979.60	0.13
3F	託児室	事務所等	会議室	53.65	6,389.04	12,393.15	0.52
3F	湯沸室 託児室	事務所等	湯沸室等	6.45	81.50	412.80	0.20
3F	WC 託児室	事務所等	便所	12.9	577.93	4,734.30	0.12
3F	睡眠コーナー	事務所等	便所	10.32	379.17	3,787.44	0.10
3F	湯沸室	集会所等	湯沸室等	7.45	315.25	961.05	0.33
3F	職員休憩室	事務所等	更衣室又は倉庫	19.15	1,093.47	3,868.30	0.28
3F	RD	集会所等	機械室	3.91	32.60	74.29	0.44
3F	ELV1	事務所等	ロビー	9.05	2,293.36	4,950.35	0.46
3F	廊下(8)A	事務所等	廊下	17.28	200.79	4,233.60	0.05
3F	廊下(8)B	事務所等	廊下	26.12	702.76	6,399.40	0.11
3F	廊下(8)C	事務所等	廊下	125.49	3,248.71	30,745.05	0.11
3F	廊下(8)D	事務所等	廊下	11.1	136.50	2,719.50	0.05
3F	階段(9)	事務所等	廊下	38.35	555.91	9,395.75	0.06
3F	倉庫3-3	事務所等	更衣室又は倉庫	33.87	765.98	6,841.74	0.11
3F	EPS 廊下(9)	集会所等	機械室	13.97	32.60	265.43	0.12
3F	廊下(9)A	事務所等	廊下	24.82	655.20	6,080.90	0.11
3F	廊下(9)B	事務所等	廊下	123.19	2,675.41	30,181.55	0.09
3F	廊下(9)C	事務所等	廊下	30.59	491.40	7,494.55	0.07
3F	廊下(9)D	事務所等	廊下	17.21	1,143.96	4,216.45	0.27
3F	廊下(9)E	事務所等	廊下	4.2	273.00	1,029.00	0.27
3F	ダンス更衣室(女子)	事務所等	更衣室又は倉庫	25.42	1,032.93	5,134.84	0.20
3F	ダンス更衣室(男子)	事務所等	更衣室又は倉庫	20.39	895.33	4,118.78	0.22
3F	ダンススタジオA	集会所等	アスレチック場の運動室	109.22	22,510.91	69,354.70	0.32

階	室名	建物用途	室用途	室面積	設計値 [MJ/年]	基準値 [MJ/年]	BEI/L
3F	生涯学習推進課	事務所等	事務室	26.64	2,871.16	13,266.72	0.22
3F	団体活動室(1)	事務所等	事務室	53.28	7,656.43	26,533.44	0.29
3F	久留米少年サポートセンター	事務所等	事務室	49.49	5,742.32	24,646.02	0.23
3F	倉庫	事務所等	更衣室又は倉庫	4.37	255.33	882.74	0.29
3F	会議室	事務所等	会議室	19.03	1,641.05	4,395.93	0.37
3F	地域活動指導員室	事務所等	事務室	28.14	1,914.11	14,013.72	0.14
3F	団体活動室(2)	事務所等	事務室	53.73	7,656.43	26,757.54	0.29
3F	便所(7)(男)	事務所等	便所	12.46	1,021.00	4,572.82	0.22
3F	便所(7)(女)	事務所等	便所	19.44	1,375.46	7,134.48	0.19
3F	倉庫3-2	事務所等	更衣室又は倉庫	22.76	765.98	4,597.52	0.17
3F	機械室3-2	集会所等	機械室	23.06	130.39	438.14	0.30
4F	便所(8)(男)A	事務所等	便所	13.89	1,290.70	5,097.63	0.25
4F	便所(8)(男)B	事務所等	便所	5.64	125.22	2,069.88	0.06
4F	便所(8)(女)A	事務所等	便所	14.38	1,186.67	5,277.46	0.22
4F	便所(8)(女)B	事務所等	便所	5.91	423.81	2,168.97	0.20
4F	多目的便所	事務所等	便所	5.29	173.38	1,941.43	0.09
4F	機械室4-1	集会所等	機械室	27.31	189.15	518.89	0.36
4F	美術工芸室(中)	学校等	実習室	81.92	4,711.65	31,621.12	0.15
4F	美術工芸準備室	学校等	実習室	25.38	736.20	9,796.68	0.08
4F	美術工芸室(大)	学校等	実習室	109.53	8,834.35	42,278.58	0.21
4F	倉庫4-1	事務所等	更衣室又は倉庫	22.83	618.53	4,611.66	0.13
4F	ELV1	事務所等	ロビー	9.05	2,140.47	4,950.35	0.43
4F	廊下(11)A	事務所等	廊下	125.19	3,945.31	30,671.55	0.13
4F	廊下(11)B	事務所等	廊下	13.55	273.00	3,319.75	0.08
4F	廊下(11)C	事務所等	廊下	16.07	327.60	3,937.15	0.08
4F	PSアラーム	集会所等	機械室	7.54	32.60	143.26	0.23
4F	EPS 廊下(11)	集会所等	機械室	8.99	32.60	170.81	0.19
4F	廊下(13)A	事務所等	廊下	14.98	273.00	3,670.10	0.07
4F	廊下(13)B	事務所等	廊下	26.12	918.52	6,399.40	0.14
4F	廊下(13)C	事務所等	廊下	52.11	889.24	12,766.95	0.07
4F	廊下(13)D	事務所等	廊下	23.36	787.30	5,723.20	0.14
4F	廊下(12)A	事務所等	廊下	126.93	3,754.21	31,097.85	0.12
4F	廊下(12)B	事務所等	廊下	9.68	953.30	2,371.60	0.40
4F	廊下(12)C	事務所等	廊下	7.11	136.50	1,741.95	0.08
4F	EPS 廊下(12)	集会所等	機械室	13.58	32.60	258.02	0.13
4F	廊下(14)	事務所等	廊下	24.56	464.98	6,017.20	0.08
4F	共用会議室	事務所等	会議室	46.3	3,975.46	10,695.30	0.37
4F	機械室4-2	集会所等	機械室	29.24	156.47	555.56	0.28
4F	音楽室(大)	学校等	実習室	85.18	6,686.71	32,879.48	0.20
4F	ミキシングルーム	学校等	実習室	16.1	731.05	6,214.60	0.12
4F	サウンドロック	学校等	実習室	8.56	114.79	3,304.16	0.03
4F	音楽室(小)	学校等	実習室	54.54	1,374.23	21,052.44	0.07
4F	倉庫4-2	事務所等	更衣室又は倉庫	23.52	1,531.96	4,751.04	0.32
4F	和室出入口	事務所等	会議室	5.19	359.88	1,198.89	0.30
4F	押入 和室出入口	事務所等	更衣室又は倉庫	3.65	67.27	737.30	0.09
4F	押入 流し有	事務所等	湯沸室等	3.51	21.47	224.64	0.10
4F	和室	事務所等	会議室	40.5	4,267.76	9,355.50	0.46
4F	茶室	事務所等	会議室	19.66	1,829.04	4,541.46	0.40
4F	茶室横小部屋	事務所等	会議室	5.59	359.88	1,291.29	0.28
4F	水屋	事務所等	更衣室又は倉庫	2.92	116.20	589.84	0.20
4F	ラウンジ(6)	事務所等	ロビー	13.16	658.06	7,198.52	0.09
4F	盤室	集会所等	機械室	14.48	126.10	275.12	0.46
4F	階段(1)	事務所等	廊下	28.17	760.29	6,901.65	0.11

通知

対象	通知メッセージ	行

給湯計算結果

基準一次エネルギー消費量			設計一次エネルギー消費量		BEI/HW
278.65 GJ/年 (27.33 MJ/延床m ² 年)			265.78 GJ/年 (26.07 MJ/延床m ² 年)		0.96
機器名称	定格加熱能力 [kW]	熱源効率 [-]	設計値 [MJ/年]	基準値 [MJ/年]	BEI/HW
WHE-1	3.00	0.37	2,093.15	1,062.27	1.97
WHE-1_2	3.00	0.37	0.00	0.00	0.00
WHE-2	2.00	0.37	504.65	252.72	2.00
WHE-2-1	2.10	0.37	3,480.24	1,787.52	1.95
WHE-2-1_2	2.10	0.37	4,608.86	2,367.20	1.95
WHE-2-1_3	2.10	0.37	2,184.96	1,122.24	1.95
WHE-2-1_4	2.10	0.37	813.05	417.60	1.95
WHE-2-1_5	2.10	0.37	1,329.54	682.88	1.95
WHE-2-1_6	2.10	0.37	829.87	426.24	1.95
WHE-2-1_7	2.10	0.37	4,178.19	2,092.35	2.00
WHE-3	10.00	0.37	86,227.22	43,454.14	1.98
WHG-1-1	222.72	0.95	28,163.25	46,992.00	0.60
WHG-1-2	167.04	0.95	76,445.40	106,926.38	0.71
WHG-3	83.52	0.95	54,926.52	71,070.72	0.77

通知

対象	通知メッセージ	行
----	---------	---

昇降機計算結果

基準一次エネルギー消費量				設計一次エネルギー消費量			BEI/EV
124.00 GJ/年 (12.16 MJ/延床m ² 年)				212.00 GJ/年 (20.79 MJ/延床m ² 年)			1.71
名称	台数	積載量 [kg]	速度 [m/min]	速度制御係数	計算値 [GJ/年]	基準値 [GJ/年]	BEI/EV
EV-1	1.00	900.00	45.00	0.05	72.00	36.00	2.00
EV-2	1.00	900.00	45.00	0.03	36.00	36.00	1.00
EV-3	1.00	1,300.00	45.00	0.05	104.00	52.00	2.00

通知

対象	通知メッセージ	行
----	---------	---

効率化設備計算結果

創エネルギー量
196.17 GJ/年 (19.24 MJ/延床m ² 年)

太陽光発電

システム名称	太陽電池の種類	アレイの設置方式	アレイのシステム容量 [kW]	パネルの方位角 [°]	パネルの傾斜角 [°]	創エネルギー量 [MJ/年]
既存	結晶系	架台設置形	20.00	5.00	0.00	196,170

コージェネレーション

機器名称	発電効率	排熱回収率	発電依存率	有効熱利用率
有効排熱量の冷熱利用比	温水吸収冷凍機または排熱投入型冷温水機の成績係数			備考
				創エネルギー量 [MJ/年]

通知

対象	通知メッセージ	行
----	---------	---

様式 1. (共通条件) 室仕様入力シート

階	室名	建物用途	室用途	室面積 [m ²]	階高 [m]	天井高 [m]	空調計算対象室	換気計算対象室	照明計算対象室	給湯計算対象室	モデル建物	備考
1F	体育館	集会所等	レクリエーション用体育館	816	12	12			■		集会所モデル (劇場)	3Fまで吹き抜け
1F	体育館倉庫(1)	事務所等	更衣室又は倉庫	29.73	4.2	3.6		■	■		事務所モデル	
1F	体育館倉庫(2)	事務所等	更衣室又は倉庫	29.73	4.2	3.6		■	■		事務所モデル	
1F	ラウンジA	集会所等	アスレチック場のロビー	27.74	8.1	6.9	■		■		集会所モデル (劇場)	吹き抜け 天井高→1F階高+ギャラリ天井高で計算
1F	ラウンジB	集会所等	アスレチック場のロビー	72.04	4.2	3	■		■		集会所モデル (劇場)	長さ、面積はP10.面積表で計測
1F	機械室1-1	集会所等	機械室	199.48	4.2	4.2		■	■		集会所モデル (劇場)	
1F	女子更衣シャワー	集会所等	アスレチック場の運動室	25.01	4.2	2.5	■		■	■	集会所モデル (劇場)	
1F	男子更衣シャワー	集会所等	アスレチック場の運動室	22.99	4.2	2.5	■		■	■	集会所モデル (劇場)	
1F	便所(2)(女)	集会所等	アスレチック場の便所	40.67	4.2	2.5		■	■		集会所モデル (劇場)	
1F	便所(2)(男)	集会所等	アスレチック場の便所	17.34	4.2	2.5		■	■		集会所モデル (劇場)	
1F	多目的便所(2)(男)	集会所等	アスレチック場の便所	6.72	4.2	2.5		■	■		集会所モデル (劇場)	
1F	PS 便所(2)(男)	集会所等	機械室	1.56	4.2	4.2					集会所モデル (劇場)	
1F	多目的便所(2)(女)	集会所等	アスレチック場の便所	8.29	4.2	2.5		■	■		集会所モデル (劇場)	
1F	売店コーナー	事務所等	ロビー	12.08	4.2	2.7	■		■		事務所モデル	P.159の「図面上の室名の例」に売店あり
1F	売店控室	事務所等	更衣室又は倉庫	12.54	4.2	2.3	■		■		事務所モデル	
1F	売店倉庫	事務所等	更衣室又は倉庫	18.3	4.2	3.6		■	■		事務所モデル	
1F	喫茶コーナー	事務所等	喫茶室	32.87	8.1	6.7	■		■	■	事務所モデル	2Fまで吹き抜け
1F	EV機械室(1)A	集会所等	機械室	0.64	4.2	2.4		■			集会所モデル (劇場)	
1F	EV機械室(1)B	集会所等	機械室	13.98	4.2	2.4		■	■		集会所モデル (劇場)	
1F	EV機械室(1)C	集会所等	機械室	3.75	4.2	2.4		■			集会所モデル (劇場)	
1F	機械室(3)A	集会所等	機械室	0.64	4.2	3					集会所モデル (劇場)	
1F	機械室(3)B	集会所等	機械室	13.07	4.2	3			■		集会所モデル (劇場)	
1F	機械室(3)C	集会所等	機械室	3.44	4.2	3					集会所モデル (劇場)	
1F	出待ち	集会所等	劇場の楽屋	20.04	4.2	4.2	■		■		集会所モデル (劇場)	
1F	上手舞台	集会所等	劇場の楽屋	24.32	15.9	13.5	■		■		集会所モデル (劇場)	4Fまで吹き抜け
1F	ピアノ庫	事務所等	更衣室又は倉庫	8.85	4.2	2.7	■		■		事務所モデル	
1F	舞台	集会所等	劇場の舞台	87.59	15.9	13.5	■		■		集会所モデル (劇場)	
1F	視聴覚室A	集会所等	劇場の客席	193.89	8.1	7	■		■		集会所モデル (劇場)	
1F	視聴覚室B	集会所等	劇場の客席	27.14	8.1	7	■		■		集会所モデル (劇場)	
1F	便所(1)(男)A	集会所等	図書館の便所	13.83	4.2	2.5		■	■		集会所モデル (劇場)	
1F	便所(1)(男)B	集会所等	図書館の便所	5.4	4.2	2.5		■	■		集会所モデル (劇場)	
1F	便所(1)(女)A	集会所等	図書館の便所	15	4.2	2.5		■	■		集会所モデル (劇場)	
1F	便所(1)(女)B	集会所等	図書館の便所	5.66	4.2	2.5		■	■		集会所モデル (劇場)	
1F	PS 便所(1)(女)	集会所等	機械室	1.16	4.2	4.2					集会所モデル (劇場)	
1F	多目的便所	集会所等	図書館の便所	5.06	4.2	2.5		■	■		集会所モデル (劇場)	
1F	ロッカー室(東)	集会所等	劇場のロビー	15.16	4.2	3	■		■		集会所モデル (劇場)	
1F	コンピュータ室	事務所等	電子計算機器事務室	14.86	4.2	3	■		■		事務所モデル	
1F	ミニキッチン	集会所等	湯沸室等	16.14	4.2	3			■		集会所モデル (劇場)	
1F	学習・情報コーナー	事務所等	事務室	24.75	4.2	3	■		■		事務所モデル	
1F	事務室(生)A	事務所等	事務室	75.47	4.2	3	■		■	■	集会所モデル (劇場)	
1F	事務室(生)B	事務所等	事務室	36.25	4.2	3	■		■	■	集会所モデル (劇場)	
1F	事務(人)A	事務所等	事務室	24.36	4.2	3	■		■	■	集会所モデル (劇場)	
1F	事務(人)B	事務所等	事務室	34.12	4.2	3	■		■	■	集会所モデル (劇場)	
1F	事務(人)C	事務所等	事務室	11.66	4.2	2.6	■		■	■	集会所モデル (劇場)	
1F	倉庫	事務所等	更衣室又は倉庫	11.6	4.2	2.5		■	■		事務所モデル	
1F	研修室	事務所等	会議室	21.48	4.2	3	■		■		集会所モデル (劇場)	
1F	人権展示室A	集会所等	博物館の展示室	21.6	4.2	3	■		■		集会所モデル (劇場)	
1F	人権展示室B	集会所等	博物館の展示室	221.17	4.2	3	■		■		集会所モデル (劇場)	
1F	映像コーナー	集会所等	博物館の展示室	13.5	4.2	3	■		■		集会所モデル (劇場)	
1F	資料収蔵庫A	事務所等	更衣室又は倉庫	10.49	4.2	4.2	■		■		事務所モデル	P 1 6 8「博物館の展示室」の「図面上の室名の例」に収蔵庫あり
1F	資料収蔵庫B	事務所等	更衣室又は倉庫	47.65	4.2	4.2	■		■		事務所モデル	
1F	前室	事務所等	更衣室又は倉庫	12.35	4.2	4.2			■		事務所モデル	
1F	ゴミ集積庫	集会所等	廃棄物保管場所等	10.51	4.2	3.6		■	■		集会所モデル (劇場)	
1F	EV機械室(2)	集会所等	機械室	8.19	4.2	3.6		■	■		集会所モデル (劇場)	
1F	警備室	事務所等	事務室	10.11	4.2	2.7	■		■		事務所モデル	
1F	保健室	事務所等	事務室	16.22	4.2	2.7	■		■		事務所モデル	
1F	喫茶控室	事務所等	更衣室又は倉庫	6.8	4.2	2.7		■	■		事務所モデル	
1F	EPS	集会所等	機械室	6.14	4.2	3.6			■		集会所モデル (劇場)	
1F	PSアラーム	集会所等	機械室	3.53	4.2	4.2					集会所モデル (劇場)	
1F	中水濾過ポンプ消火ポンプ室	集会所等	機械室	57.1	4.2	4.2		■	■		集会所モデル (劇場)	

階	室名	建物用途	室用途	室面積 [m ²]	階高 [m]	天井高 [m]	空調計算 対象室	換気計算 対象室	照明計算 対象室	給湯計算 対象室	モデル建物	備考
1F	清掃控室	事務所等	更衣室又は倉庫	22.66	4.2	2.7	■		■		事務所モデル	
1F	倉庫1-1	事務所等	更衣室又は倉庫	8.96	4.2	3.6		■	■		事務所モデル	
1F	便所(3)(女)	集会所等	劇場の便所	6.79	4.2	2.5		■	■		集会所モデル(劇場)	
1F	便所(3)(男)	集会所等	劇場の便所	4.72	4.2	2.5		■	■		集会所モデル(劇場)	
1F	控室	集会所等	劇場の楽屋	20.19	4.2	2.7	■		■		集会所モデル(劇場)	
1F	搬入口	集会所等	劇場の楽屋	10.49	4.2	3			■		集会所モデル(劇場)	
1F	荷解室A	集会所等	劇場の楽屋	14	4.2	2.8			■		集会所モデル(劇場)	
1F	荷解室B	集会所等	劇場の楽屋	8.3	4.2	2.8	■		■		集会所モデル(劇場)	
1F	荷解室C	集会所等	劇場の楽屋	16.81	4.2	2.8	■		■		集会所モデル(劇場)	
1F	下手舞台	集会所等	劇場の舞台	24.32	15.9	2.8	■		■		集会所モデル(劇場)	
1F	ゴミ置場	集会所等	廃棄物保管場所等	12.61	4.2	3.8		■	■		集会所モデル(劇場)	
1F	機械室1-2	集会所等	機械室	36.03	4.2	4.2		■	■		集会所モデル(劇場)	
1F	舞台倉庫	事務所等	更衣室又は倉庫	20	4.2	4.2		■	■		事務所モデル	
1F	TELコーナー(北)	集会所等	劇場のロビー	6.23	4.2	3	■		■		集会所モデル(劇場)	
1F	ロッカー室(西)	集会所等	劇場のロビー	14.53	4.2	2.7	■		■		集会所モデル(劇場)	
1F	グループ相談室	事務所等	会議室	21.94	4.2	2.9	■		■		事務所モデル	
1F	調査研究室	事務所等	会議室	36.11	4.2	3	■		■		事務所モデル	
1F	待合室A	事務所等	ロビー	15.24	4.2	3	■		■		事務所モデル	
1F	待合室B	事務所等	ロビー	2.99	4.2	3	■		■		事務所モデル	
1F	待合室C	事務所等	ロビー	8.25	4.2	3	■		■		事務所モデル	
1F	相談室(1)	事務所等	会議室	11.21	4.2	3	■		■		事務所モデル	
1F	相談室(2)	事務所等	会議室	10.74	4.2	3	■		■		事務所モデル	
1F	電話相談室	事務所等	会議室	14.84	4.2	3	■		■		事務所モデル	
1F	事務室(女)A	事務所等	事務室	111.7	4.2	3	■		■	■	事務所モデル	
1F	事務室(女)B	事務所等	事務室	36.25	4.2	3	■		■	■	事務所モデル	
1F	閉架書庫兼作業室	事務所等	更衣室又は倉庫	34.2	4.2	3	■		■		事務所モデル	
1F	図書情報ステーション	集会所等	図書館の図書室	211.99	4.2	4.2	■		■		集会所モデル(劇場)	
1F	PS 図書情報ステーション	集会所等	機械室	1.53	4.2	4.2			■		集会所モデル(劇場)	
1F	機械置場(西)	集会所等	機械室	20.38	4.2	2.7			■		集会所モデル(劇場)	
1F	機械置場(東)	集会所等	機械室	20.38	4.2	2.7			■		集会所モデル(劇場)	
1F	ラウンジ(1)A	集会所等	劇場のロビー	65.25	4.2	3	■		■		集会所モデル(劇場)	
1F	ラウンジ(1)B	集会所等	劇場のロビー	105.43	4.2	3	■		■		集会所モデル(劇場)	
1F	エントランスホールA	集会所等	劇場のロビー	383.78	18	18	■		■		集会所モデル(劇場)	面積→20013*22450-(学習情報コーナー+機械置場*2)
1F	エントランスホールB	集会所等	劇場のロビー	8.47	18	18	■		■		集会所モデル(劇場)	階高、天井高→D-5
1F	エントランスホールC	集会所等	劇場のロビー	24.71	18	18	■		■		集会所モデル(劇場)	
1F	エントランスホールD	集会所等	劇場のロビー	4.53	18	18	■		■		集会所モデル(劇場)	
1F	子ども鑑賞室	集会所等	劇場の客席	8.1	4.2	2.4	■		■		集会所モデル(劇場)	
1F	EPS 視聴覚室	集会所等	機械室	9.26	4.2	4.2			■		集会所モデル(劇場)	
1F	階段(7)	集会所等	劇場のロビー	25.92	18	18	■		■		集会所モデル(劇場)	
1F	TELコーナー(南)	集会所等	劇場のロビー	5.07	4.2	4.2	■		■		集会所モデル(劇場)	
1F	階段(4)	事務所等	廊下	30.34	4.2	4.2					事務所モデル	
1F	階段(1)	事務所等	廊下	28.17	4.2	4.2					事務所モデル	
1F	階段(3)	事務所等	廊下	30.34	4.2	4.2					事務所モデル	
1F	階段(5)	事務所等	廊下	14.96	4.2	4.2	■				事務所モデル	体育館ギャラリー-階段
1F	サウンドロック(1)	集会所等	劇場のロビー	5.43	4.2	2.7			■		集会所モデル(劇場)	
1F	サウンドロック(2)	集会所等	劇場のロビー	3.64	4.2	2.6			■		集会所モデル(劇場)	
1F	サウンドロック(3)	集会所等	劇場のロビー	3.64	4.2	2.6			■		集会所モデル(劇場)	
1F	サウンドロック(4)	集会所等	劇場のロビー	5.43	4.2	2.7			■		集会所モデル(劇場)	
1F	階段(6)	事務所等	廊下	7.13	4.2	4.2					事務所モデル	
1F	階段(2)	事務所等	廊下	30.27	4.2	4.2					事務所モデル	
1F	ELV1	事務所等	ロビー	9.09	4.2	4.2			■		事務所モデル	
1F	ELV3	事務所等	ロビー	9.26	4.2	4.2					事務所モデル	
1F	ELV2	事務所等	ロビー	8.81	4.2	4.2					事務所モデル	
1F	廊下(1)A	集会所等	劇場のロビー	117.88	4.2	2.7	■		■		集会所モデル(劇場)	
1F	廊下(1)B	集会所等	劇場のロビー	14.66	4.2	2.7	■		■		集会所モデル(劇場)	
1F	風除室(2)	集会所等	劇場のロビー	4.71	4.2	2.7			■		集会所モデル(劇場)	
1F	廊下(1)C	集会所等	劇場のロビー	39.6	4.2	2.7	■		■		集会所モデル(劇場)	
1F	ホワイエ	集会所等	劇場のロビー	81.58	8.1	6.7	■		■		集会所モデル(劇場)	吹き抜け天井高→1F階高+2F廊下(7)天井高
1F	廊下(2)A	集会所等	劇場のロビー	117.88	4.2	2.7	■		■		集会所モデル(劇場)	
1F	PS ラウンジ	集会所等	機械室	1.9	4.2	4.2					集会所モデル(劇場)	
1F	廊下(2)B	集会所等	劇場のロビー	31	4.2	2.7	■		■		集会所モデル(劇場)	

階	室名	建物用途	室用途	室面積 [m ²]	階高 [m]	天井高 [m]	空調計算 対象室	換気計算 対象室	照明計算 対象室	給湯計算 対象室	モデル建物	備考
1F	スロープ	集会所等	劇場のロビー	40.33	4.2	2.7	■		■		集会所モデル(劇場)	
1F	PS 前室	集会所等	機械室	1.11	4.2	4.2					集会所モデル(劇場)	
1F	廊下(3)A	集会所等	劇場の楽屋	26.03	4.2	2.7			■		集会所モデル(劇場)	
1F	廊下(3)B	集会所等	劇場の楽屋	8.26	4.2	2.7			■		集会所モデル(劇場)	
1F	階段(8)	集会所等	劇場のロビー	25.92	18	18	■				集会所モデル(劇場)	
1F	風除室	集会所等	劇場のロビー	26.6	4.2	3			■		集会所モデル(劇場)	
1F	廊下(4)A	集会所等	劇場の楽屋	33.18	4.2	4.2	■		■		集会所モデル(劇場)	
1F	廊下(4)B	集会所等	劇場の楽屋	11.19	4.2	4.2	■		■		集会所モデル(劇場)	
2F	階段(2)	事務所等	廊下	30.27	3.9	3.9					事務所モデル	
2F	センターサポート室	事務所等	会議室	24.23	3.9	2.7	■		■		事務所モデル	
2F	会議室 団体活動コーナー	事務所等	会議室	28.51	3.9	2.7	■		■		事務所モデル	
2F	作業室	事務所等	事務室	26.1	3.9	2.5	■		■	■	事務所モデル	
2F	小部屋 作業室	集会所等	機械室	1.26	3.9	3.9					集会所モデル(劇場)	
2F	団体活動コーナー	事務所等	ロビー	81.92	3.9	2.7	■		■		事務所モデル	
2F	研修室(中)	事務所等	会議室	54.61	3.9	3.9	■		■		事務所モデル	
2F	研修室(大)A	事務所等	会議室	54.61	3.9	2.7	■		■		事務所モデル	
2F	研修室(大)B	事務所等	会議室	57.66	3.9	2.7	■		■		事務所モデル	
2F	能力開発室	事務所等	電子計算機事務室	46.09	3.9	3.9	■		■		事務所モデル	写真からノートパソコンがたくさんある部屋と判明
2F	研修室(小)	事務所等	会議室	28.3	3.9	3.9	■		■		事務所モデル	
2F	階段(4)	事務所等	廊下	30.34	3.9	3.9					事務所モデル	
2F	便所(5)(女)	事務所等	便所	25.35	3.9	2.5		■	■		事務所モデル	
2F	PS 便所(5)(女)	集会所等	機械室	1.65	3.9	3.9					集会所モデル(劇場)	
2F	便所(5)(男)	事務所等	便所	18.85	3.9	2.5		■	■		事務所モデル	
2F	便所(5)(多目的)	事務所等	便所	5.35	3.9	2.5		■	■		事務所モデル	
2F	機械室2-2	集会所等	機械室	29.56	3.9	3.3		■	■		集会所モデル(劇場)	
2F	視聴覚サービス	事務所等	更衣室又は倉庫	7.04	3.9	2.6		■	■		事務所モデル	
2F	スタジオ	集会所等	劇場の楽屋	40.35	3.9	3	■				集会所モデル(劇場)	P.168の「図面上の室名の例」にスタジオあり
2F	サウンドロック	集会所等	劇場のロビー	7.28	3.9	2.6			■		集会所モデル(劇場)	
2F	操作室	集会所等	劇場の楽屋	12.56	3.9	2.7	■		■		集会所モデル(劇場)	
2F	廊下(6)A	事務所等	廊下	11.56	3.9	2.5	■		■		事務所モデル	
2F	廊下(6)B	事務所等	廊下	143.24	3.9	2.5	■		■		事務所モデル	
2F	廊下(6)C	事務所等	廊下	19.98	3.9	2.5	■		■		事務所モデル	
2F	廊下(6)D	事務所等	廊下	10.03	3.9	2.5	■		■		事務所モデル	
2F	廊下(6)E	事務所等	廊下	41.84	3.9	2.5	■		■		事務所モデル	
2F	階段(8)	事務所等	廊下	23.97	13.8	13.8	■				事務所モデル	
2F	倉庫2-4	事務所等	更衣室又は倉庫	30.63	3.9	3.9			■		事務所モデル	
2F	ラウンジ(4)	事務所等	ロビー	29.23	3.9	2.5	■		■		事務所モデル	
2F	ELV2	事務所等	ロビー	9.63	3.9	3.9					事務所モデル	
2F	EPS 授乳スペース横	集会所等	機械室	9.1	3.9	3.3			■		集会所モデル(劇場)	
2F	湯沸室	事務所等	湯沸室等	5.95	3.9	2.5		■	■		事務所モデル	
2F	ユニットラック室	集会所等	機械室	6.45	3.9	3.9		■	■		集会所モデル(劇場)	
2F	倉庫2-2	事務所等	更衣室又は倉庫	27.5	3.9	3.3		■	■		事務所モデル	
2F	ラウンジ(2)	事務所等	ロビー	103.31	13	13	■		■		事務所モデル	
2F	市民ギャラリー	事務所等	ロビー	104.1	3.9	3	■		■		事務所モデル	
2F	廊下(7)	事務所等	廊下	74.8	3.9	2.5	■		■		事務所モデル	
2F	授乳スペース	事務所等	会議室	6.48	3.9	2.7	■		■	■	事務所モデル	
2F	調整室	集会所等	劇場の楽屋	19.44	3.9	2.7	■		■		集会所モデル(劇場)	
2F	ELV3	事務所等	ロビー	8.72	3.9	3.9					事務所モデル	
2F	EV前室 ELV3	事務所等	ロビー	6.34	3.9	2.6	■		■		事務所モデル	
2F	PSアラーム	集会所等	機械室	6.38	3.9	2.3			■		集会所モデル(劇場)	
2F	水屋 展示コーナー	事務所等	湯沸室等	5.75	3.9	2.5		■	■		事務所モデル	
2F	展示コーナー	事務所等	ロビー	20.6	3.9	2.6	■		■		事務所モデル	
2F	階段(6)A	事務所等	廊下	5.18	3.9	3.9					事務所モデル	
2F	階段(6)B	事務所等	廊下	4.86	3.9	3.9					事務所モデル	
2F	廊下(5)A	事務所等	廊下	17.28	3.9	2.5	■		■		事務所モデル	
2F	廊下(5)B	事務所等	廊下	52.72	3.9	2.5	■		■		事務所モデル	
2F	廊下(5)C	事務所等	廊下	95.91	3.9	2.5	■		■		事務所モデル	
2F	廊下(5)D	事務所等	廊下	36.1	3.9	2.5	■		■		事務所モデル	
2F	廊下(5)E	事務所等	廊下	10.03	3.9	2.5	■		■		事務所モデル	
2F	ラウンジ(3)	事務所等	ロビー	38.58	3.9	2.5	■		■		事務所モデル	
2F	倉庫2-3	事務所等	更衣室又は倉庫	20.58	3.9	3.3			■		事務所モデル	

階	室名	建物用途	室用途	室面積 [m ²]	階高 [m]	天井高 [m]	空調計算 対象室	換気計算 対象室	照明計算 対象室	給湯計算 対象室	モデル建物	備考
2F	階段(7)	事務所等	廊下	23.97	13.8	13.8	■				事務所モデル	
2F	ELV1	事務所等	ロビー	9.05	3.9	3.9			■		事務所モデル	
2F	階段(1)	事務所等	廊下	28.17	3.9	3.9					事務所モデル	
2F	便所(1)(男)A	事務所等	便所	5.64	3.9	2.5		■	■		事務所モデル	
2F	便所(1)(男)B	事務所等	便所	13.5	3.9	2.5		■	■		事務所モデル	
2F	便所(1)(女)A	事務所等	便所	5.91	3.9	2.5		■	■		事務所モデル	
2F	便所(1)(女)B	事務所等	便所	14.63	3.9	2.5		■	■		事務所モデル	
2F	PS 便所(1)(女)	集会所等	機械室	1.14	3.9	3.9					集会所モデル(劇場)	
2F	多目的便所	事務所等	便所	5.29	3.9	2.5		■	■		事務所モデル	
2F	201学習室	事務所等	会議室	24.45	3.9	2.7	■		■		事務所モデル	
2F	202学習室	事務所等	会議室	23.17	3.9	3.9	■		■		事務所モデル	
2F	203学習室	事務所等	会議室	23.17	3.9	3.9	■		■		事務所モデル	
2F	204学習室	事務所等	会議室	23.17	3.9	3.9	■		■		事務所モデル	
2F	205学習室	事務所等	会議室	54.61	3.9	3.3	■		■		事務所モデル	
2F	206学習室	事務所等	会議室	54.61	3.9	2.7	■		■		事務所モデル	
2F	207学習室	事務所等	会議室	54.61	3.9	2.7	■		■		事務所モデル	
2F	和室兼楽屋	集会所等	劇場の楽屋	32.19	3.9	2.7	■		■	■	集会所モデル(劇場)	
2F	物入	事務所等	更衣室又は倉庫	3.8	3.9	2.7			■		事務所モデル	
2F	水屋・更衣室	事務所等	更衣室又は倉庫	4.94	3.9	2.7		■	■		事務所モデル	
2F	倉庫2-1	事務所等	更衣室又は倉庫	22.83	3.9	3.3		■	■		事務所モデル	
2F	階段(3)	事務所等	廊下	30.34	3.9	3.9					事務所モデル	
2F	機械室2-1	集会所等	機械室	28.75	3.9	3.3			■		集会所モデル(劇場)	
2F	書庫	事務所等	更衣室又は倉庫	22.47	3.9	3.3		■	■		事務所モデル	
2F	EPS 書庫	集会所等	機械室	4.84	3.9	3.3			■		集会所モデル(劇場)	
2F	消費生活センターロビー	事務所等	ロビー	27	3.9	2.7	■		■		事務所モデル	
2F	相談室(1)	事務所等	会議室	7.87	3.9	2.7	■		■		事務所モデル	
2F	相談室(2)	事務所等	会議室	6.75	3.9	2.7	■		■		事務所モデル	
2F	消費生活センター事務室(1)	事務所等	事務室	33.48	3.9	2.7	■		■	■	事務所モデル	
2F	消費生活センター事務室(2)	事務所等	事務室	9.2	3.9	2.7	■		■	■	事務所モデル	
2F	会議室	事務所等	会議室	12.76	3.9	2.7	■		■		事務所モデル	
2F	商品テスト室	事務所等	更衣室又は倉庫	7.83	3.9	2.7	■		■		事務所モデル	
2F	湯沸コーナー	集会所等	湯沸室等	6.41	3.9	2.7		■			集会所モデル(劇場)	
2F	環境測定室	事務所等	更衣室又は倉庫	11.94	3.9	2.4	■		■		事務所モデル	
2F	ギャラリーA	事務所等	ロビー	18.4	3.9	2.7	■		■		事務所モデル	長さ、面積はP10.面積表で計測
2F	ギャラリーB	事務所等	ロビー	39.29	3.9	2.7	■		■		事務所モデル	
2F	ギャラリーC	事務所等	ロビー	0.2	3.9	2.7	■		■		事務所モデル	
3F	階段(1)	事務所等	廊下	28.17	3.9	3.9					事務所モデル	
3F	便所(6)(男)A	事務所等	便所	13.5	3.9	2.5		■	■		事務所モデル	
3F	便所(6)(男)B	事務所等	便所	5.64	3.9	2.5		■	■		事務所モデル	
3F	便所(6)(女)A	事務所等	便所	14.61	3.9	2.5		■	■		事務所モデル	
3F	便所(6)(女)B	事務所等	便所	5.91	3.9	2.5		■	■		事務所モデル	
3F	PS 便所(6)(女)	集会所等	機械室	1.16	3.9	3.9					集会所モデル(劇場)	
3F	便所(6)(多目的)	事務所等	便所	5.29	3.9	2.5		■	■		事務所モデル	
3F	301学習室	事務所等	会議室	54.88	3.9	2.7	■		■		事務所モデル	
3F	302学習室	事務所等	会議室	54.61	3.9	2.7	■		■		事務所モデル	
3F	貸ロッカーコーナー	事務所等	更衣室又は倉庫	27.31	3.9	2.6	■		■		事務所モデル	
3F	更衣コーナー	事務所等	更衣室又は倉庫	20.67	3.9	2.7	■		■		事務所モデル	
3F	会食スペース	事務所等	喫茶室	53.76	3.9	2.7	■		■	■	事務所モデル	
3F	調理室兼食堂	事務所等	湯沸室等	91.02	3.9	2.7		■	■		事務所モデル	
3F	倉庫 調理室兼食堂	事務所等	食品庫等	19.53	3.9	2.7		■	■		事務所モデル	
3F	倉庫3-1	事務所等	更衣室又は倉庫	27.31	3.9	3.3		■	■		事務所モデル	
3F	階段(3)	事務所等	廊下	29.39	3.9	3.9					事務所モデル	
3F	機械室3-1	集会所等	機械室	31.19	3.9	3.3			■		集会所モデル(劇場)	
3F	倉庫3-4	事務所等	更衣室又は倉庫	10.62	3.9	3.3		■	■		事務所モデル	
3F	EV前室 ELV3	事務所等	ロビー	6.12	3.9	2.7	■		■		事務所モデル	
3F	PSアラーム	集会所等	機械室	7.45	3.9	3.3			■		集会所モデル(劇場)	
3F	EPS 廊下(10)	集会所等	機械室	8.85	3.9	3.3			■		集会所モデル(劇場)	
3F	廊下(10)	事務所等	廊下	39.47	3.9	2.5	■		■		事務所モデル	
3F	ELV3	事務所等	ロビー	8.05	3.9	3.9					事務所モデル	
3F	倉庫 託児室	事務所等	更衣室又は倉庫	9.8	3.9	2.7		■	■		事務所モデル	
3F	託児室	事務所等	会議室	53.65	3.9	2.7	■		■	■	事務所モデル	
3F	湯沸室 託児室	事務所等	湯沸室等	6.45	3.9	2.5		■	■		事務所モデル	

階	室名	建物用途	室用途	室面積 [m ²]	階高 [m]	天井高 [m]	空調計算 対象室	換気計算 対象室	照明計算 対象室	給湯計算 対象室	モデル建物	備考
3F	WC 託児室	事務所等	便所	12.9	3.9	2.5		■	■		事務所モデル	
3F	睡眠コーナー	事務所等	便所	10.32	3.9	2.5	■		■		事務所モデル	
3F	EPS 廊下(9)	集会所等	機械室	13.97	3.9	3.3			■		集会所モデル(劇場)	
3F	湯沸室	集会所等	湯沸室等	7.45	3.9	2.5		■	■		集会所モデル(劇場)	
3F	職員休憩室	事務所等	更衣室又は倉庫	19.15	3.9	2.5	■		■		事務所モデル	
3F	RD	集会所等	機械室	3.91	3.9	3.9			■		集会所モデル(劇場)	
3F	ELV1	事務所等	ロビー	9.05	3.9	3.9			■		事務所モデル	
3F	廊下(8)A	事務所等	廊下	17.28	3.9	2.5	■		■		事務所モデル	
3F	廊下(8)B	事務所等	廊下	26.12	3.9	2.5	■		■		事務所モデル	
3F	廊下(8)C	事務所等	廊下	125.49	3.9	2.5	■		■		事務所モデル	
3F	廊下(8)D	事務所等	廊下	11.1	3.9	2.5	■		■		事務所モデル	
3F	廊下(8)E	事務所等	廊下	7.52	3.9	2.5	■		■		事務所モデル	
3F	階段(9)	事務所等	廊下	38.35	3.9	3.9			■		事務所モデル	
3F	倉庫3-3	事務所等	更衣室又は倉庫	33.87	3.9	3.9		■	■		事務所モデル	
3F	ラウンジ(5)A	事務所等	ロビー	88.87	9.1	9.1	■				事務所モデル	
3F	ラウンジ(5)B	事務所等	ロビー	20.4	9.1	9.1	■				事務所モデル	
3F	ELV2	事務所等	ロビー	9.63	3.9	3.9			■		事務所モデル	
3F	廊下(9)A	事務所等	廊下	24.82	3.9	2.5	■		■		事務所モデル	
3F	廊下(9)B	事務所等	廊下	123.19	3.9	2.5	■		■		事務所モデル	
3F	廊下(9)C	事務所等	廊下	30.59	3.9	2.5	■		■		事務所モデル	
3F	廊下(9)D	事務所等	廊下	17.21	3.9	2.5	■		■		事務所モデル	
3F	廊下(9)E	事務所等	廊下	4.2	3.9	2.5	■		■		事務所モデル	
3F	階段(2)	事務所等	廊下	29.94	3.9	3.9			■		事務所モデル	
3F	ダンス更衣室(女子)	事務所等	更衣室又は倉庫	25.42	3.9	2.6	■		■		事務所モデル	
3F	ダンス更衣室(男子)	事務所等	更衣室又は倉庫	20.39	3.9	2.6	■		■		事務所モデル	
3F	小部屋 ダンス更衣室前室	集会所等	機械室	1.03	3.9	3.9					集会所モデル(劇場)	
3F	ダンススタジオA	集会所等	アスレチック場の運動室	109.22	3.9	2.5	■		■		集会所モデル(劇場)	
3F	ダンススタジオB	集会所等	アスレチック場の運動室	3.91	3.9	2.5	■				集会所モデル(劇場)	
3F	生涯学習推進課	事務所等	事務室	26.64	3.9	2.7	■		■		事務所モデル	
3F	団体活動室(1)	事務所等	事務室	53.28	3.9	2.7	■		■		事務所モデル	
3F	久留米少年サポートセンター	事務所等	事務室	49.49	3.9	2.7	■		■		事務所モデル	
3F	倉庫	事務所等	更衣室又は倉庫	4.37	3.9	2.5		■	■		事務所モデル	
3F	会議室	事務所等	会議室	19.03	3.9	2.7	■		■		事務所モデル	
3F	地域活動指導員室	事務所等	事務室	28.14	3.9	2.7	■		■		事務所モデル	
3F	団体活動室(2)	事務所等	事務室	53.73	3.9	2.7	■		■		事務所モデル	
3F	PS 団体活動室(2)	集会所等	機械室	0.9	3.9	3.9					集会所モデル(劇場)	
3F	階段(4)	事務所等	廊下	28.68	3.9	3.9			■		事務所モデル	
3F	便所(7)(男)	事務所等	便所	12.46	3.9	2.7		■	■		事務所モデル	
3F	便所(7)(女)	事務所等	便所	19.44	3.9	2.7		■	■		事務所モデル	
3F	倉庫3-2	事務所等	更衣室又は倉庫	22.76	3.9	3.3		■	■		事務所モデル	
3F	機械室3-2	集会所等	機械室	23.06	3.9	3.3			■		集会所モデル(劇場)	
4F	便所(8)(男)A	事務所等	便所	13.89	3.9	2.5		■	■		事務所モデル	
4F	便所(8)(男)B	事務所等	便所	5.64	3.9	2.5		■	■		事務所モデル	
4F	便所(8)(女)A	事務所等	便所	14.38	3.9	2.5		■	■		事務所モデル	
4F	便所(8)(女)B	事務所等	便所	5.91	3.9	2.5		■	■		事務所モデル	
4F	PS 便所(8)(女)	集会所等	機械室	1.14	3.9	3.9					集会所モデル(劇場)	
4F	多目的便所	事務所等	便所	5.29	3.9	2.7		■	■		事務所モデル	
4F	機械室4-1	集会所等	機械室	27.31	3.9	3.3			■		集会所モデル(劇場)	
4F	美術工芸室(中)	学校等	実習室	81.92	3.9	2.7	■		■		集会所モデル(劇場)	
4F	美術工芸準備室	学校等	実習室	25.38	3.9	3.3	■		■		集会所モデル(劇場)	
4F	美術工芸室(大)	学校等	実習室	109.53	3.9	2.7	■		■		集会所モデル(劇場)	
4F	倉庫4-1	事務所等	更衣室又は倉庫	22.83	3.9	3.3		■	■		事務所モデル	
4F	ELV1	事務所等	ロビー	9.05	3.9	3.9			■		事務所モデル	
4F	廊下(11)A	事務所等	廊下	125.19	3.9	2.5	■		■		事務所モデル	
4F	廊下(11)B	事務所等	廊下	13.55	3.9	2.5	■		■		事務所モデル	
4F	廊下(11)C	事務所等	廊下	16.07	3.9	2.5	■		■		事務所モデル	
4F	廊下(13)A	事務所等	廊下	14.98	3.9	2.5	■		■		事務所モデル	
4F	廊下(13)B	事務所等	廊下	26.12	3.9	2.5	■		■		事務所モデル	
4F	廊下(13)C	事務所等	廊下	52.11	3.9	2.5	■		■		事務所モデル	
4F	廊下(13)D	事務所等	廊下	23.36	3.9	2.5	■		■		事務所モデル	
4F	廊下(12)A	事務所等	廊下	126.93	3.9	2.5	■		■		事務所モデル	
4F	廊下(12)B	事務所等	廊下	9.68	3.9	2.5	■		■		事務所モデル	

階	室名	建物用途	室用途	室面積 [m ²]	階高 [m]	天井高 [m]	空調計算 対象室	換気計算 対象室	照明計算 対象室	給湯計算 対象室	モデル建物	備考
4F	廊下(12)C	事務所等	廊下	7.11	3.9	2.5	■		■		事務所モデル	
4F	廊下(14)	事務所等	廊下	24.56	3.9	2.6	■		■		事務所モデル	廊下14の階高・天井高にブリッジの天井高2.1をプラス→大きい天井高のほうを入力
4F	PSアラーム	集会所等	機械室	7.54	3.9	3.3			■		集会所モデル(劇場)	
4F	ELV3	事務所等	ロビー	7.36	3.9	3.9					事務所モデル	
4F	EPS 廊下(11)	集会所等	機械室	8.99	3.9	3.3			■		集会所モデル(劇場)	
4F	EPS 廊下(12)	集会所等	機械室	13.58	3.9	3.3			■		集会所モデル(劇場)	
4F	ELV2	事務所等	ロビー	9.63	3.9	3.9					事務所モデル	
4F	共用会議室	事務所等	会議室	46.3	3.9	2.7	■		■		事務所モデル	
4F	小部屋 共用会議室	集会所等	機械室	0.92	3.9	3.9					集会所モデル(劇場)	
4F	機械室4-2	集会所等	機械室	29.24	3.9	3.3			■		集会所モデル(劇場)	
4F	音楽室(大)	学校等	実習室	85.18	3.9	3.3	■		■		集会所モデル(劇場)	
4F	ミキシングルーム	学校等	実習室	16.1	3.9	2.7	■		■		集会所モデル(劇場)	
4F	サウンドロック	学校等	実習室	8.56	3.9	2.5			■		集会所モデル(劇場)	
4F	音楽室(小)	学校等	実習室	54.54	3.9	3.3	■		■		集会所モデル(劇場)	
4F	倉庫4-2	事務所等	更衣室又は倉庫	23.52	3.9	3.3		■	■		事務所モデル	
4F	和室出入口	事務所等	会議室	5.19	3.9	3.3	■		■		事務所モデル	
4F	押入 和室出入口	事務所等	更衣室又は倉庫	3.65	3.9	3.3			■		事務所モデル	
4F	押入 流し有	事務所等	湯沸室等	3.51	3.9	2.7			■		事務所モデル	
4F	和室	事務所等	会議室	40.5	3.9	2.7	■		■		事務所モデル	
4F	茶室	事務所等	会議室	19.66	3.9	2.7	■		■		事務所モデル	
4F	茶室横小部屋	事務所等	会議室	5.59	3.9	2.7			■		事務所モデル	
4F	水屋	事務所等	更衣室又は倉庫	2.92	3.9	2.7			■		事務所モデル	
4F	ラウンジ(6)	事務所等	ロビー	13.16	3.9	3	■		■		事務所モデル	
4F	盤室	集会所等	機械室	14.48	3.9	3.6		■	■		集会所モデル(劇場)	
4F	階段(1)	事務所等	廊下	28.17	3.9	2.6			■		事務所モデル	
4F	階段(2)	事務所等	廊下	29.94	3.9	2.6					事務所モデル	
4F	階段(3)	事務所等	廊下	29.39	3.9	2.7					事務所モデル	
4F	階段(4)	事務所等	廊下	28.68	3.9	2.7					事務所モデル	

様式2-1 空調ゾーン入力シート

階	室名	建物用途	室用途	室面積 [m ²]	階高 [m]	天井高 [m]	階	空調ゾーン名	室負荷処理	外気負荷処理	備考
1F	ラウンジA	集会所等	アスレチック場のロビー	27.74	8.1	6.9	1F	ラウンジA	FCU-8CK2_3	FCU-8CK2_3	
1F	ラウンジB	集会所等	アスレチック場のロビー	72.04	4.2	3	1F	ラウンジB	FCU-8CK2_3	FCU-8CK2_3	
1F	女子更衣シャワー	集会所等	アスレチック場の運動室	25.01	4.2	2.5	1F	女子更衣シャワー	FCU-4CK2_2	FCU-4CK2_2	
1F	男子更衣シャワー	集会所等	アスレチック場の運動室	22.99	4.2	2.5	1F	男子更衣シャワー	FCU-4CK2	FCU-4CK2	
1F	売店コーナー	事務所等	ロビー	12.08	4.2	2.7	1F	売店コーナー	EHP-4	EHP-4	
1F	売店控室	事務所等	更衣室又は倉庫	12.54	4.2	2.3	1F	売店控室	EHP-4_2	EHP-4_2	
1F	喫茶コーナー	事務所等	喫茶室	32.87	8.1	6.7	1F	喫茶コーナー	EHP-3-1	AC-5	
1F	出待ち	集会所等	劇場の楽屋	20.04	4.2	4.2	1F	出待ち	EHP-2	EHP-2	
1F	上手舞台	集会所等	劇場の楽屋	24.32	15.9	13.5	1F	上手舞台	AC-3	AC-3	
1F	ピアノ庫	事務所等	更衣室又は倉庫	8.85	4.2	2.7	1F	ピアノ庫	EHP-8_1	EHP-8_1	
1F	舞台	集会所等	劇場の舞台	87.59	15.9	13.5	1F	舞台	AC-3	AC-3	
1F	視覚室A	集会所等	劇場の客席	193.89	8.1	7	1F	視覚室A	AC-2	AC-2	
1F	視覚室B	集会所等	劇場の客席	27.14	8.1	7	1F	視覚室B	AC-2	AC-2	
1F	子ども鑑賞室	集会所等	劇場の客席	8.1	4.2	2.4	1F	子ども鑑賞室	AC-2	AC-2	
1F	資料収蔵庫A	事務所等	更衣室又は倉庫	10.49	4.2	4.2	1F	資料収蔵庫A	FCU-2D	FCU-2D	
1F	資料収蔵庫B	事務所等	更衣室又は倉庫	47.65	4.2	4.2	1F	資料収蔵庫B	FCU-2D	FCU-2D	
1F	ロッカー室(東)	集会所等	劇場のロビー	15.16	4.2	3	1F	ロッカー室(東)	FCU-3CK2	FCU-3CK2	
1F	コンピュータ室	事務所等	電子計算機器事務室	14.86	4.2	3	1F	コンピュータ室	EHP-1	EHP-1	
1F	学習・情報コーナー	事務所等	事務室	24.75	4.2	3	1F	学習・情報コーナー	FCU-8CK1	FCU-8CK1	
1F	事務室(生)A	事務所等	事務室	75.47	4.2	3	1F	事務室(生)A	GHP-1-1	AC-4	D
1F	事務室(生)B	事務所等	事務室	36.25	4.2	3	1F	事務室(生)B	GHP-1-1	AC-4	D
1F	事務(人)A	事務所等	事務室	24.36	4.2	3	1F	事務(人)A	GHP-1-2	AC-4	
1F	事務(人)B	事務所等	事務室	34.12	4.2	3	1F	事務(人)B	GHP-1-2	AC-4	
1F	事務(人)C	事務所等	事務室	11.66	4.2	2.6	1F	事務(人)C	GHP-1-2	AC-4	
1F	研修室	事務所等	会議室	21.48	4.2	3	1F	研修室	AC-4	AC-4	
1F	人権展示室A	集会所等	博物館の展示室	21.6	4.2	3	1F	人権展示室A	AC-4	AC-4	
1F	人権展示室B	集会所等	博物館の展示室	221.17	4.2	3	1F	人権展示室B	AC-4	AC-4	
1F	映像コーナー	集会所等	博物館の展示室	13.5	4.2	3	1F	映像コーナー	AC-4	AC-4	
1F	警備室	事務所等	事務室	10.11	4.2	2.7	1F	警備室	GHP-2-1	GHP-2-1	D
1F	保健室	事務所等	事務室	16.22	4.2	2.7	1F	保健室	FCU-4CK2_3	FCU-4CK2_3	
1F	清掃控室	事務所等	更衣室又は倉庫	22.66	4.2	2.7	1F	清掃控室	GHP-2-2	GHP-2-2	D
1F	控室	集会所等	劇場の楽屋	20.19	4.2	2.7	1F	控室	FCU-8CK1_2	FCU-8CK1_2	
1F	荷解室B	集会所等	劇場の楽屋	8.3	4.2	2.8	1F	荷解室B	AC-3	AC-3	
1F	荷解室C	集会所等	劇場の楽屋	16.81	4.2	2.8	1F	荷解室C	AC-3	AC-3	
1F	下手舞台	集会所等	劇場の舞台	24.32	15.9	2.8	1F	下手舞台	AC-3	AC-3	
1F	TELコーナー(北)	集会所等	劇場のロビー	6.23	4.2	3	1F	TELコーナー(北)	ENT	AC-5	
1F	ロッカー室(西)	集会所等	劇場のロビー	14.53	4.2	2.7	1F	ロッカー室(西)	ENT	AC-5	
1F	グループ相談室	事務所等	会議室	21.94	4.2	2.9	1F	グループ相談室	GHP-3-2	GHP-3-2	
1F	調査研究室	事務所等	会議室	36.11	4.2	3	1F	調査研究室	GHP-3-1	GHP-3-1	
1F	待合室A	事務所等	ロビー	15.24	4.2	3	1F	待合室A	GHP-3-3_4	GHP-3-3_4	
1F	待合室B	事務所等	ロビー	2.99	4.2	3	1F	待合室B	GHP-3-3_4	GHP-3-3_4	
1F	待合室C	事務所等	ロビー	8.25	4.2	3	1F	待合室C	GHP-3-3_4	GHP-3-3_4	
1F	相談室(1)	事務所等	会議室	11.21	4.2	3	1F	相談室(1)	GHP-3-3	GHP-3-3	
1F	相談室(2)	事務所等	会議室	10.74	4.2	3	1F	相談室(2)	GHP-3-3_2	GHP-3-3_2	
1F	電話相談室	事務所等	会議室	14.84	4.2	3	1F	電話相談室	GHP-3-3_3	GHP-3-3_3	
1F	事務室(女)A	事務所等	事務室	111.7	4.2	3	1F	事務室(女)A	GHP-3-4	GHP-3-4	
1F	事務室(女)B	事務所等	事務室	36.25	4.2	3	1F	事務室(女)B	GHP-3-4	GHP-3-4	
1F	閉架書庫兼作業室	事務所等	更衣室又は倉庫	34.2	4.2	3	1F	閉架書庫兼作業室	GHP-3-5	GHP-3-5	
1F	図書情報ステーション	集会所等	図書館の図書室	211.99	4.2	4.2	1F	図書情報ステーション	FCU-8FIH2	FCU-8FIH2	
1F	ラウンジ(1)A	集会所等	劇場のロビー	65.25	4.2	3	1F	ラウンジ(1)A	FCU-8CID2	AC-5	
1F	ラウンジ(1)B	集会所等	劇場のロビー	105.43	4.2	3	1F	ラウンジ(1)B	FCU-8CID2	AC-5	
1F	エントランスホールA	集会所等	劇場のロビー	383.78	18	18	1F	エントランスホールA	ENT	AC-5	
1F	階段(7)	集会所等	劇場のロビー	25.92	18	18	1F	階段(7)	ENT	AC-5	
1F	階段(8)	集会所等	劇場のロビー	25.92	18	18	1F	階段(8)	ENT	AC-5	
1F	エントランスホールB	集会所等	劇場のロビー	8.47	18	18	1F	エントランスホールB	ENT	AC-5	
1F	エントランスホールC	集会所等	劇場のロビー	24.71	18	18	1F	エントランスホールC	ENT	AC-5	
1F	エントランスホールD	集会所等	劇場のロビー	4.53	18	18	1F	エントランスホールD	ENT	AC-5	
1F	TELコーナー(南)	集会所等	劇場のロビー	5.07	4.2	4.2	1F	TELコーナー(南)	ENT	AC-5	
1F	廊下(1)A	集会所等	劇場のロビー	117.88	4.2	2.7	1F	廊下(1)A	FCU-12-1	AC-4	
1F	廊下(1)B	集会所等	劇場のロビー	14.66	4.2	2.7	1F	廊下(1)B	FCU-12-1	AC-4	U

階	室名	建物用途	室用途	室面積 [m ²]	階高 [m]	天井高 [m]	階	空調ゾーン名	室負荷処理	外気負荷処理	備考
1F	廊下(1)C	集会所等	劇場のロビー	39.6	4.2	2.7	1F	廊下(1)C	FCU-12-1	AC-4	
1F	ホワイエ	集会所等	劇場のロビー	81.58	8.1	6.7	1F	ホワイエ	FCU-8CID	AC-4	
1F	廊下(2)A	集会所等	劇場のロビー	117.88	4.2	2.7	1F	廊下(2)A	FCU-12-2	AC-5	
1F	廊下(2)B	集会所等	劇場のロビー	31	4.2	2.7	1F	廊下(2)B	FCU-12-2	AC-5	U
1F	スロープ	集会所等	劇場のロビー	40.33	4.2	2.7	1F	スロープ	FCU-12-2	AC-5	
1F	廊下(4)A	集会所等	劇場の楽屋	33.18	4.2	4.2	1F	廊下(4)A	AC-3	AC-3	劇場の裏側の廊下なので楽屋とする
1F	廊下(4)B	集会所等	劇場の楽屋	11.19	4.2	4.2	1F	廊下(4)B	AC-3	AC-3	劇場の裏側の廊下なので楽屋とする
2F	センターサポート室	事務所等	会議室	24.23	3.9	2.7	2F	センターサポート室	FCU-8FIH2_6	FCU-8FIH2_6	
2F	会議室 団体活動コーナー	事務所等	会議室	28.51	3.9	2.7	2F	会議室 団体活動コーナー	FCU-6FIH2_1	FCU-6FIH2_1	
2F	作業室	事務所等	作業室	26.1	3.9	2.5	2F	作業室	FCU-4CK2_4	FCU-4CK2_4	
2F	団体活動コーナー	事務所等	ロビー	81.92	3.9	2.7	2F	団体活動コーナー	FCU-8FIH2_5	FCU-8FIH2_5	
2F	研修室(中)	事務所等	会議室	54.61	3.9	3.9	2F	研修室(中)	FCU-8FIH2_4-1	FCU-8FIH2_4-1	
2F	研修室(大)A	事務所等	会議室	54.61	3.9	2.7	2F	研修室(大)A	FCU-8FIH2_4-2	FCU-8FIH2_4-2	
2F	研修室(大)B	事務所等	会議室	57.66	3.9	2.7	2F	研修室(大)B	FCU-8FIH2_4-2	FCU-8FIH2_4-2	
2F	能力開発室	事務所等	電子計算機器事務室	46.09	3.9	3.9	2F	能力開発室	FCU-8FIH2_7	FCU-8FIH2_7	
2F	研修室(小)	事務所等	会議室	28.3	3.9	3.9	2F	研修室(小)	FCU-8FIH2_4-3	FCU-8FIH2_4-3	
2F	調整室	集会所等	劇場の楽屋	19.44	3.9	2.7	2F	調整室	EHP-5	EHP-5	
2F	スタジオ	集会所等	劇場の楽屋	40.35	3.9	3	2F	スタジオ	EHP-6	EHP-6	
2F	操作室	集会所等	劇場の楽屋	12.56	3.9	2.7	2F	操作室	EHP-6	EHP-6	
2F	廊下(6)A	事務所等	廊下	11.56	3.9	2.5	2F	廊下(6)A	FCU-2CID	AC-5	センターサポート室前室
2F	廊下(6)B	事務所等	廊下	143.24	3.9	2.5	2F	廊下(6)B	FCU-2CID	AC-5	
2F	廊下(6)C	事務所等	廊下	19.98	3.9	2.5	2F	廊下(6)C	FCU-2CID	AC-5	
2F	廊下(6)D	事務所等	廊下	10.03	3.9	2.5	2F	廊下(6)D	FCU-2CID	AC-5	
2F	廊下(6)E	事務所等	廊下	41.84	3.9	2.5	2F	廊下(6)E	FCU-2CID	AC-5	
2F	ラウンジ(4)	事務所等	ロビー	29.23	3.9	2.5	2F	ラウンジ(4)	FCU-8CK2_4	AC-5	
2F	廊下(7)	事務所等	廊下	74.8	3.9	2.5	2F	廊下(7)	FCU-12-4	AC-5	
2F	ラウンジ(2)	事務所等	ロビー	103.31	13	13	2F	ラウンジ(2)	FCU-1D	AC-5	
2F	市民ギャラリー	事務所等	ロビー	104.1	3.9	3	2F	市民ギャラリー	FCU-8CID3_3	AC-5	
2F	EV前室 ELV3	事務所等	ロビー	6.34	3.9	2.6	2F	EV前室 ELV3	FCU-4CID_2	AC-5	
2F	展示コーナー	事務所等	ロビー	20.6	3.9	2.6	2F	展示コーナー	FCU-4CID	AC-5	
2F	廊下(5)A	事務所等	廊下	17.28	3.9	2.5	2F	廊下(5)A	FCU-4CID_2	AC-5	ELV1前室
2F	廊下(5)B	事務所等	廊下	52.72	3.9	2.5	2F	廊下(5)B	FCU-4CID_2	AC-5	
2F	廊下(5)C	事務所等	廊下	95.91	3.9	2.5	2F	廊下(5)C	FCU-4CID_2	AC-5	
2F	廊下(5)D	事務所等	廊下	36.1	3.9	2.5	2F	廊下(5)D	FCU-4CID_2	AC-5	
2F	廊下(5)E	事務所等	廊下	10.03	3.9	2.5	2F	廊下(5)E	FCU-4CID_2	AC-5	
2F	ラウンジ(3)	事務所等	ロビー	38.58	3.9	2.5	2F	ラウンジ(3)	FCU-6CK2	AC-5	
2F	授乳スペース	事務所等	会議室	6.48	3.9	2.7	2F	授乳スペース	FCU-2CK2	FCU-2CK2	
2F	201学習室	事務所等	会議室	24.45	3.9	2.7	2F	201学習室	FCU-8FIH2_2	FCU-8FIH2_2	
2F	202学習室	事務所等	会議室	23.17	3.9	3.9	2F	202学習室	FCU-8FIH2_2	FCU-8FIH2_2	
2F	203学習室	事務所等	会議室	23.17	3.9	3.9	2F	203学習室	FCU-8FIH2_2	FCU-8FIH2_2	
2F	204学習室	事務所等	会議室	23.17	3.9	3.9	2F	204学習室	FCU-8FIH2_2	FCU-8FIH2_2	
2F	205学習室	事務所等	会議室	54.61	3.9	3.3	2F	205学習室	FCU-8FIH2_3	FCU-8FIH2_3	
2F	206学習室	事務所等	会議室	54.61	3.9	2.7	2F	206学習室	FCU-8FIH2_3	FCU-8FIH2_3	
2F	207学習室	事務所等	会議室	54.61	3.9	2.7	2F	207学習室	FCU-8FIH2_3	FCU-8FIH2_3	
2F	和室兼楽屋	集会所等	劇場の楽屋	32.19	3.9	2.7	2F	和室兼楽屋	FCU-6FWM	FCU-6FWM	
2F	消費生活センターロビー	事務所等	ロビー	27	3.9	2.7	2F	消費生活センターロビー	FCU-4CK2_5	FCU-4CK2_5	
2F	相談室(1)	事務所等	会議室	7.87	3.9	2.7	2F	相談室(1)	FCU-4CK2_6	FCU-4CK2_6	
2F	相談室(2)	事務所等	会議室	6.75	3.9	2.7	2F	相談室(2)	FCU-4CK2_7	FCU-4CK2_7	
2F	消費生活センター事務室(1)	事務所等	事務室	33.48	3.9	2.7	2F	消費生活センター事務室(1)	GHP-2-2_3	GHP-2-2_3	
2F	消費生活センター事務室(2)	事務所等	事務室	9.2	3.9	2.7	2F	消費生活センター事務室(2)	GHP-2-2_3	GHP-2-2_3	
2F	会議室	事務所等	会議室	12.76	3.9	2.7	2F	会議室	GHP-2-2_2	GHP-2-2_2	
2F	商品テスト室	事務所等	更衣室又は倉庫	7.83	3.9	2.7	2F	商品テスト室	GHP-2-1_2	GHP-2-1_2	
2F	環境測定室	事務所等	更衣室又は倉庫	11.94	3.9	2.4	2F	環境測定室	EHP-8_2	EHP-8_2	
2F	ギャラリーA	事務所等	ロビー	18.4	3.9	2.7	2F	ギャラリーA	FCU-3CK2_2	FCU-3CK2_2	体育館側
2F	ギャラリーB	事務所等	ロビー	39.29	3.9	2.7	2F	ギャラリーB	FCU-3CK2_2	FCU-3CK2_2	
2F	ギャラリーC	事務所等	ロビー	0.2	3.9	2.7	2F	ギャラリーC	FCU-3CK2_2	FCU-3CK2_2	
1F	階段(5)	事務所等	廊下	14.96	4.2	4.2	1F	階段(5)	FCU-3CK2_2	FCU-3CK2_2	ギャラリーに上る階段
3F	301学習室	事務所等	会議室	54.88	3.9	2.7	3F	301学習室	FCU-8FIH2_8	FCU-8FIH2_8	
3F	302学習室	事務所等	会議室	54.61	3.9	2.7	3F	302学習室	FCU-8FIH2_8	FCU-8FIH2_8	
3F	貸ロッカーコーナー	事務所等	更衣室又は倉庫	27.31	3.9	2.6	3F	貸ロッカーコーナー	FCU-6FIH_2	AC-5	
3F	更衣コーナー	事務所等	更衣室又は倉庫	20.67	3.9	2.7	3F	更衣コーナー	FCU-6FIH_3	FCU-6FIH_3	
3F	会食スペース	事務所等	喫茶室	53.76	3.9	2.7	3F	会食スペース	FCU-8CK2_5	FCU-8CK2_5	

階	室名	建物用途	室用途	室面積 [m ²]	階高 [m]	天井高 [m]	階	空調ゾーン名	室負荷処理	外気負荷処理	備考
3F	EV前室 ELV3	事務所等	ロビー	6.12	3.9	2.7	3F	EV前室 ELV3	FCU-6CID	AC-5	
3F	廊下(10)	事務所等	廊下	39.47	3.9	2.5	3F	廊下(10)	FCU-12-7	AC-5	
3F	託児室	事務所等	会議室	53.65	3.9	2.7	3F	託児室	EHP-7-1	EHP-7-1	
3F	睡眠コーナー	事務所等	便所	10.32	3.9	2.5	3F	睡眠コーナー	EHP-7-2	EHP-7-2	
3F	職員休憩室	事務所等	更衣室又は倉庫	19.15	3.9	2.5	3F	職員休憩室	FCU-6CK2_2	FCU-6CK2_2	
3F	廊下(8)A	事務所等	廊下	17.28	3.9	2.5	3F	廊下(8)A	FCU-6CID	AC-5	
3F	廊下(8)B	事務所等	廊下	26.12	3.9	2.5	3F	廊下(8)B	FCU-6CID	AC-5	
3F	廊下(8)C	事務所等	廊下	125.49	3.9	2.5	3F	廊下(8)C	FCU-6CID	AC-5	
3F	廊下(8)D	事務所等	廊下	11.1	3.9	2.5	3F	廊下(8)D	FCU-6CID	AC-5	
3F	廊下(8)E	事務所等	廊下	7.52	3.9	2.5	3F	廊下(8)E	FCU-6CID	AC-5	
3F	ラウンジ(5)A	事務所等	ロビー	88.87	9.1	9.1	3F	ラウンジ(5)A	FCU-12CIK_3	AC-5	
3F	ラウンジ(5)B	事務所等	ロビー	20.4	9.1	9.1	3F	ラウンジ(5)B	FCU-12CIK_3	AC-5	
2F	階段(7)	事務所等	廊下	23.97	13.8	13.8	2F	階段(7)	FCU-12CIK_3	AC-5	
2F	階段(8)	事務所等	廊下	23.97	13.8	13.8	2F	階段(8)	FCU-12CIK_3	AC-5	
3F	廊下(9)A	事務所等	廊下	24.82	3.9	2.5	3F	廊下(9)A	FCU-3CID	AC-5	
3F	廊下(9)B	事務所等	廊下	123.19	3.9	2.5	3F	廊下(9)B	FCU-3CID	AC-5	
3F	廊下(9)C	事務所等	廊下	30.59	3.9	2.5	3F	廊下(9)C	FCU-3CID	AC-5	
3F	廊下(9)D	事務所等	廊下	17.21	3.9	2.5	3F	廊下(9)D	FCU-3CID	AC-5	
3F	廊下(9)E	事務所等	廊下	4.2	3.9	2.5	3F	廊下(9)E	FCU-3CID	AC-5	
3F	ダンス更衣室(女子)	事務所等	更衣室又は倉庫	25.42	3.9	2.6	3F	ダンス更衣室(女子)	FCU-4CK2_9	FCU-4CK2_9	
3F	ダンス更衣室(男子)	事務所等	更衣室又は倉庫	20.39	3.9	2.6	3F	ダンス更衣室(男子)	FCU-4CK2_8	FCU-4CK2_8	
3F	ダンススタジオA	集会所等	アスレチック場の運動室	109.22	3.9	2.5	3F	ダンススタジオA	GHP-4-1	GHP-4-1	
3F	ダンススタジオB	集会所等	アスレチック場の運動室	3.91	3.9	2.5	3F	ダンススタジオB	GHP-4-1	GHP-4-1	
3F	生涯学習推進課	事務所等	事務室	26.64	3.9	2.7	3F	生涯学習推進課	GHP-5-2-1-1	GHP-5-2-1-1	
3F	団体活動室(1)	事務所等	事務室	53.28	3.9	2.7	3F	団体活動室(1)	GHP-5-2-1-2	GHP-5-2-1-2	
3F	久留米少年サポートセンター	事務所等	事務室	49.49	3.9	2.7	3F	久留米少年サポートセンター	GHP-5-2-1-2	GHP-5-2-1-2	
3F	会議室	事務所等	会議室	19.03	3.9	2.7	3F	会議室	GHP-5-1-1	GHP-5-1-1	
3F	地域活動指導員室	事務所等	事務室	28.14	3.9	2.7	3F	地域活動指導員室	GHP-5-1-2	GHP-5-1-2	
3F	団体活動室(2)	事務所等	事務室	53.73	3.9	2.7	3F	団体活動室(2)	GHP-5-2-2	GHP-5-2-2	
4F	美術工芸室(中)	学校等	実習室	81.92	3.9	2.7	4F	美術工芸室(中)	FCU-8CK4_7	FCU-8CK4_7	
4F	美術工芸室(大)	学校等	実習室	109.53	3.9	2.7	4F	美術工芸室(大)	FCU-8CK3_8	FCU-8CK3_8	
4F	廊下(11)A	事務所等	廊下	125.19	3.9	2.5	4F	廊下(11)A	FCU-12-8	AC-5	
4F	廊下(11)B	事務所等	廊下	13.55	3.9	2.5	4F	廊下(11)B	FCU-12-8	AC-5	
4F	廊下(11)C	事務所等	廊下	16.07	3.9	2.5	4F	廊下(11)C	FCU-12-8	AC-5	
4F	廊下(13)A	事務所等	廊下	14.98	3.9	2.5	4F	廊下(13)A	FCU-12-8	AC-5	
4F	廊下(13)B	事務所等	廊下	26.12	3.9	2.5	4F	廊下(13)B	FCU-12-8	AC-5	
4F	廊下(13)C	事務所等	廊下	52.11	3.9	2.5	4F	廊下(13)C	FCU-12-9	AC-5	
4F	廊下(13)D	事務所等	廊下	23.36	3.9	2.5	4F	廊下(13)D	FCU-12-10	AC-5	
4F	廊下(12)A	事務所等	廊下	126.93	3.9	2.5	4F	廊下(12)A	FCU-12-10	AC-5	
4F	廊下(12)B	事務所等	廊下	9.68	3.9	2.5	4F	廊下(12)B	FCU-12-10	AC-5	
4F	廊下(12)C	事務所等	廊下	7.11	3.9	2.5	4F	廊下(12)C	FCU-12-10	AC-5	
4F	廊下(14)	事務所等	廊下	24.56	3.9	2.6	4F	廊下(14)	FCU-6FIH_6	AC-5	
4F	共用会議室	事務所等	会議室	46.3	3.9	2.7	4F	共用会議室	GHP-4-2	GHP-4-2	
4F	音楽室(大)	学校等	実習室	85.18	3.9	3.3	4F	音楽室(大)	FCU-8CID_4	FCU-8CID_4	
4F	ミキシングルーム	学校等	実習室	16.1	3.9	2.7	4F	ミキシングルーム	FCU-8FIH2_9	FCU-8FIH2_9	
4F	音楽室(小)	学校等	実習室	54.54	3.9	3.3	4F	音楽室(小)	FCU-6FIH_5	FCU-6FIH_5	
4F	和室出入口	事務所等	会議室	5.19	3.9	3.3	4F	和室出入口	FCU-6CID_2	FCU-6CID_2	
4F	和室	事務所等	会議室	40.5	3.9	2.7	4F	和室	FCU-6CID_2	FCU-6CID_2	
4F	茶室	事務所等	会議室	19.66	3.9	2.7	4F	茶室	FCU-6CID_3	FCU-6CID_3	
4F	ラウンジ(6)	事務所等	ロビー	13.16	3.9	3	4F	ラウンジ(6)	EHP-9	AC-5	
4F	美術工芸準備室	学校等	実習室	25.38	3.9	3.3	4F	美術工芸準備室	FCU-8CK3_9	FCU-8CK3_9	

様式2-2 外壁構成入カシート

外壁名称	壁の種類	熱貫流率 [W/m²K]	建材番号	建材名称	厚み [mm]	備考
BF1	接地壁		82	合板	20	D-3・D-59(床7) 天然木材の可能性もあり
			82	合板	12	D-3・D-59(床7)
			47	セメント・モルタル	8	D-3・D-59 ※建材記載なしだが他の床はモルタル敷いているものが多いため選択 (D-59参照)
			41	コンクリート	150	D-3
			301	密閉中空層	0.0	D-3
			41	コンクリート	60	D-3
			41	コンクリート	60	D-3
BF2	接地壁		107	カーペット類	6.5	D-1・D-59(床6)
			47	セメント・モルタル	8.5	D-1・D-59(床6)
			41	コンクリート	150	D-1
			301	密閉中空層	0.0	D-1
			41	コンクリート	60	D-1
			41	コンクリート	60	D-2
			BF3	接地壁		107
47	セメント・モルタル	8.5				D-2・D-59(床6)
301	密閉中空層	0.0				D-2・G-11(OA (フリーアクセスフロア) t=40)
41	コンクリート	150				D-2
301	密閉中空層	0.0				D-2
41	コンクリート	60				D-2
41	コンクリート	60				D-2
BF4	接地壁		82	合板	15	D-69 フローリング (ナラ)
			82	合板	15	D-69 下地
			47	セメント・モルタル	20	D-69
			41	コンクリート	150	K-2・D-20
			301	密閉中空層	0.0	K-2・D-1
			41	コンクリート	60	K-2・D-1
			41	コンクリート	60	K-2・D-1
BF5	接地壁		73	ケイ酸カルシウム板 1.0mm	6	他種類の可能性あり G-32 厚さ不明であるが近くにある託児室湯沸室天井が6AB(C)のため
			301	密閉中空層	0.0	G-32
			41	コンクリート	150	厚さ等不明のため他の部屋と同様数値入力
			181	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種	30	連続押出しフォームスチレン板 G-9
			21	岩石	50	G-9
BF6	接地壁		101	ビニル系床材	2.5	G-11・D-59
			47	セメント・モルタル	12.5	G-11・D-59
			41	コンクリート	150	D-1
			301	密閉中空層	0.0	D-1
			41	コンクリート	60	D-1
			41	コンクリート	60	D-1
BF7	接地壁		101	ビニル系床材	2	D-54・D-59(床3)
			47	セメント・モルタル	13	D-54・D-59(床3)
			41	コンクリート	150	D-1 不明のため1F他部屋と同様内容入力
			301	密閉中空層	0.0	D-1 不明のため1F他部屋と同様内容入力
			41	コンクリート	60	D-1 不明のため1F他部屋と同様内容入力
			41	コンクリート	60	D-1 不明のため1F他部屋と同様内容入力
BF8	接地壁		41	コンクリート	150	G-11・D-1
			301	密閉中空層	0.0	G-11・D-1
			41	コンクリート	60	G-11・D-1
			41	コンクリート	60	G-11・D-1
			41	コンクリート	60	G-11・D-1
BF9	接地壁		101	ビニル系床材	3	ビニル床シート(ホモジニアス系) D-48・D-59(床5)
			47	セメント・モルタル	12	D-48・D-59(床5)
			41	コンクリート	150	D-48・D-1

外壁名称	壁の種類	熱貫流率 [W/m²K]	建材番号	建材名称	厚み [mm]	備考
			301	密閉中空層	0.0	D-48・D-1
			41	コンクリート	60	D-48・D-1
			41	コンクリート	60	D-48・D-1
BF10	接地壁					
			42	軽量コンクリート(軽量1種)	100	D-56
			130	高性能グラスウール断熱材 48K相当	25	D-56・G-13 GW:96kg/m2
			130	高性能グラスウール断熱材 48K相当	25	D-56・G-13 GW:96kg/m2
			41	コンクリート	150	D-56
			41	コンクリート	60	D-56 厚さ不明のため、1Fの他部屋と同じ数字を入力
			41	コンクリート	60	D-56 厚さ不明のため、1Fの他部屋と同じ数字を入力
BF11	接地壁					
			107	カーベット類	6.5	G-11・D-59
			47	セメント・モルタル	8.5	G-11・D-59
			41	コンクリート	165	水槽G-15
			301	密閉中空層	0.0	水槽G-15
			41	コンクリート	200	水槽G-15
OW1	外壁					
			62	せっこうボード	5	G-13 繊維強化石膏ボード
			301	密閉中空層	0.0	G-13
			2	アルミニウム	2	G-13・D-2
OW2	外壁					
			1	鋼	3.2	G-9 コールテン鋼
OW3	外壁					
			121	グラスウール断熱材 10K相当	25	他種類の可能性あり D-47
			301	密閉中空層	0.0	D-47
			41	コンクリート	180	D-47・D-49
OW4	外壁					
			62	せっこうボード	12.5	D-1
			62	せっこうボード	9.5	D-1
			204	吹付け硬質ウレタンフォームA種3	30	D-1・D-24
			41	コンクリート	250	D-1・D-60
OW5	外壁					
			130	高性能グラスウール断熱材 40K相当	25	D-56・G-13 GW:96kg/m2
			130	高性能グラスウール断熱材 40K相当	25	D-56・G-13 GW:96kg/m2
			41	コンクリート	330	D-56・D-60
OW6	外壁					
			121	グラスウール断熱材 10K相当	25	他種類の可能性あり G-11
			301	密閉中空層	0.0	G-11
			41	コンクリート	180	K-3
OW7	外壁					
			41	コンクリート	180	D-22
OW8	外壁					
			41	コンクリート	320	D-56・D-60
			67	タイル	20	D-56・D-60
OR42	外壁					
			41	コンクリート	150	G-13・D-1
			22	土壌	50	G-9 パーライト
			22	土壌	100	G-9
OW10	外壁					
			41	コンクリート	450	D-24
OW11	外壁					
			41	コンクリート	420	D-56
OW12	外壁					
			62	せっこうボード	8	D-62
			130	高性能グラスウール断熱材 48K相当	50	D-62 GW:96kg/m2
			301	密閉中空層	0.0	D-62
			126	グラスウール断熱材 32K相当	50	D-62
			41	コンクリート	300	D-62・D-35
OW13	外壁					
			62	せっこうボード	9.5	D-23
			62	せっこうボード	12.5	D-23
			301	密閉中空層	0.0	D-23

外壁名称	壁の種類	熱貫流率 [W/m²K]	建材番号	建材名称	厚み [mm]	備考
			41	コンクリート	180	D-23・D-64
OW14	外壁		62	せっこうボード	21	D-24
			62	せっこうボード	9.5	D-24
			41	コンクリート	250	D-24
OW15	外壁		62	せっこうボード	21	D-26
			62	せっこうボード	9.5	D-26
			41	コンクリート	180	D-64
OW16	外壁		62	せっこうボード	9.5	D-61
			62	せっこうボード	12.5	D-61
			301	密閉中空層	0.0	D-61
			202	硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号	15	他種類の可能性あり D-61
			41	コンクリート	180	D-53
OW17	外壁		62	せっこうボード	8	D-39
			130	高性能グラスウール断熱材 48K相当	50	D-62 GW:96kg/m2
			301	密閉中空層	0.0	D-62
			126	グラスウール断熱材 32K相当	50	D-62
			41	コンクリート	190	D-62・D-60
			67	タイル	20	D-62・D-60
OW18	外壁		62	せっこうボード	8	D-62
			130	高性能グラスウール断熱材 48K相当	50	D-62 GW:96kg/m2
			301	密閉中空層	0.0	D-62
			126	グラスウール断熱材 32K相当	50	D-62
			41	コンクリート	280	D-62・D-60・D-35
			67	タイル	20	D-62・D-60・D-35
OW19	外壁		62	せっこうボード	9.5	G-12
			62	せっこうボード	12.5	G-12
			41	コンクリート	190	D-1・D-60
			67	タイル	20	G-9・D-60
OW20	外壁		62	せっこうボード	12.5	G-12
			41	コンクリート	190	D-1・D-60
			67	タイル	20	G-9・D-60
OW21	外壁		41	コンクリート	330	D-1
OW22	外壁		121	グラスウール断熱材 10K相当	25	グラスウールはほかにも種類あり G-13
			41	コンクリート	190	D-60
			67	タイル	20	D-60
OW23	外壁		62	せっこうボード	9.5	D-61
			62	せっこうボード	12.5	D-61
			301	密閉中空層	0.0	D-61
			202	硬質ウレタンフォーム 保温板 2種2号	15	他種類の可能性あり D-61
			41	コンクリート	190	D-53・D-60
			67	タイル	20	D-53・D-60
OW24	外壁		121	グラスウール断熱材 10K相当	50	他種類の可能性あり D-44 G-13には65(GW)と記載あり
			62	せっこうボード	21	D-44
			62	せっこうボード	9.5	D-44
			41	コンクリート	190	D-60
			67	タイル	20	D-60
OW25	外壁		121	グラスウール断熱材 10K相当	25	他種類の可能性あり D-44 G-13には65(GW)と記載あり
			62	せっこうボード	21	D-45
			62	せっこうボード	9.5	D-45
			41	コンクリート	190	D-60・D-64

外壁名称	壁の種類	熱貫流率 [W/m²K]	建材番号	建材名称	厚み [mm]	備考
			67	タイル	20	D-60
OW26	外壁					
			121	グラスウール断熱材 10K相当	25	D-35
			62	せっこうボード	12.5	D-35
			301	密閉中空層	0.0	D-35
			41	コンクリート	160	D-35
OW27	外壁					
			62	せっこうボード	21	D-30
			62	せっこうボード	9.5	D-30
			41	コンクリート	190	D-60・D-64
			67	タイル	20	D-60・D-64
OW28	外壁					
			62	せっこうボード	9.5	D-50
			62	せっこうボード	12.5	D-50
			41	コンクリート	180	D-50・D-64・D-60
OW29	外壁					
			73	ケイ酸カルシウム板 1.0mm	8	D-21
			41	コンクリート	180	D-1 厚さ不明のため他部屋と同数値入力
OW30	外壁					
			41	コンクリート	220	D-32
OW31	外壁					
			41	コンクリート	190	D-32・D-60
			67	タイル	20	D-32・D-60
OW32	外壁					
			41	コンクリート	500	D-10
OW33	外壁					
			62	せっこうボード	5	D-50
			41	コンクリート	180	D-1 不明のため2F他部屋と同様内容入力
OW34	外壁					
			62	せっこうボード	5	G-13
			301	密閉中空層	0.0	D-3
			181	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種	40	D-3
			2	アルミニウム	2	D-3
OW35	外壁					
			41	コンクリート	210	EV4
OW36	外壁					
			41	コンクリート	240	EV4
OW37	外壁					
			70	ロックウール化粧吸音板	9	D-3
			301	密閉中空層	0.0	D-3
			87	木毛セメント板	20	D-3
			103	アスファルト類	2	D-3
			63	硬質せっこうボード	40	D-3
			4	ステンレス鋼	0.6	D-3
OW38	外壁					
			41	コンクリート	700	D-48
OR1	外壁					
			70	ロックウール化粧吸音板	9	G-25
			301	密閉中空層	0.0	G-25
			130	高性能グラスウール断熱材 48K相当	25	G-11・G-6 80Kグラスウールボード
			181	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種	30	G-9 連続押出しフォームスチレン板
			21	岩石	50	G-9
OR2	外壁					
			70	ロックウール化粧吸音板	9	D-1
			301	密閉中空層	0.0	D-1
			41	コンクリート	150	D-1 厚さ不明だが他の部屋はほとんどが150のため
OR3	外壁					
			70	ロックウール化粧吸音板	9	D-1
			301	密閉中空層	0.0	D-1
			70	ロックウール化粧吸音板	9	D-1
			301	密閉中空層	0.0	D-1

外壁名称	壁の種類	熱貫流率 [W/m²K]	建材番号	建材名称	厚み [mm]	備考
			41	コンクリート	150	D-1
			41	コンクリート	80	D-1
			82	合板	20	D-1 デッキ材 ア20
			67	タイル	20	D-43・D-60 3F 会食スペース 天井・ワークテラス
OR4	外壁					
			70	ロックウール化粧吸音板	9	D-12
			301	密閉中空層	0.0	D-12
			62	せっこうボード	9.5	G-13 LGS+9.5PB
			87	木毛セメント板	20	D-12
			103	アスファルト類	2	D-12
			181	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種	40	連続押出しフォームスチレン板 D-12
			4	ステンレス鋼	0.6	D-12
OR5	外壁					
			66	ガラス	18	D-5・D-76
OR6	外壁					
			82	合板	9	D-47・G-9・G-28
			121	グラスウール断熱材 10K相当	25	D-47・G-9・G-28
			301	密閉中空層	0.0	D-47・G-9
			87	木毛セメント板	20	D-47・G-9
			1	鋼	0.4	ガルバニウム鋼板 D-47・G-9
OR7	外壁					
			2	アルミニウム	2	G-25・D-3
			87	木毛セメント板	20	D-3
			103	アスファルト類	2	D-3
			181	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種	40	連続押出しフォームスチレン板 D-3
			4	ステンレス鋼	0.6	D-3
OR8	外壁					
			142	ロックウール断熱材(マット)	35	D-19 網入波板ガラスがあったが厚み不明のため外す
			301	密閉中空層	0.0	D-19
			41	コンクリート	150	D-20
			22	土壌	50	G-9 パーライト
			22	土壌	100	G-9
OR9	外壁					
			41	コンクリート	150	G-11・D-1
			181	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種	30	G-9 連続押出しフォームスチレン板
			21	岩石	50	G-9
OR10	外壁					
			70	ロックウール化粧吸音板	9	G-13
			301	密閉中空層	0.0	G-13
			62	せっこうボード	9.5	G-13
			41	コンクリート	150	厚さ不明。4Fは屋根が少し斜めになっている？ D-4の4FのELV1前廊下の天井コンクリート部分が150
			181	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種	50	D-2 連続押出しフォームスチレン板
			21	岩石	50	D-2
OR11	外壁					
			41	コンクリート	150	厚さ不明。4Fは屋根が少し斜めになっている？ D-4の4FのELV1前廊下の天井コンクリート部分が150
			181	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種	50	D-1・G-3 連続押出しフォームスチレン板
			21	岩石	50	D-1砕石
OR12	外壁					
			70	ロックウール化粧吸音板	9	D-3
			301	密閉中空層	0.0	D-3
			87	木毛セメント板	20	D-3
			103	アスファルト類	2	D-3
			63	硬質せっこうボード	40	D-3
			4	ステンレス鋼	0.6	D-3
OR13	外壁					
			70	ロックウール化粧吸音板	15	G-13
			301	密閉中空層	0.0	G-13
			41	コンクリート	150	D-4
			181	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種	50	連続押出しフォームスチレン板 G-9
			21	岩石	50	G-9
OR14	外壁					
			70	ロックウール化粧吸音板	9	G-12

外壁名称	壁の種類	熱貫流率 [W/m²K]	建材番号	建材名称	厚み [mm]	備考
			301	密閉中空層	0.0	G-12
			62	せっこうボード	9.5	G-12
			41	コンクリート	150	D-1
			181	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種	30	連続押出しフォームスチレン板 G-9
OR15	外壁		21	岩石	50	G-9
			70	ロックウール化粧吸音板	19	D-62
			62	せっこうボード	12.5	D-62
			124	グラスウール断熱材 24K相当	50	D-62
			301	密閉中空層	0.0	D-62
			41	コンクリート	150	D-1
			181	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種	30	連続押出しフォームスチレン板 G-9
			21	岩石	50	G-9
OR16	外壁					
			129	高性能グラスウール断熱材 40K相当	40	G-13 写真を見ると40K ALGC2と記載ありのためGW40Kと仮定
			41	コンクリート	0.0	
			181	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種	30	連続押出しフォームスチレン板 G-9
			21	岩石	50	G-9
OR17	外壁					
			73	ケイ酸カルシウム板 1.0mm	6	他種類の可能性あり G-13 厚さ不明であるが近くにある託児室湯沸室天井が6AB(C)のため
			301	密閉中空層	0.0	G-13
			62	せっこうボード	9.5	G-13
			301	密閉中空層	0.0	D-1
			41	コンクリート	150	D-1
			181	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種	30	連続押出しフォームスチレン板 G-9
			21	岩石	50	G-9
OR18	外壁					
			73	ケイ酸カルシウム板 1.0mm	6	他種類の可能性あり G-12
			301	密閉中空層	0.0	G-12
			62	せっこうボード	9.5	G-12
			301	密閉中空層	0.0	D-1
			41	コンクリート	150	D-1
			181	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種	30	連続押出しフォームスチレン板 G-9
			41	コンクリート	80	G-9
OR19	外壁					
			70	ロックウール化粧吸音板	9	G-13
			301	密閉中空層	0.0	G-13
			62	せっこうボード	9.5	G-13
			301	密閉中空層	0.0	D-1
			41	コンクリート	150	D-1
			181	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種	30	連続押出しフォームスチレン板 G-9
			41	コンクリート	80	G-9
			82	合板	20	G-9 屋上庭園(1)(2)の欄
OR20	外壁					
			70	ロックウール化粧吸音板	9	D-48
			301	密閉中空層	0.0	D-48
			41	コンクリート	150	D-48・D-1厚さ記載なしだが、1Fの他の部屋の天井のコンクリート部分が厚さ150だったため
			181	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種	30	連続押出しフォームスチレン板 D-48
			21	岩石	50	D-48
OR21	外壁					
			70	ロックウール化粧吸音板	9	G-13
			301	密閉中空層	0.0	G-13
			62	せっこうボード	9.5	G-13
			41	コンクリート	150	D-1
			181	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種	30	連続押出しフォームスチレン板 G-9
			41	コンクリート	80	G-9
OR22	外壁					
			73	ケイ酸カルシウム板 1.0mm	6	D-22
			301	密閉中空層	0.0	
			41	コンクリート	150	D-22・D-1厚さ記載なしだが、1Fの他の部屋の天井のコンクリート部分が厚さ150だったため
			181	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種	30	連続押出しフォームスチレン板 G-9
			21	岩石	50	G-9

外壁名称	壁の種類	熱貫流率 [W/m²K]	建材番号	建材名称	厚み [mm]	備考
OR23	外壁		70	ロックウール化粧吸音板	9	G-25 G-11にはGWボードと記載あり(厚さ不明)
			301	密閉中空層	0.0	G-25
			130	高性能グラスウール断熱材 48K相当	25	G-6 80Kグラスウールボード
			41	コンクリート	150	D-22・D-1厚さ記載なしだが、1Fの他の部屋の天井のコンクリート部分が厚さ150だったため
			181	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種	30	G-9 連続押し出しフォームスチレン板
OR24	外壁		21	岩石	50	G-9
			87	木毛セメント板	20	G-9
			103	アスファルト類	2	G-9
			63	硬質せっこうボード	40	G-9
			4	ステンレス鋼	0.6	G-9
OR25	外壁		70	ロックウール化粧吸音板	19	D-44 ※G-28にはロックウール吹付(G-4に厚さ15と記載)・G-13には仕上9RB+AEP下地LGS+9.5PBと書いてある
			41	コンクリート	150	厚さ不明。4Fは屋根が少し斜めになっている？ D-4の4FのELV1前廊下の天井コンクリート部分が150
			181	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種	50	D-2 連続押し出しフォームスチレン板
			21	岩石	50	D-2
OR26	外壁		62	せっこうボード	9	G-13
			301	密閉中空層	0.0	G-13
			41	コンクリート	150	厚さ不明。4Fは屋根が少し斜めになっている？ D-4の4FのELV1前廊下の天井コンクリート部分が150
			181	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種	50	D-2 連続押し出しフォームスチレン板
			21	岩石	50	D-2
OR27	外壁		62	せっこうボード	9	D-45
			301	密閉中空層	0.0	D-45
			62	せっこうボード	9.5	D-45
			41	コンクリート	150	厚さ不明。4Fは屋根が少し斜めになっている？ D-4の4FのELV1前廊下の天井コンクリート部分が150
			181	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種	50	D-2 連続押し出しフォームスチレン板
OR28	外壁		21	岩石	50	D-2
			66	ガラス	42	K-6
			301	密閉中空層	0.0	K-6
			41	コンクリート	150	K-2
			181	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種	30	D-2 連続押し出しフォームスチレン板
OR29	外壁		21	岩石	50	D-2
			70	ロックウール化粧吸音板	9	G-11
			203	密閉中空層	0.0	G-11
			62	せっこうボード	9.5	G-11
			41	コンクリート	150	厚さ記載なしだが、1Fの他の部屋の天井のコンクリート部分が厚さ150だったため
OR30	外壁		181	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種	30	G-9 連続押し出しフォームスチレン板
			41	コンクリート	250	EV6
			70	ロックウール化粧吸音板	15	G-12
			301	密閉中空層	0.0	G-12
			41	コンクリート	150	D-4
OR31	外壁		181	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種	30	連続押し出しフォームスチレン板 G-9
			21	岩石	50	G-9
			70	ロックウール化粧吸音板	9	G-12
			301	密閉中空層	0.0	G-12
			62	せっこうプラスター	9.5	G-12
OR32	外壁		41	コンクリート	150	D-4 厚さ記載なしだが、2Fの他の部屋の天井のコンクリート部分が厚さ150だったため
			121	グラスウール断熱材 10K相当	25	他の種類の可能性あり G-25
			41	コンクリート	150	厚さ等不明のため他の部屋と同様数値入力
			22	土壌	50	G-9 パーライト
			22	土壌	100	G-9
OR34	外壁		121	グラスウール断熱材 10K相当	25	他の種類の可能性あり G-22

外壁名称	壁の種類	熱貫流率 [W/m²K]	建材番号	建材名称	厚み [mm]	備考
			41	コンクリート	150	厚さ等不明のため他の部屋と同様数値入力
			181	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種	30	G-9 連続押出しフォームスチレン板
			21	岩石	50	G-9
OR35	外壁					
			41	コンクリート	150	厚さ等不明のため他の部屋と同様数値入力
			181	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種	30	連続押出しフォームスチレン板 G-9
			41	コンクリート	80	G-9
OR36	外壁					
			70	ロックウール化粧吸音板	9	D-22
			41	コンクリート	150	厚さ等不明のため他の部屋と同様数値入力
			47	セメント・モルタル	6	D-22 石綿セメント板
			181	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種	30	G-9 連続押出しフォームスチレン板
			21	岩石	50	G-9
OR37	外壁					
			142	ロックウール断熱材(マット)	50	G-26 他の種類の可能性あり
			62	せっこうボード	12.5	G-26
			62	せっこうボード	12.5	G-26
			62	せっこうボード	12.5	G-26
			70	ロックウール化粧吸音板	19	G-26
			41	コンクリート	150	厚さ等不明のため他の部屋と同様数値入力
			181	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種	30	連続押出しフォームスチレン板 G-9
			21	岩石	50	G-9
OR38	外壁					
			73	ケイ酸カルシウム板 1.0mm	6	他種類の可能性あり G-32 厚さ不明であるが近くにある託児室湯沸室天井が6AB(C)のため
			301	密閉中空層	0.0	G-32
			41	コンクリート	150	厚さ等不明のため他の部屋と同様数値入力
			181	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種	30	連続押出しフォームスチレン板 G-9
			21	岩石	50	G-9
OR39	外壁					
			121	グラスウール断熱材 10K相当	25	他種類の可能性あり G-13
			41	コンクリート	150	厚さ等不明のため他の部屋と同様数値入力
			181	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種	30	連続押出しフォームスチレン板 G-9
			21	岩石	50	G-9
OR40	外壁					
			121	グラスウール断熱材 10K相当	25	他種類の可能性あり G-13
			41	コンクリート	150	厚さ等不明のため他の部屋と同様数値入力
			181	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種	50	連続押出しフォームスチレン板 G-9
			21	岩石	50	G-9
OR41	外壁					
			62	せっこうボード	9.5	D-45
			301	密閉中空層	0.0	D-45
			41	コンクリート	150	厚さ等不明のため他の部屋と同様数値入力
			181	押出法ポリスチレンフォーム 保温板 1種	50	連続押出しフォームスチレン板 G-9
			21	岩石	50	G-9

様式2-3 窓仕様入力シート

窓名称	熱貫流率 [W/m ² K]	日射侵入率 [-]	建具の種類	ガラス種類	ガラスの熱貫流率 [W/m ² K]	ガラスの日射熱取得率 [-]	備考
ACW1			金属製(単板ガラス)	T			「和紙入り3+3」はフロートガラス扱い
ACW2			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
ACW3			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
ACW4			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
ACW5			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	斜め箇所は後で除く
ACW6			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	斜め箇所は後で除く
ACW7			金属製(単板ガラス)	T			
ACW8			金属製(単板ガラス)	T			
AD1			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	「和紙入り3+3」はフロートガラス扱い
AD2			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	「和紙入り3+3」はフロートガラス扱い
AD3上			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
AD3下			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
AD4			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
AD5			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
AD6			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
AD7			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
AW1上			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
AW1下			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
AW2上			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
AW2下			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
AW2A上			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
AW2A下			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
AW3上			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
AW3下			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
AW4			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
AW5			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
AW6			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
AW7			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
AW8			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
AW9			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
AW10			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
AW11			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
AW12			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
AW13			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
AW14			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
AW15			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
AW16			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
AW17			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
AW18			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
AW19			金属製(単板ガラス)	T			扇形
AW20			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
AW21			金属製(単板ガラス)	T			
DPG1			金属製(単板ガラス)	T			
DPG2			金属製(単板ガラス)	T			
DPG3			金属製(単板ガラス)	T			
SSD1			金属製(単板ガラス)	T			
SSD3			金属製(単板ガラス)	T			
SSD4			金属製(単板ガラス)	T			
SSD5			金属製(単板ガラス)	T			
SSD6			金属製(単板ガラス)	T			
SSW1			金属製(単板ガラス)	T			
WCW1			金属製(単板ガラス)	T			
WCW2			金属製(単板ガラス)	T			
WCW3			金属製(単板ガラス)	T			
SD10			金属樹脂複合製(単板ガラス)	T			スチールフッ素樹脂塗装
SD25			金属樹脂複合製(単板ガラス)	T			スチールフッ素樹脂塗装
SD25A			金属樹脂複合製(単板ガラス)	T			スチールフッ素樹脂塗装
AW1			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
AW9上			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
AW9下			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	

窓名称	熱貫流率 [W/m ² K]	日射侵入率 [-]	建具の種類	ガラス種類	ガラスの熱貫流率 [W/m ² K]	ガラスの日射熱取得率 [-]	備考
AW2 (上)			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
AW2 (下)			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
AW2			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
AW3 (上)			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
AW3 (下)			金属製(単板ガラス)		0.65	0.48	
OR5			金属製(複層ガラス)	2LsA06			天井

様式2-4 外皮仕様入力シート

階	空調ゾーン名	方位	日除け効果係数(冷房)	日除け効果係数(暖房)	外壁名称	外皮面積 [m ²]	窓名称	窓面積 [m ²]	ブラインドの有無	備考
1F	ラウンジA	南			OW38	10.2	ACW4	5.86	有	D-50 吹き抜け
		南			OW38	6	ACW6	5.2	有	窓のみであるが、吹き抜けの2F床に当たるところに分厚い壁あり OW38を按分
		水平			OR20	26.56			無	屋根(12)
		日陰			BF9	26.56			無	D-50
1F	ラウンジB	日陰			BF9	72.12			無	D-50
		南				13.58	ACW4	13.58	有	窓のみ
		北				17.42	SSD4	17.42	無	窓のみ
1F	女子更衣シャワー	日陰			BF7	25.01			無	D-54
1F	男子更衣シャワー	日陰			BF7	22.99			無	D-54
1F	売店コーナー	日陰			BF2	12.08			無	D-28
1F	売店控室	日陰			BF7	12.54			無	D-28
		西	0.75	0.84	OW15	10.46	AW1下	2.02	無	上部はガラリに代わっておりガラスなし
1F	出待ち	西			OW29	8.15			無	D-21
		南西			OW29	16.14	AW12	5.28	有	D-21
		水平			OR14	20.04			無	D-21
		日陰			BF6	20.04			無	D-21
1F	ピアノ庫	南東			OW6	16.14	AW12	5.28	有	D-21
		東			OW6	8.15			無	D-21
		水平			OR23	8.85			無	D-21・G-11・G-6で異なる
		日陰			BF6	8.85			無	D-21
1F	ロッカー室(東)	東	0.96	0.96	OW13	10.22	AW1上	0.94	有	D-23
		東	0.74	0.84	OW13	5	AW1下	2.02	有	OW13を按分
		日陰			BF2	15.16			無	D-23
1F	コンピュータ室	東	0.96	0.96	OW13	9.93	AW1上	0.94	有	D-23
		東	0.74	0.84	OW13	2.02	AW1下	2.02	有	
		東	0.96	0.96	OW13	0.94	AW1上	0.94	有	
		東	0.74	0.84	OW13	2.02	AW1下	2.02	有	
		日陰			BF2	14.86			無	D-23
1F	学習・情報コーナー	日陰			BF3	24.75			無	G-11・D-23
1F	事務室(生)A	東	0.96	0.96	OW15	22.3	AW1上	0.94	有	D-23
		東	0.74	0.84	OW15	2.02	AW1下	2.02	有	
		東	0.96	0.96	OW15	0.94	AW1上	0.94	有	
		東	0.74	0.84	OW15	2.02	AW1下	2.02	有	
		東	0.96	0.96	OW15	0.94	AW1上	0.94	有	
		東	0.74	0.84	OW15	2.02	AW1下	2.02	有	
		日陰			BF3	75.47			無	D-23
1F	事務室(生)B	日陰			BF3	36.25			無	
1F	事務(人)A	東			OW14	27.71	AW1下	2.02	有	写真にて判明→上部がガラリ・日よけなし
		東			OW14	2.02	AW1下	2.02	有	写真にて判明→上部がガラリ・日よけなし
		東			OW14	2.02	AW1下	2.02	有	写真にて判明→上部がガラリ・日よけなし
		北			OW14	11.82			無	D-24
		日陰			BF3	24.36			無	D-24
		水平			OR14	21.28			無	D-24・屋根(18)
1F	事務(人)B	日陰			BF3	34.12			無	D-24
1F	事務(人)C	日陰			BF3	11.66			無	D-24
1F	警備室	北			OW15	3.13			無	D-25
		東			OW15	9.24	AW1	2.96	有	日よけなし
		日陰			BF7	10.11			無	D-25
1F	保健室	東			OW15	8.61	AW1	2.96	有	日よけなし
		日陰			BF7	16.22			無	D-25
1F	清掃控室	日陰			BF7	22.66			無	D-25
1F	控室	東			OW15	14.95	AW1	2.96	有	日よけなし
		南			OW15	18.35			無	D-25
		日陰			BF11	20.19			無	D-25
1F	ロッカー室(西)	日陰			BF2	14.53			無	G-11
1F	グループ相談室	西	0.96	0.96	OW15	14.05	AW1上	0.94	有	D-26
		西	0.74	0.84	OW15	2.02	AW1下	2.02	有	
		日陰			BF2	21.94			無	図面には畳とあるが、実際はカーペットだった
1F	調査研究室	日陰			BF2	36.11			無	D-26
1F	待合室A	日陰			BF2	15.24			無	D-26

階	空調ゾーン名	方位	日除け効果係数(冷房)	日除け効果係数(暖房)	外壁名称	外皮面積[m ²]	窓名称	窓面積[m ²]	ブラインドの有無	備考
1F	待合室B	日陰			BF2	2.99			無	D-26
1F	待合室C	日陰			BF2	8.25			無	D-26
1F	相談室(1)	日陰			BF2	11.21			無	D-26
		西	0.96	0.96	OW15	22.27	AW1上	0.94	有	D-26
		西	0.74	0.84	OW15	2.02	AW1下	2.02	有	
		西	0.96	0.96	OW15	0.94	AW1上	0.94	有	
		西	0.74	0.84	OW15	2.02	AW1下	2.02	有	
1F	相談室(2)	日陰			BF2	10.74			無	D-26
		西	0.96	0.96	OW15	11.31	AD3上	0.94	有	D-26
		西	0.74	0.84	OW15	2.02	AD3下	2.02	有	
1F	電話相談室	西	0.96	0.96	OW15	11.93	AW1上	0.94	有	D-26
		西	0.74	0.84	OW15	2.02	AW1下	2.02	有	
		西	0.96	0.96	OW15	0.94	AW1上	0.94	有	
		西	0.74	0.84	OW15	2.02	AW1下	2.02	有	
		日陰			BF2	14.84			無	D-26
1F	事務室(女)A	西	0.96	0.96	OW15	23.81	AW1上	0.94	有	D-28
		西	0.74	0.84	OW15	2.02	AW1下	2.02	有	
		西	0.96	0.96	OW15	0.94	AW1上	0.94	有	
		西	0.74	0.84	OW15	2.02	AW1下	2.02	有	
		西	0.96	0.96	OW15	0.94	AW1上	0.94	有	
		西	0.74	0.84	OW15	2.02	AW1下	2.02	有	
		日陰			BF3	111.7			無	D-28
1F	事務室(女)B	日陰			BF3	36.25			無	D-28
1F	閉架書庫兼作業室	西	0.96	0.96	OW15	22.3	AW1上	0.94	有	D-28
		西	0.74	0.84	OW15	2.02	AW1下	2.02	有	
		西	0.96	0.96	OW15	0.94	AW1上	0.94	有	
		西	0.74	0.84	OW15	2.02	AW1下	2.02	有	
		西	0.96	0.96	OW15	0.94	AW1上	0.94	有	
		西	0.74	0.84	OW15	2.02	AW1下	2.02	有	
		日陰			BF3	34.2			無	D-28
1F	図書情報ステーション	西	0.96	0.96	OW15	57.78	AW1上	0.94	有	D-28
		西	0.74	0.84	OW15	2.02	AW1下	2.02	有	
		西	0.96	0.96	OW15	0.94	AW1上	0.94	有	
		西	0.74	0.84	OW15	2.02	AW1下	2.02	有	
		西	0.96	0.96	OW15	0.94	AW1上	0.94	有	
		西	0.74	0.84	OW15	2.02	AW1下	2.02	有	
		西	0.96	0.96	OW15	0.94	AW1上	0.94	有	
		西	0.74	0.84	OW15	2.02	AW1下	2.02	有	
		西	0.96	0.96	OW15	0.94	AW1上	0.94	有	
		西	0.74	0.84	OW15	2.02	AW1下	2.02	有	
		西	0.96	0.96	OW15	0.94	AW1上	0.94	有	
		西	0.74	0.84	OW15	2.02	AW1下	2.02	有	
		西	0.96	0.96	OW15	0.94	AW1上	0.94	有	
		西	0.74	0.84	OW15	2.02	AW1下	2.02	有	
		西	0.96	0.96	OW15	0.94	AW1上	0.94	有	
		西	0.74	0.84	OW15	2.02	AW1下	2.02	有	
		西	0.96	0.96	OW15	0.94	AW1上	0.94	有	
		西	0.74	0.84	OW15	2.02	AW1下	2.02	有	
		西	0.96	0.96	OW15	0.94	AW1上	0.94	有	
		西	0.74	0.84	OW15	2.02	AW1下	2.02	有	
		日陰			BF3	211.99			無	D-28
1F	ラウンジ(1)A	日陰			BF1	65.25			無	G-11
1F	ラウンジ(1)B	南				17.43	AD2	17.43	無	中棧あり
		日陰			BF1	105.43			無	G-11
1F	エントランスホールA	日陰			BF1	383.78			無	G-11
		北				190.68	WCW1	190.68	無	窓のみ
		水平				268.09	OR5	268.09	無	窓のみ
1F	エントランスホールB	北				58.08	WCW2	58.08	無	窓のみ
		水平				8.47	OR5	8.47	無	窓のみ
		日陰			BF1	8.47			無	G-11 2/13日陰面機数値変更
1F	エントランスホールC	北				99.04	WCW1	99.04	無	窓のみ
		水平				24.71	OR5	24.71	無	窓のみ

階	空調ゾーン名	方位	日除け効果係数(冷房)	日除け効果係数(暖房)	外壁名称	外皮面積 [m ²]	窓名称	窓面積 [m ²]	ブラインドの有無	備考
		日陰			BF1	24.71			無	G-11
1F	エントランスホールD	日陰			BF1	4.53			無	G-11
1F	ホワイエ	日陰			BF1	81.58			無	G-11
		北				100.8	ACW2	100.8	無	中棧あり 窓は2Fまで吹き抜け
		水平			OR29	14.23			無	プランタースペース(4)
1F	喫茶コーナー	南西				80.88	ACW3	80.88	有	中棧あり
		水平			OR2	32.86			無	屋上庭園(2)
		日陰			BF1	32.86			無	D-1
1F	上手舞台	水平			OR33	24.31			無	屋上庭園(1)・G-25
		日陰			BF4	24.31			無	写真にて舞台と同様の床であること確認
1F	舞台	水平			OR28	87.59			無	K-6・屋根(5)
		日陰			BF4	87.59			無	D-69
1F	視聴覚室A	水平			OR8	193.89			無	D-19・屋上庭園(1)
		日陰			BF5	193.89			無	D-69
1F	視聴覚室B	水平			OR8	27.14			無	D-19・屋上庭園(1)
		日陰			BF5	27.14			無	D-69
1F	人権展示室A	日陰			BF2	21.6			無	D-24
1F	人権展示室B	東			OW4	69.42	AW10	1.86	無	G-11
		東			OW4	1.86	AW10	1.86	無	
		東			OW4	1.86	AW10	1.86	無	
		水平			OR9	49.02			無	D-24・屋根(18)
1F	廊下(1)A	西			OW10	50.91	AD1	20.45	無	中棧あり D-24
		西			OW10	9.99	ACW2	9.99	無	中棧あり
		水平			OR35	31.47			無	D-24
		日陰			BF2	117.88			無	D-24
1F	廊下(1)B	日陰			BF2	14.66			無	D-24
1F	廊下(1)C	日陰			BF2	39.6			無	D-24
1F	廊下(2)A	東				20.45	AD1	20.45	無	中棧あり
		東				20.45	AD1	20.45	無	中棧あり
		東				10.2	AD7	10.2	無	中棧あり
		東				9.99	ACW2	9.99	無	中棧あり
		日陰			BF2	117.88			無	D-29
		水平			OR35	40.32			無	D-29
1F	廊下(2)B	日陰			BF2	30.58			無	D-29
1F	廊下(4)A	南				45.14	SSW1	45.14	有	窓のみ
		水平			OR14	33.18			無	屋根(19)・G-11 2/13水平面積変更
		日陰			BF2	33.18			無	G-11 2/13日陰面積数値変更
1F	廊下(4)B	水平			OR14	11.19			無	屋根(19)・G-11
		日陰			BF2	11.19			無	G-11
1F	スロープ	日陰			BF2	40.33			無	廊下と同じ
2F	センターサポート室	西	0.93	0.93	OW27	11.55	AW2上	1.57	有	D-33
		西	0.51	0.55	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
2F	会議室 団体活動コーナー	西	0.93	0.93	OW27	20.25	AW2上	1.57	有	D-33
		西	0.51	0.54	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
		西	0.93	0.93	OW27	1.57	AW2上	1.57	有	
		西	0.51	0.54	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
2F	団体活動コーナー	西	0.93	0.93	OW27	29.59	AW2上	1.57	有	D-33
		西	0.51	0.54	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
		西	0.93	0.93	OW27	1.57	AW2上	1.57	有	
		西	0.51	0.54	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
		西	0.93	0.93	OW27	1.57	AW2上	1.57	有	
		西	0.51	0.54	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
2F	研修室(中)	西	0.93	0.93	OW27	20.25	AW2上	1.57	有	D-33
		西	0.51	0.54	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
		西	0.93	0.93	OW27	1.57	AW2上	1.57	有	
		西	0.51	0.54	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
2F	研修室(大)A	西	0.93	0.93	OW27	20.25	AW2上	1.57	有	D-33
		西	0.51	0.54	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
		西	0.93	0.93	OW27	1.57	AW2上	1.57	有	
		西	0.51	0.54	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
2F	研修室(大)B	西	0.93	0.93	OW27	21.82	AW2上	1.57	有	D-33
		西	0.51	0.54	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	

階	空調ゾーン名	方位	日除け効果係数(冷房)	日除け効果係数(暖房)	外壁名称	外皮面積[m ²]	窓名称	窓面積[m ²]	ブラインドの有無	備考
		西	0.93	0.93	OW27	1.57	AW2上	1.57	有	
		西	0.51	0.54	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
2F	能力開発室	西	0.93	0.93	OW27	15.87	AW2上	1.57	有	D-33
		西	0.52	0.57	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
		西	0.93	0.93	OW27	1.57	AW2上	1.57	有	
		西	0.51	0.54	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
2F	研修室(小)	西	0.93	0.93	OW27	11.42	AW2上	1.57	有	D-33
		西	0.51	0.54	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
2F	廊下(6B)	東				18.66	AW4	18.66	有	中柵あり
		東				9.35	AD5	9.35	有	中柵あり
		東				8.99	ACW2	8.99	無	中柵あり
2F	廊下(6E)	南			OW15	8.97			無	屋外機置場タイルなし D-36
		水平			OR31	23.83			無	屋外機置場 D-36
2F	ラウンジ(4)	東				9.35	AD5	9.35	有	中柵あり
		東				9.31	AW5	9.31	有	中柵あり
		南				7.76	AD5	7.76	有	中柵あり
		水平			OR32	21.41			無	屋上庭園(2) G-12
2F	市民ギャラリー	南			OW28	21			無	図面にはAD8になっているが、ガラスなし写真にて判明 G-12
2F	展示コーナー	水平			OR20	20.6			無	排煙機置場 D-32
2F	廊下(5A)	北			OW27	1.56			無	D-30
2F	廊下(5C)	西				18.66	AW4	18.66	有	中柵あり
		西				8.99	ACW2	8.99	無	中柵あり
2F	廊下(5D)	水平			OR31	31.24			無	D-30
2F	ラウンジ(3)	南				7.01	AD4	7.01	無	中柵あり
		西			OW32	13.03			無	D-10
2F	201学習室	東	0.93	0.94	OW27	11.69	AW2上	1.57	有	
		東	0.5	0.54	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
2F	202学習室	東	0.93	0.94	OW27	10.91	AW2上	1.57	有	
		東	0.5	0.54	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
2F	203学習室	東	0.93	0.94	OW27	10.91	AW2上	1.57	有	
		東	0.5	0.54	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
2F	204学習室	東	0.93	0.94	OW27	10.91	AW2上	1.57	有	
		東	0.5	0.54	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
2F	205学習室	東	0.93	0.94	OW27	20.25	AW2上	1.57	有	
		東	0.5	0.54	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
		東	0.93	0.94	OW27	1.57	AW2上	1.57	有	
		東	0.5	0.54	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
2F	206学習室	東	0.93	0.94	OW27	20.25	AW2上	1.57	有	
		東	0.5	0.54	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
		東	0.93	0.94	OW27	1.57	AW2上	1.57	有	
		東	0.5	0.54	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
2F	207学習室	東	0.93	0.94	OW27	20.25	AW2上	1.57	有	
		東	0.5	0.54	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
		東	0.93	0.94	OW27	1.57	AW2上	1.57	有	
		東	0.5	0.54	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
2F	和室兼楽屋	東	0.93	0.94	OW27	20.25	AW2上	1.57	有	障子あり
		東	0.5	0.54	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	障子あり
		東	0.93	0.94	OW27	1.57	AW2上	1.57	有	障子あり
		東	0.5	0.54	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	障子あり
2F	消費生活センターロビー	水平			OR20	27			無	屋根(13)
2F	相談室(1)	水平			OR20	7.2			無	屋根(13)
		東	0.93	0.94	OW27	10.91	AW2上	1.57	有	D-32
		東	0.5	0.54	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
2F	相談室(2)	水平			OR20	6.18			無	屋根(13)
		東	0.93	0.94	OW27	8.91	AW2上	1.57	有	D-32
		東	0.5	0.54	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
2F	消費生活センター事務室(1)	水平			OR20	33.48			無	屋根(13)
2F	消費生活センター事務室(2)	水平			OR20	9.2			無	屋根(13)
		東	0.93	0.94	OW27	14.47	AW2上	1.57	有	D-32
		東	0.5	0.54	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
2F	会議室	水平			OR20	12.76			無	屋根(13)

階	空調ゾーン名	方位	日除け効果係数(冷房)	日除け効果係数(暖房)	外壁名称	外皮面積 [m ²]	窓名称	窓面積 [m ²]	ブラインドの有無	備考
		東	0.93	0.94	OW19	10.75	AW2上	1.57	有	D-32
		東	0.51	0.56	OW19	3.13	AW2下	3.13	有	
2F	商品テスト室	南			OW28	8.19			無	タイルなし
		水平			OR20	7.83			無	屋根(13)
2F	環境測定室	南			OW30	14.37			無	タイルなし
		東			OW31	12.64			無	
		西			OW30	12.64			無	タイルなし
		水平			OR9	11.94			無	G-19・G-12 屋根(21)
2F	ギャラリーA	北			OW7	27.67	ACW5	14.25	無	コンクリート打ち放し
		水平			OR14	19.16			無	D-50・G-27屋根(12)
2F	ギャラリーB	水平			OR14	39.71			無	D-50・G-27屋根(12)
		南			OW7	12.54	ACW6	4.89	有	コンクリート打ち放し
2F	ギャラリーC	南				0.26	ACW6	0.26	有	窓のみ
		水平			OR14	0.2			無	D-50・G-27屋根(12)
2F	スタジオ	西			OW18	27.67			無	D-62
		南			OW12	19.83			無	屋外機置場タイルなし
		水平			OR37	40.35			無	G-26・屋外機置場
2F	操作室	南			OW26	9.75			無	屋外機置場タイルなし
		東			OW26	4.68			無	
		水平			OR14	12.56			無	G-12・屋外機置場
2F	ラウンジ(2)	水平				98.09	OR5	98.09	無	窓のみ
2F	廊下(7)	北				16.58	ACW2	16.58	無	中桟あり
		水平			OR29	6.86			無	G-12・プランタースペース
3F	301学習室	東	0.93	0.94	OW27	20.39	AW2上	1.57	有	D-37
		東	0.44	0.47	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
		東	0.93	0.94	OW27	1.57	AW2上	1.57	有	
		東	0.44	0.47	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
		水平			OR14	54.88			無	G-19・D-37
3F	302学習室	東	0.93	0.94	OW27	20.25	AW2上	1.57	有	D-37
		東	0.44	0.47	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
		東	0.93	0.94	OW27	1.57	AW2上	1.57	有	
		東	0.44	0.47	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
3F	貸ロッカーコーナー	東	0.93	0.94	OW27	10.91	AW2上	1.57	有	D-37
		東	0.44	0.47	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
3F	更衣コーナー	東	0.93	0.94	OW27	7.5	AW2上	1.57	有	D-37
		東	0.44	0.47	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
3F	会食スペース	東	0.93	0.94	OW27	19.81	AW2上	1.57	有	D-38
		東	0.44	0.47	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
		東			OW27	1.57	AW2上	1.57	有	
		東			OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
		水平			OR3	28.6			無	D-38・ワークテラス
3F	託児室	南				16.51	SSD6	16.51	有	窓のみ
		水平			OR21	53.65			無	屋根(9)・G-12
3F	睡眠コーナー	南			OW19	14.37			無	G-12
		水平			OR21	10.32			無	屋根(9)・G-12
3F	職員休憩室	東			OW7	28.08	AW16	1.44	有	D-15,D-16
		南			OW7	1.4			無	D-15,D-16
		西			OW7	15.6			無	D-15,D-16
		水平			OR14	19.15			無	G-12
3F	廊下(8)A	北			OW27	1.56			無	D-36
3F	廊下(8)C	西				18.66	AW4	18.66	有	中桟あり
		西				9.31	AW5	9.31	有	中桟あり
3F	廊下(8)D	南			OW27	8.25	SD10	0.23	無	D-36
		東			OW27	4.19			無	D-36
		水平			OR31	11.1			無	G-13・屋外機置場(4)
3F	廊下(8)E	水平				7.52	OR5	7.52	無	吹き抜け
3F	廊下(9)B	東				18.66	AW4	18.66	有	中桟あり
		東				18.66	AW4	18.66	有	中桟あり
		東				9.31	AW5	9.31	有	中桟あり
		東				9.14	AW6	9.14	有	中桟あり
3F	廊下(9)C	南			OW15	32.07	SD10	0.23	無	D-41
		水平			OR31	19.89			無	屋外機置場 D-41

階	空調ゾーン名	方位	日除け効果係数(冷房)	日除け効果係数(暖房)	外壁名称	外皮面積 [m ²]	窓名称	窓面積 [m ²]	ブラインドの有無	備考
3F	廊下(9D)	南				7.76	AW6	7.76	有	中棧あり
		水平				6.72	OR5	6.72	無	吹き抜け
3F	廊下(9E)	水平			OR31	0.6			無	屋外機置場 D-41
3F	ダンス更衣室(女子)	西	0.93	0.93	OW27	12.28	AW2A上	1.57	有	D-39
		西	0.45	0.49	OW27	3.13	AW2A下	3.13	有	
3F	ダンス更衣室(男子)	西	0.93	0.93	OW27	9.55	AW2A上	1.57	有	D-39
		西	0.44	0.48	OW27	3.13	AW2A下	3.13	有	
3F	ダンススタジオA	西	0.93	0.93	OW17	39.05	AW3上	1.57	有	D-39
		西	0.44	0.48	OW17	3.1	AW3下	3.1	有	
		西	0.93	0.93	OW17	1.57	AW3上	1.57	有	
		西	0.44	0.48	OW17	3.1	AW3下	3.1	有	
		西	0.93	0.93	OW17	1.57	AW3上	1.57	有	
		西	0.44	0.48	OW17	3.1	AW3下	3.1	有	
		西	0.93	0.93	OW17	1.57	AW3上	1.57	有	
		西	0.44	0.48	OW17	3.1	AW3下	3.1	有	
3F	生涯学習推進課	西	0.93	0.93	OW27	6.21	AW2上	1.57	有	D-39・屋外機置場
		西	0.44	0.48	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	D-40
		西	0.93	0.93	OW27	1.57	AW2上	1.57	有	
		西	0.44	0.48	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
3F	団体活動室(1)	西	0.93	0.93	OW27	20.25	AW2上	1.57	有	D-40
		西	0.44	0.48	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
		西	0.93	0.93	OW27	1.57	AW2上	1.57	有	
		西	0.44	0.48	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
3F	久留米少年サポートセンター	西	0.93	0.93	OW27	18.25	AW2上	1.57	有	D-40
		西	0.44	0.48	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
		西	0.93	0.93	OW27	1.57	AW2上	1.57	有	
		西	0.44	0.48	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
3F	会議室	西	0.93	0.93	OW27	10.91	AW2上	1.57	有	D-40
		西	0.44	0.48	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
3F	地域活動指導員室	西	0.93	0.93	OW27	11.34	AW2上	1.57	有	D-40
		西	0.44	0.48	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
3F	団体活動室(2)	西	0.93	0.93	OW27	16.75	AW2上	1.57	有	D-40
		西	0.44	0.48	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
		西	0.93	0.93	OW27	1.57	AW2上	1.57	有	
		西	0.44	0.48	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
3F	廊下(10)	北				54.95	AW5	54.95	無	中棧あり
		水平			OR19	18.11			無	屋根(9)野外廊下・G-13
3F	ラウンジ(5A)	南				22.61	SSD5	22.61	有	窓のみ
		南				62.55	WCW3	62.55	有	4Fまでの吹き抜け
3F	ラウンジ(5B)	水平				88.87	OR5	88.87	無	吹き抜け
		水平			OR14	19.44			無	吹き抜け
4F	美術工芸室(中)	東	0.92	0.93	OW27	29.59	AW2上	1.57	有	G-13・屋外機置場
		東	0.33	0.35	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	D-42
		東	0.92	0.93	OW27	1.57	AW2上	1.57	有	
		東	0.33	0.35	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
		東	0.92	0.93	OW27	1.57	AW2上	1.57	有	
		東	0.33	0.35	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
		南			OW15	15.93			無	ワークテラスはタイルなし
		水平			OR10	81.92			無	屋根(3)
4F	美術工芸室(大)	北			OW15	15.93			無	ワークテラスはタイルなし
		東	0.92	0.93	OW27	39.09	AW2上	1.57	有	D-43
		東	0.33	0.35	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
		東	0.92	0.93	OW27	1.57	AW2上	1.57	有	
		東	0.33	0.35	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
		東	0.92	0.93	OW27	1.57	AW2上	1.57	有	
		東	0.33	0.35	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
		水平			OR10	109.53			無	屋根(3)
4F	廊下(14)	北東	0.81	0.85	OW1	63.86	AW18	19.16	有	中棧あり G-9・G-13

階	空調ゾーン名	方位	日除け効果係数(冷房)	日除け効果係数(暖房)	外壁名称	外皮面積[m ²]	窓名称	窓面積[m ²]	ブラインドの有無	備考
		南西	0.82	0.82	OW1	63.86	AW17	19.16	有	中棧あり G-9・G-13
		水平			OR4	24.56			無	D-12
4F	共用会議室	西	0.92	0.92	OW27	20.25	AW2上	1.57	有	D-44
		西	0.35	0.38	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
		西	0.92	0.92	OW27	1.57	AW2上	1.57	有	
		西	0.33	0.36	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
		南			OW15	25.08			無	屋外機置場タイルなし
		水平			OR10	46.3			無	G-13・屋根(4)
4F	音楽室(大)	西	0.92	0.92	OW24	31.33	AW3上	1.57	有	D-44
		西	0.33	0.36	OW24	3.13	AW3下	3.13	有	
		西	0.92	0.92	OW24	1.57	AW3上	1.57	有	
		西	0.33	0.36	OW24	3.13	AW3下	3.13	有	
		西	0.92	0.92	OW24	1.57	AW3上	1.57	有	
		西	0.33	0.36	OW24	3.13	AW3下	3.13	有	
		水平			OR25	85.18			無	屋根(4)
4F	ミキシングルーム	西	0.92	0.92	OW24	9.56	AW3上	1.57	有	D-44・屋根(4)
		西	0.33	0.36	OW24	3.13	AW3下	3.13	有	
		水平			OR10	16.1			無	OR10
4F	音楽室(小)	西	0.92	0.92	OW25	20.25	AW3上	1.57	有	D-45
		西	0.33	0.36	OW25	3.13	AW3下	3.13	有	
		西	0.92	0.92	OW25	1.57	AW3上	1.57	有	
		西	0.33	0.36	OW25	3.13	AW3下	3.13	有	
		水平			OR25	54.54			無	屋根(4)
4F	和室	西	0.92	0.92	OW27	20.25	AW2上	1.57	有	障子あり D-45
		西	0.33	0.36	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	障子あり
		西	0.92	0.92	OW27	1.57	AW2上	1.57	有	障子あり
		西	0.33	0.36	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	障子あり
		水平			OR27	40.5			無	屋根(4)
4F	茶室	西	0.92	0.92	OW27	10.5	AW2上	1.57	有	D-45
		西	0.33	0.36	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
		水平			OR27	19.66			無	屋根(4)
4F	ラウンジ(6)	東			OW34	18.33			無	図面と実物の窓の大きさが異なる
		西			OW34	8.58			無	D-3
		北西			OW34	5.66			無	D-3
		水平			OR12	13.16			無	D-3
4F	廊下(11)A	西				18.66	AW4	18.66	有	中棧あり
		西				9.31	AW5	9.31	有	中棧あり
		南			OW15	1.21	SD10	0.23	無	屋外機置場タイルなし
		南				7.04	AW21	7.04	無	窓のみ
		水平			OR13	125.19			無	D-43・屋根(3)
		東			OW15	28.08			無	D-43
4F	廊下(11)B	北				18.66	AW4	18.66	無	中棧あり
		南			OW27	1.74			無	D-43
		西			OW27	8.35			無	D-43
		水平			OR13	13.55			無	屋根(3)
4F	廊下(11)C	水平			OR13	16.07			無	屋根(3)
		東			OW27	19.93			無	D-43
4F	廊下(13)A	東			OW27	15.6			無	壁構成情報不明のため廊下(12)と同様入力
		西			OW27	20.28	ACW8	9.44	無	窓→写真と建具表で窓の形が違、東側窓なし
		水平			OR13	14.98			無	G-13・屋根(3)
4F	廊下(13)B	南			OW15	4.49			無	壁構成情報不明のため廊下(12)と同様入力
		水平			OR13	26.12			無	G-13・屋根(3)
4F	廊下(13)C	北				56.4	ACW7	56.4	無	窓のみ
		水平				52.11	OR5	52.11	無	吹き抜け
4F	廊下(13)D	水平			OR13	23.36			無	屋根(4) G-13
		北				4.53	ACW7	4.53	無	窓のみ
4F	廊下(12)A	水平			OR13	126.93			無	D-46・屋根(4)
		南			OW15	8.97	SD10	0.23	無	屋外機置場タイルなし
		東				18.66	AW4	18.66	有	中棧あり
		東				18.66	AW4	18.66	有	中棧あり
		東				9.31	AW5	9.31	有	中棧あり
		西			OW15	26.68			無	屋外機置場タイルなし

階	空調ゾーン名	方位	日除け効果係数（冷房）	日除け効果係数（暖房）	外壁名称	外皮面積 [m ²]	窓名称	窓面積 [m ²]	ブラインドの有無	備考
4F	廊下(12)B	水平			OR13	9.68			無	G-13・屋根(4)
		南				7.74	AW7	7.74	有	中棧あり
4F	廊下(12)C	水平			OR13	7.11			無	G-13・屋根(4)
		南			OW27	2.32			無	G-13
		北				6.12	AW8	6.12	無	中棧あり
4F	和室出入口	東			OW27	8.48	SD25A	2.97	無	G-13
		水平			OR26	5.19			無	G-13・屋根(4)
1F	資料収蔵庫A	日陰			BF7	10.49			無	2/13 水平から日陰に変更
1F	資料収蔵庫B	東			OW4	34.21			無	
		南			OW4	15.33			無	
		水平			BF7	22.93			無	
		日陰			BF9	47.65			無	2/13追加
1F	TELコーナー(北)	日陰			BF1	6.23			無	2/13追加
1F	TELコーナー(南)	日陰			BF1	5.07			無	2/13追加
1F	子ども鑑賞室	日陰			BF2	8.1			無	2/13追加
4F	美術工芸準備室	東			OW15	28.28	AW20	1.71	無	2/17 美術工芸室非空調外皮から移動
		水平			OR11	25.38			無	D-43・屋根(3)
1F	階段(5)	南				3.9	ACW6	3.9	無	窓のみ
		水平			OR14	14.96			無	吹き抜け D-48
1F	階段(7)	水平			OR5	23.97			無	吹き抜け
1F	階段(8)	水平			OR5	23.97			無	吹きぬげ
2F	階段(7)	水平			OR5	22.79			無	吹き抜け
2F	階段(8)	水平			OR5	22.79			無	吹き抜け

様式2-5 熱源入力シート

熱源群名称	冷暖同時供給有無	台数制御	運転モード	蓄熱容量 [MJ]	熱源機種	運転順位	台数 [台]	送水温度 [°C]	定格冷却能力 [kW/台]	主機 定格消費エネルギー [kW/台]	補機 定格消費電力 [kW/台]	一次ポンプ 定格消費電力 [kW/台]	定格冷却能力 [kW/台]	冷却塔ファン消費電力 [kW/台]	冷却水ポンプ消費電力 [kW/台]	運転順位	台数 [台]	送水温度 [°C]	定格加熱能力 [kW/台]	主機 定格消費エネルギー [kW/台]	補機 定格消費電力 [kW/台]	一次ポンプ 定格消費電力 [kW/台]	備考
RH-1	無	有	無		ウォーターチリングユニット(空冷式モジュール形)	1番目	8	7	118	20.9		1.5				1番目	8	45	118	31.7		1.5	ポンプはインバーターポンプ 556kVA必要
EHP-1	無	無	無		パッケージエアコンディショナ(空冷式)	1番目	1		4	0.76						1番目	1		4.5	0.86			4方向カセット 昇降パネル RCIGP45RFH2
EHP-2	無	無	無		パッケージエアコンディショナ(空冷式)	1番目	1		4	0.76						1番目	1		4.5	0.86			4方向カセット 昇降パネル RCIGP45RFH2
EHP-3	無	無	無		パッケージエアコンディショナ(空冷式)	1番目	1		20	5.99						1番目	1		22.4	5.47			同時ツインに変更 4方向カセットRCI-AP224G HP6
EHP-4	無	無	無		パッケージエアコンディショナ(空冷式)	1番目	1		7.1	1.79						1番目	1		8	1.88			2方向カセットツイン 昇降パネル RCID-GP 80RGHP2
EHP-5	無	無	無		パッケージエアコンディショナ(空冷式)	1番目	1		5.6	1.18						1番目	1		6.3	1.27			4方向カセット 昇降パネル RCIGP63RFH2
EHP-6	無	無	無		パッケージエアコンディショナ(空冷式)	1番目	1		22.4	5.9						1番目	1		25	5.75			日立RAS-AP224SGR
EHP-7	無	無	無		パッケージエアコンディショナ(空冷式)	1番目	1		14	3.06						1番目	1		16	3.13			日立RAS-AP140SGR
EHP-8_1	無	無	無		パッケージエアコンディショナ(空冷式)	1番目	1		4	0.79						1番目	1		5	0.89			湿度コントロールするためダイキン S28WTRX S
EHP-8_2	無	無	無		パッケージエアコンディショナ(空冷式)	1番目	1		4	0.79						1番目	1		5	0.89			湿度コントロールするためダイキン S40WTRX S
EHP-9	無	無	無		パッケージエアコンディショナ(空冷式)	1番目	1		5	1.04						1番目	1		5.6	1.12			4方向カセット 昇降パネル RCIGP56RFH2
GHP-1	無	無	無		パッケージエアコンディショナ(空冷式)	1番目	1		28	7.92						1番目	1		31.5	8.1			日立RAS-AP280SGR 14KVA
GHP-2	無	無	無		パッケージエアコンディショナ(空冷式)	1番目	1		22.4	5.9						1番目	1		25	5.75			日立RAS-AP224SGR 14KVA
GHP-3	無	無	無		パッケージエアコンディショナ(空冷式)	1番目	1		45	12.5						1番目	1		56	12.7			日立RAS-AP450SGR 21KVA
GHP-4	無	無	無		パッケージエアコンディショナ(空冷式)	1番目	1		45	12.5						1番目	1		50	12.7			日立RAS-AP450SGR 21KVA
GHP-5	無	無	無		パッケージエアコンディショナ(空冷式)	1番目	1		45	12.5						1番目	1		56	12.7			日立RAS-AP450SGR 21KVA

様式2-6 二次ポンプ入力シート

二次ポンプ群名称	台数制御の有無	冷房時温度差 [°C]	暖房時温度差 [°C]	運転順位	台数 [台]	定格流量 [m ³ /h台]	定格消費電力 [kW/台]	流量制御方式	変流量時最小流量比 [%]	備考
PCH-2	有	7	7	1番目	3	45	5.5	回転数制御	10	西島CAL65-125 流量850L/min*25m

様式2-7 空調機入力シート

空調機群名称	台数 [台]	空調機タイプ	定格冷却能力 [kW/台]	定格加熱能力 [kW/台]	給気送風機 定格風量 [m³/h台]	送風機定格消費電力				風量制御方式	変風量時 最小風量 比 [%]	予熱時外 気取り入れ 停止の有無	外気冷房制 御の有無	全熱交換器				二次ポンプ群名 称		熱源群名称		備考	
						給気 [kW/台]	運気 [kW/台]	外気 [kW/台]	排気 [kW/台]					全熱交換器 の有無	定格風 量 [m³/h 台]	定格全 熱交換効 率 [%]	バイパス制 御の有無	ロータ ー消費電 力 [kW/ 台]	冷熱	温熱	冷熱		温熱
AC-5	1	空調機	43.1	18.4		5.5				回転数制御	20.0	有	無	無					PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	AC-5は共用空間の負荷処理
	1	空調機	65.12	46.86	2340	7.5				回転数制御	20.0	有	有	無									AC-1
	1	送風機			720		0.75			定風量制御		有	有	無									FD-1循環
	2	送風機			3540					定風量制御		有	有	無									FE-410 排熱用外気温に応じて冷房を実施
	4	全熱交ユニッ ト				0.49				定風量制御		有	無	有	900	66.00	有						HEX101,102,103 HEX103はVN-1000YSの2台並列 静圧250 Paで計算
ENT	4	FCU	10.6	19.5		0.239				定風量制御		無	無	無					PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	エントランスホールだが、元リストでは機械置場FCU-12CIK
	6	FCU	10.6	19.5		0.239				定風量制御		無	無	無									エントランスホールだが、元リストではラウンジ FCU-8CIK
FCU-1D	2	FCU	10.55	19.48		0.239				定風量制御		無	無	無					PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	FCU-1D 2Fラウンジ(2)
FCU-8CID3_3	2	FCU	6.26	10.68		0.061				定風量制御		無	無	無					PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	FCU-8CID3 2F市民ギャラリー
FCU-12-1	1	FCU	10.79	18.45		0.164				定風量制御		無	無	無					PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	1F廊下(1)
FCU-12-2	1	FCU	10.79	18.45		0.164				定風量制御		無	無	無					PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	1F廊下(2)
FCU-8CID2	2	FCU	10.55	19.49		0.13				定風量制御		無	無	無					PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	FCU-8CID2 1Fラウンジ
EHP-3-1	2	室内機	10	11.2						定風量制御		無	無	無									1F 喫茶コーナー
	1	送風機				0.1				定風量制御		無	無	無									EHP-3 EHP-3
GHP-3-1	1	室内機	4.5	5		0.05				回転数制御	55.00	無	無	無									FE126
	0.22	全熱交ユニッ ト				0.141				定風量制御		無	無	有	432	68.00	有						1F調査研修室 能力↓ RCI-GP45K2
GHP-3-2	1	室内機	3.6	4		0.04				回転数制御	53.00	無	無	無									HEX104VN-500YS H3ノッチ
	0.17	全熱交ユニッ ト				0.141				定風量制御		無	無	有	432	68.00	有						1Fグループ相談室 能力↓ RCI-GP36K2
GHP-3-3	1	室内機	3.6	4		0.04				回転数制御	53.00	無	無	無									HEX104VN-500YS H3ノッチ
	0.17	全熱交ユニッ ト				0.141				定風量制御		無	無	有	432	68.00	有						1F相談室(1) RCI-GP32K2
GHP-3-3_2	1	室内機	2.8	3.2		0.03				回転数制御	60.0	無	無	無									HEX104VN-500YS H3ノッチ
	0.13	全熱交ユニッ ト				0.141				定風量制御		無	無	有	432	68.00	有						1F相談室(2) RCI-GP28K2
GHP-3-3_3	1	室内機	3.6	4		0.04				回転数制御	53.00	無	無	無									HEX104VN-500YS H3ノッチ
	0.17	全熱交ユニッ ト				0.141				定風量制御		無	無	有	432	68.00	有						1F電話相談室 RCI-GP32K2
GHP-3-3_4	1	室内機	2.8	3.2		0.03				回転数制御	60.0	無	無	無									HEX104VN-500YS H3ノッチ
	0.13	全熱交ユニッ ト				0.141				定風量制御		無	無	有	432	68.00	有						1F待合室 RCI-GP28K2
GHP-3-4	4	室内機	3.6	4		0.04				回転数制御	53.00	無	無	無									HEX104VN-500YS H3ノッチ
	0.67	全熱交ユニッ ト				0.141				定風量制御		無	無	有	432	68.00	有						1F 事務室 能力↓ RCI-GP36K2
GHP-3-5	1	室内機	7.1	8.5		0.09				回転数制御	52.00	無	無	無									HEX105 VN-500YS H3ノッチ
	0.33	全熱交ユニッ ト				0.141				定風量制御		無	無	有	432	68.00	有						1F 閉架書庫作業室 RCI-GP72K2
FCU-8FIH2	3	FCU	4.27	8.28		0.046				定風量制御		無	無	無					PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	HEX105 VN-500YS H3ノッチ
	3	FCU	5.86	11.23		0.059				定風量制御		無	無	無									FCU-8FIH2 1F図書情報ステーション
	1	全熱交ユニッ ト				0.49				定風量制御		無	無	有	1000	66.00	有						FCU-8FIH3 1F図書情報ステーション
FCU-8CID	4	FCU	4.41	8.01		0.037				定風量制御		無	無	無					PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	HEX106 VN-1000YS H1ノッチ
EHP-4	1	室内機	4	4.5						定風量制御		無	無	無									FCU-8CID 1Fホワイエ
	1	全熱交ユニッ ト				0.032				定風量制御		無	無	有	120	68.00	有						1F売店コーナー
EHP-4_2	1	室内機	4	4.5						定風量制御		無	無	無									HEU-108 VNC-150YS H4ノッチ
	1	全熱交ユニッ ト				0.032				定風量制御		無	無	有	120	68.00	有						1F売店倉庫
FCU-4CK2_2	1	FCU	2.54	4.73		0.042				定風量制御		無	無	無					PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	HEU-109 VNC-150YS H4ノッチ
	1	送風機				0.007				定風量制御		無	無	無									FCU-4CK2 1F女子更衣シャワー
FCU-4CK2	1	FCU	2.54	4.73		0.042				定風量制御		無	無	無					PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	EF-119 VD-18ZVC3 天井扇に切り替える
	1	送風機				0.007				定風量制御		無	無	無									FCU-4CK2 1F男子更衣シャワー
FCU-8CK2_3	3	FCU	4.56	7.63		0.055				定風量制御		無	無	無					PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	EF-120 VD-18ZVC3 天井扇に切り替える
	1	全熱交ユニッ ト				0.09				定風量制御		無	無	有	290	68.00	有						FCU-8CK2 1Fラウンジ (体育館)
FCU-3CK2	1	FCU	2.54	4.73		0.042				定風量制御		無	無	無					PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	HEU-105 VN350YS H4ノッチ
	1	送風機				0.007				定風量制御		無	無	無									FCU-3CK2 1Fロッカー室(東)
																							FE117 ZD-15ZVC3

空調機群名称	台数 [台]	空調機タイプ	定格冷却能力 [kW/台]	定格加熱能力 [kW/台]	給気送風機 定格風量 [m³/h 台]	送風機定格消費電力				風量制御方式	変風量時 最小風量 比 [%]	予熱時外 気取り入れ 停止の有 無	外気冷房制 御の有無	全熱交換器				二次ポンプ群名 称		熱源群名称		備考								
						給気 [kW/ 台]	還気 [kW/ 台]	外気 [kW/ 台]	排気 [kW/ 台]					全熱交換 器の有無	定格風 量 [m³/h 台]	定格全 熱交換 効率 [%]	バイパス制 御の有無	ロータ ー消費 電力 [kW/ 台]	冷熱	温熱	冷熱		温熱							
EHP-1	1	室内機	4	4.5						定風量制御		無	無	無						EHP-1	EHP-1		1Fコンピュータ室							
	1	全熱交換ユニット				0.032				定風量制御		無	無	有	120	68.00	有							HEU-101 VNC-150YS H4ノッチ						
FCU-8CK1	1	FCU	2.54	4.73		0.042				定風量制御		無	無	無						PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	FCU-8CK1 1階学習センター						
	1	全熱交換ユニット				0.09				定風量制御		無	無	有	290	68.00	有								HEU-102 VN-350YS H4ノッチ					
GHP-1-1	3	室内機	6.3	7.5		0.09				回転数制御	50.0	無	無	無										GHP-1	GHP-1	1F 事務室(生)能力↓ 4方向 RCI-GP63K2				
GHP-1-2	2	室内機	4.5	5		0.05				回転数制御	55.00	無	無	無											GHP-1	GHP-1	1F 事務室(人)4方向 RCI-GP45K2			
AC-4	1	空調機	59	52.8		3.7			0.75	回転数制御	20.0	有	無	有	2400	64.00	無			PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	1F 人権展示室系統						
FCU-2D	1	FCU	9.03	15.91		0.195				定風量制御		無	無	無						PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	FCU-2D 1F資料収集庫						
	1	全熱交換ユニット				0.031				定風量制御		無	無	有	104	72.00	有									HEU-110 VN-150YS H4ノッチ				
GHP-2-1	1	室内機	2.8	3.2		0.03				回転数制御	60.0	無	無	無											GHP-2	GHP-2	1F警備員室4方向 RCI-GP28K2			
	1	全熱交換ユニット				0.032				定風量制御		無	無	有	120	68.00	有										HEU-103 VNC-150YS H4ノッチ			
FCU-4CK2_3	1	FCU	2.54	4.73		0.042				定風量制御		無	無	無						PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	FCU-4CK2 1F保健室						
	1	全熱交換ユニット				0.032				定風量制御		無	無	有	120	68.00	有										HEU-104 VNC-150YS H4ノッチ			
GHP-2-2	1	室内機	4	4.8		0.05				回転数制御	55.00	無	無	無												GHP-2	GHP-2	1F 清掃控室 能力↓ 4方向 RCI-GP40K2		
	1	全熱交換ユニット				0.052				定風量制御		無	無	有	207	68.00	有											HEU-107 VN250YS H4ノッチ		
FCU-8CK1_2	1	FCU	2.54	4.73		0.042				定風量制御		無	無	無						PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	FCU-8CK1 1F控室						
	1	全熱交換ユニット				0.09				定風量制御		無	無	有	290	68.00	有											HEU-106 VN350YS H4ノッチ		
AC-2	1	空調機	70.9	47.6	7600	5.5	3.7	0.75		回転数制御	20.0	有	有	有	6450	60.0	無			PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	1F 観客系統 外気0.75はBFS-1						
AC-3	1	空調機	43.1	42	7950	3.7	1.5			回転数制御	20.0	有	有	無						PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	1F 舞台系統 SINKO						
	1	送風機							1.6	定風量制御		無	有	無													FE106舞台系統の排気			
EHP-2	1	室内機	4	4.5						定風量制御		無	無	無												EHP-2	EHP-2	1F出待ち		
EHP-8_1	1	室内機	4	5						定風量制御		無	無	無												EHP-8_1	EHP-8_1	1Fピアノ庫		
FCU-8FIH2_2	4	FCU	4.27	8.28		0.046				定風量制御		無	無	無						PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	FCU-8FIH2 2F学習室(小)						
	4	全熱交換ユニット				0.048				定風量制御		無	無	有	150	65.00	有											HEX201 VNC-150YS H1ノッチ		
FCU-8FIH2_3	6	FCU	4.27	8.28		0.046				定風量制御		無	無	無						PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	FCU-8FIH2 2F学習室(中)						
	3	全熱交換ユニット				0.36				定風量制御		無	無	有	755	67.00	有											HEX202 VN-800YS H2ノッチ		
FCU-6FWM	2	FCU	3.32	6.19		0.037				定風量制御		無	無	無						PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	FCU-6FWM 2F和室兼楽屋						
	1	全熱交換ユニット				0.205				定風量制御		無	無	有	500	66.00	有											HEX203 VN-500YS H1ノッチ		
FCU-4CID_2	1	FCU	2.49	4.63		0.034				定風量制御		無	無	無						PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	FCU-4CID 2F廊下(5)A						
	3	FCU	6.29	11.26		0.103				定風量制御		無	無	無														FCU-12-3 2F廊下(5)		
FCU-6CK2	2	FCU	3.46	6.13		0.04				定風量制御		無	無	無						PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	FCU-6CK2 2Fラウンジ(3)						
FCU-4CK2_5	2	FCU	2.54	4.73		0.042				定風量制御		無	無	無						PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	FCU-4CK2 2F消費生活センターロビー						
	0.28	全熱交換ユニット				0.265				定風量制御		無	無	有	635	70.0	有											HEU-201 VN-800YS H4ノッチ		
FCU-4CK2_6	1	FCU	2.54	4.73		0.042				定風量制御		無	無	無						PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	FCU-4CK2 2F相談室(1)						
	0.14	全熱交換ユニット				0.265				定風量制御		無	無	有	635	70.0	有											HEU-201 VN-800YS H4ノッチ		
FCU-4CK2_7	1	FCU	2.54	4.73		0.042				定風量制御		無	無	無						PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	FCU-4CK2 2F相談室(2)						
	0.14	全熱交換ユニット				0.265				定風量制御		無	無	有	635	70.0	有											HEU-201 VN-800YS H4ノッチ		
GHP-2-2_3	2	室内機	4	4.8		0.05				回転数制御	55.00	無	無	無													GHP-2	GHP-2	2F 消費生活センター事務室能力↓ 4方向 RCI-GP40K2	
	0.44	全熱交換ユニット				0.265				定風量制御		無	無	有	635	70.0	有												HEU-201 VN-800YS H4ノッチ	
GHP-2-1_2	1	室内機	2.8	3.2		0.03				回転数制御	60.0	無	無	無													GHP-2	GHP-2	2F 商品テスト室 4方向 RCI-GP28K2	
	1	全熱交換ユニット				0.031				定風量制御		無	無	有	104	72.00	有												HEU-206 VN-150YS H4ノッチ	
GHP-2-2_2	1	室内機	4	4.8		0.05				回転数制御	55.00	無	無	無														GHP-2	GHP-2	2F 会議室 能力↓ 4方向 RCI-GP40K2
	1	全熱交換ユニット				0.052				定風量制御		無	無	有	207	68.00	有												HEU-207 VN250YS H4ノッチ	
EHP-8_2	1	室内機	4	4.5						定風量制御		無	無	無												EHP-8_2	EHP-8_2	2F環境測定室		

空調機群名称	台数 [台]	空調機タイプ	定格冷却能力 [kW/台]	定格加熱能力 [kW/台]	給気送風機 定格風量 [m³/h 台]	送風機定格消費電力				風量制御方式	変風量時 最小風量 [%]	予熱時外 気取り入れ 停止の有 無	外気冷房制 御の有無	全熱交換器					二次ポンプ群名 称		熱源群名称		備考				
						給気 [kW/ 台]	還気 [kW/ 台]	外気 [kW/ 台]	排気 [kW/ 台]					全熱交換 器の有無	定格風 量 [m³/h 台]	定格全 熱交換 効率 [%]	バイパス制 御の有無	ロー ター 消費電 力 [kW/ 台]	冷熱	温熱	冷熱	温熱					
	1	全熱交ユニット				0.031				定風量制御		無	無	有	104	72.00	有										HEX204 VN-150YS H4ノッチ
FCU-4CID	1	FCU	2.49	4.63		0.034				定風量制御		無	無	無			無			PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1			FCU-4CID 2F展示コーナー	
FCU-6FIH2_1	1	FCU	4.27	8.28		0.046				定風量制御		無	無	無			無			PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1			FCU-6FIH2 2階会議室	
	1	FCU	2.88	5.71		0.028				定風量制御		無	無	無			無										FCU-6FIH1 2階会議室
	1	全熱交ユニット				0.099				定風量制御		無	無	有	250	66.00	有										HEX211 VNC-250YS H1ノッチ
FCU-4CK2_4	1	FCU	2.54	4.73		0.042				定風量制御		無	無	無			無			PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1			FCU-4CK2 2F作業室	
	1	全熱交ユニット				0.099				定風量制御		無	無	有	250	66.00	有										HEX211 VNC-250YS H1ノッチ
FCU-8FIH2_6	1	FCU	4.27	8.28		0.046				定風量制御		無	無	無			無			PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1			FCU-8FIH2 2Fセンターサポート	
	1	全熱交ユニット				0.099				定風量制御		無	無	有	250	66.00	有										HEX211 VNC-250YS H1ノッチ
FCU-8FIH2_5	3	FCU	4.27	8.28		0.046				定風量制御		無	無	無			無			PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1			FCU-8FIH2 2F団体活動コーナー	
	1	全熱交ユニット				0.099				定風量制御		無	無	有	500	66.00	有										HEX212 VNC-250YS H1ノッチ
FCU-8FIH2_4-1	2	FCU	4.27	8.28		0.046				定風量制御		無	無	無			無			PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1			FCU-8FIH2 2F研修室(中)	
	1	全熱交ユニット				0.36				定風量制御		無	無	有	755	67.00	有										HEX213 VN-800YS H2ノッチ
FCU-8FIH2_4-2	4	FCU	4.27	8.28		0.046				定風量制御		無	無	無			無			PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1			FCU-8FIH2 2F研修室(大)	
	2	全熱交ユニット				0.36				定風量制御		無	無	有	755	67.00	有										HEX213 VN-800YS H2ノッチ
FCU-8FIH2_4-3	1	FCU	4.27	8.28		0.046				定風量制御		無	無	無			無			PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1			FCU-8FIH2 2F研修室(小)	
	1	全熱交ユニット				0.175				定風量制御		無	無	有	472	67.00	有										HEX214 VN-500YS H2ノッチ
FCU-8FIH2_7	2	FCU	4.27	8.28		0.046				定風量制御		無	無	無			無			PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1			FCU-8FIH2 2F能力開発室	
	1	全熱交ユニット				0.205				定風量制御		無	無	有	500	67.00	有										HEX215VN-500YS H1ノッチ
EHP-6	1	室内機	22.4	25		0.77		0.2		定風量制御		無	無	有	800	69.00	無					EHP-6	EHP-6			床置ダクト形 RPD-AP224KP1+LU-80Y+BF19S3	
FCU-2CID	1	FCU	2.49	4.63		0.034				定風量制御		無	無	無			無			PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1			FCU-2CID 2F廊下(6)A	
	3	FCU	6.29	11.26		0.103				定風量制御		無	無	無			無									FCU-12-5 2F廊下(6)	
FCU-8CK2_4	2	FCU	4.56	7.63		0.055				定風量制御		無	無	無			無			PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1			FCU-8CK2 2Fラウンジ(4)	
EHP-5	1	室内機	5.6	6.3						定風量制御		無	無	無			無					EHP-5	EHP-5			2F 調整室	
	1	全熱交ユニット				0.031				定風量制御		無	無	有	104	72.00	有										HEU-202 VN-150YS H4ノッチ
	1	送風機				0.06				定風量制御		無	無	無			無									FE-222	
FCU-2CK2	1	FCU	2.54	4.73		0.042				定風量制御		無	無	無			無			PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1			FCU-2CK2 2F授乳スペース	
	1	全熱交ユニット				0.031				定風量制御		無	無	有	104	72.00	有										HEU-203 VN-150YS H4ノッチ
FCU-3CK2_2	2	FCU	2.54	4.73		0.042				定風量制御		無	無	無			無			PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1			FCU-3CK2 2Fギャラリー	
	1	全熱交ユニット				0.052				定風量制御		無	無	有	207	68.00	有										HEU-205 VN250YS H4ノッチ
FCU-12-4	1	FCU	6.29	11.26		0.103				定風量制御		無	無	無			無			PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1			FCU-12 2F廊下(7)	
FCU-6CID	1	FCU	4.41	8.01		0.037				定風量制御		無	無	無			無			PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1			FCU-6CID 3F廊下(8)A	
	3	FCU	6.29	11.26		0.103				定風量制御		無	無	無			無										FCU-12-6 3F廊下(8)
FCU-8FIH2_8	4	FCU	4.27	8.28		0.046				定風量制御		無	無	無			無			PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1			FCU-8FIH2 301学習室	
	2	全熱交ユニット				0.36				定風量制御		無	無	有	755	67.00	有										HEX301 VN-800YS H2ノッチ
FCU-12CIK_3	4	FCU	10.6	19.5		0.24				定風量制御		無	無	無			無			PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1			FCU-12CIK 3Fラウンジ5	
FCU-6FIH_2	1	FCU	2.88	5.71		0.028				定風量制御		無	無	無			無			PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1			FCU-6FIH 3階貸ロッカー室	
	1	全熱交ユニット				0.175				定風量制御		無	無	有	472	67.00	有										HEX302 VN-500YS H2ノッチ
FCU-6FIH_3	1	FCU	2.88	5.71		0.028				定風量制御		無	無	無			無			PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1			FCU-6FIH 3階更衣室	
	0.2	全熱交ユニット				0.175				定風量制御		無	無	有	472	67.00	有										HEU-305 YN-500YS H2ノッチ
FCU-8CK2_5	2	FCU	4.56	7.63		0.055				定風量制御		無	無	無			無			PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1			FCU-8CK2 3F会食スペース	
	0.8	全熱交ユニット				0.175				定風量制御		無	無	有	472	67.00	有										HEU-305 YN-500YS H2ノッチ
EHP-7-2	1	室内機	2.2	2.5		0.03				回転数制御	65.00	無	無	無			無					EHP-7	EHP-7			3F 睡眠コーナー-RCID-GP22K1	
	0.1	全熱交ユニット				0.141				定風量制御		無	無	有	432	68.00	有										EHP-7-1と共用 HEU-302 VN-500YS H3ノッチ

空調機群名称	台数 [台]	空調機タイプ	定格冷却能力 [kW/台]	定格加熱能力 [kW/台]	給気送風機 定格風量 [m³/h 台]	送風機定格消費電力				風量制御方式	変風量時 最小風量 比 [%]	予熱時外 気取り入れ 停止の有 無	外気冷房制 御の有無	全熱交換器					二次ポンプ群名 称		熱源群名称		備考
						給気 [kW/ 台]	還気 [kW/ 台]	外気 [kW/ 台]	排気 [kW/ 台]					全熱交換 器の有無	定格風 量 [m³/h 台]	定格全 熱交 換効 率 [%]	バイパス制 御の有無	ロー ター 消費電 力 [kW/ 台]	冷熱	温熱	冷熱	温熱	

EHP-7-1	2	室内機	5.6	6.3		0.06				回転数制御	64.00	無	無	無							EHP-7	EHP-7			3F 託児所 RCID-GP56K1	
	0.9	全熱交ユニット				0.141				定風量制御		無	無	有	432	68.00	有								EHP-7-2と共用 HEU-302 VN-500YS H3ノッチ	
FCU-12-7	1	FCU	6.29	11.26		0.103				定風量制御		無	無	無							PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	FCU-12-7 3F廊下(10)	
FCU-3CID	1	FCU	2.49	4.63		0.034				定風量制御		無	無	無							PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	FCU-3CID 3F廊下(9)A	
	3	FCU	6.29	11.26		0.103				定風量制御		無	無	無											FCU-12-8 3F廊下(9)	
FCU-4CK2_9	1	FCU	2.54	4.73		0.042				定風量制御		無	無	無							PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	FCU-4CK2 3Fダンス更衣室(女子)	
	1	送風機				0.03				定風量制御		無	無	無											FE-317 耐湿ストレートシロコ	
FCU-4CK2_8	1	FCU	2.54	4.73		0.042				定風量制御		無	無	無							PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	FCU-4CK2 3Fダンス更衣室(男子)	
	1	送風機				0.03				定風量制御		無	無	無											FE-318 耐湿ストレートシロコ	
GHP-4-1	3	室内機	11.2	12.5		0.13				回転数制御	56.00	無	無	無											3F ダンススタジオ 能力↓ RCI-GP112K2	
	1	全熱交ユニット				0.49				定風量制御		無	無	有	1000	66.00	有									HEU-301 VN1000YS H1ノッチ
GHP-5-1-1	1	室内機	6.3	7.5		0.09				回転数制御	50.0	無	無	無											3F 会議室 能力↓ RCI-GP63K2	
	0.13	全熱交ユニット				0.49				定風量制御		無	無	有	1000	66.00	有									HEU-304 VN1000YS H1ノッチ
GHP-5-1-2	1	室内機	6.3	7.5		0.09				回転数制御	50.0	無	無	無											3F 地域活動指導員室 能力↓ RCI-GP63K2	
	0.13	全熱交ユニット				0.49				定風量制御		無	無	有	1000	66.00	有									HEU-304 VN1000YS H1ノッチ
GHP-5-2-1-1	1	室内機	9	10		0.09				回転数制御	55.00	無	無	無											3F 生涯学習推進課 能力↓ RCI-GP90K2	
	0.13	全熱交ユニット				0.49				定風量制御		無	無	有	1000	66.00	有									HEU-304 VN1000YS H1ノッチ
GHP-5-2-1-2	2	室内機	9	10		0.09				回転数制御	55.00	無	無	無											3F 団体活動室(1) 久留米少年サポートセンター 能力↓ RCI-GP90K2	
	0.42	全熱交ユニット				0.49				定風量制御		無	無	有	1000	66.00	有									HEU-304 VN1000YS H1ノッチ
GHP-5-2-2	1	室内機	9	10		0.09				回転数制御	55.00	無	無	無											3F 団体活動室(2) 能力↓ RCI-GP90K2	
	0.19	全熱交ユニット				0.49				定風量制御		無	無	有	1000	66.00	有									HEU-304 VN1000YS H1ノッチ
FCU-6CK2_2	1	FCU	3.46	6.13		0.04				定風量制御		無	無	無							PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	FCU-6CK2 3F職員休憩室	
	1	全熱交ユニット				0.052				定風量制御		無	無	有	207	68.00	有									HEU-303 VNC250YS H4ノッチ
FCU-8CK4_7	2	FCU	8.6	14.75		0.136				定風量制御		無	無	無							PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	FCU-8CK4 4F美術工芸室(中)	
	0.35	全熱交ユニット				0.49				定風量制御		無	無	有	1000	66.00	有									HEX401 VN1000YS H1ノッチ OAC-6の代わり
FCU-8CK3_8	4	FCU	6.29	11.26		0.103				定風量制御		無	無	無							PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	FCU-8CK3 4F美術工芸室(大)	
	0.52	全熱交ユニット				0.49				定風量制御		無	無	有	1000	66.00	有									HEX401 VN1000YS H1ノッチ OAC-6の代わり
	1	送風機				0.2				定風量制御		無	無	無											FE-411 乾燥換気扇 非更新	
FCU-8CK3_9	1	FCU	6.29	11.26		0.055				定風量制御		無	無	無							PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	FCU-8CK3 4F美術工芸準備室	
	0.13	全熱交ユニット				0.49				定風量制御		無	無	有	1000	66.00	有									HEX401 VN1000YS H1ノッチ OAC-6の代わり
FCU-6FIH_6	3	FCU	2.88	5.71		0.028				定風量制御		無	無	無							PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	FCU-6CR 4F廊下	
FCU-8CID_4	2	FCU	4.41	8.01		0.037				定風量制御		無	無	無							PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	FCU-8CID 4F音楽室1	
	3	FCU	2.88	5.71		0.028				定風量制御		無	無	無											FCU-6FIH 4F音楽室1	
	0.5	全熱交ユニット				0.49				定風量制御		無	無	有	1000	66.00	有									HEX402 VN1000YS H1ノッチ OAC-7の代わり
FCU-6FIH_5	2	FCU	2.88	5.71		0.028				定風量制御		無	無	無							PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	FCU-6FIH 4F音楽室2	
	2	FCU	3.58	5.86		0.051				定風量制御		無	無	無											FCU-6CR 4F音楽室2	
	0.37	全熱交ユニット				0.49				定風量制御		無	無	有	1000	66.00	有									HEX402 VN1000YS H1ノッチ OAC-7の代わり
FCU-8FIH_9	1	FCU	4.27	8.28		0.046				定風量制御		無	無	無							PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	FCU-8FIH 2F キングルーム	
	0.13	全熱交ユニット				0.49				定風量制御		無	無	有	1000	66.00	有									HEX402 VN1000YS H1ノッチ OAC-7の代わり
EHP-9	1	室内機	5	5.6						定風量制御		無	無	無											4Fラウンジ(6)	
	1	全熱交ユニット				0.175				定風量制御		無	無	有	472	67.00	有									HEX-403 YN-500YS H2ノッチ
GHP-4-2	2	室内機	8	9		0.09				回転数制御	56.00	無	無	無											能力↓ RCI-GP80K2 4F 共用会議室	
	1	全熱交ユニット				0.265				定風量制御		無	無	有	635	70.0	有									HEU-401 VN-800YS H4ノッチ
FCU-6CID_2	2	FCU	4.41	8.01		0.037				定風量制御		無	無	無							PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1	FCU-6CID 4F和室	

空調機群名称	台数 [台]	空調機タイプ	定格冷却能力 [kW/台]	定格加熱能力 [kW/台]	給気送風機 定格風量 [m³/h 台]	送風機定格消費電力				風量制御方式	変風量時 最小風量 比 [%]	予熱時外 気取り入れ 停止の有 無	外気冷房制 御の有無	全熱交換器				二次ポンプ群名 称		熱源群名称		備考				
						給気 [kW/ 台]	還気 [kW/ 台]	外気 [kW/ 台]	排気 [kW/ 台]					全熱交換 器の有無	定格風 量 [m³/h 台]	定格全 熱 交換効 率 [%]	バイパス制 御 の有無	ロー ター 消費電 力 [kW/ 台]	冷熱	温熱	冷熱		温熱			
	1	全熱交ユニッ ト				0.175				定風量制御		無	無	有	472	67.00	有								HEU-402 YN-500YS H2ノッチ	
FCU-6CID_3	1	FCU	4.41	8.01		0.037				定風量制御		無	無	無			無		PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1			FCU-6CID 4F茶室	
	1	全熱交ユニッ ト				0.031				定風量制御		無	無	有	104	72.00	有									HEU-403 VN-150YS H4ノッチ
FCU-12-8	2	FCU	6.29	11.26		0.103				定風量制御		無	無	無			無		PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1			FCU-12-8 4F廊下(11)	
FCU-12-9	2	FCU	6.29	11.26		0.103				定風量制御		無	無	無			無		PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1			FCU-12-10 4F廊下(13)	
FCU-12-10	2	FCU	6.29	11.26		0.103				定風量制御		無	無	無			無		PCH-2	PCH-2	RH-1	RH-1			FCU-12-9 4F廊下(12)	

様式3-1 換気対象室入力シート

階	室名	建物用途	室用途	室面積 [m ²]	換気種類	換気機器名称	備考
1F	体育館倉庫(1)	事務所等	更衣室又は倉庫	29.73	排気	FE-122	
1F	体育館倉庫(2)	事務所等	更衣室又は倉庫	29.73	排気	FE-123	
1F	機械室1-1	集会所等	機械室	199.48	排気 給気	FE-106 FS-106	
1F	便所(2)(女)	集会所等	アスレチック場の便所	40.67	排気	FE-118-1	
					排気	FE-118-2	
					排気	FE-118-3	
					排気	FE-118-4	
1F	便所(2)(男)	集会所等	アスレチック場の便所	17.34	排気	FE-118-5	
					排気	FE-118-6	
					排気	FE-118-7	
1F	多目的便所(2)(男)	集会所等	アスレチック場の便所	6.72	排気	FE-118-8	
1F	多目的便所(2)(女)	集会所等	アスレチック場の便所	8.29	排気	FE-118-9	
1F	便所(1)(男)A	集会所等	図書館の便所	13.83	排気	FE-108-1	
1F	便所(1)(男)B	集会所等	図書館の便所	5.4	排気	FE-108-1	
1F	便所(1)(女)A	集会所等	図書館の便所	15	排気	FE-109	
1F	便所(1)(女)B	集会所等	図書館の便所	5.66	排気	FE-109	
1F	多目的便所	集会所等	図書館の便所	5.06	排気	FE-108-2	
1F	倉庫	事務所等	更衣室又は倉庫	11.6	排気	FE-111	
1F	ゴミ集積庫	集会所等	廃棄物保管場所等	10.51	排気 給気	FE-103 FS-103	
1F	EV機械室(2)	集会所等	機械室	8.19	排気	FE-102	
					給気	FS-102	
1F	喫茶控室	事務所等	更衣室又は倉庫	6.8	排気	FE-125	
1F	中水濾過ポンプ消火ポンプ室	集会所等	機械室	57.1	排気	FE-104	
					給気	FS-104	
1F	倉庫1-1	事務所等	更衣室又は倉庫	8.96	排気	FE-124	
1F	便所(3)(女)	集会所等	劇場の便所	6.79	排気	FE-112	
1F	便所(3)(男)	集会所等	劇場の便所	4.72	排気	FE-113	
1F	ゴミ置場	集会所等	廃棄物保管場所等	12.61	排気 給気	FE-107 FS-107	
1F	機械室1-2	集会所等	機械室	36.03	排気	FE-105	
					給気	FS-105	
2F	便所(5)(女)	事務所等	便所	25.35	排気	FE-217-1	
					排気	FE-217-2	
					排気	FE-217-3	
2F	便所(5)(男)	事務所等	便所	18.85	排気	FE-217-4	
					排気	FE-217-5	
					排気	FE-217-6	
2F	便所(5)(多目的)	事務所等	便所	5.35	排気	FE-217-6	
2F	機械室2-2	集会所等	機械室	29.56	排気	FE-218	
2F	視聴覚サービス	事務所等	更衣室又は倉庫	7.04	排気	FE-250	
2F	湯沸室	事務所等	湯沸室等	5.95	排気	FE-214	
2F	ユニットトラック室	集会所等	機械室	6.45	排気	FE-215	
2F	倉庫2-2	事務所等	更衣室又は倉庫	27.5	排気	FE-216	
2F	水屋 展示コーナー	事務所等	湯沸室等	5.75	排気	FE-213	
2F	便所(1)(男)A	事務所等	便所	5.64	排気	FE-204-1	
2F	便所(1)(男)B	事務所等	便所	13.5	排気	FE-204-1	
2F	便所(1)(女)A	事務所等	便所	5.91	排気	FE-205	
2F	便所(1)(女)B	事務所等	便所	14.63	排気	FE-205	
2F	多目的便所	事務所等	便所	5.29	排気	FE-204-2	
2F	水屋・更衣室	事務所等	更衣室又は倉庫	4.94	排気	FE-207	
2F	倉庫2-1	事務所等	更衣室又は倉庫	22.83	排気	FE-208	
2F	書庫	事務所等	更衣室又は倉庫	22.47	排気	FE-209	
2F	湯沸コーナー	集会所等	湯沸室等	6.41	排気	FE-210	
3F	便所(6)(男)A	事務所等	便所	13.5	排気	FE-303-1	
3F	便所(6)(男)B	事務所等	便所	5.64	排気	FE-303-1	
3F	便所(6)(女)A	事務所等	便所	14.61	排気	FE-304	
3F	便所(6)(女)B	事務所等	便所	5.91	排気	FE-304	
3F	便所(6)(多目的)	事務所等	便所	5.29	排気	FE-303-2	
3F	貸ロッカーコーナー	事務所等	更衣室又は倉庫	27.31	排気	FE-319	

階	室名	建物用途	室用途	室面積 [m ²]	換気種類	換気機器名称	備考
3F	調理室兼食堂	事務所等	湯沸室等	91.02	排気 給気	FE-320 OAC-5	
3F	倉庫 調理室兼食堂	事務所等	食品庫等	19.53	排気	FE-307	
3F	倉庫3-1	事務所等	更衣室又は倉庫	27.31	排気	FE-308	
3F	倉庫3-4	事務所等	更衣室又は倉庫	10.62	排気	FE-309	
3F	倉庫 託児室	事務所等	更衣室又は倉庫	9.8	排気	FE-310	
3F	湯沸室 託児室	事務所等	湯沸室等	6.45	排気	FE-311	
3F	WC 託児室	事務所等	便所	12.9	排気	FE-312	
3F	湯沸室	集会所等	湯沸室等	7.45	排気	FE-313	
3F	倉庫3-3	事務所等	更衣室又は倉庫	33.87	排気	FE-322	
3F	倉庫	事務所等	更衣室又は倉庫	4.37	排気	FE-321	
3F	便所(7)(男)	事務所等	便所	12.46	排気	FE-315-1	
					排気	FE-315-2	
3F	便所(7)(女)	事務所等	便所	19.44	排気	FE-315-3	
					排気	FE-315-4	
					排気	FE-315-5	
3F	倉庫3-2	事務所等	更衣室又は倉庫	22.76	排気	FE-316	
4F	便所(8)(男)A	事務所等	便所	13.89	排気	FE-405-1	
4F	便所(8)(男)B	事務所等	便所	5.64	排気	FE-405-1	
4F	便所(8)(女)A	事務所等	便所	14.38	排気	FE-406	
4F	便所(8)(女)B	事務所等	便所	5.91	排気	FE-406	
4F	多目的便所	事務所等	便所	5.29	排気	FE-405-2	
4F	倉庫4-1	事務所等	更衣室又は倉庫	22.83	排気	FE-408	
4F	倉庫4-2	事務所等	更衣室又は倉庫	23.52	排気	FE-409	
4F	盤室	集会所等	機械室	14.48	排気 給気	FE-403 FS-403	
1F	EV機械室(1)A	集会所等	機械室	0.64	排気 給気	FE-101 FS-101	
1F	EV機械室(1)B	集会所等	機械室	13.98	排気 給気	FE-101 FS-101	
1F	EV機械室(1)C	集会所等	機械室	3.75	排気 給気	FE-101 FS-101	
1F	舞台倉庫	事務所等	更衣室又は倉庫	20	排気	FE-114	

様式3-2 給排気送風機入力シート

換気機器名称	定格風量 [m³/h]	電動機定格出力 [kW]	高効率電動機の有無	インバータの有無	送風量制御	備考
FS-101	2460	0.047	無	無	温度制御	EWG-40BTA-Q
FS-102	3000	0.75	有	有	温度制御	IE3形に変える #2 CLF6-No2-TH+R-HQH-ε(後できちんと決める) 1500m3/hに下げる
FS-103	500	0.069	無	無	無	BFS-50SSU
FS-104	1000	0.185	無	無	温度制御	1FEV機械室 (3) BFS-100SUG(消音)
FS-105	550	0.06	無	無	温度制御	温度制御実施
FS-106	3000	0.75	有	有	温度制御	IE3形に変える #2 CLF6-No2-TH+R-HQH-ε(後できちんと決める)
FS-107	800	0.1	無	無	無	
FS-403	1260	0.036	無	無	温度制御	EF-25ATXB3 ステンレスタイプ有圧扇
FE-101	2460	0.05	無	無	温度制御	EWG-40BTA
FE-102	3000	0.75	有	有	温度制御	IE3形に変える #2 CLF6-No2-TH+R-HQH-ε(後できちんと決める)
FE-103	500	0.008	無	無	無	BFS-50SUG
FE-104	1000	0.179	無	無	温度制御	1FEV機械室 (3) BFS-100SUG(給気消音)
FE-105	550	0.06	無	無	温度制御	温度制御実施
FE-106	3000	0.75	有	有	温度制御	IE3形に変える #2 CLF6-No2-TH+R-HQH-ε(後できちんと決める)
FE-107	800	0.1	無	無	無	
FE-108-1	600	0.045	無	無	無	BFS-60SLDC
FE-108-2	160	0.004	無	無	無	VD-15ZVC3
FE-109	600	0.045	無	無	無	BFS-60SLDC
FE-111	160	0.004	無	無	無	VD-15ZVC3
FE-112	200	0.008	無	無	無	VD-18ZASVC3 人感センサ
FE-113	200	0.008	無	無	無	VD-18ZASVC3 人感センサ
FE-114	600	0.045	無	無	無	BFS-60SLDC
FE-118-1	215	0.018	無	無	無	VD-15ZPCD10 電動シャッター
FE-118-2	215	0.018	無	無	無	VD-15ZPCD10 電動シャッター
FE-118-3	215	0.018	無	無	無	VD-15ZPCD10 電動シャッター
FE-118-4	215	0.018	無	無	無	VD-15ZPCD10 電動シャッター
FE-118-5	215	0.018	無	無	無	VD-15ZPCD10 電動シャッター
FE-118-6	215	0.018	無	無	無	VD-15ZPCD10 電動シャッター
FE-118-7	215	0.018	無	無	無	VD-15ZPCD10 電動シャッター
FE-118-8	215	0.018	無	無	無	VD-15ZPCD10 電動シャッター
FE-118-9	215	0.018	無	無	無	VD-15ZPCD10 電動シャッター
FE-122	600	0.045	無	無	無	BFS-60SLDC
FE-123	600	0.045	無	無	無	BFS-60SLDC
FE-124	160	0.004	無	無	無	VD-15ZVC3
FE-125	160	0.004	無	無	無	VD-15ZVC3
FE-204-1	600	0.045	無	無	無	BFS-60SLDC
FE-204-2	160	0.004	無	無	無	VD-15ZVC3
FE-205	600	0.045	無	無	無	BFS-60SLDC
FE-207	120	0.002	無	無	無	VD-13ZVC3
FE-208	300	0.005	無	無	無	VD-18ZVC3
FE-209	300	0.005	無	無	無	VD-18ZVC3
FE-210	120	0.004	無	無	無	VD-13ZVY3
FE-213	120	0.002	無	無	無	VD-13ZVC3
FE-214	120	0.004	無	無	無	VD-13ZVY3
FE-215	900	0.1	無	無	温度制御	温度制御実施
FE-216	400	0.029	無	無	無	BFS-40SLDC
FE-217-1	215	0.018	無	無	無	VD-15ZPCD10 電動シャッター
FE-217-2	215	0.018	無	無	無	VD-15ZPCD10 電動シャッター
FE-217-3	215	0.018	無	無	無	VD-15ZPCD10 電動シャッター
FE-217-4	215	0.018	無	無	無	VD-15ZPCD10 電動シャッター
FE-217-5	215	0.018	無	無	無	VD-15ZPCD10 電動シャッター
FE-217-6	215	0.018	無	無	無	VD-15ZPCD10 電動シャッター
FE-218	340	0.03	無	無	温度制御	温度制御実施
FE-250	160	0.004	無	無	無	新設視聴覚サービス VD-15ZVC3
FE-303-1	600	0.045	無	無	無	BFS-60SLDC
FE-303-2	160	0.004	無	無	無	VD-15ZVC3
FE-304	600	0.045	無	無	無	BFS-60SLDC
FE-307	300	0.005	無	無	無	VD-18ZVC3
FE-308	300	0.005	無	無	無	VD-18ZVC3
FE-309	160	0.004	無	無	無	VD-15ZVC3

換気機器名称	定格風量 [m³/h]	電動機定格出力 [kW]	高効率電動機の有無	インバータの有無	送風量制御	備考
FE-310	160	0.004	無	無	無	VD-15ZVC3
FE-311	120	0.004	無	無	無	VD-13ZVY3
FE-312	400	0.029	無	無	無	BFS-40SLDC
FE-313	120	0.005	無	無	無	VD-13ZVY3
FE-315-1	215	0.018	無	無	無	VD-15ZPCD10 電動シャッター
FE-315-2	215	0.018	無	無	無	VD-15ZPCD10 電動シャッター
FE-315-3	215	0.018	無	無	無	VD-15ZPCD10 電動シャッター
FE-315-4	215	0.018	無	無	無	VD-15ZPCD10 電動シャッター
FE-315-5	215	0.018	無	無	無	VD-15ZPCD10 電動シャッター
FE-316	300	0.005	無	無	無	VD-18ZVC3
FE-319	300	0.005	無	無	無	VD-18ZVC3
FE-320	4000	0.75	有	有	無	IE3形に変える #2 CLF6-No2 1/2-TH+R-HOH-e(後できちんと決める) 1500m3/hに下げる
OAC-5	4110	2.2	無	有	無	OAC-5
FE-321	120	0.002	無	無	無	VD-13ZVC3
FE-322	300	0.005	無	無	無	VD-18ZVC3
FE-403	300	0.07	無	無	温度制御	温度制御実施
FE-405-1	600	0.045	無	無	無	BFS-60SLDC
FE-405-2	160	0.004	無	無	無	VD-15ZVC3
FE-406	600	0.045	無	無	無	BFS-60SLDC
FE-409	480	0.017	無	無	無	VD-23ZVC3
FE-408	480	0.017	無	無	無	VD-23ZVC3

様式3-3 換気代替空調機入力シート

換気機器名称	換気対象室の用途	必要冷却能力 [kW]	熱源効率 [-]	ポンプ定格出力 [kW]	送風機の種類	設計風量 [m ³ /h]	電動機定格出力 [kW]	高効率電動機の有無	インバータの有無	送風量制御	備考
--------	----------	-------------	----------	--------------	--------	--------------------------	--------------	-----------	----------	-------	----

様式4 照明入力シート

階	室名	建物用途	室用途	面積 [m ²]	階高 [m]	天井高 [m]	室の間口 [m]	室の奥行 [m]	室指数 [-]	機器名称	定格消費電力 [W/台]	台数	在室検知 制御	明るさ検知 制御	タイムスケジュール 制御	初期照度 補正制御	備考
1F	体育館	集会所等	レクリエーション用体育館	816	12	12	24	34		T400	117	30	無	調光方式W25	無	センサ方式(LED)	⑧~⑩はあとで
1F	体育館倉庫(1)	事務所等	更衣室又は倉庫	29.73	4.2	3.6	9.1	3.3		I322	32.3	3	無	無	無	無	開口部率計算必要
1F	体育館倉庫(2)	事務所等	更衣室又は倉庫	29.73	4.2	3.6	9.1	3.3		I322	32.3	3	無	無	無	無	
1F	ラウンジA	集会所等	アスレチック場のロビー	27.74	8.1	6.9			0.182	Q321	12.4	4	無	点滅方式	点滅方式	無	0.185240833116306
1F	ラウンジB	集会所等	アスレチック場のロビー	72.04	4.2	3			1.135	BB181	11.2	1	点滅方式	点滅方式	点滅方式	無	1.13506018781118
										Q321	12.4	9	無	点滅方式	点滅方式	無	照明図面には10個と記載があるが、写真で9個しかないこと確認済
1F	機械室1-1	集会所等	機械室	199.48	4.2	4.2	19.8	10.1		J322	32.3	20	無	無	無	無	
1F	女子更衣シャワー	集会所等	アスレチック場の運動室	25.01	4.2	2.5	2.5	10.1		P181	4.6	5	無	無	点滅方式	無	
										P131	4.6	2	無	無	点滅方式	無	
										BB181	11.2	3	無	無	点滅方式	無	
1F	男子更衣シャワー	集会所等	アスレチック場の運動室	22.99	4.2	2.5	2.3	10.1		P181	4.6	5	無	無	点滅方式	無	
										P131	4.6	2	無	無	点滅方式	無	
										BB181	11.2	2	無	無	点滅方式	無	
1F	便所(2)(女)	集会所等	アスレチック場の便所	40.67	4.2	2.5			1.525	LED-O271	13	7	点滅方式	無	点滅方式	無	1.52513453209083
										LED-O181	9	1	点滅方式	無	点滅方式	無	
										LED-Z361	18	10	点滅方式	無	点滅方式	無	
1F	便所(2)(男)	集会所等	アスレチック場の便所	17.34	4.2	2.5			1.031	LED-O271	13	3	点滅方式	無	点滅方式	無	1.03122212310437
										LED-O181	9	1	点滅方式	無	点滅方式	無	
										LED-Z361	18	4	点滅方式	無	点滅方式	無	
1F	多目的便所(2)(男)	集会所等	アスレチック場の便所	6.72	4.2	2.5	3.6	2.3		LED-O271	13	2	点滅方式	無	点滅方式	無	
1F	多目的便所(2)(女)	集会所等	アスレチック場の便所	8.29	4.2	2.5	3.5	2.4		LED-O271	13	2	点滅方式	無	点滅方式	無	
1F	売店コーナー	事務所等	ロビー	12.08	4.2	2.7	2.5	4.9		Q421	12.4	6	無	無	無	無	
1F	売店控室	事務所等	更衣室又は倉庫	12.54	4.2	2.3	2.5	5		A322	32.3	3	無	調光方式W15	無	センサ方式(LED)	
1F	売店倉庫	事務所等	更衣室又は倉庫	18.3	4.2	3.6			0.588	X321	21	1	無	無	無	無	0.588519054510371
1F	喫茶コーナー	事務所等	喫茶室	32.87	8.1	6.7			0.436	Q161	5.3	7	無	無	無	無	0.436052971083466
										f60	8.9	5	無	無	無	無	
1F	EV機械室(1)B	集会所等	機械室	13.98	4.2	2.4			0.9	J322B	33.4	1	無	無	無	無	0.900796412278667
										J322	32.3	1	無	無	無	無	
1F	機械室(3)B	集会所等	機械室	13.07	4.2	3			0.951	J322	32.3	2	無	無	無	無	0.951214533578281
1F	出待ち	集会所等	劇場の楽屋	20.04	4.2	4.2			0.608	I322	32.3	4	無	無	無	無	0.608947887552485
										Y25	4.3	6	無	無	無	無	
1F	上手舞台	集会所等	劇場の楽屋	24.32	15.9	13.5			0.637	J321	16.7	2	無	無	無	無	E-48で下手舞台・上手舞台・舞台を舞台上部とまとめて書かれていたためそれぞれの部屋の機器の判別がはっきりとは分からなかった 24.32/((3+7.244+3.75+7.205)/2)/(4.2-0.6)
1F	ピアノ庫	事務所等	更衣室又は倉庫	8.85	4.2	2.7			0.349	I321	16.7	1	無	無	無	無	0.684531786059452
1F	舞台	集会所等	劇場の舞台	87.59	15.9	13.5	13.4	7.2		UU40	21.6	6	無	無	無	無	
										XX52	10	12	無	無	無	無	
										I321	16.7	4	無	無	無	無	舞台上部
										I321B	17.2	4	無	無	無	無	舞台上部
										J321	16.7	2	無	無	無	無	舞台上部
										J321B	17.2	1	無	無	無	無	舞台上部
1F	視聴覚室A	集会所等	劇場の客席	193.89	8.1	7	13.8	14.1		VV60	4.9	6	無	無	無	無	選定必要
										UU20	12.1	2	無	無	無	無	
										UU40	21.6	4	無	無	無	無	
										XX52	5	6	無	無	無	無	
1F	視聴覚室B	集会所等	劇場の客席	27.14	8.1	7			0.271	UU30	12.1	2	無	無	無	無	0.271904655039754
										UU40	21.6	12	無	無	無	無	
										XX52	5	28	無	無	無	無	
										XX53	5	2	無	無	無	無	
										WW250	33.7	32	無	無	無	無	
										VV60	4.9	58	無	無	無	無	
1F	EPS 視聴覚室	集会所等	機械室	9.26	4.2	4.2	3.1	2.7		J321	16.7	1	無	無	無	無	
1F	便所(1)(男)A	集会所等	図書館の便所	13.83	4.2	2.5	3.3	4.2		LED-O271	13	2	点滅方式	無	点滅方式	無	
										LED-Z361	18	6	点滅方式	無	点滅方式	無	
1F	便所(1)(男)B	集会所等	図書館の便所	5.4	4.2	2.5	2.4	2.3		LED-O271	13	1	点滅方式	無	点滅方式	無	
1F	便所(1)(女)A	集会所等	図書館の便所	15	4.2	2.5			0.517	LED-O271	13	2	点滅方式	無	点滅方式	無	0.517920033146882
										LED-Z361	18	4	点滅方式	無	点滅方式	無	
1F	便所(1)(女)B	集会所等	図書館の便所	5.66	4.2	2.5	2.5	2.3		LED-O271	13	1	点滅方式	無	点滅方式	無	PSにも照明のマークがあるが器量情報不明のため入力せず
										LED-Z361	18	2	点滅方式	無	点滅方式	無	
1F	多目的便所	集会所等	図書館の便所	5.06	4.2	2.5			0.591	O271	6.1	1	点滅方式	無	点滅方式	無	0.591812865497076

階	室名	建物用途	室用途	面積 [m ²]	階高 [m]	天井高 [m]	室の間口 [m]	室の奥行 [m]	室指数 [-]	機器名称	定格消費電力 [W/台]	台数 [台]	在室検知 制御	明るさ検知 制御	タイムスケジュール 制御	初期照度 補正制御	備考
1F	ロッカー室(東)	集会所等	劇場のロビー	15.16	4.2	3	3.6	4.2		A321	16.7	4	無	調光方式W15	無	センサ方式(LED)	
1F	コンピュータ室	事務所等	電子計算機器事務室	14.86	4.2	3	3.6	4.2		C322	32.3	4	無	調光方式W25	無	センサ方式(LED)	
1F	ミニキッチン	集会所等	湯沸室等	16.14	4.2	3	2.3	7.2		B321	21	3	無	無	無	センサ方式(LED)	
1F	学習・情報コーナー	事務所等	事務室	24.75	4.2	3	3.5	7.2		L363	34	8	無	無	点滅方式	無	
1F	事務室(生)A	事務所等	事務室	75.47	4.2	3	7.7	9.5		B322	32.3	15	無	調光方式	点滅方式	センサ方式(LED)	
1F	事務室(生)B	事務所等	事務室	36.25	4.2	3	5	7.3		B322	32.3	3	無	調光方式	点滅方式	センサ方式(LED)	
										Q321	12.4	8	無	調光方式	点滅方式	無	
1F	事務(人)A	事務所等	事務室	24.36	4.2	3	7.6	3.2		B322	32.3	4	無	調光方式W20	点滅方式	センサ方式(LED)	改修後図面には照明なしのようにになっているが、写真で4つあり確認
1F	事務(人)B	事務所等	事務室	34.12	4.2	3	3.6	9.5		B322	32.3	4	無	調光方式	点滅方式	センサ方式(LED)	
1F	事務(人)C	事務所等	事務室	11.66	4.2	2.6	6.5	1.8		B322	32.3	3	無	調光方式	点滅方式	センサ方式(LED)	改修済
1F	人権展示室A	集会所等	博物館の展示室	21.6	4.2	3	7.2	3		B322	32.3	4	無	調光方式	点滅方式	無	
1F	人権展示室B	集会所等	博物館の展示室	221.17	4.2	3	17.4	12.7		B322	32.3	11	無	調光方式	点滅方式	無	
1F	倉庫	事務所等	更衣室又は倉庫	11.6	4.2	2.5	3.6	3.2		I322	32.3	1	無	無	無	無	
1F	研修室	事務所等	会議室	21.48	4.2	3	5.4	4		A322	32.3	6	無	無	無	無	
1F	映像コーナー	集会所等	博物館の展示室	13.5	4.2	3	2.5	5.4		C800	12.4	3	無	無	無	無	
1F	資料収蔵庫A	事務所等	更衣室又は倉庫	10.49	4.2	4.2	3.5	3		I321	16.7	1	無	無	無	無	
1F	資料収蔵庫B	事務所等	更衣室又は倉庫	47.65	4.2	4.2	8.1	5.9		I321	16.7	6	無	無	無	無	
1F	前室	事務所等	更衣室又は倉庫	12.35	4.2	4.2			0.56	J321	16.7	2	無	無	無	無	0.56047197640118
1F	ゴミ集積庫	集会所等	廃棄物保管場所等	10.51	4.2	3.6	3.9	2.7		I321	16.7	2	無	無	無	無	
1F	EV機械室(2)	集会所等	機械室	8.19	4.2	3.6	3	2.7		I321B	17.2	1	無	無	無	無	
1F	警備室	事務所等	事務室	10.11	4.2	2.7	2.2	4.6		A322	32.3	2	無	調光方式W25	無	センサ方式(LED)	
1F	保健室	事務所等	事務室	16.22	4.2	2.7			0.739	D321	16.3	4	無	無	無	無	0.739474344069844
1F	喫茶控室	事務所等	更衣室又は倉庫	6.8	4.2	2.7	1.6	4.3		I321	16.7	2	無	無	無	無	
1F	EPS	集会所等	機械室	6.14	4.2	3.6	2.3	2.7		J321	16.7	1	無	無	無	無	
1F	中水濾過ポンプ消火ポンプ室	集会所等	機械室	57.1	4.2	4.2	10.1	5.7		J321	16.7	5	無	無	無	無	
										X321	21	2	無	無	無	無	
1F	清掃控室	事務所等	更衣室又は倉庫	22.66	4.2	2.7	5.2	4.4		F272	24	6	無	無	無	無	
										R15	9.5	1	無	無	無	無	
1F	倉庫1-1	事務所等	更衣室又は倉庫	8.96	4.2	3.6	1.6	5.7		X321	21	2	無	無	無	無	
1F	便所(3)(女)	集会所等	劇場の便所	6.79	4.2	2.5	3	2.3		LED-O181	9	3	点滅方式	無	点滅方式	無	
1F	便所(3)(男)	集会所等	劇場の便所	4.72	4.2	2.5	2.1	2.3		LED-O181	9	3	点滅方式	無	点滅方式	無	
1F	控室	集会所等	劇場の楽屋	20.19	4.2	2.7	3.6	5.7		D322	31.9	4	無	無	無	無	
										BB181	11.2	4	無	無	無	無	
1F	搬入口	集会所等	劇場の楽屋	10.49	4.2	3	4	2.6		I322W	32.5	2	無	無	無	無	
1F	荷解室A	集会所等	劇場の楽屋	14	4.2	2.8	4	3.5		I322W	32.5	2	無	無	無	無	
1F	荷解室B	集会所等	劇場の楽屋	8.3	4.2	2.8	4.9	1.7		I322	32.3	2	無	無	無	無	
1F	荷解室C	集会所等	劇場の楽屋	16.81	4.2	2.8	7.3	2.3		I322	32.3	3	無	無	無	無	
1F	下手舞台	集会所等	劇場の舞台	24.32	15.9	2.8			1.042	J321B	17.2	1	無	無	無	無	E-48で下手舞台・上手舞台・舞台を舞台上部とまとめて書かれていたためそれぞれの部屋の機器の判別がはっきりとは分からなかった 24.32/((3+7.205+3.75+7.244)/2)/(2.8-0.6)
1F	ゴミ置場	集会所等	廃棄物保管場所等	12.61	4.2	3.8	2.8	4.5		X321	21	2	無	無	無	無	
1F	機械室1-2	集会所等	機械室	36.03	4.2	4.2	6.1	5.9		J321	16.7	6	無	無	無	無	
1F	舞台倉庫	事務所等	更衣室又は倉庫	20	4.2	4.2	4	5.9		J321	16.7	4	無	無	無	無	
1F	TELコーナー(北)	集会所等	劇場のロビー	6.23	4.2	3			0.422	O271	6.1	1	無	点滅方式	点滅方式	無	0.422946367956551
1F	ロッカー室(西)	集会所等	劇場のロビー	14.53	4.2	2.7	3.5	4.2		O271	6.1	6	無	点滅方式	点滅方式	無	
1F	グループ相談室	事務所等	会議室	21.94	4.2	2.9	3.8	5.7		E322	26.3	4	無	調光方式	無	タイマ方式(LED)	
										N272	17	1	無	無	無	無	
1F	調査研究室	事務所等	会議室	36.11	4.2	3	4.2	8.7		A322	32.3	8	無	無	無	無	
1F	待合室A	事務所等	ロビー	15.24	4.2	3	2.4	6.5		L363	34	2	無	無	無	無	
1F	待合室B	事務所等	ロビー	2.99	4.2	3	1.8	1.7		L363	34	1	無	無	無	無	
1F	待合室C	事務所等	ロビー	8.25	4.2	3	4	2.1		L363	34	1	無	無	無	無	
1F	相談室(1)	事務所等	会議室	11.21	4.2	3	3.3	3.4		A321(2連)	16.7	4	無	調光方式W25	点滅方式	センサ方式(LED)	
1F	相談室(2)	事務所等	会議室	10.74	4.2	3	3.2	3.4		A321(2連)	16.7	4	無	調光方式W25	点滅方式	センサ方式(LED)	
1F	電話相談室	事務所等	会議室	14.84	4.2	3	4	3.7		A321(2連)	16.7	4	無	調光方式W25	点滅方式	センサ方式(LED)	
1F	事務室(女)A	事務所等	事務室	111.7	4.2	3	7.3	5		B322	32.3	14	無	調光方式	点滅方式	センサ方式(LED)	
										O271	6.1	4	無	無	点滅方式	無	
										K322	32.3	5	無	調光方式	点滅方式	センサ方式(LED)	
1F	事務室(女)B	事務所等	事務室	36.25	4.2	3			0.587	Q321	12.4	8	無	調光方式	点滅方式	無	0.587239488413157
										B322	32.3	3	無	調光方式	点滅方式	センサ方式(LED)	
1F	閉架書庫兼作業室	事務所等	更衣室又は倉庫	34.2	4.2	3	7.2	4.8		B322	32.3	6	無	調光方式W25	点滅方式	センサ方式(LED)	
1F	図書情報ステーション	集会所等	図書館の図書室	211.99	4.2	4.2	20.6	9.9		K322	32.3	45	無	調光方式	点滅方式	センサ方式(LED)	
1F	機械置場(西)	集会所等	機械室	20.38	4.2	2.7	2.6	7		X321	21	1	無	無	無	無	

階	室名	建物用途	室用途	面積 [m ²]	階高 [m]	天井高 [m]	室の間口 [m]	室の奥行 [m]	室指数 [-]	機器名称	定格消費電力 [W/台]	台数 [台]	在室検知制御	明るさ検知制御	タイムスケジュール制御	初期照度補正制御	備考
1F	機械置場(東)	集会所等	機械室	20.38	4.2	2.7	2.6	7		X321	21	1	無	無	無	無	
1F	ラウンジ(1)A	集会所等	劇場のロビー	65.25	4.2	3	9	7.3		Q321	12.4	9	無	点滅方式	点滅方式	無	
1F	ラウンジ(1)B	集会所等	劇場のロビー	105.43	4.2	3			2.07	Q321	12.4	15	無	点滅方式	点滅方式	無	2.07017750549796
										YY70	50	1	無	点滅方式	点滅方式	無	
1F	エントランスホールA	集会所等	劇場のロビー	383.78	18	18			0.544	GG150	70	2	無	点滅方式	点滅方式	無	0.544851707336797
										YY70	50	3	無	点滅方式	点滅方式	無	
										Q161	5.3	2	無	点滅方式	点滅方式	無	
										Q321	12.4	3	無	点滅方式	点滅方式	無	
										O271	6.1	2	無	点滅方式	点滅方式	無	
										MM250	73.4	10	無	点滅方式	点滅方式	無	廊下(13)にある
										MM250	73.4	10	無	点滅方式	点滅方式	無	廊下(11)にある
1F	エントランスホールB	集会所等	劇場のロビー	8.47	18	18			0.083	HH75	31	3	無	点滅方式	点滅方式	無	0.0832370260304881
1F	エントランスホールC	集会所等	劇場のロビー	24.71	18	18			0.138	HH75	31	3	無	点滅方式	点滅方式	無	0.138558054198573
1F	エントランスホールD	集会所等	劇場のロビー	4.53	18	18	1.8	2.5		O271	6.1	2	無	点滅方式	点滅方式	無	
1F	子ども鑑賞室	集会所等	劇場の客席	8.1	4.2	2.4	3	2.7		WW50	5.3	5	無	無	無	無	
1F	TELコーナー(南)	集会所等	劇場のロビー	5.07	4.2	4.2	2.3	2.2		Q321	12.4	1	無	点滅方式	点滅方式	無	
										O181a	5.3	1	無	点滅方式	点滅方式	無	
1F	サウンドロック(1)	集会所等	劇場のロビー	5.43	4.2	2.7			0.317	CC13	4.5	2	無	無	無	無	0.317093253446856
1F	サウンドロック(2)	集会所等	劇場のロビー	3.64	4.2	2.6			0.317	CC13	4.5	2	無	無	無	無	0.317093253446856
1F	サウンドロック(3)	集会所等	劇場のロビー	3.64	4.2	2.6	2	1.9		CC13	4.5	2	無	無	無	無	
1F	サウンドロック(4)	集会所等	劇場のロビー	5.43	4.2	2.7	2	1.9		CC13	4.5	2	無	無	無	無	
1F	ELV1	事務所等	ロビー	9.09	4.2	4.2	2.5	3.7		QQ20	5	2	無	無	無	無	
1F	廊下(1)A	集会所等	劇場のロビー	117.88	4.2	2.7	38.8	3		Q321	12.4	11	無	点滅方式	点滅方式	無	
										W9	7.8	5	無	点滅方式	点滅方式	無	
										VV60a	4.9	10	無	点滅方式	点滅方式	無	
1F	廊下(1)B	集会所等	劇場のロビー	14.66	4.2	2.7	2.1	6.9		Q321	12.4	3	無	無	点滅方式	無	暗いので無し
1F	風除室(2)	集会所等	劇場のロビー	4.71	4.2	2.7	2.1	2.2		O271	6.1	1	無	無	点滅方式	無	
1F	廊下(1)C	集会所等	劇場のロビー	39.6	4.2	2.7	2.4	16.5		Q321	12.4	4	無	無	点滅方式	無	視覚検査機
1F	ホワイエ	集会所等	劇場のロビー	81.58	8.1	6.7			1.609	j422	19.3	8	無	無	無	無	1.60983503038914
										mm321	16.7	11	無	調光方式	無	センサ方式(LED)	
										e75	8.9	4	点滅方式	無	無	無	吹き抜け部分
1F	廊下(2)A	集会所等	劇場のロビー	117.88	4.2	2.7	38.8	3		Q321	12.4	12	無	点滅方式	点滅方式	無	
										W9	7.8	5	無	点滅方式	点滅方式	無	
										VV60a	4.9	1	無	点滅方式	点滅方式	無	
1F	廊下(2)B	集会所等	劇場のロビー	31	4.2	2.7			0.887	Q321	12.4	4	無	無	無	無	0.887400346372393
1F	スロープ	集会所等	劇場のロビー	40.33	4.2	2.7	2.4	16.8		Q321	12.4	4	無	無	無	無	
1F	廊下(3)A	集会所等	劇場の楽屋	26.03	4.2	2.7			0.854	Q321	12.4	5	無	無	無	無	0.854549334383874
										Y25	4.3	3	無	無	無	無	
1F	廊下(3)B	集会所等	劇場の楽屋	8.26	4.2	2.7	2.4	3.4		Q321	12.4	2	無	無	無	無	
1F	風除室	集会所等	劇場のロビー	26.6	4.2	3	7.6	3.5		Q161	5.3	8	無	点滅方式	点滅方式	無	照明図面ではQ131であるが姿図(E43)ではQ131なし このリストには元々Q161 Q161で代用していいか確認→山口さんに確認済
1F	廊下(4)A	集会所等	劇場の楽屋	33.18	4.2	4.2	11.1	3		WW250	33.7	11	無	無	無	無	
1F	廊下(4)B	集会所等	劇場の楽屋	11.19	4.2	4.2	3	3.8		I321	16.7	2	無	無	無	無	
2F	センターサポート室	事務所等	会議室	24.23	3.9	2.7	3.8	6.4		G322	32.3	6	無	調光方式W15	無	センサ方式(LED)	
2F	会議室 団体活動コーナー	事務所等	会議室	28.51	3.9	2.7	7.2	4		A322	32.3	6	無	調光方式W25	無	センサ方式(LED)	
2F	作業室	事務所等	事務室	26.1	3.9	2.5	7.2	3.6		A322	32.3	6	無	調光方式	無	センサ方式(LED)	
2F	団体活動コーナー	事務所等	ロビー	81.92	3.9	2.7	10.8	7.6		Z321	18.6	24	無	点滅方式	点滅方式	無	28個と図面に書いてあったがマークは24個だったため
										Z361	24.9	8	無	点滅方式	点滅方式	無	
										Q161	5.3	32	無	点滅方式	点滅方式	無	
2F	研修室(中)	事務所等	会議室	54.61	3.9	3.9	7.2	7.6		H321	16.7	20	無	調光方式W15	無	センサ方式(LED)	
										CO321	16.7	2	無	調光方式W15	無	センサ方式(LED)	
										75	5	1	無	無	無	無	
2F	研修室(大)A	事務所等	会議室	54.61	3.9	2.7	7.2	7.6		B322(2連)	32.3	12	無	調光方式W15	無	センサ方式(LED)	
										m321	16.3	2	無	無	無	無	
2F	研修室(大)B	事務所等	会議室	57.66	3.9	2.7	7.6	7.6		B322(2連)	32.3	12	無	調光方式W15	無	センサ方式(LED)	
2F	能力開発室	事務所等	電子計算機器事務室	46.09	3.9	3.9	6.1	7.6		DO322	32.3	12	無	調光方式W20	無	センサ方式(LED)	
2F	研修室(小)	事務所等	会議室	28.3	3.9	3.9	3.7	7.6		G322	32.3	6	無	調光方式W15	無	センサ方式(LED)	
										75	5	1	無	無	無	無	
2F	便所(5)(女)	事務所等	便所	25.35	3.9	2.5			1.241	LED-O271	13	4	点滅方式	無	点滅方式	無	1.24112607099143
										LED-Z361	18	7	点滅方式	無	点滅方式	無	
2F	便所(5)(男)	事務所等	便所	18.85	3.9	2.5			0.959	LED-O271	13	3	点滅方式	無	点滅方式	無	0.959947037404833
										LED-Z361	18	5	点滅方式	無	点滅方式	無	

階	室名	建物用途	室用途	面積 [m ²]	階高 [m]	天井高 [m]	室の間口 [m]	室の奥行 [m]	室指数 [-]	機器名称	定格消費電力 [W/台]	台数 [台]	在室検知 制御	明るさ検知 制御	タイムスケジュール 制御	初期照度 補正制御	備考
2F	便所(5)(多目的)	事務所等	便所	5.35	3.9	2.5	2.3	2.3		LED-O271	13	1	点滅方式	無	点滅方式	無	
2F	機械室2-2	集会所等	機械室	29.56	3.9	3.3			0.882	J322	32.3	3	無	無	無	無	0.882203718625959
2F	視聴覚サービス	事務所等	更衣室又は倉庫	7.04	3.9	2.6	2.8	2.5		I321	16.7	3	無	無	無	無	
2F	スタジオ	集会所等	劇場の楽屋	40.35	3.9	3	7.9	5.1		I322	32.3	4	無	無	無	無	
2F	サウンドロック	集会所等	劇場のロビー	7.28	3.9	2.6	2.9	2.5		CC18	5.3	1	無	無	無	無	
2F	操作室	集会所等	劇場の楽屋	12.56	3.9	2.7	5	2.5		C321	21	3	無	無	無	無	
										J65	4.9	4	無	無	無	無	
2F	廊下(6)A	事務所等	廊下	11.56	3.9	2.5	3.7	3.1		Q321	12.4	2	無	点滅方式	点滅方式	無	
2F	廊下(6)B	事務所等	廊下	143.24	3.9	2.5	2.5	75.7		Q321	12.4	16	無	調光方式	点滅方式	無	
2F	廊下(6)C	事務所等	廊下	19.98	3.9	2.5	2.7	7.6		Q321	12.4	3	無	調光方式	点滅方式	無	
2F	廊下(6)E	事務所等	廊下	41.84	3.9	2.5	2.3	18.2		Q321	12.4	5	無	無	点滅方式	無	
2F	倉庫2-4	事務所等	更衣室又は倉庫	30.63	3.9	3.9	11.8	2.6		I321	16.7	1	無	無	無	無	
										X321	21	2	無	無	無	無	
2F	ラウンジ(4)	事務所等	ロビー	29.23	3.9	2.5	10.4	2.8		Q321	12.4	5	無	点滅方式	点滅方式	無	
2F	湯沸室	事務所等	湯沸室等	5.95	3.9	2.5	2.7	3.4		A162	22.2	1	無	無	無	無	
2F	ユニットトラック室	集会所等	機械室	6.45	3.9	3.9	2.6	2.5		I321	16.7	1	無	無	無	無	
2F	倉庫2-2	事務所等	更衣室又は倉庫	27.5	3.9	3.3	11.1	2.5		J321	16.7	5	無	無	無	無	
2F	市民ギャラリー	事務所等	ロビー	104.1	3.9	3			2.036	O181a	5.3	24	無	無	点滅方式	無	2.03638497652582
										J65	4.9	12	無	無	点滅方式	無	
2F	ラウンジ(2)	事務所等	ロビー	103.31	13	13	13.4	7.7		J65	4.9	5	無	無	点滅方式	無	
2F	廊下(7)	事務所等	廊下	74.8	3.9	2.5			1.42	Q321	12.4	8	無	点滅方式	点滅方式	無	1.42072973845657
										Z321	18.6	24	無	点滅方式	点滅方式	無	
2F	授乳スペース	事務所等	会議室	6.48	3.9	2.7	2.4	2.7		O271	6.1	2	無	無	無	無	
2F	EPS 授乳スペース横	集会所等	機械室	9.1	3.9	3.3	3.1	2.7		J321	16.7	1	無	無	無	無	
2F	調整室	集会所等	劇場の楽屋	19.44	3.9	2.7	7.2	2.7		C322	32.3	3	無	無	無	無	
										J65	4.9	5	無	無	無	無	
2F	EV前室 ELV3	事務所等	ロビー	6.34	3.9	2.6	2.3	2.8		Q321	12.4	1	無	無	点滅方式	無	
2F	PSアラム	集会所等	機械室	6.38	3.9	2.3	2.2	2.9		J321	16.7	1	無	無	無	無	
2F	水屋 展示コーナー	事務所等	湯沸室等	5.75	3.9	2.5	2.6	2.2		A162	22.2	1	無	無	無	無	
2F	展示コーナー	事務所等	ロビー	20.6	3.9	2.6	9.3	2.2		I321(3連)	16.7	6	無	無	点滅方式	無	
2F	廊下(5)A	事務所等	廊下	17.28	3.9	2.5	2.9	6		Q321	12.4	2	無	点滅方式	点滅方式	無	
2F	廊下(5)B	事務所等	廊下	52.72	3.9	2.5	3.6	21.8		Q321	12.4	12	無	点滅方式	点滅方式	無	
2F	廊下(5)C	事務所等	廊下	95.91	3.9	2.5	2.5	38.4		Q321	12.4	11	無	点滅方式	点滅方式	無	
2F	廊下(5)D	事務所等	廊下	36.1	3.9	2.5	2.1	17.1		Q321	12.4	4	無	無	点滅方式	無	
2F	ラウンジ(3)	事務所等	ロビー	38.58	3.9	2.5	13.7	2.8		Q321	12.4	5	無	点滅方式	点滅方式	無	
2F	倉庫2-3	事務所等	更衣室又は倉庫	20.58	3.9	3.3	11.8	2.6		I321	16.7	1	無	無	無	無	
										X321	21	2	無	無	無	無	
2F	ELV1	事務所等	ロビー	9.05	3.9	3.9	2.5	3.7		FF150	70	2	無	点滅方式	点滅方式	無	
										QQ20	5	2	無	点滅方式	点滅方式	無	
2F	便所(1)(男)A	事務所等	便所	5.64	3.9	2.5	2.4	2.4		LED-O271	13	1	点滅方式	無	点滅方式	無	
2F	便所(1)(男)B	事務所等	便所	13.5	3.9	2.5	3.3	4.1		LED-O271	13	2	点滅方式	無	点滅方式	無	
										LED-Z361	18	6	点滅方式	無	点滅方式	無	
2F	便所(1)(女)A	事務所等	便所	5.91	3.9	2.5	2.5	2.4		LED-O271	13	1	点滅方式	無	点滅方式	無	
										LED-Z361	18	2	点滅方式	無	点滅方式	無	
2F	便所(1)(女)B	事務所等	便所	14.63	3.9	2.5	3.9	4.1		LED-O271	13	2	点滅方式	無	点滅方式	無	
										LED-Z361	18	4	点滅方式	無	点滅方式	無	
2F	多目的便所	事務所等	便所	5.29	3.9	2.5	2.4	2.3		LED-O271	13	1	点滅方式	無	点滅方式	無	
2F	201学習室	事務所等	会議室	24.45	3.9	2.7	3.8	6.4		A322	32.3	4	無	調光方式W20	無	センサ方式(LED)	
										75	5	1	無	無	無	無	
2F	202学習室	事務所等	会議室	23.17	3.9	3.9	3.6	6.4		H321	16.7	6	無	調光方式W25	無	センサ方式(LED)	設備図面のマークは8つあるように見えるが、6つと書かれてあり写真でも6つのため6入力
2F	203学習室	事務所等	会議室	23.17	3.9	3.9	3.6	6.4		H321	16.7	6	無	調光方式W25	無	センサ方式(LED)	
2F	204学習室	事務所等	会議室	23.17	3.9	3.9	3.6	6.4		H321	16.7	6	無	調光方式W25	無	センサ方式(LED)	
2F	205学習室	事務所等	会議室	54.61	3.9	3.3	7.2	7.6		H321	16.7	20	無	調光方式W20	無	センサ方式(LED)	
										O0321	16.7	2	無	調光方式W20	無	センサ方式(LED)	
										75	5	1	無	無	無	無	
2F	206学習室	事務所等	会議室	54.61	3.9	2.7	7.2	7.6		A322	32.3	12	無	調光方式W20	無	センサ方式(LED)	
										m321	16.3	2	無	無	無	無	
2F	207学習室	事務所等	会議室	54.61	3.9	2.7	7.2	7.6		A322	32.3	12	無	調光方式W20	無	センサ方式(LED)	
										m321	16.3	2	無	無	無	無	

階	室名	建物用途	室用途	面積 [m ²]	階高 [m]	天井高 [m]	室の間口 [m]	室の奥行 [m]	室指数 [-]	機器名称	定格消費電力 [W/台]	台数 [台]	在室検知 制御	明るさ検知 制御	タイムスケジュール 制御	初期照度 補正制御	備考
2F	和室兼楽屋	集会所等	劇場の楽屋	32.19	3.9	2.7	7.2	5.7		mm321	16.7	9	無	調光方式W25	無	センサ方式(LED)	
										nn21	6	1	無	無	無	無	
										N272	17	1	無	無	無	無	
2F	物入	事務所等	更衣室又は倉庫	3.8	3.9	2.7	2	1.9		O271	6.1	1	無	無	無	無	
2F	水廻・更衣室	事務所等	更衣室又は倉庫	4.94	3.9	2.7	2.6	1.9		R15	9.5	1	無	無	無	無	
										A321	16.7	1	無	無	無	無	和室兼楽屋の照明と入違っている可能性あり 姿図を確認するも判断できず
2F	倉庫2-1	事務所等	更衣室又は倉庫	22.83	3.9	3.3	3.8	7.6		J322	32.3	3	無	無	無	無	
2F	機械室2-1	集会所等	機械室	28.75	3.9	3.3	3.8	7.6		J321	16.7	4	無	無	無	無	
										J322	32.3	1	無	無	無	無	
2F	書庫	事務所等	更衣室又は倉庫	22.47	3.9	3.3			0.744	J321	16.7	5	無	無	無	無	0.744052053841951
2F	EPS 書庫	集会所等	機械室	4.84	3.9	3.3	2	2.5		J321	16.7	1	無	無	無	無	
2F	消費生活センターロビー	事務所等	ロビー	27	3.9	2.7	5	5.4		B322	32.3	9	無	調光方式	無	センサ方式(LED)	
2F	相談室(1)	事務所等	会議室	7.87	3.9	2.7	3.6	2.2		B322	32.3	2	無	調光方式W25	無	センサ方式(LED)	
2F	相談室(2)	事務所等	会議室	6.75	3.9	2.7	3.1	2.2		B322	32.3	2	無	調光方式W25	無	センサ方式(LED)	
2F	消費生活センター事務所(1)	事務所等	事務室	33.48	3.9	2.7	5.4	6.2		B322	32.3	9	無	調光方式	無	センサ方式(LED)	
2F	消費生活センター事務所(2)	事務所等	事務室	9.2	3.9	2.7	4.5	2.2		B322	32.3	2	無	調光方式W25	無	センサ方式(LED)	
2F	会議室	事務所等	会議室	12.76	3.9	2.7	3.6	3.6		A322	32.3	4	無	調光方式W25	無	センサ方式(LED)	
2F	商品テスト室	事務所等	更衣室又は倉庫	7.83	3.9	2.7	2.2	3.6		A162	22.2	2	無	無	無	無	
2F	湯沸コーナー	集会所等	湯沸室等	6.41	3.9	2.7	1.8	3.6		A162	22.2	2	無	無	無	無	
2F	環境測定室	事務所等	更衣室又は倉庫	11.94	3.9	2.4	3.2	3.7		I321	16.7	3	無	無	無	無	
2F	ギャラリーA	事務所等	ロビー	18.4	3.9	2.7	2.7	6.8		Q321	12.4	2	無	点滅方式	点滅方式	無	
2F	ギャラリーB	事務所等	ロビー	39.29	3.9	2.7	3.2	12.2		Q321	12.4	4	無	点滅方式	点滅方式	無	
										EE70	30.7	4	無	点滅方式	点滅方式	無	
3F	便所(6)(男)A	事務所等	便所	13.5	3.9	2.5	3.3	5.2		LED-O271	13	2	点滅方式	無	点滅方式	無	
										LED-Z361	18	6	点滅方式	無	点滅方式	無	
3F	便所(6)(男)B	事務所等	便所	5.64	3.9	2.5	2.4	2.4		LED-O271	13	1	点滅方式	無	点滅方式	無	
3F	便所(6)(女)A	事務所等	便所	14.61	3.9	2.5			0.967	LED-O271	13	2	点滅方式	無	点滅方式	無	0.967838097446259
										LED-Z361	18	4	点滅方式	無	点滅方式	無	
3F	便所(6)(女)B	事務所等	便所	5.91	3.9	2.5	2.5	2.4		LED-O271	13	1	点滅方式	無	点滅方式	無	
										LED-Z361	18	2	点滅方式	無	点滅方式	無	
3F	便所(6)(多目的)	事務所等	便所	5.29	3.9	2.5	2.4	2.3		LED-O271	13	1	点滅方式	無	点滅方式	無	
3F	301学習室	事務所等	会議室	54.88	3.9	2.7	7.2	7.6		B322(2連)	32.3	12	無	調光方式W15	無	センサ方式(LED)	
3F	302学習室	事務所等	会議室	54.61	3.9	2.7	7.2	7.6		B322(2連)	32.3	12	無	調光方式W15	無	センサ方式(LED)	
										m321	16.3	2	無	無	無	無	
3F	貸ロッカーコーナー	事務所等	更衣室又は倉庫	27.31	3.9	2.6	3.6	7.6		A321	16.7	4	無	無	無	無	
3F	更衣コーナー	事務所等	更衣室又は倉庫	20.67	3.9	2.7	2.7	7.6		A322	32.3	3	無	無	無	無	
3F	会食スペース	事務所等	喫茶室	53.76	3.9	2.7	7.1	7.6		D3225(4連)	32.5	12	無	無	無	無	
3F	調理室兼食堂	事務所等	湯沸室等	91.02	3.9	2.7	12	7.6		D3225(4連)	32.5	12	無	無	無	無	
										m321	16.3	2	無	無	無	無	
										S6	6	6	無	無	無	無	
3F	倉庫 調理室兼食堂	事務所等	食品庫等	19.53	3.9	2.7	2.6	7.6		I321	16.7	4	無	無	無	無	
										S6	6	2	無	無	無	無	
										R15	9.5	1	無	無	無	無	
3F	倉庫3-1	事務所等	更衣室又は倉庫	27.31	3.9	3.3	3.6	7.6		J321	16.7	3	無	無	無	無	
3F	機械室3-1	集会所等	機械室	31.19	3.9	3.3	4.1	7.6		J321	16.7	6	無	無	無	無	
3F	倉庫3-4	事務所等	更衣室又は倉庫	10.62	3.9	3.3	3	3.6		J321	16.7	1	無	無	無	無	
3F	EV前室 ELV3	事務所等	ロビー	6.12	3.9	2.7	2.3	2.7		Q321	12.4	1	無	点滅方式	点滅方式	無	
3F	廊下(10)	事務所等	廊下	39.47	3.9	2.5	19.2	2		Q321	12.4	7	無	点滅方式	点滅方式	無	
3F	EPS 廊下(10)	集会所等	機械室	8.85	3.9	3.3	3	3		J321	16.7	1	無	無	無	無	
3F	PSアラーム	集会所等	機械室	7.45	3.9	3.3	2.8	2.7		J321	16.7	1	無	無	無	無	
3F	倉庫 託児室	事務所等	更衣室又は倉庫	9.8	3.9	2.7	2.8	3.5		I321	16.7	1	無	無	無	無	
3F	託児室	事務所等	会議室	53.65	3.9	2.7	6.7	8.1		mm321	16.7	16	無	調光方式	無	センサ方式(LED)	
										Q321	12.4	12	無	無	無	無	
3F	湯沸室 託児室	事務所等	湯沸室等	6.45	3.9	2.5	1.8	3.7		A321	16.7	1	無	無	無	無	
3F	WC 託児室	事務所等	便所	12.9	3.9	2.5	3.5	3.7		LED-O181	9	6	点滅方式	無	無	無	
3F	睡眠コーナー	事務所等	便所	10.32	3.9	2.5	2.8	3.7		Q321	12.4	2	無	無	無	無	
3F	湯沸室	集会所等	湯沸室等	7.45	3.9	2.5	2.8	2.7		A322	32.3	1	無	無	無	無	
3F	職員休憩室	事務所等	更衣室又は倉庫	19.15	3.9	2.5	7.2	2.7		A321	16.7	3	無	無	無	無	
										R15	9.5	1	無	無	無	無	
3F	RD	集会所等	機械室	3.91	3.9	3.9	2.3	1.7		J321	16.7	1	無	無	無	無	
3F	ELV1	事務所等	ロビー	9.05	3.9	3.9	2.5	3.7		FF150	70	2	無	無	無	無	
										QQ20	5	2	無	無	無	無	

階	室名	建物用途	室用途	面積 [m ²]	階高 [m]	天井高 [m]	室の間口 [m]	室の奥行 [m]	室指数 [-]	機器名称	定格消費電力 [W/台]	台数 [台]	在室検知 制御	明るさ検知 制御	タイムスケジュール 制御	初期照度 補正制御	備考
3F	廊下(8)A	事務所等	廊下	17.28	3.9	2.5	2.9	6		Q241WP	7.6	2	無	点滅方式	点滅方式	無	照明図面の数が合わず、文字情報に台数合せて照明設置場所は予想
3F	廊下(8)B	事務所等	廊下	26.12	3.9	2.5	3.6	7.2		Q241WP	7.6	6	無	点滅方式	点滅方式	無	照明図面の数が合わず、文字情報に台数合せて照明設置場所は予想
3F	廊下(8)C	事務所等	廊下	125.49	3.9	2.5	2.5	49.9		Q321	12.4	17	無	点滅方式	点滅方式	無	照明図面の数が合わず、文字情報に台数合せて照明設置場所は予想
3F	廊下(8)D	事務所等	廊下	11.1	3.9	2.5	2.1	5.3		Q321	12.4	1	無	点滅方式	点滅方式	無	照明図面の数が合わず、文字情報に台数合せて照明設置場所は予想
3F	階段(9)	事務所等	廊下	38.35	3.9	3.9	2.8	13.6		Q321	12.4	2	無	無	点滅方式	無	
										W9	7.8	2	無	無	点滅方式	無	
3F	倉庫3-3	事務所等	更衣室又は倉庫	33.87	3.9	3.9	13	2.6		I321	16.7	3	無	無	無	無	
3F	EPS 廊下(9)	集会所等	機械室	13.97	3.9	3.3	5.3	1.8		J321	16.7	1	無	無	無	無	
3F	廊下(9)A	事務所等	廊下	24.82	3.9	2.5	3.6	6.5		Q321	12.4	4	無	点滅方式	点滅方式	無	
3F	廊下(9)B	事務所等	廊下	123.19	3.9	2.5	2.5	49		Q321	12.4	14	無	点滅方式	点滅方式	無	
3F	廊下(9)C	事務所等	廊下	30.59	3.9	2.5	2.3	13.3		Q321	12.4	3	無	点滅方式	点滅方式	無	
3F	廊下(9)D	事務所等	廊下	17.21	3.9	2.5	6.1	2.8		Q321	12.4	4	無	点滅方式	点滅方式	無	
										LL43	37	1	無	点滅方式	点滅方式	無	
3F	廊下(9)E	事務所等	廊下	4.2	3.9	2.5	1.2	3.5		Q321	12.4	2	無	点滅方式	点滅方式	無	
3F	ダンス更衣室(女子)	事務所等	更衣室又は倉庫	25.42	3.9	2.6	4	6.4		O271	6.1	1	無	無	無	無	
										P181	4.6	5	無	無	無	無	
										P131	4.6	2	無	無	無	無	
										118	6	3	無	無	無	無	
3F	ダンス更衣室(男子)	事務所等	更衣室又は倉庫	20.39	3.9	2.6	3.3	6.4		O271	6.1	4	無	無	無	無	
										P181	4.6	3	無	無	無	無	
										P131	4.6	1	無	無	無	無	
										118	6	1	無	無	無	無	
3F	ダンススタジオA	集会所等	アスレチック場の運動室	109.22	3.9	2.5	5.3	14.4		M364	49.7	18	無	調光方式W15	無	センサ方式(LED)	PP90Iは写真では確認できず
3F	生涯学習推進課	事務所等	事務室	26.64	3.9	2.7	3.6	7.6		B322	32.3	6	無	調光方式W15	無	センサ方式(LED)	
3F	団体活動室(1)	事務所等	事務室	53.28	3.9	2.7	7.2	7.6		B322	32.3	12	無	調光方式W15	無	センサ方式(LED)	
3F	久留米少年サポートセンター	事務所等	事務室	49.49	3.9	2.7	7.2	6.7		B322	32.3	9	無	調光方式W15	無	センサ方式(LED)	
3F	倉庫	事務所等	更衣室又は倉庫	4.37	3.9	2.5	2.3	1.9		I321	16.7	1	無	無	無	無	
3F	会議室	事務所等	会議室	19.03	3.9	2.7	5.3	3.6		B322	32.3	4	無	無	無	無	
3F	地域活動指導員室	事務所等	事務室	28.14	3.9	2.7	3.7	7.6		I322	32.3	4	無	調光方式W15	無	センサ方式(LED)	
3F	団体活動室(2)	事務所等	事務室	53.73	3.9	2.7			1.73	B322	32.3	12	無	調光方式W15	無	センサ方式(LED)	1.73028432310234
3F	便所(7)(男)	事務所等	便所	12.46	3.9	2.7	3.5	3.6		LED-O271	13	2	点滅方式	無	点滅方式	無	
										LED-NN21	8	1	点滅方式	無	点滅方式	無	
										LED-Z361	18	4	点滅方式	無	点滅方式	無	
3F	便所(7)(女)	事務所等	便所	19.44	3.9	2.7	4.8	4.1		LED-O271	13	3	点滅方式	無	点滅方式	無	
										LED-NN21	8	1	点滅方式	無	点滅方式	無	
										LED-Z361	18	4	点滅方式	無	点滅方式	無	
3F	倉庫3-2	事務所等	更衣室又は倉庫	22.76	3.9	3.3	3	7.6		J321	16.7	3	無	無	無	無	
3F	機械室3-2	集会所等	機械室	23.06	3.9	3.3	3	7.6		J321	16.7	4	無	無	無	無	
4F	便所(8)(男)A	事務所等	便所	13.89	3.9	2.5	3.4	4.1		LED-O271	13	2	点滅方式	無	点滅方式	無	
										LED-Z361	18	6	点滅方式	無	点滅方式	無	
4F	便所(8)(男)B	事務所等	便所	5.64	3.9	2.5	2.4	2.4		LED-O271	13	1	点滅方式	無	点滅方式	無	
4F	便所(8)(女)A	事務所等	便所	14.38	3.9	2.5			0.959	LED-O271	13	4	点滅方式	無	点滅方式	無	0.959850482261456
										LED-Z361	18	2	点滅方式	無	点滅方式	無	
4F	便所(8)(女)B	事務所等	便所	5.91	3.9	2.5	2.5	2.4		LED-O271	13	2	点滅方式	無	点滅方式	無	
										LED-Z361	18	1	点滅方式	無	点滅方式	無	
4F	多目的便所	事務所等	便所	5.29	3.9	2.7	2.4	2.3		LED-Z361	18	1	点滅方式	無	点滅方式	無	
4F	機械室4-1	集会所等	機械室	27.31	3.9	3.3	3.6	7.6		J322	32.3	3	無	無	無	無	
4F	美術工芸室(中)	学校等	実習室	81.92	3.9	2.7	10.8	7.6		A322(4連)	32.3	12	無	調光方式W15	無	センサ方式(LED)	
4F	美術工芸準備室	学校等	実習室	25.38	3.9	3.3	7.3	3.5		G322	32.3	3	無	調光方式W15	無	センサ方式(LED)	
4F	美術工芸室(大)	学校等	実習室	109.53	3.9	2.7	14.4	7.6		A322(4連)	32.3	20	無	調光方式W15	無	センサ方式(LED)	
4F	倉庫4-1	事務所等	更衣室又は倉庫	22.83	3.9	3.3	3	7.6		J321	16.7	3	無	調光方式W15	無	センサ方式(LED)	
4F	ELV1	事務所等	ロビー	9.05	3.9	3.9	2.5	3.7		FF150	70	2	無	無	無	無	
4F	廊下(11)A	事務所等	廊下	125.19	3.9	2.5	2.5	50.2		Q321	12.4	15	無	点滅方式	点滅方式	無	照明図面と情報が一致しないため文字情報と予想で入力
										f130	10	7	無	点滅方式	点滅方式	無	
4F	廊下(11)B	事務所等	廊下	13.55	3.9	2.5	2.1	6.3		Q321	12.4	2	無	点滅方式	点滅方式	無	照明図面と情報が一致しないため文字情報と予想で入力
4F	廊下(11)C	事務所等	廊下	16.07	3.9	2.5	3.1	5.1		Q321	12.4	2	無	点滅方式	点滅方式	無	照明図面と情報が一致しないため文字情報と予想で入力
4F	PSアラーム	集会所等	機械室	7.54	3.9	3.3	2.8	2.7		J321	16.7	1	無	無	無	無	
4F	EPS 廊下(11)	集会所等	機械室	8.99	3.9	3.3	2.8	3.1		J321	16.7	1	無	無	無	無	
4F	廊下(13)A	事務所等	廊下	14.98	3.9	2.5	2.9	5.2		Q321	12.4	2	無	点滅方式	点滅方式	無	照明図面と情報が一致しないため文字情報と予想で入力
4F	廊下(13)B	事務所等	廊下	26.12	3.9	2.5	7.2	3.6		Q321	12.4	4	無	点滅方式	点滅方式	無	照明図面と情報が一致しないため文字情報と予想で入力
										f130	10	1	無	点滅方式	点滅方式	無	
4F	廊下(13)C	事務所等	廊下	52.11	3.9	2.5	18.6	2.8		o150	8.1	1	無	点滅方式	点滅方式	無	

階	室名	建物用途	室用途	面積 [m ²]	階高 [m]	天井高 [m]	室の開口 [m]	室の奥行 [m]	室指数 [-]	機器名称	定格消費電力 [W/台]	台数 [台]	在室検知 制御	明るさ検知 制御	タイムスケジュール 制御	初期照度 補正制御	備考
4F	廊下(13)D	事務所等	廊下	23.36	3.9	2.5	6.4	3.7		Q321	12.4	4	無	点滅方式	点滅方式	無	
										Q321	12.4	4	無	点滅方式	点滅方式	無	
										f130	10	1	無	点滅方式	点滅方式	無	
4F	廊下(12)A	事務所等	廊下	126.93	3.9	2.5	50.9	2.5		Q321	12.4	14	無	点滅方式	点滅方式	無	
										f130	10	7	無	点滅方式	点滅方式	無	
4F	廊下(12)B	事務所等	廊下	9.68	3.9	2.5	3.7	2.6		LL43	37	1	無	点滅方式	点滅方式	無	
										Q321	12.4	4	無	点滅方式	点滅方式	無	
4F	廊下(12)C	事務所等	廊下	7.11	3.9	2.5	2.2	3.3		Q321	12.4	1	無	点滅方式	点滅方式	無	
4F	EPS 廊下(12)	集会所等	機械室	13.58	3.9	3.3	2.7	5.1		J321	16.7	1	無	無	無	無	
4F	廊下(14)	事務所等	廊下	24.56	3.9	2.6			0.81	U9	4.4	8	無	点滅方式	点滅方式	無	0.810059781488353
4F	共用会議室	事務所等	会議室	46.3	3.9	2.7	7.2	6.4		B322	32.3	9	無	調光方式W15	無	センサ方式(LED)	
4F	機械室4-2	集会所等	機械室	29.24	3.9	3.3	3.9	7.6		J321	16.7	4	無	無	無	無	図面には3つとあるが、マークは4つあり写真でも4つ確認済
4F	音楽室(大)	学校等	実習室	85.18	3.9	3.3	11.2	7.6		A322	32.3	12	無	調光方式W15	無	センサ方式(LED)	
										RR90	8.2	16	無	無	無	無	
4F	ミキシングルーム	学校等	実習室	16.1	3.9	2.7	3.2	4.9		C321(3連)	21	3	無	無	無	無	
										JJ65	4.9	3	無	無	無	無	
4F	サウンドロック	学校等	実習室	8.56	3.9	2.5	3.3	2.6		O271	6.1	2	無	無	無	無	
4F	音楽室(小)	学校等	実習室	54.54	3.9	3.3	7.6	7.2		A322(2連)	32.3	4	無	調光方式W15	無	センサ方式(LED)	
4F	倉庫4-2	事務所等	更衣室又は倉庫	23.52	3.9	3.3	3.1	7.6		I321	16.7	6	無	無	無	無	
4F	和室出入口	事務所等	会議室	5.19	3.9	3.3	2.7	2		N272	17	2	無	無	無	無	
4F	押入 和室出入口	事務所等	更衣室又は倉庫	3.65	3.9	3.3	2	1.9		p60	4.4	1	無	無	無	無	
4F	押入 流し有	事務所等	湯沸室等	3.51	3.9	2.7	2	1.8		p60	4.4	1	無	無	無	無	
4F	和室	事務所等	会議室	40.5	3.9	2.7	7.2	5.6		NN321	12	20	無	無	無	無	
										n201	12	4	無	無	無	無	
4F	茶室	事務所等	会議室	19.66	3.9	2.7	3.5	5.6		NN321	12	8	無	無	無	無	
										n201	12	4	無	無	無	無	
4F	茶室横小部屋	事務所等	会議室	5.59	3.9	2.7	2	2.9		N272	17	2	無	無	無	無	
4F	水屋	事務所等	更衣室又は倉庫	2.92	3.9	2.7	2	1.5		q27	7.6	1	無	無	無	無	
4F	ラウンジ(6)	事務所等	ロビー	13.16	3.9	3			1.087	O271	6.1	7	無	点滅方式	点滅方式	無	1.08784604829177
4F	盤室	集会所等	機械室	14.48	3.9	3.6	4.8	3		J322	32.3	2	無	無	無	無	0
4F	階段(1)	事務所等	廊下	28.17	3.9	2.6			0.886	lk21	14.8	4	点滅方式	無	無	無	

様式5-1 給湯対象室入力シート

階	室名	建物用途	室用途	室面積 [m ²]	給湯箇所	節湯器具	給湯機器名称	備考
2F	和室兼楽屋	集会所等	劇場の楽屋	32.19	2F湯沸室	無	WHE-1	
2F	授乳スペース	事務所等	会議室	6.48	2F授乳スペース	無	WHE-2	
3F	生涯学習推進課	事務所等	事務室	26.64	3F職員休憩室	無	WHE-2-1_6	
1F	事務室(生)A	事務所等	事務室	75.47	1Fミニキッチン	無	WHE-2-1	
1F	事務室(生)B	事務所等	事務室	36.25	1Fミニキッチン	無	WHE-2-1	
1F	事務室(女)A	事務所等	事務室	111.7	1F事務室(女)A	無	WHE-2-1_2	
1F	事務室(女)B	事務所等	事務室	36.25	1F事務室(女)A	無	WHE-2-1_2	
1F	事務(人)A	事務所等	事務室	24.36	1F事務(人)B	無	WHE-2-1_3	
1F	事務(人)B	事務所等	事務室	34.12	1F事務(人)B	無	WHE-2-1_3	
1F	事務(人)C	事務所等	事務室	11.66	1F事務(人)B	無	WHE-2-1_3	
2F	作業室	事務所等	事務室	26.1	2F作業室	無	WHE-2-1_4	
2F	消費生活センター事務室(1)	事務所等	事務室	33.48	2F湯沸コーナー	無	WHE-2-1_5	
2F	消費生活センター事務室(2)	事務所等	事務室	9.2	2F湯沸コーナー	無	WHE-2-1_5	
3F	託児室	事務所等	会議室	53.65	3F湯沸室(託児室)	無	WHE-2-1_7	
1F	喫茶コーナー	事務所等	喫茶室	32.87	1F喫茶コーナー	無	WHE-3	
1F	女子更衣シャワー	集会所等	アスレチック場の運動室	25.01	1F女子更衣シャワー	節湯B1	WHG-1-1	
1F	男子更衣シャワー	集会所等	アスレチック場の運動室	22.99	1F男子更衣シャワー	節湯B1	WHG-1-1	
3F	ダンススタジオA	集会所等	アスレチック場の運動室	109.22	3階ダンス更衣室(女)洗面所	無	WHG-1-2	
					3階ダンス更衣室(男)	無	WHG-1-2	
					3階ダンス更衣室(女)シャワー	節湯B1	WHG-1-2	
3F	会食スペース	事務所等	喫茶室	53.76	3F調理室兼食堂	無	WHG-3	

様式5-2 給湯機器入力シート

給湯機器名称	燃料種類	定格加熱能力 [kW]	熱源効率 [-]	配管保温仕様	接続口径 [mm]	有効集熱面積 [m ²]	集熱面の方位角 [°]	集熱面の傾斜角 [°]	備考
WHE-1	電力	3	0.37	保温仕様2	20				
WHE-1_2	電力	3	0.37	保温仕様2	20				
WHE-2	電力	2	0.37	保温仕様2	20				
WHE-2-1	電力	2.1	0.37	保温仕様2	20				
WHE-2-1_2	電力	2.1	0.37	保温仕様2	20				
WHE-2-1_3	電力	2.1	0.37	保温仕様2	20				
WHE-2-1_4	電力	2.1	0.37	保温仕様2	20				
WHE-2-1_5	電力	2.1	0.37	保温仕様2	20				
WHE-2-1_6	電力	2.1	0.37	保温仕様2	20				
WHE-2-1_7	電力	2.1	0.37	保温仕様2	20				
WHE-3	電力	10	0.37	保温仕様2	20				
WHG-1-1	都市ガス	222.72	0.95	保温仕様2	20				RUXC-E3200W*4 給湯配管は全て20Aで標準仕様のため20mmの断熱
WHG-1-2	都市ガス	167.04	0.95	保温仕様2	20				RUXC-E3200W*3 給湯配管は全て20Aで標準仕様のため20mmの断熱
WHG-3	都市ガス	83.52	0.95	保温仕様2	20				GT-C2452SAWX-SFF-2 能力をちょっと落としている

様式6 昇降機入力シート

階	室名	建物用途	室用途	機器名称	台数	積載量 [kg]	速度 [m/min]	輸送能力係数 [-]	速度制御方式	備考
3F	久留米少年サポートセンター	事務所等	事務室	EV-1	1	900	45		交流滑還制御	
3F	久留米少年サポートセンター	事務所等	事務室	EV-2	1	900	45		VVVF(電力回生なし)	
3F	久留米少年サポートセンター	事務所等	事務室	EV-3	1	1300	45		交流滑還制御	

様式7-1 太陽光発電システム入力シート

太陽光発電システム名称	パワーコンディショナの効率 [-]	太陽電池の種類	アレイ設置方式	アレイのシステム容量 [kW]	パネルの方位角 [°]	パネルの傾斜角 [°]	備考
既存	0.9	結晶系	架台設置形	20	5	0	

様式8 非空調外皮入力シート

階	非空調ゾーン名	建物用途	室用途	室面積[m ²]	階高[m]	方位	日除け効果係数(冷房)	日除け効果係数(暖房)	外壁名称	外皮面積[m ²]	窓名称	窓面積[m ²]	ブラインドの有無	備考
1F	体育館	集会所等	レクリエーション用体育館	816	12	北			OW3	31	AD6	23.33	無	D-47
						西			OW3	140.08	AW13	4.16	無	D-47
						西			OW3	1.36	AW14	1.36	無	
						西			OW3	1.36	AW14	1.36	無	
						南			OW3	100.8	AD6	23.33	無	D-47
						東			OW3	78.51	AW13	4.16	無	D-47
						東			OW3	1.36	AW14	1.36	無	
						東			OW3	1.36	AW14	1.36	無	
						水平			OR6	816			無	D-47
1F	体育館倉庫(1)	事務所等	更衣室又は倉庫	29.73	4.2	東			OW7	13.27			無	G-11
						北			OW7	38.3			無	G-11
						西			OW7	13.69			無	G-11
						水平			OR9	29.73			無	G-11・屋根(16)
1F	体育館倉庫(2)	事務所等	更衣室又は倉庫	29.73	4.2	東			OW7	13.69			無	G-11
						北			OW7	38.3			無	G-11
						西			OW7	13.69			無	G-11
						南			OW7	3.4			無	G-11
						水平			OR9	29.73			無	G-11・屋根(16)
1F	機械室1-1	集会所等	機械室	199.48	4.2	西			OW6	83.08			無	G-13
						南			OW6	42.36			無	G-13
						東			OW6	0.76			無	G-13
						水平			OR34	130.69			無	G-13・屋外機置場
1F	売店倉庫	事務所等	更衣室又は倉庫	18.3	4.2	西	0.75	0.84	OW7	17.64	AW1下	2.02	無	G-11
1F	EV機械室(1)A	集会所等	機械室	0.64	4.2	北東			OW5	4.03			無	G-13・階段(1)で窓計上
						北西			OW5	5.63			無	G-13
1F	EV機械室(1)B	集会所等	機械室	13.98	4.2	東			OW5	14.87			無	G-13
1F	EV機械室(1)C	集会所等	機械室	3.75	4.2	東			OW5	2.52			無	G-13
1F	機械室(3)A	集会所等	機械室	0.64	4.2	北東			OW5	5.63	ACW1	2.22	無	G-13
						北西			OW5	4.03			無	G-13
1F	機械室(3)B	集会所等	機械室	13.07	4.2	西			OW5	14.87			無	G-13
1F	機械室(3)C	集会所等	機械室	3.44	4.2	西			OW5	2.52			無	G-13
1F	倉庫	事務所等	更衣室又は倉庫	11.6	4.2	東			OW28	15.12			無	G-11
						水平			OR20	10.13			無	屋根(18)・G-11
1F	中水濾過ポンプ消火ポンプ室	集会所等	機械室	57.1	4.2	東			OW6	42.29			無	G-11
1F	廊下(3)A	集会所等	劇場の楽屋	26.03	4.2	日陰			BF2	26.03			無	D-25
1F	廊下(3)B	集会所等	劇場の楽屋	8.26	4.2	水平			OR14	8.26			無	屋根(14)・G-13
						東			OW15	10.21			無	D-25
						日陰			BF2	8.26			無	D-25
1F	倉庫1-1	事務所等	更衣室又は倉庫	8.96	4.2	東			OW7	6.64			無	写真にて壁がコンクリート打ち出し確認
1F	搬入口	集会所等	劇場の楽屋	10.49	4.2	東			OW7	16.95			無	D-22
						北			OW7	10.92			無	D-22
						水平			OR22	8.39			無	D-22
1F	荷解室A	集会所等	劇場の楽屋	14	4.2	北			OW7	7.43			無	D-22
						水平			OR22	13.12			無	D-22
1F	荷解室B	集会所等	劇場の楽屋	8.3	4.2	水平			OR22	8.3			無	D-22
1F	荷解室C	集会所等	劇場の楽屋	16.81	4.2	水平			OR22	16.81			無	D-22
1F	ゴミ置場	集会所等	廃棄物保管場所等	12.61	4.2	北			OW7	11.82			無	G-11
						東			OW7	18.82			無	G-11
						南			OW7	11.82			無	G-11
						水平			OR9	12.61			無	G-11
1F	機械室1-2	集会所等	機械室	36.03	4.2	南			OW6	25.49			無	G-13
						東			OW6	6.11			無	G-13
						水平			OR34	36.03			無	屋根(14)・G-13
1F	舞台倉庫	事務所等	更衣室又は倉庫	20	4.2	南			OW7	16.8			無	G-11
						水平			OR9	20			無	G-11
						西			OW7	0.76			無	G-11
1F	PS 図書情報ステーション	集会所等	機械室	1.53	4.2	西			OW7	4.28			無	G-13
1F	ELV1	事務所等	ロビー	9.09	4.2	東			OW2	15.39	DPG1	5.06	無	G-9
						北				10.19	DPG1	10.19	無	窓のみ
						西			OW2	15.39	DPG1	5.06	無	G-9

階	非空調ゾーン名	建物用途	室用途	室面積[m ²]	階高[m]	方位	日除け効果係数(冷房)	日除け効果係数(暖房)	外壁名称	外皮面積[m ²]	窓名称	窓面積[m ²]	ブラインドの有無	備考
1F	ELV2	事務所等	ロビー	8.81	4.2	東			OW35	11.74			無	EV4
						南			OW36	10.58			無	EV4
1F	風除室(2)	集会所等	劇場のロビー	4.71	4.2	東			OW15	6.44	SSD3	4.75	無	D-25
1F	風除室	集会所等	劇場のロビー	26.6	4.2	東				9.96	SSD1	9.96	無	窓のみ
						北				22.7	SSD1	22.7	無	窓のみ
						西				9.96	SSD1	9.96	無	窓のみ
						水平			OR7	26.6			無	D-3
1F	機械置場(西)	集会所等	機械室	20.38	4.2	日陰			BF8	18.24			無	
1F	機械置場(東)	集会所等	機械室	20.38	4.2	日陰			BF8	18.24			無	
1F	階段(1)	事務所等	廊下	28.17	4.2	東			OW21	25.2			無	D-56
						北東				2.22	ACW1	2.22	無	窓のみ
						北西			OW11	5.63			無	D-56
1F	階段(2)	事務所等	廊下	30.27	4.2	西			OW21	25.2			無	D-57
						北東			OW11	5.63			無	D-57
						北西				2.22	ACW1	2.22	無	窓のみ
1F	階段(4)	事務所等	廊下	30.34	4.2	西			OW30	16.8			無	D-58
2F	機械室2-2	集会所等	機械室	29.56	3.9	水平			OR34	17.42			無	屋外機置場G-13
2F	視聴覚サービス	事務所等	更衣室又は倉庫	7.04	3.9	水平			OR20	7.04			無	G-12・屋外機置場
2F	サウンドロック	集会所等	劇場のロビー	7.28	3.9	水平			OR14	7.28			無	G-12・屋外機置場
2F	ELV2	事務所等	ロビー	9.63	3.9	東			OW36	10.9	DPG2	6.26	無	EV4
						南			OW35	10.74	DPG2	3.58	無	EV4
2F	倉庫2-2	事務所等	更衣室又は倉庫	27.5	3.9	西			OW7	2.34			無	G-13
						水平			OR9	11.25			無	G-13・屋外機置場
2F	ELV1	事務所等	ロビー	9.05	3.9	西			OW2	14.24	DPG1	4.7	無	G-9
						東			OW2	14.24	DPG1	4.7	無	G-9
						北				9.46	DPG1	9.46	無	窓のみ
2F	倉庫2-1	事務所等	更衣室又は倉庫	22.83	3.9	東	0.93	0.94	OW15	8.61	AW2上	1.57	有	D-31
						東	0.50	0.54	OW15	3.13	AW2下	3.13	有	
2F	機械室2-1	集会所等	機械室	28.75	3.9	東	0.93	0.94	OW22	11.68	AW3上	1.55	無	G-12
						東	0.50	0.54	OW22	3.1	AW3下	3.1	無	
2F	書庫	事務所等	更衣室又は倉庫	22.47	3.9	東	0.93	0.94	OW31	10.91	AW3上	1.57	無	G-12
						東	0.50	0.54	OW31	3.13	AW3下	3.13	無	
						水平			OR9	22.47			無	G-12・屋根(13)
2F	EPS 書庫	集会所等	機械室	4.84	3.9	水平			OR9	4.84			無	屋根(13)
2F	階段(1)	事務所等	廊下	28.17	3.9	北東				3	ACW1	3	無	窓のみ
						東			OW8	23.4			無	D-56
						北西			OW11	5.23			無	D-56
2F	階段(2)	事務所等	廊下	30.27	3.9	北東			OW11	5.23			無	D-57
						西			OW8	23.4			無	D-57
						北西				3	ACW1	3	無	窓のみ
2F	階段(3)	事務所等	廊下	30.34	3.9	東	0.93	0.94	OW31	12.47	AW2(上)	1.57	無	D-58
						東	0.50	0.54	OW31	3.13	AW2(下)	3.13	無	
2F	階段(4)	事務所等	廊下	30.34	3.9	西			OW31	15.6	AW2	4.7	無	日よけなし写真にて判明 D-58
2F	階段(6)A	事務所等	廊下	5.18	3.9	南			OW7	8.25			無	D-32
						水平			OR9	5.18			無	屋根(13)・D-32
2F	階段(6)B	事務所等	廊下	4.86	3.9	水平			OR42	4.86			無	屋上庭園(1)・D-32
3F	調理室兼食堂	事務所等	湯沸室等	91.02	3.9	東	0.93	0.94	OW27	34.27	AW2上	1.57	有	D-38
						東	0.44	0.47	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
						東	0.93	0.94	OW27	1.57	AW2上	1.57	有	
						東	0.44	0.47	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
						東	0.93	0.94	OW27	1.57	AW2上	1.57	有	
						東	0.44	0.47	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
						水平			OR3	1.02			無	D-38・ワークテラス
3F	倉庫 調理室兼食堂	事務所等	食品庫等	19.53	3.9	東	0.93	0.94	OW27	6.91	AW2上	1.57	有	D-38
						東	0.44	0.47	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
3F	倉庫3-1	事務所等	更衣室又は倉庫	27.31	3.9	東	0.93	0.94	OW27	10.91	AW2上	1.57	有	D-38
						東	0.44	0.47	OW27	3.13	AW2下	3.13	有	
3F	機械室3-1	集会所等	機械室	31.19	3.9	東			OW22	16.04			無	仕様表には窓なしだが写真にはあり？ 要確認
						南			OW37	29.58			無	タイルなし
						水平			OR39	31.19			無	屋外機置場
3F	PSアラーム	集会所等	機械室	7.45	3.9	東			OW7	10.92			無	G-13

階	非空調ゾーン名	建物用途	室用途	室面積[m ²]	階高[m]	方位	日除け効果係数(冷房)	日除け効果係数(暖房)	外壁名称	外皮面積[m ²]	窓名称	窓面積[m ²]	ブラインドの有無	備考
						南			OW7	10.37			無	G-13
3F	倉庫 託児室	事務所等	更衣室又は倉庫	9.8	3.9	南			OW20	13.65			無	G-12
						水平			OR18	9.8			無	G-12・屋根(9)
3F	湯沸室 託児室	事務所等	湯沸室等	6.45	3.9	水平			OR18	6.45			無	G-12・屋根(9)
3F	WC 託児室	事務所等	便所	12.9	3.9	水平			OR18	12.9			無	G-12・屋根(9) 託児室との間に扉あり
3F	RD	集会所等	機械室	3.91	3.9	東			OW30	6.63			無	G-13
						南			OW30	8.97			無	G-13
						西			OW30	6.63			無	G-13
						水平			OR9	3.91			無	G-13・屋根(10)
3F	ELV1	事務所等	ロビー	9.05	3.9	北				9.46	DPG1	9.46	無	窓のみ
						東			OW2	14.24	DPG1	4.7	無	G-9
						西			OW2	14.24	DPG1	4.7	無	G-9
3F	倉庫3-3	事務所等	更衣室又は倉庫	33.87	3.9	南			OW7	10.16			無	G-13
						西			OW7	50.7			無	G-13
3F	ELV2	事務所等	ロビー	9.63	3.9	東			OW35	10.42	DPG3	4.78	無	EV4
						南			OW36	10.74	DPG3	8.35	無	EV4
3F	PS 団体活動室(2)	集会所等	機械室	0.9	3.9	西			OW31	3.51			無	G-13
3F	倉庫3-2	事務所等	更衣室又は倉庫	22.76	3.9	西			OW27	11.7			無	不明のため倉庫3-1と同様壁情報
						水平			OR9	22.76			無	G-13・屋外機置場
3F	機械室3-2	集会所等	機械室	23.06	3.9	西			OW22	11.86			無	G-13
						水平			OR34	22.56			無	G-13・屋外機置場
						南			OW37	29.58			無	タイルなし
3F	階段(1)	事務所等	廊下	28.17	3.9	北東				3	ACW1	3	無	窓のみ
						東			OW8	23.4			無	D-56
						北西			OW11	5.23			無	D-56
3F	階段(2)	事務所等	廊下	29.94	3.9	北東			OW11	5.23			無	D-57
						西			OW8	23.4			無	D-57
						北西				3	ACW1	3	無	窓のみ
3F	階段(3)	事務所等	廊下	29.39	3.9	東	0.93	0.94	OW31	11.98	AW2(上)	1.57	無	D-58
						東	0.44	0.47	OW31	3.13	AW2(下)	3.13	無	
3F	階段(4)	事務所等	廊下	28.68	3.9	西			OW31	15.6	AW2(上)	1.57	無	D-58
						西			OW31	3.13	AW2(下)	3.13	無	
3F	階段(9)	事務所等	廊下	38.35	3.9	西			OW7	47.19			無	写真にて壁がコンクリート打ち出し確認
						南				7.04	AW21	7.04	無	窓のみ
						水平			OR11	38.35			無	
3F	便所(7)(男)	事務所等	便所	12.46	3.9	水平			OR14	1.78			無	G-13
3F	便所(7)(女)	事務所等	便所	19.44	3.9	西			OW23	18.56			無	G-13
						水平			OR14	19.44			無	G-13・屋外機置場
4F	PS 便所(8)(女)	集会所等	機械室	1.14	3.9	水平			OR11	1.14			無	屋根(3)
4F	多目的便所	事務所等	便所	5.29	3.9	水平			OR10	5.29			無	G-13・屋根(3)
4F	機械室4-1	集会所等	機械室	27.31	3.9	北			OW22	29.58			無	G-13
						東	0.92	0.93	OW22	10.91	AW2上	1.57	無	G-13
						東	0.33	0.35	OW22	3.13	AW2下	3.13	無	
						水平			OR11	27.31			無	D-42
4F	倉庫4-1	事務所等	更衣室又は倉庫	22.83	3.9	東	0.92	0.93	OW27	8.61	AW2上	1.57	無	D-44
						東	0.33	0.35	OW27	3.13	AW2下	3.13	無	
						水平			OR11	22.83			無	G-13
4F	ELV1	事務所等	ロビー	9.05	3.9	北				9.46	DPG1	9.46	無	窓のみ
						東			OW2	14.24	DPG1	4.7	無	G-9
						西			OW2	14.24	DPG1	4.7	無	G-9
						水平			OR24	9.05			無	屋根(6)
4F	PS アラーム	集会所等	機械室	7.54	3.9	東			OW7	10.96			無	G-13
						南			OW7	10.47			無	G-13
						西			OW7	10.96			無	G-13
						水平			OR11	7.54			無	G-13・屋根(3)
4F	ELV3	事務所等	ロビー	7.36	3.9	南			OW7	12.48			無	EV5
						西			OW7	8.97			無	EV5
						水平			OR11	7.36			無	EV-6・屋根(3)
4F	EPS 廊下(11)	集会所等	機械室	8.99	3.9	西			OW7	10.96			無	G-13
						水平			OR11	8.99			無	G-13・屋根(4)
4F	EPS 廊下(12)	集会所等	機械室	13.58	3.9	東			OW7	19.79			無	G-13

階	非空調ゾーン名	建物用途	室用途	室面積[m ²]	階高[m]	方位	日除け効果係数(冷房)	日除け効果係数(暖房)	外壁名称	外皮面積[m ²]	窓名称	窓面積[m ²]	ブラインドの有無	備考
						南			OW7	10.43			無	G-13
						西			OW7	19.79			無	G-13
						水平			OR11	13.58			無	G-13・屋根(4)
4F	ELV2	事務所等	ロビー	9.63	3.9	東			OW35	11.88	DPG3	8.35	無	EV4
						南			OW36	10.74	DPG3	4.78	無	EV4
						水平			OR30	9.63			無	EV6
4F	小部屋 共用会議室	集会所等	機械室	0.92	3.9	水平			OR11	0.92			無	屋根(4)
						南			OW7	4.47			無	D-44
4F	機械室4-2	集会所等	機械室	29.24	3.9	北			OW37	29.54			無	屋外機置場タイルなし
						西	0.33	0.36	OW22	15.05	AW2下	3.13	無	図面にはガラスなしだが、実際はガラス窓あり写真にて判明 AW3と同様大きい窓の上はガラリ、下はガラスと仮定
						水平			OR40	29.24			無	G-13・屋根(4)
4F	サウンドロック	学校等	実習室	8.56	3.9	水平			OR10	8.56			無	G-13・屋根(4)
4F	倉庫4-2	事務所等	更衣室又は倉庫	23.52	3.9	西	0.92	0.92	OW27	8.98	AW3上	1.57	無	D-45
						西	0.33	0.36	OW27	3.13	AW3下	3.13	無	
						水平			OR41	23.52			無	D-45
4F	押入 和室出入口	事務所等	更衣室又は倉庫	3.65	3.9	水平			OR11	3.65			無	G-13・屋根(4) 写真ではコンクリートではないが、図面には直天
4F	押入 流し有	事務所等	湯沸室等	3.51	3.9	水平			OR11	3.51			無	G-13・屋根(4) 写真ではコンクリートではないが、図面には直天
4F	水屋	事務所等	更衣室又は倉庫	2.92	3.9	水平			OR26	2.92			無	G-13・屋根(4)
4F	盤室	集会所等	機械室	14.48	3.9	西			OW7	18.82			無	G-13
						南			OW7	11.7			無	G-13
						東			OW7	18.82			無	G-13
						水平			OR11	14.48			無	G-13・屋根(4)
4F	階段(1)	事務所等	廊下	28.17	3.9	東			OW8	28.2			無	D-56
						北西			OW11	37.6			無	D-56
						北東				3	ACW1	3	無	窓のみ
						水平			OR11	28.17			無	D-56・屋根(3)
4F	階段(2)	事務所等	廊下	29.94	3.9	北東			OW11	39			無	D-57
						西			OW8	23.4			無	D-57
						北西				3	ACW1	3	無	窓のみ
						水平			OR11	30.7			無	D-57・屋根(4)
4F	階段(3)	事務所等	廊下	29.39	3.9	東	0.92	0.93	OW31	15.08	AW3(上)	1.57	無	D-58
						東	0.35	0.41	OW31	3.13	AW3(下)	3.13	無	
						南			OW7	35.65			無	D-58
						水平			OR11	29.39			無	D-58・屋根(3)
4F	階段(4)	事務所等	廊下	28.68	3.9	西	0.92	0.92	OW31	11.98	AW2(上)	1.57	無	D-58
						西	0.36	0.42	OW31	3.13	AW2(下)	3.13	無	
						南			OW7	17.84			無	D-58
						水平			OR11	29.35			無	D-58・屋根(4)
2F	水屋 展示コーナー	事務所等	湯沸室等	5.75	3.9	水平			OR20	5.75			無	G-12・排煙機置場
2F	湯沸コーナー	集会所等	湯沸室等	6.41	3.9	南			OW15	7.02			無	タイルなし
						水平			OR38	6.41			無	屋根(13)・G-13
3F	湯沸室	集会所等	湯沸室等	7.45	3.9	水平			OR17	7.45			無	屋根(9)
4F	茶室横小部屋	事務所等	会議室	5.59	3.9	水平			OR26	5.59			無	G-13・屋根(4)
1F	便所(1)(男)A	集会所等	図書館の便所	13.83	4.2	東			OW16	13.88	AW9	1.32	無	D-61
						日陰			BF6	13.83			無	D-53
1F	便所(1)(男)B	集会所等	図書館の便所	5.4	4.2	日陰			BF6	5.4			無	D-53
1F	便所(1)(女)A	集会所等	図書館の便所	15	4.2	東			OW16	16.21	AW9	1.32	無	D-61
						日陰			BF6	15			無	D-53
1F	便所(1)(女)B	集会所等	図書館の便所	5.66	4.2	日陰			BF6	5.66			無	D-53
2F	便所(1)(男)B	事務所等	便所	13.5	3.9	東			OW23	12.17	AW9上	0.36	無	D-61
						東			OW23	0.72	AW9下	0.72	無	
2F	便所(1)(女)B	事務所等	便所	14.63	3.9	東			OW23	14.33	AW9上	0.36	無	D-61
						東			OW23	0.72	AW9下	0.72	無	
3F	便所(6)(男)A	事務所等	便所	13.5	3.9	東	0.93	0.94	OW23	12.17	AW9上	0.36	無	G-13
						東	0.45	0.48	OW23	0.72	AW9下	0.72	無	
3F	便所(6)(女)A	事務所等	便所	14.61	3.9	東	0.93	0.94	OW23	14.33	AW9上	0.36	無	G-13
						東	0.44	0.47	OW23	0.72	AW9下	0.72	無	
4F	便所(8)(男)A	事務所等	便所	13.89	3.9	東	0.92	0.93	OW23	12.54	AW9上	0.36	無	D-53
						東	0.35	0.37	OW23	0.72	AW9下	0.72	無	
						水平			OR10	13.89			無	G-13・屋根(3)
4F	便所(8)(男)B	事務所等	便所	5.64	3.9	水平			OR10	5.64			無	G-13・屋根(3)

階	非空調ゾーン名	建物用途	室用途	室面積[m ²]	階高[m]	方位	日除け効果係数（冷房）	日除け効果係数（暖房）	外壁名称	外皮面積[m ²]	窓名称	窓面積[m ²]	ブラインドの有無	備考
4F	便所(8)(女)A	事務所等	便所	14.38	3.9	東	0.92	0.93	OW23	14.1	AW9上	0.36	無	G-13
						東	0.33	0.35	OW23	0.72	AW9下	0.72	無	
						南			OW16	15.93			無	屋外機器場タイルなし
						水平			OR10	14.38			無	G-13・屋根(3)
4F	便所(8)(女)B	事務所等	便所	5.91	3.9	水平			OR10	5.91			無	
						南			OW16	9.17			無	屋外機器場タイルなし