



凡例	
記号	名称
●	非常照明器具 (要図参照)
※既設非常照明器具移動後は、カバープレート取付	

非常照明 (LED)		電池内蔵型	
a091	K1-LRS11-1	消費電力: 0.9W	低天井用 100φ
a101	K1-LRS11-2	消費電力: 1.0W	低天井用 100φ
a102	LAL-004	消費電力: 1.0W	低天井用 150φ
a131	K1-LRS11-3	消費電力: 1.3W	中天天井用 100φ
a132	LAL-006	消費電力: 1.3W	中天天井用 150φ

飯室前廊下	
a091	x 1
a101	x 1

風除室	
a091	x 1
給湯室前	
a091	x 1
給湯室	
a101	x 1
廊下	
a102	x 1
警備員休憩室	
a102	x 1
和室6帖	
a102	x 1
警備員室	
a102	x 1

休憩室兼更衣室	
a101	x 1

通路 (更衣室側)	
a101	x 1
a102	x 1

通路		倉庫北、西通路	
a101	x 1	a091	x 4
a102	x 1		

1階平面図 S=1/100

—	: 改修を示す
- - -	: 既設を示す
■	: 直天とする
PS・リフト	: 直天とする

特記事項
 図面をA3サイズに縮小する場合の倍率は、下記のとおり読み替えて全ての図面に共通とする。
 ・A1サイズの場合、1/2とする。
 ・A2サイズの場合、7/10とする。

久留米市上下水道部
 経理課

設計事務所
 設計協力事務所 (構造・電気・機械)

工事名
 上下水道部合川庁舎非常照明設備修繕業務
 設計年月日
 R04.11

図面名称
 非常灯配置 1階平面図
 縮尺
 A1:S=1/100
 図面番号