

# 仕 様 書

## 1 概 要

- (1) 件 名 令和6年太郎原取水場外3施設電力部分供給
- (2) 供給場所 「別紙1」のとおり
- (3) 用 途 プラント施設

## 2 仕 様

### (1) 供給電気方法等

「別紙1」のとおり

### (2) 契約電力・予定使用電力量

各施設への電力供給は、複数の電力事業者の電源から一需要場所に対して、各々の電気が物理的に区分されることなく、1引込を通じて一体として供給される形態、いわゆる部分供給で行う。

#### ア 契約電力：「別表1」のとおり

(契約電力とは、契約上使用できる電気の最大電力をいい、30分間最大需要電力計により計測される需要電力が原則としてこれを超えないものとする。)

#### イ 契約期間中の予定使用電力量：「別表1」のとおり

月別予定使用電力量は、別紙2のとおりとする。

### (3) 使用期間

自 令和6年1月1日 00:00 至 令和7年3月31日 24:00

### (4) 電力計の検針装置の有無

「別紙1」のとおり

## 3 部分供給の運用について

部分供給を行うにあたり、発注者（久留米市企業局）、受注者（負荷追従供給者）、ベース供給者（九州電力株式会社）及び九州電力送配電株式会社ネットワークサービスセンターとの間において、各施設における電気の需給について、「部分供給の運用に関する協定書」を締結するものとする。協定書の締結については、受注者がとりまとめを行うこと。

## 4 その他

- (1) フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特にない。
- (2) 各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引又は割増、電力量料金の燃料費調整・市場価格調整・離島ユニバーサルサービス調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電

気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、九州管内の旧一般電気事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件または選択供給条件によるものとする。

- (3) 契約を締結した後において、経済状況及び発電費用等の変動により契約単価が不適当となった場合は、双方協議の上、契約単価を変更することが出来る。ただし、九州管内の旧一般電気事業者が定める標準供給条件または選択供給条件変更の際には、上記供給条件に規定する単価の増減率を超えないこととする。
- (4) 電力量等の検針に必要な機器の準備及び機器交換工事作業等について調整が必要な場合には、一般送配電事業者と調整することとする。
- (5) 事故等が発生した場合の連絡体制を確立させておくとともに、当方が指定する連絡先へ指示・報告ができるようにしておくこととする。
- (6) この仕様書に定めのない事項については、九州管内の旧一般電気事業者が定める標準供給条件または選択供給条件によるほか、当該職員の指示に従うものとする。

(別表 1)

施設名	予定契約電力 (kW)			予定使用電力量 (kWh)		
	負荷追従供給部分 (入札対象)	ベース供給部分 (入札対象外)	計	負荷追従供給部分 (入札対象)	ベース供給部分 (入札対象外)	計
太郎原取水場	550	270	820	6,371,267	1,179,524	7,550,791
放光寺浄水場	154	60	212	1,204,425	264,680	1,469,105
西部配水場	111	40	155	611,723	170,098	781,821
南部浄化センター	450	180	630	4,521,092	794,724	5,315,816
計	1,265	550	1,815	12,708,507	2,409,026	15,117,533

※予定使用電力量における負荷追従供給部分とベース供給部分の数値は、簡易計算による概算値であることを了承の上入札すること。