

# 石垣ポンプ場外9施設低圧電力需給

別紙1

## 施設別概要書

No.	需要場所		需給概要			
	施設名	住所	供給メニュー	予定契約電力 (Kw)※1	予定使用量 (KWh)※2	力率
1	石垣ポンプ場	福岡県久留米市田主丸町石垣222-10	低圧電力	34	41,282	85%を上回る
2	栗林配水場	福岡県久留米市山川町字東光寺79-1	低圧電力	3	4,071	85%を上回る
3	一ノ瀬ポンプ所	福岡県久留米市高良内町1439-21	低圧電力	1	3,055	85%を上回る
4	若松中継ポンプ場	福岡県久留米市宮ノ陣町若松字栗ノ瀬1-14	低圧電力	26	38,050	85%を上回る
5	小森野中継ポンプ場	福岡県久留米市小森野二丁目1-71	低圧電力	49	92,195	85%を上回る
6	大善寺中継ポンプ場	福岡県久留米市大善寺町藤吉959	低圧電力	44	80,344	85%を上回る
7	冷水浄化センター	福岡県久留米市田主丸町地徳1335-1	低圧電力	49	88,714	85%を上回る
8	西郷浄化センター	福岡県久留米市田主丸町中尾1269-2	低圧電力	35	108,280	85%を上回る
9	赤司浄化センター	福岡県久留米市北野町稲敷995	低圧電力	43	130,696	85%を上回る
10	南部浄化センター	福岡県久留米市北野町大城980-1	低圧電力	39	156,777	85%を上回る
総計			—	323	743,464	—

※1 契約上使用できる電気の最大電力をいい、30分最大需要電力計により計測された需用電力が原則として、これを超えないものとする。

※2 月別の予定使用量は別紙2とする。

※3 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、九州地区の一般電気事業者の定める特定規模標準  
特定規模需要選択供給条件による。